

**ANEXO A**

Solicitudes de eximencia RECHAZADAS por la Autoridad de los Servicios Público, invocadas por la Empresa de Distribución Eléctrica EDECHI, S.A. , por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico de ENERO 2018

| No. | IDInter | FechaIni | FechaRep | Causal | Motivo del rechazo | Resultado ASEP | Caso |
|-----|------------|--------------------------|--------------------------|--------|---|----------------|------|
| 1 | 7024630001 | 01/01/2018 00:41 | 01/01/2018 03:15 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 2 | 7029350001 | 04/01/2018 15:27 | 04/01/2018 17:14 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 3 | 7026510001 | 03/01/2018 04:55 | 03/01/2018 06:36 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 4 | 7027760001 | 03/01/2018 18:58 | 03/01/2018 20:31 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 5 | 7033350001 | 08/01/2018 23:21 | 09/01/2018 01:10 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 6 | 7035250001 | 11/01/2018 08:58 | 11/01/2018 12:25 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 10 |
| 7 | 7033660001 | 08/01/2018 06:46 | 08/01/2018 08:35 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 8 | 7045440001 | 21/01/2018 19:20:00.0020 | 21/01/2018 19:22:00.0022 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 9 | 7047880001 | 24/01/2018 02:55:00.0055 | 24/01/2018 02:57:00.0057 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 10 | 7030350001 | 04/01/2018 17:45 | 04/01/2018 20:16 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 11 | 7027430001 | 03/01/2018 12:32 | 03/01/2018 19:09 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 12 | 7028450001 | 03/01/2018 19:57 | 04/01/2018 06:27 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 13 | 7034270001 | 10/01/2018 04:34 | 10/01/2018 07:56 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 14 | 7048350001 | 23/01/2018 10:18:00.0018 | 23/01/2018 14:30:00.0030 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 15 | 7046380001 | 20/01/2018 12:26:00.0026 | 20/01/2018 15:42:00.0042 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 16 | 7046820001 | 22/01/2018 17:59:00.0059 | 22/01/2018 21:13:00.0013 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 17 | 7045380001 | 21/01/2018 12:51:00.0051 | 21/01/2018 18:49:00.0049 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 18 | 7048090001 | 24/01/2018 06:58:00.0058 | 24/01/2018 10:40:00.0040 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 19 | 7046910001 | 22/01/2018 10:36:00.0036 | 23/01/2018 01:15:00.0015 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |
| 20 | 7048540001 | 24/01/2018 09:38:00.0038 | 24/01/2018 14:30:00.0030 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 21 | 7035420001 | 11/01/2018 12:29 | 11/01/2018 12:32 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 22 | 7045470001 | 21/01/2018 20:36:00.0036 | 21/01/2018 20:38:00.0038 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 23 | 7046870001 | 22/01/2018 22:49:00.0049 | 23/01/2018 00:47:00.0047 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 24 | 7047050001 | 22/01/2018 22:39:00.0039 | 23/01/2018 00:14:00.0014 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 25 | 7046750001 | 22/01/2018 06:52:00.0052 | 22/01/2018 17:06:00.0006 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 26 | 7046770001 | 22/01/2018 14:47:00.0047 | 22/01/2018 19:35:00.0035 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 27 | 7046420001 | 20/01/2018 18:40:00.0040 | 20/01/2018 22:30:00.0030 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 28 | 7055980001 | 30/01/2018 20:42:00.0042 | 30/01/2018 23:30:00.0030 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 |
| 29 | 7036410001 | 12/01/2018 11:01 | 12/01/2018 14:00 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 30 | 7043680001 | 19/01/2018 12:15:00.0015 | 19/01/2018 14:30:00.0030 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 31 | 7039320001 | 15/01/2018 13:17:00.0017 | 15/01/2018 15:05:00.0005 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 32 | 7039000001 | 14/01/2018 07:44:00.0044 | 14/01/2018 09:13:00.0013 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|----|
| 33 | 7041050001 | 17/01/2018 05:49:00.0049 | 17/01/2018 05:51:00.0051 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 34 | 7041100003 | 17/01/2018 15:11:00.0011 | 17/01/2018 15:40:00.0040 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 10 |
| 35 | 7047590001 | 23/01/2018 14:02:00.0002 | 23/01/2018 17:20:00.0020 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 36 | 7036350001 | 12/01/2018 00:58 | 12/01/2018 01:52 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |
| 37 | 7038620001 | 14/01/2018 23:48:00.0048 | 14/01/2018 23:50:00.0050 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 38 | 7052350001 | 27/01/2018 23:03:00.0003 | 27/01/2018 23:05:00.0005 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 39 | 7052460001 | 26/01/2018 20:44:00.0044 | 26/01/2018 21:05:00.0005 | 70 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 40 | 7052480001 | 28/01/2018 06:12:00.0012 | 28/01/2018 08:59:00.0059 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 41 | 7052200001 | 27/01/2018 17:17:00.0017 | 27/01/2018 19:00:00.0000 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 42 | 7052020001 | 27/01/2018 09:26:00.0026 | 27/01/2018 12:29:00.0029 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 43 | 7025480001 | 01/01/2018 16:31 | 02/01/2018 04:08 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 44 | 7030330001 | 04/01/2018 21:33 | 04/01/2018 23:33 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 45 | 7035690001 | 10/01/2018 16:23 | 10/01/2018 23:00 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 10 |
| 46 | 7042360001 | 17/01/2018 16:15:00.0015 | 17/01/2018 17:37:00.0037 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 47 | 7039570001 | 14/01/2018 14:29:00.0029 | 14/01/2018 17:07:00.0007 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 48 | 7059140002 | 27/01/2018 13:55:00.0055 | 27/01/2018 18:23:00.0023 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 6 |
| 49 | 7040750001 | 16/01/2018 17:17:00.0017 | 16/01/2018 20:25:00.0025 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 50 | 7040770001 | 16/01/2018 16:28:00.0028 | 16/01/2018 20:17:00.0017 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 51 | 7042060001 | 18/01/2018 03:31:00.0031 | 18/01/2018 03:33:00.0033 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 52 | 7043140001 | 19/01/2018 03:08:00.0008 | 19/01/2018 03:10:00.0010 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 53 | 7057010001 | 31/01/2018 13:47:00.0047 | 31/01/2018 21:41:00.0041 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 54 | 7056340001 | 31/01/2018 12:29:00.0029 | 31/01/2018 16:36:00.0036 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 55 | 7056830001 | 31/01/2018 15:40:00.0040 | 31/01/2018 22:04:00.0004 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 56 | 7057970001 | 31/01/2018 06:38:00.0038 | 31/01/2018 12:35:00.0035 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 57 | 7056400001 | 30/01/2018 23:25:00.0025 | 31/01/2018 01:45:00.0045 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 58 | 7059140001 | 27/01/2018 11:34:00.0034 | 27/01/2018 13:49:00.0049 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 6 |
| 59 | 7053750001 | 26/01/2018 00:26:00.0026 | 26/01/2018 03:35:00.0035 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 60 | 7041530001 | 16/01/2018 15:17:00.0017 | 17/01/2018 04:30:00.0030 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |
| 61 | 7038690001 | 14/01/2018 18:20:00.0020 | 15/01/2018 01:14:00.0014 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |
| 62 | 7039240001 | 15/01/2018 13:24:00.0024 | 15/01/2018 14:40:00.0040 | 70 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico. | N | 7 |
| 63 | 7050650001 | 25/01/2018 06:36:00.0036 | 25/01/2018 08:45:00.0045 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 64 | 7050900001 | 25/01/2018 13:55:00.0055 | 25/01/2018 17:51:00.0051 | 70 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red. | N | 2 |
| 65 | 7034550001 | 09/01/2018 19:29 | 09/01/2018 21:51 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 66 | 7044560001 | 19/01/2018 09:17:00.0017 | 19/01/2018 10:40:00.0040 | 16 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 |
| 67 | 7043220001 | 19/01/2018 00:20:00.0020 | 19/01/2018 00:22:00.0022 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 68 | 7043840001 | 18/01/2018 13:54:00.0054 | 18/01/2018 17:50:00.0050 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 69 | 7046560001 | 21/01/2018 21:10:00.0010 | 21/01/2018 23:59:00.0059 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 70 | 7044280001 | 19/01/2018 07:01:00.0001 | 19/01/2018 10:20:00.0020 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |
| 71 | 7041930001 | 17/01/2018 17:17:00.0017 | 17/01/2018 18:47:00.0047 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 72 | 7055240001 | 30/01/2018 13:03:00.0003 | 30/01/2018 18:03:00.0003 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 73 | 7055520001 | 30/01/2018 20:37:00.0037 | 31/01/2018 00:15:00.0015 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 74 | 7055050001 | 29/01/2018 17:00:00.0000 | 29/01/2018 18:23:00.0023 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 75 | 7055200001 | 29/01/2018 06:52:00.0052 | 29/01/2018 09:20:00.0020 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 76 | 7038400001 | 14/01/2018 15:45:00.0045 | 16/01/2018 02:10:00.0010 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 77 | 7041490001 | 16/01/2018 15:14:00.0014 | 16/01/2018 16:48:00.0048 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 78 | 7045720001 | 20/01/2018 10:24:00.0024 | 20/01/2018 13:49:00.0049 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 79 | 7043870001 | 18/01/2018 21:25:00.0025 | 18/01/2018 22:14:00.0014 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |
| 80 | 7046030001 | 20/01/2018 19:04:00.0004 | 20/01/2018 22:16:00.0016 | 11 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico. | N | 7 |
| 81 | 7046480001 | 21/01/2018 12:09:00.0009 | 21/01/2018 21:40:00.0040 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 82 | 7028660001 | 03/01/2018 14:10 | 03/01/2018 14:45 | 70 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico. | N | 7 |
| 83 | 7025370001 | 01/01/2018 18:19 | 01/01/2018 20:44 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 84 | 7054720001 | 29/01/2018 20:52:00.0052 | 29/01/2018 22:40:00.0040 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 85 | 7030230001 | 04/01/2018 20:36 | 04/01/2018 20:38 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 86 | 7054680001 | 29/01/2018 13:29:00.0029 | 29/01/2018 18:15:00.0015 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 87 | 7056320001 | 30/01/2018 12:05:00.0005 | 30/01/2018 18:00:00.0000 | 16 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 |
| 88 | 7056310001 | 30/01/2018 11:57:00.0057 | 30/01/2018 15:25:00.0025 | 16 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 |
| 89 | 7053480001 | 27/01/2018 13:04:00.0004 | 27/01/2018 19:25:00.0025 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 90 | 7047030001 | 22/01/2018 10:06:00.0006 | 22/01/2018 10:40:00.0040 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |
| 91 | 7045620001 | 21/01/2018 20:03:00.0003 | 22/01/2018 02:00:00.0000 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 92 | 7028810001 | 04/01/2018 07:56 | 04/01/2018 09:48 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 93 | 7029480001 | 04/01/2018 23:20 | 05/01/2018 01:10 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 94 | 7025440001 | 01/01/2018 23:16 | 02/01/2018 02:02 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 95 | 7027320001 | 03/01/2018 16:07 | 03/01/2018 17:56 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 96 | 7029390001 | 04/01/2018 12:54 | 04/01/2018 19:36 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 97 | 7029620003 | 05/01/2018 09:29 | 05/01/2018 09:31 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 98 | 7030800001 | 05/01/2018 21:01 | 05/01/2018 23:16 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 99 | 7033280001 | 08/01/2018 20:50 | 08/01/2018 22:10 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 100 | 7031710001 | 05/01/2018 13:55 | 05/01/2018 14:48 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 101 | 7046740001 | 21/01/2018 20:42:00.0042 | 22/01/2018 05:00:00.0000 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 102 | 7030210001 | 04/01/2018 19:17 | 04/01/2018 19:19 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 103 | 7031820001 | 07/01/2018 06:24 | 07/01/2018 09:27 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 104 | 7032930001 | 06/01/2018 18:36 | 06/01/2018 19:42 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 105 | 7048930001 | 24/01/2018 04:49:00.0049 | 24/01/2018 07:10:00.0010 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 106 | 7033010001 | 07/01/2018 15:22 | 07/01/2018 16:40 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 107 | 7050210001 | 25/01/2018 23:17:00.0017 | 25/01/2018 23:19:00.0019 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 108 | 7046400001 | 20/01/2018 16:32:00.0032 | 20/01/2018 21:36:00.0036 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 109 | 7047810001 | 23/01/2018 23:37:00.0037 | 24/01/2018 01:55:00.0055 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 110 | 7038680001 | 14/01/2018 20:21:00.0021 | 15/01/2018 02:41:00.0041 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 111 | 7051130001 | 26/01/2018 10:41:00.0041 | 26/01/2018 14:14:00.0014 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 112 | 7054160001 | 28/01/2018 07:09:00.0009 | 28/01/2018 08:15:00.0015 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 113 | 7050360001 | 26/01/2018 02:59:00.0059 | 26/01/2018 14:16:00.0016 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 114 | 7052230001 | 27/01/2018 15:53:00.0053 | 27/01/2018 20:20:00.0020 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 115 | 7057740001 | 31/01/2018 10:10:00.0010 | 31/01/2018 11:00:00.0000 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 116 | 7058230001 | 31/01/2018 14:11:00.0011 | 31/01/2018 19:49:00.0049 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 117 | 7062130001 | 31/01/2018 08:17:00.0017 | 31/01/2018 09:44:00.0044 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 118 | 7056110001 | 31/01/2018 09:37:00.0037 | 31/01/2018 09:39:00.0039 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 119 | 7046910002 | 22/01/2018 20:23:00.0023 | 23/01/2018 00:57:00.0057 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |
| 120 | 7030890001 | 05/01/2018 09:01 | 05/01/2018 11:25 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|----|
| 121 | 7030900002 | 06/01/2018 14:28 | 06/01/2018 15:09 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 122 | 7030480001 | 05/01/2018 07:39 | 05/01/2018 15:42 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 123 | 7049430001 | 24/01/2018 20:46:00.0046 | 24/01/2018 22:29:00.0029 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 124 | 7047630001 | 23/01/2018 14:55:00.0055 | 23/01/2018 17:09:00.0009 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 125 | 7035670001 | 10/01/2018 11:00 | 10/01/2018 11:58 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |
| 126 | 7049890001 | 24/01/2018 19:23:00.0023 | 24/01/2018 20:45:00.0045 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 127 | 7036190001 | 12/01/2018 09:49 | 12/01/2018 12:05 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 10 |
| 128 | 7037970001 | 14/01/2018 08:21:00.0021 | 14/01/2018 12:20:00.0020 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 129 | 7038020001 | 14/01/2018 11:43:00.0043 | 14/01/2018 12:23:00.0023 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 130 | 7053120001 | 27/01/2018 19:07:00.0007 | 27/01/2018 21:40:00.0040 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 |
| 131 | 7028500001 | 03/01/2018 09:33 | 03/01/2018 11:15 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 6 |
| 132 | 7028590001 | 03/01/2018 10:21 | 03/01/2018 11:17 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 133 | 7043420001 | 18/01/2018 18:42:00.0042 | 18/01/2018 23:35:00.0035 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 |
| 134 | 7051850001 | 27/01/2018 09:12:00.0012 | 27/01/2018 13:47:00.0047 | 40 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 6 |
| 135 | 7052040002 | 27/01/2018 13:50:00.0050 | 27/01/2018 13:54:00.0054 | 16 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red. | N | 9 |
| 136 | 7040790001 | 15/01/2018 14:52:00.0052 | 15/01/2018 17:20:00.0020 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 137 | 7042090001 | 18/01/2018 04:18:00.0018 | 18/01/2018 04:20:00.0020 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 138 | 7035910001 | 11/01/2018 15:05 | 12/01/2018 01:05 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 139 | 7035910002 | 11/01/2018 20:04 | 12/01/2018 00:31 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 140 | 7037580002 | 13/01/2018 23:24:00.0024 | 14/01/2018 02:04:00.0004 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 141 | 7035940001 | 11/01/2018 22:24 | 11/01/2018 23:57 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 142 | 7036210001 | 12/01/2018 08:43 | 12/01/2018 11:19 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 143 | 7035610001 | 10/01/2018 14:30 | 10/01/2018 14:50 | 40 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 6 |
| 144 | 7051600001 | 26/01/2018 23:59:00.0059 | 27/01/2018 00:01:00.0001 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 145 | 7051610001 | 26/01/2018 22:32:00.0032 | 27/01/2018 02:20:00.0020 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 146 | 7044780001 | 21/01/2018 01:29:00.0029 | 21/01/2018 04:37:00.0037 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 147 | 7043140006 | 19/01/2018 05:29:00.0029 | 19/01/2018 05:31:00.0031 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 148 | 7042450001 | 17/01/2018 19:29:00.0029 | 18/01/2018 03:21:00.0021 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 149 | 7042930001 | 18/01/2018 15:04:00.0004 | 18/01/2018 20:45:00.0045 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 150 | 7044610001 | 20/01/2018 16:48:00.0048 | 20/01/2018 19:54:00.0054 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |
| 151 | 7038490001 | 14/01/2018 18:01:00.0001 | 15/01/2018 00:27:00.0027 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 152 | 7043140004 | 19/01/2018 05:08:00.0008 | 19/01/2018 05:11:00.0011 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 153 | 7043130001 | 19/01/2018 02:54:00.0054 | 19/01/2018 02:56:00.0056 | 70 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red. | N | 2 |
| 154 | 7042630001 | 18/01/2018 07:09:00.0009 | 18/01/2018 10:40:00.0040 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 155 | 7045900001 | 22/01/2018 09:58:00.0058 | 22/01/2018 10:00:00.0000 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 156 | 7050110001 | 25/01/2018 14:30:00.0030 | 25/01/2018 17:28:00.0028 | 70 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 157 | 7050680001 | 26/01/2018 06:43:00.0043 | 26/01/2018 10:44:00.0044 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|----|
| 158 | 7050700001 | 25/01/2018 07:14:00.0014 | 25/01/2018 11:25:00.0025 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 159 | 7050820001 | 25/01/2018 17:47:00.0047 | 25/01/2018 21:30:00.0030 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 10 |
| 160 | 7052890001 | 28/01/2018 22:21:00.0021 | 29/01/2018 00:02:00.0002 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 161 | 7058700001 | 31/01/2018 18:40:00.0040 | 31/01/2018 20:18:00.0018 | 70 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico. | N | 7 |
| 162 | 7039020001 | 14/01/2018 13:04:00.0004 | 14/01/2018 17:38:00.0038 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 163 | 7039340002 | 14/01/2018 23:47:00.0047 | 15/01/2018 02:45:00.0045 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 164 | 7041100002 | 17/01/2018 15:10:00.0010 | 17/01/2018 15:40:00.0040 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 10 |
| 165 | 7040540001 | 15/01/2018 10:41:00.0041 | 15/01/2018 12:18:00.0018 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |
| 166 | 7042310001 | 18/01/2018 10:28:00.0028 | 18/01/2018 14:20:00.0020 | 11 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico. | N | 7 |
| 167 | 7043070002 | 19/01/2018 00:31:00.0031 | 19/01/2018 00:34:00.0034 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 168 | 7046080001 | 20/01/2018 19:47:00.0047 | 20/01/2018 20:37:00.0037 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 169 | 7039400001 | 14/01/2018 09:25:00.0025 | 14/01/2018 12:45:00.0045 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 170 | 7039420001 | 15/01/2018 15:21:00.0021 | 15/01/2018 17:15:00.0015 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 171 | 7056160001 | 30/01/2018 13:50:00.0050 | 30/01/2018 20:38:00.0038 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 172 | 7055450001 | 30/01/2018 20:39:00.0039 | 30/01/2018 20:41:00.0041 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 173 | 7053790001 | 26/01/2018 03:16:00.0016 | 26/01/2018 04:42:00.0042 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 174 | 7053810001 | 28/01/2018 07:39:00.0039 | 28/01/2018 15:06:00.0006 | 70 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 175 | 7053980001 | 29/01/2018 12:55:00.0055 | 29/01/2018 18:48:00.0048 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 176 | 7051350001 | 26/01/2018 09:02:00.0002 | 26/01/2018 12:18:00.0018 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 177 | 7028920001 | 03/01/2018 15:48 | 03/01/2018 21:02 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 178 | 7041470001 | 16/01/2018 11:30:00.0030 | 16/01/2018 13:08:00.0008 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 179 | 7038990001 | 14/01/2018 07:17:00.0017 | 14/01/2018 08:50:00.0050 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 180 | 7032180001 | 06/01/2018 09:48 | 06/01/2018 12:10 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 181 | 7057070001 | 30/01/2018 13:56:00.0056 | 30/01/2018 14:59:00.0059 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |
| 182 | 7060710001 | 31/01/2018 17:18:00.0018 | 31/01/2018 23:30:00.0030 | 16 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 |
| 183 | 7029610003 | 05/01/2018 08:19 | 05/01/2018 08:22 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 184 | 7025360001 | 01/01/2018 18:08 | 01/01/2018 20:51 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 185 | 7039090001 | 15/01/2018 12:12:00.0012 | 15/01/2018 15:00:00.0000 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 186 | 7032730001 | 06/01/2018 08:57 | 06/01/2018 09:45 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 187 | 7050710001 | 25/01/2018 07:56:00.0056 | 25/01/2018 10:01:00.0001 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |
| 188 | 7051560001 | 26/01/2018 21:12:00.0012 | 26/01/2018 22:50:00.0050 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 189 | 7057360001 | 31/01/2018 13:20:00.0020 | 31/01/2018 15:32:00.0032 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 190 | 7057770001 | 31/01/2018 11:29:00.0029 | 31/01/2018 16:50:00.0050 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 191 | 7055620001 | 31/01/2018 00:47:00.0047 | 31/01/2018 00:49:00.0049 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 192 | 7038050001 | 13/01/2018 11:14:00.0014 | 13/01/2018 13:45:00.0045 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 193 | 7027870001 | 03/01/2018 19:06 | 03/01/2018 20:19 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 194 | 7028490001 | 03/01/2018 09:08 | 03/01/2018 12:04 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 195 | 7025380001 | 01/01/2018 16:32 | 01/01/2018 16:34 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|----|
| 196 | 7026640001 | 03/01/2018 09:33 | 03/01/2018 12:12 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 197 | 7056090001 | 31/01/2018 11:17:00.0017 | 31/01/2018 11:19:00.0019 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 198 | 7056150001 | 30/01/2018 18:30:00.0030 | 31/01/2018 02:00:00.0000 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 199 | 7056680001 | 30/01/2018 17:23:00.0023 | 30/01/2018 21:55:00.0055 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 200 | 7054630003 | 22/01/2018 20:42:00.0042 | 22/01/2018 20:58:00.0058 | 70 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red. | N | 2 |
| 201 | 7053730001 | 28/01/2018 09:01:00.0001 | 28/01/2018 15:30:00.0030 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 202 | 7055910001 | 31/01/2018 09:45:00.0045 | 31/01/2018 13:59:00.0059 | 40 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 6 |
| 203 | 7055820002 | 31/01/2018 15:13:00.0013 | 31/01/2018 15:15:00.0015 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 10 |
| 204 | 7056350001 | 30/01/2018 12:15:00.0015 | 30/01/2018 17:15:00.0015 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 205 | 7056380001 | 31/01/2018 11:16:00.0016 | 31/01/2018 16:56:00.0056 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 206 | 7053640001 | 26/01/2018 00:02:00.0002 | 27/01/2018 04:37:00.0037 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 207 | 7053670001 | 27/01/2018 17:53:00.0053 | 27/01/2018 22:53:00.0053 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 208 | 7054130001 | 27/01/2018 13:34:00.0034 | 27/01/2018 15:37:00.0037 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 209 | 7054630001 | 22/01/2018 18:51:00.0051 | 22/01/2018 18:52:00.0052 | 70 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red. | N | 2 |
| 210 | 7044820002 | 21/01/2018 10:21:00.0021 | 21/01/2018 10:29:00.0029 | 16 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red. | N | 9 |
| 211 | 7044120001 | 20/01/2018 03:39:00.0039 | 20/01/2018 05:20:00.0020 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 212 | 7045590001 | 20/01/2018 14:43:00.0043 | 20/01/2018 17:22:00.0022 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 213 | 7030380001 | 04/01/2018 13:56 | 04/01/2018 18:20 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 214 | 7027280001 | 03/01/2018 13:59 | 03/01/2018 18:12 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|----|
| 215 | 7027300001 | 03/01/2018 16:56 | 03/01/2018 18:24 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 216 | 7029380001 | 04/01/2018 16:04 | 04/01/2018 17:38 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 217 | 7033870001 | 09/01/2018 11:42 | 09/01/2018 15:49 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 218 | 7034730001 | 10/01/2018 14:26 | 10/01/2018 14:28 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 219 | 7055270002 | 30/01/2018 11:51:00.0051 | 30/01/2018 11:54:00.0054 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 220 | 7053800001 | 28/01/2018 19:33:00.0033 | 28/01/2018 21:52:00.0052 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 221 | 7054200001 | 28/01/2018 12:43:00.0043 | 28/01/2018 14:41:00.0041 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 222 | 7038850001 | 12/01/2018 16:21 | 12/01/2018 18:50 | 70 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 223 | 7040260001 | 16/01/2018 11:12:00.0012 | 16/01/2018 13:45:00.0045 | 70 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 224 | 7041230001 | 17/01/2018 07:53:00.0053 | 17/01/2018 11:00:00.0000 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 225 | 7052470001 | 28/01/2018 09:13:00.0013 | 28/01/2018 14:11:00.0011 | 40 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 6 |
| 226 | 7058760001 | 31/01/2018 13:05:00.0005 | 31/01/2018 23:42:00.0042 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 227 | 7044680001 | 20/01/2018 16:58:00.0058 | 20/01/2018 21:12:00.0012 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 228 | 7034720001 | 09/01/2018 13:27 | 09/01/2018 16:51 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 10 |
| 229 | 7033610001 | 09/01/2018 08:46 | 09/01/2018 10:54 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 230 | 7034540001 | 09/01/2018 18:36 | 09/01/2018 22:45 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 231 | 7045880001 | 22/01/2018 09:53:00.0053 | 22/01/2018 09:55:00.0055 | 70 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red. | N | 2 |
| 232 | 7045010001 | 21/01/2018 09:03:00.0003 | 21/01/2018 09:05:00.0005 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 233 | 7025840001 | 01/01/2018 14:29 | 01/01/2018 14:31 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 234 | 7027880001 | 01/01/2018 11:01 | 01/01/2018 13:20 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 235 | 7028520001 | 03/01/2018 10:20 | 03/01/2018 12:44 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 236 | 7026830001 | 03/01/2018 11:31 | 03/01/2018 14:01 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 237 | 7025810001 | 02/01/2018 11:36 | 02/01/2018 15:10 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |
| 238 | 7029600001 | 05/01/2018 03:42 | 05/01/2018 05:50 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 239 | 7034760001 | 09/01/2018 07:32 | 09/01/2018 09:24 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 240 | 7033700001 | 08/01/2018 20:51 | 08/01/2018 22:20 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 241 | 7043140005 | 19/01/2018 05:19:00.0019 | 19/01/2018 05:21:00.0021 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 242 | 7030450001 | 05/01/2018 20:24 | 05/01/2018 20:26 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 243 | 7032130001 | 07/01/2018 15:31 | 07/01/2018 17:00 | 70 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 244 | 7030630001 | 05/01/2018 16:32 | 05/01/2018 18:52 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 245 | 7048160001 | 23/01/2018 18:55:00.0055 | 23/01/2018 20:01:00.0001 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 246 | 7045430001 | 21/01/2018 12:20:00.0020 | 21/01/2018 21:08:00.0008 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 247 | 7046950001 | 22/01/2018 19:37:00.0037 | 22/01/2018 23:35:00.0035 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 248 | 7047430001 | 23/01/2018 09:26:00.0026 | 23/01/2018 15:02:00.0002 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 249 | 7046800001 | 22/01/2018 17:52:00.0052 | 22/01/2018 19:56:00.0056 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 250 | 7053740001 | 28/01/2018 09:33:00.0033 | 28/01/2018 11:45:00.0045 | 16 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 251 | 7025480002 | 02/01/2018 01:21 | 02/01/2018 04:08 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 252 | 7041670001 | 16/01/2018 08:58:00.0058 | 16/01/2018 12:15:00.0015 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |
| 253 | 7056330002 | 31/01/2018 06:07:00.0007 | 31/01/2018 13:25:00.0025 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 254 | 7053970001 | 28/01/2018 12:16:00.0016 | 28/01/2018 13:40:00.0040 | 40 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 6 |
| 255 | 7055570001 | 28/01/2018 00:57:00.0057 | 28/01/2018 00:59:00.0059 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 256 | 7056440001 | 31/01/2018 13:28:00.0028 | 31/01/2018 13:30:00.0030 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 257 | 7056180001 | 30/01/2018 17:21:00.0021 | 30/01/2018 23:40:00.0040 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 258 | 7056220001 | 30/01/2018 19:05:00.0005 | 30/01/2018 20:38:00.0038 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 259 | 7053660001 | 27/01/2018 17:18:00.0018 | 27/01/2018 20:43:00.0043 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 260 | 7053760001 | 28/01/2018 16:39:00.0039 | 28/01/2018 17:07:00.0007 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 261 | 7053770001 | 28/01/2018 15:38:00.0038 | 28/01/2018 18:00:00.0000 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 262 | 7055270001 | 30/01/2018 10:04:00.0004 | 30/01/2018 10:06:00.0006 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 263 | 7056250001 | 30/01/2018 22:22:00.0022 | 31/01/2018 02:18:00.0018 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 264 | 7032260002 | 08/01/2018 01:19 | 08/01/2018 03:01 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 265 | 7050160001 | 25/01/2018 21:42:00.0042 | 25/01/2018 22:26:00.0026 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 266 | 7051410001 | 25/01/2018 22:05:00.0005 | 26/01/2018 01:50:00.0050 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 267 | 7048850001 | 24/01/2018 11:47:00.0047 | 24/01/2018 19:38:00.0038 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 268 | 7054320001 | 05/01/2018 07:53 | 05/01/2018 07:55 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 269 | 7051470001 | 25/01/2018 09:09:00.0009 | 25/01/2018 13:00:00.0000 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 270 | 7031220001 | 05/01/2018 09:45 | 05/01/2018 11:30 | 16 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 |
| 271 | 7034690001 | 10/01/2018 11:13 | 10/01/2018 13:08 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 272 | 7029840001 | 04/01/2018 13:56 | 04/01/2018 22:46 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 273 | 7034520001 | 09/01/2018 16:33 | 09/01/2018 18:45 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 274 | 7034140001 | 09/01/2018 20:08 | 09/01/2018 23:15 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 275 | 7048320001 | 23/01/2018 08:16:00.0016 | 23/01/2018 13:15:00.0015 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 276 | 7045790001 | 22/01/2018 07:05:00.0005 | 22/01/2018 07:07:00.0007 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 277 | 7047760001 | 23/01/2018 22:36:00.0036 | 23/01/2018 23:55:00.0055 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 278 | 7046870002 | 22/01/2018 23:25:00.0025 | 23/01/2018 00:47:00.0047 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 279 | 7056070001 | 30/01/2018 12:39:00.0039 | 30/01/2018 20:00:00.0000 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 280 | 7029400001 | 04/01/2018 17:36 | 05/01/2018 11:09 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 281 | 7052190001 | 27/01/2018 17:21:00.0021 | 27/01/2018 18:30:00.0030 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 282 | 7052340001 | 27/01/2018 18:28:00.0028 | 28/01/2018 00:35:00.0035 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 283 | 7052800001 | 28/01/2018 13:57:00.0057 | 28/01/2018 16:20:00.0020 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 284 | 7048980001 | 24/01/2018 07:01:00.0001 | 24/01/2018 08:25:00.0025 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 285 | 7028120001 | 02/01/2018 20:43 | 02/01/2018 22:45 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|--------------------------|----|---|---|----|
| 286 | 7029460001 | 04/01/2018 23:48 | 04/01/2018 23:50 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 287 | 7034460001 | 09/01/2018 07:28 | 09/01/2018 10:34 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 288 | 7045150001 | 19/01/2018 18:50:00.0050 | 19/01/2018 19:40:00.0040 | 70 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico. | N | 7 |
| 289 | 7045180001 | 21/01/2018 11:00:00.0000 | 21/01/2018 14:36:00.0036 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 290 | 7045230001 | 21/01/2018 08:46:00.0046 | 21/01/2018 10:55:00.0055 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 291 | 7046620001 | 21/01/2018 16:17:00.0017 | 21/01/2018 22:17:00.0017 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 292 | 7038380001 | 14/01/2018 17:13:00.0013 | 14/01/2018 20:10:00.0010 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 293 | 7035960001 | 12/01/2018 02:12 | 12/01/2018 05:51 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 294 | 7026000001 | 01/01/2018 09:21 | 01/01/2018 09:23 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 295 | 7024790001 | 01/01/2018 08:14 | 01/01/2018 09:13 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 296 | 7048250001 | 23/01/2018 18:48:00.0048 | 23/01/2018 22:11:00.0011 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 297 | 7047470001 | 22/01/2018 12:10:00.0010 | 22/01/2018 12:17:00.0017 | 40 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 6 |
| 298 | 7047580001 | 23/01/2018 11:48:00.0048 | 23/01/2018 17:11:00.0011 | 70 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red. | N | 2 |
| 299 | 7036970001 | 13/01/2018 09:33:00.0033 | 13/01/2018 14:38:00.0038 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 10 |
| 300 | 7040840001 | 16/01/2018 16:44:00.0044 | 16/01/2018 19:16:00.0016 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 301 | 7035930001 | 11/01/2018 19:08 | 12/01/2018 00:15 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 302 | 7035560001 | 10/01/2018 07:06 | 10/01/2018 08:16 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 303 | 7038470001 | 14/01/2018 19:14:00.0014 | 14/01/2018 22:51:00.0051 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 304 | 7037290001 | 13/01/2018 12:16:00.0016 | 13/01/2018 22:00:00.0000 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 305 | 7035830001 | 10/01/2018 20:34 | 10/01/2018 23:51 | 16 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 306 | 7036070001 | 11/01/2018 08:40 | 11/01/2018 10:35 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 307 | 7036080001 | 11/01/2018 11:03 | 11/01/2018 14:10 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 308 | 7042420001 | 18/01/2018 07:47:00.0047 | 18/01/2018 09:11:00.0011 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 309 | 7043140002 | 19/01/2018 03:10:00.0010 | 19/01/2018 03:12:00.0012 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 310 | 7042920001 | 18/01/2018 17:57:00.0057 | 18/01/2018 19:38:00.0038 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 311 | 7043140003 | 19/01/2018 03:18:00.0018 | 19/01/2018 05:11:00.0011 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 312 | 7042410001 | 17/01/2018 18:43:00.0043 | 17/01/2018 22:32:00.0032 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 313 | 7042440001 | 17/01/2018 18:45:00.0045 | 17/01/2018 22:32:00.0032 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 314 | 7044480001 | 19/01/2018 10:53:00.0053 | 19/01/2018 12:06:00.0006 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 315 | 7043390002 | 19/01/2018 08:58:00.0058 | 19/01/2018 09:01:00.0001 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 316 | 7044600001 | 19/01/2018 10:33:00.0033 | 19/01/2018 12:13:00.0013 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 317 | 7043280001 | 19/01/2018 04:13:00.0013 | 19/01/2018 04:15:00.0015 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 318 | 7044640001 | 20/01/2018 15:15:00.0015 | 20/01/2018 15:17:00.0017 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 319 | 7044210001 | 20/01/2018 07:16:00.0016 | 20/01/2018 09:23:00.0023 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 320 | 7044380001 | 20/01/2018 09:26:00.0026 | 20/01/2018 12:08:00.0008 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 321 | 7043070001 | 18/01/2018 23:14:00.0014 | 19/01/2018 02:20:00.0020 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 322 | 7043070003 | 19/01/2018 01:23:00.0023 | 19/01/2018 01:25:00.0025 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 323 | 7042940001 | 18/01/2018 16:39:00.0039 | 18/01/2018 19:24:00.0024 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 324 | 7029100001 | 03/01/2018 23:24 | 04/01/2018 03:11 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 325 | 7034740001 | 09/01/2018 12:55 | 09/01/2018 15:25 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 326 | 7047480001 | 22/01/2018 16:49:00.0049 | 22/01/2018 20:45:00.0045 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 327 | 7039340001 | 14/01/2018 18:47:00.0047 | 14/01/2018 23:46:00.0046 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 328 | 7039520001 | 14/01/2018 12:21:00.0021 | 14/01/2018 15:09:00.0009 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 329 | 7053900001 | 28/01/2018 21:50:00.0050 | 28/01/2018 23:30:00.0030 | 16 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 |
| 330 | 7039540001 | 14/01/2018 13:09:00.0009 | 14/01/2018 14:53:00.0053 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 331 | 7041580001 | 16/01/2018 21:28:00.0028 | 16/01/2018 21:54:00.0054 | 70 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico. | N | 7 |
| 332 | 7039790001 | 16/01/2018 02:54:00.0054 | 16/01/2018 05:45:00.0045 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 333 | 7038860001 | 13/01/2018 08:11:00.0011 | 13/01/2018 09:32:00.0032 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 334 | 7051390001 | 25/01/2018 20:55:00.0055 | 25/01/2018 22:20:00.0020 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 335 | 7043390001 | 19/01/2018 05:29:00.0029 | 19/01/2018 11:46:00.0046 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 336 | 7026630001 | 03/01/2018 08:09 | 03/01/2018 10:37 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 337 | 7029620001 | 05/01/2018 07:17 | 05/01/2018 09:31 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 338 | 7027590001 | 01/01/2018 12:49 | 01/01/2018 15:08 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 339 | 7052360002 | 28/01/2018 02:22:00.0022 | 28/01/2018 03:37:00.0037 | 70 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 340 | 7056160002 | 30/01/2018 20:42:00.0042 | 30/01/2018 23:10:00.0010 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 341 | 7042350001 | 17/01/2018 13:45:00.0045 | 17/01/2018 14:45:00.0045 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 342 | 7038900001 | 13/01/2018 11:01:00.0001 | 13/01/2018 14:15:00.0015 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 343 | 7046440001 | 21/01/2018 12:34:00.0034 | 21/01/2018 13:48:00.0048 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |
| 344 | 7057580001 | 31/01/2018 11:22:00.0022 | 31/01/2018 19:20:00.0020 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 345 | 7053520001 | 27/01/2018 13:21:00.0021 | 27/01/2018 18:24:00.0024 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 346 | 7027470001 | 03/01/2018 17:50 | 03/01/2018 19:35 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 347 | 7028880001 | 04/01/2018 10:53 | 04/01/2018 11:57 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 348 | 7040100001 | 16/01/2018 11:04:00.0004 | 16/01/2018 14:10:00.0010 | 16 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red. | N | 9 |
| 349 | 7041090001 | 16/01/2018 08:08:00.0008 | 16/01/2018 16:39:00.0039 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 350 | 7062130002 | 31/01/2018 14:00:00.0000 | 31/01/2018 16:43:00.0043 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 351 | 7046130001 | 20/01/2018 19:51:00.0051 | 20/01/2018 21:32:00.0032 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 352 | 7038880001 | 15/01/2018 10:37:00.0037 | 15/01/2018 11:20:00.0020 | 70 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red. | N | 2 |
| 353 | 7039860001 | 16/01/2018 04:27:00.0027 | 16/01/2018 04:29:00.0029 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 354 | 7041590001 | 17/01/2018 01:34:00.0034 | 17/01/2018 02:20:00.0020 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 355 | 7029090001 | 03/01/2018 22:03 | 04/01/2018 03:21 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 356 | 7028430001 | 02/01/2018 18:16 | 02/01/2018 22:40 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 357 | 7034420001 | 10/01/2018 07:24 | 10/01/2018 09:56 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 358 | 7035010001 | 08/01/2018 21:41 | 08/01/2018 22:33 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 359 | 7041070001 | 17/01/2018 07:00:00.0000 | 17/01/2018 07:05:00.0005 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 360 | 7041320001 | 17/01/2018 12:24:00.0024 | 17/01/2018 12:26:00.0026 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 361 | 7033030001 | 07/01/2018 20:56 | 08/01/2018 00:30 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 6 |
| 362 | 7048260001 | 23/01/2018 07:36:00.0036 | 23/01/2018 11:15:00.0015 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 363 | 7038910001 | 13/01/2018 19:18:00.0018 | 13/01/2018 22:45:00.0045 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 364 | 7048960001 | 24/01/2018 18:26:00.0026 | 24/01/2018 20:52:00.0052 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 365 | 7037460001 | 12/01/2018 17:47 | 12/01/2018 21:12 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 366 | 7032260001 | 07/01/2018 18:46 | 08/01/2018 03:21 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 367 | 7033410001 | 09/01/2018 02:34 | 09/01/2018 03:36 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 368 | 7046610001 | 22/01/2018 05:37:00.0037 | 22/01/2018 05:39:00.0039 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 369 | 7046680001 | 22/01/2018 17:01:00.0001 | 22/01/2018 17:03:00.0003 | 16 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 |
| 370 | 7047310001 | 22/01/2018 11:52:00.0052 | 22/01/2018 14:20:00.0020 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 371 | 7047740001 | 23/01/2018 16:07:00.0007 | 23/01/2018 23:27:00.0027 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 372 | 7050070001 | 25/01/2018 17:04:00.0004 | 25/01/2018 19:35:00.0035 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 373 | 7046280001 | 22/01/2018 13:02:00.0002 | 22/01/2018 13:04:00.0004 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 374 | 7039910001 | 16/01/2018 03:57:00.0057 | 16/01/2018 05:52:00.0052 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 375 | 7038870001 | 13/01/2018 08:57:00.0057 | 13/01/2018 10:55:00.0055 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 376 | 7030290001 | 05/01/2018 17:13 | 05/01/2018 17:15 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |
| 377 | 7032290001 | 07/01/2018 23:40 | 08/01/2018 02:00 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 378 | 7031580001 | 07/01/2018 00:24 | 07/01/2018 02:28 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 379 | 7030060001 | 05/01/2018 10:51 | 05/01/2018 13:28 | 40 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 6 |
| 380 | 7032210001 | 06/01/2018 13:22 | 06/01/2018 15:50 | 16 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 |
| 381 | 7036300001 | 12/01/2018 09:37 | 12/01/2018 12:10 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 382 | 7038340001 | 14/01/2018 13:09:00.0009 | 14/01/2018 16:35:00.0035 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 383 | 7046720001 | 22/01/2018 10:09:00.0009 | 22/01/2018 16:20:00.0020 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 6 |
| 384 | 7050090001 | 25/01/2018 12:34:00.0034 | 25/01/2018 15:58:00.0058 | 70 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red. | N | 2 |
| 385 | 7047680001 | 23/01/2018 17:54:00.0054 | 23/01/2018 19:41:00.0041 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 386 | 7046580001 | 21/01/2018 21:58:00.0058 | 22/01/2018 00:09:00.0009 | 16 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 |
| 387 | 7046840001 | 22/01/2018 17:43:00.0043 | 22/01/2018 21:55:00.0055 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 388 | 7046320001 | 19/01/2018 16:55:00.0055 | 19/01/2018 18:45:00.0045 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|----|
| 389 | 7048290001 | 23/01/2018 08:03:00.0003 | 23/01/2018 09:50:00.0050 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 390 | 7051030001 | 26/01/2018 09:58:00.0058 | 26/01/2018 13:08:00.0008 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 391 | 7050640001 | 25/01/2018 08:32:00.0032 | 25/01/2018 11:10:00.0010 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 392 | 7049320001 | 24/01/2018 19:13:00.0013 | 24/01/2018 23:40:00.0040 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 393 | 7044930001 | 21/01/2018 07:48:00.0048 | 21/01/2018 10:42:00.0042 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 394 | 7043310001 | 19/01/2018 05:36:00.0036 | 19/01/2018 07:49:00.0049 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 395 | 7043340001 | 19/01/2018 09:45:00.0045 | 19/01/2018 15:18:00.0018 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 10 |
| 396 | 7046190001 | 20/01/2018 21:17:00.0017 | 20/01/2018 23:21:00.0021 | 70 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico. | N | 7 |
| 397 | 7039460001 | 15/01/2018 13:43:00.0043 | 15/01/2018 17:55:00.0055 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 398 | 7036430001 | 11/01/2018 17:55 | 11/01/2018 19:53 | 11 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico. | N | 7 |
| 399 | 7044810001 | 21/01/2018 01:28:00.0028 | 21/01/2018 03:53:00.0053 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 400 | 7044820001 | 21/01/2018 02:53:00.0053 | 21/01/2018 10:29:00.0029 | 16 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red. | N | 9 |
| 401 | 7043050001 | 18/01/2018 21:59:00.0059 | 18/01/2018 23:05:00.0005 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 402 | 7044620001 | 20/01/2018 16:32:00.0032 | 20/01/2018 21:36:00.0036 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 403 | 7045320001 | 21/01/2018 09:22:00.0022 | 21/01/2018 15:05:00.0005 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 404 | 7038980001 | 14/01/2018 19:30:00.0030 | 14/01/2018 20:10:00.0010 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 405 | 7047490001 | 22/01/2018 17:21:00.0021 | 22/01/2018 20:20:00.0020 | 16 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 |
| 406 | 7038660001 | 14/01/2018 20:54:00.0054 | 15/01/2018 01:05:00.0005 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 407 | 7038720001 | 15/01/2018 08:39:00.0039 | 15/01/2018 09:40:00.0040 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 408 | 7041420001 | 16/01/2018 10:08:00.0008 | 16/01/2018 14:30:00.0030 | 70 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico. | N | 7 |
| 409 | 7039870001 | 16/01/2018 02:45:00.0045 | 16/01/2018 05:00:00.0000 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 410 | 7040130001 | 16/01/2018 11:12:00.0012 | 16/01/2018 15:29:00.0029 | 40 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 6 |
| 411 | 7040510001 | 16/01/2018 13:00:00.0000 | 16/01/2018 17:15:00.0015 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 412 | 7039680001 | 15/01/2018 15:37:00.0037 | 15/01/2018 18:21:00.0021 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 413 | 7041130001 | 17/01/2018 05:52:00.0052 | 17/01/2018 10:15:00.0015 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 414 | 7030900001 | 06/01/2018 08:35 | 06/01/2018 15:09 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 415 | 7031730001 | 05/01/2018 11:54 | 05/01/2018 14:45 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 416 | 7032940001 | 07/01/2018 03:55 | 07/01/2018 06:41 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 417 | 7048760001 | 24/01/2018 17:51:00.0051 | 24/01/2018 17:54:00.0054 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 418 | 7052930001 | 29/01/2018 02:22:00.0022 | 29/01/2018 02:24:00.0024 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 419 | 7050270001 | 26/01/2018 02:55:00.0055 | 26/01/2018 02:57:00.0057 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 420 | 7033000001 | 07/01/2018 14:00 | 07/01/2018 16:45 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 421 | 7042300001 | 18/01/2018 09:56:00.0056 | 18/01/2018 10:19:00.0019 | 40 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 6 |
| 422 | 7050440001 | 25/01/2018 07:15:00.0015 | 25/01/2018 18:49:00.0049 | 40 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 6 |
| 423 | 7038730001 | 15/01/2018 07:49:00.0049 | 15/01/2018 09:30:00.0030 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|----|
| 424 | 7041140001 | 17/01/2018 06:50:00.0050 | 17/01/2018 09:40:00.0040 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 425 | 7028750001 | 03/01/2018 13:11 | 03/01/2018 15:55 | 70 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red. | N | 2 |
| 426 | 7036370001 | 11/01/2018 18:59 | 11/01/2018 22:11 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 427 | 7045680001 | 21/01/2018 07:01:00.0001 | 21/01/2018 08:19:00.0019 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |
| 428 | 7058730001 | 31/01/2018 13:27:00.0027 | 31/01/2018 20:14:00.0014 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 429 | 7057980001 | 31/01/2018 07:25:00.0025 | 31/01/2018 10:07:00.0007 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 430 | 7055820001 | 31/01/2018 08:50:00.0050 | 31/01/2018 15:15:00.0015 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 10 |
| 431 | 7056450001 | 31/01/2018 11:51:00.0051 | 31/01/2018 14:36:00.0036 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 432 | 7056600001 | 31/01/2018 12:38:00.0038 | 31/01/2018 19:18:00.0018 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 433 | 7056220002 | 30/01/2018 20:42:00.0042 | 31/01/2018 03:08:00.0008 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 434 | 7048830001 | 24/01/2018 16:00:00.0000 | 24/01/2018 18:49:00.0049 | 70 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 435 | 7051450001 | 26/01/2018 10:29:00.0029 | 26/01/2018 18:53:00.0053 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 436 | 7051350002 | 26/01/2018 15:02:00.0002 | 26/01/2018 17:19:00.0019 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 437 | 7052490001 | 26/01/2018 20:59:00.0059 | 26/01/2018 22:28:00.0028 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 438 | 7051950001 | 27/01/2018 08:03:00.0003 | 27/01/2018 12:01:00.0001 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 439 | 7052210001 | 27/01/2018 14:27:00.0027 | 28/01/2018 01:31:00.0031 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 440 | 7030670001 | 06/01/2018 01:44 | 06/01/2018 01:54 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |
| 441 | 7033050001 | 07/01/2018 12:34 | 07/01/2018 14:25 | 16 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 |
| 442 | 7029830001 | 05/01/2018 10:31 | 05/01/2018 16:34 | 70 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|----|
| 443 | 7033830001 | 08/01/2018 18:23 | 08/01/2018 19:48 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 444 | 7044360001 | 20/01/2018 10:12:00.0012 | 20/01/2018 12:04:00.0004 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 445 | 7053570001 | 27/01/2018 18:55:00.0055 | 27/01/2018 20:11:00.0011 | 11 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico. | N | 7 |
| 446 | 7054310001 | 02/01/2018 01:53 | 02/01/2018 01:55 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 447 | 7056300001 | 30/01/2018 09:48:00.0048 | 30/01/2018 11:31:00.0031 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 448 | 7054630002 | 22/01/2018 18:53:00.0053 | 22/01/2018 20:58:00.0058 | 70 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red. | N | 2 |
| 449 | 7049000001 | 24/01/2018 19:59:00.0059 | 24/01/2018 21:36:00.0036 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 450 | 7057780001 | 31/01/2018 12:09:00.0009 | 31/01/2018 21:09:00.0009 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 451 | 7030620001 | 05/01/2018 17:47 | 05/01/2018 21:18 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 452 | 7048720001 | 24/01/2018 17:20:00.0020 | 24/01/2018 17:22:00.0022 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 453 | 7048800001 | 24/01/2018 11:19:00.0019 | 24/01/2018 18:53:00.0053 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 454 | 7050350001 | 26/01/2018 06:08:00.0008 | 26/01/2018 06:10:00.0010 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 455 | 7052450001 | 26/01/2018 18:24:00.0024 | 27/01/2018 01:00:00.0000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 10 |
| 456 | 7051660001 | 27/01/2018 03:59:00.0059 | 27/01/2018 04:01:00.0001 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 457 | 7045670001 | 20/01/2018 09:03:00.0003 | 20/01/2018 15:58:00.0058 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |
| 458 | 7042390001 | 17/01/2018 16:26:00.0026 | 18/01/2018 06:04:00.0004 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 459 | 7041100001 | 17/01/2018 07:56:00.0056 | 17/01/2018 08:36:00.0036 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 10 |
| 460 | 7038420001 | 14/01/2018 18:13:00.0013 | 14/01/2018 21:19:00.0019 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 461 | 7037560001 | 13/01/2018 18:42:00.0042 | 13/01/2018 18:56:00.0056 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 462 | 7035500001 | 10/01/2018 16:17 | 10/01/2018 21:05 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 463 | 7041560001 | 16/01/2018 17:58:00.0058 | 16/01/2018 22:23:00.0023 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 464 | 7039810001 | 16/01/2018 00:45:00.0045 | 16/01/2018 02:07:00.0007 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 465 | 7040180001 | 16/01/2018 10:53:00.0053 | 16/01/2018 12:16:00.0016 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 466 | 7040290001 | 15/01/2018 05:56:00.0056 | 15/01/2018 10:00:00.0000 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 467 | 7055410001 | 29/01/2018 10:16:00.0016 | 29/01/2018 13:30:00.0030 | 11 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico. | N | 7 |
| 468 | 7055260001 | 30/01/2018 07:27:00.0027 | 30/01/2018 16:07:00.0007 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 469 | 7029610001 | 05/01/2018 03:15 | 05/01/2018 08:22 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 470 | 7028890001 | 03/01/2018 13:23 | 03/01/2018 13:54 | 70 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico. | N | 7 |
| 471 | 7028980001 | 04/01/2018 11:49 | 04/01/2018 14:25 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 472 | 7034210001 | 10/01/2018 00:10 | 10/01/2018 02:14 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 473 | 7036900001 | 13/01/2018 01:57:00.0057 | 13/01/2018 02:00:00.0000 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 474 | 7034610001 | 09/01/2018 18:04 | 09/01/2018 19:16 | 16 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 |
| 475 | 7033380001 | 08/01/2018 23:49 | 09/01/2018 02:44 | 16 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 |
| 476 | 7033860001 | 08/01/2018 13:38 | 08/01/2018 14:40 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 477 | 7047910001 | 24/01/2018 03:58:00.0058 | 24/01/2018 04:00:00.0000 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 478 | 7045080001 | 21/01/2018 09:12:00.0012 | 21/01/2018 12:32:00.0032 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 479 | 7049240001 | 24/01/2018 10:42:00.0042 | 24/01/2018 11:48:00.0048 | 16 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red. | N | 9 |
| 480 | 7056520001 | 30/01/2018 21:01:00.0001 | 31/01/2018 09:45:00.0045 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 481 | 7048360001 | 23/01/2018 11:16:00.0016 | 23/01/2018 13:50:00.0050 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 482 | 7032710001 | 05/01/2018 11:52 | 05/01/2018 15:11 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 483 | 7032760001 | 07/01/2018 08:51 | 07/01/2018 10:45 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 484 | 7032240001 | 07/01/2018 19:52 | 07/01/2018 21:54 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 485 | 7032990001 | 07/01/2018 13:16 | 07/01/2018 19:11 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 486 | 7052040001 | 27/01/2018 07:26:00.0026 | 27/01/2018 13:54:00.0054 | 16 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red. | N | 9 |
| 487 | 7051400001 | 25/01/2018 16:31:00.0031 | 25/01/2018 19:48:00.0048 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 488 | 7051450002 | 26/01/2018 18:48:00.0048 | 26/01/2018 18:53:00.0053 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 489 | 7050130001 | 25/01/2018 10:48:00.0048 | 25/01/2018 20:38:00.0038 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 490 | 7052880001 | 28/01/2018 20:38:00.0038 | 28/01/2018 23:33:00.0033 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 491 | 7055670001 | 31/01/2018 04:34:00.0034 | 31/01/2018 04:36:00.0036 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 492 | 7056880001 | 31/01/2018 22:46:00.0046 | 31/01/2018 22:48:00.0048 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 493 | 7056660001 | 30/01/2018 17:16:00.0016 | 30/01/2018 21:50:00.0050 | 11 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico. | N | 7 |
| 494 | 7056600002 | 31/01/2018 17:32:00.0032 | 31/01/2018 19:18:00.0018 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 495 | 7032300001 | 07/01/2018 22:26 | 08/01/2018 04:57 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 496 | 7029860001 | 04/01/2018 19:59 | 04/01/2018 22:00 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 497 | 7032190001 | 07/01/2018 18:10 | 07/01/2018 20:00 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 498 | 7062320001 | 30/01/2018 18:06:00.0006 | 30/01/2018 18:08:00.0008 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 499 | 7053780001 | 28/01/2018 18:51:00.0051 | 28/01/2018 20:45:00.0045 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 500 | 7054700001 | 29/01/2018 13:58:00.0058 | 29/01/2018 15:15:00.0015 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 501 | 7056330001 | 30/01/2018 17:22:00.0022 | 31/01/2018 06:06:00.0006 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 502 | 7056060001 | 30/01/2018 10:11:00.0011 | 30/01/2018 19:24:00.0024 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 503 | 7055320001 | 30/01/2018 17:51:00.0051 | 30/01/2018 17:53:00.0053 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 504 | 7027810001 | 03/01/2018 16:48 | 03/01/2018 16:50 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 505 | 7030370001 | 04/01/2018 15:16 | 04/01/2018 17:23 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 506 | 7037390001 | 12/01/2018 13:08 | 12/01/2018 16:04 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 507 | 7039130001 | 15/01/2018 10:56:00.0056 | 15/01/2018 13:40:00.0040 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 508 | 7029610002 | 05/01/2018 07:10 | 05/01/2018 07:12 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 509 | 7026000002 | 01/01/2018 12:51 | 01/01/2018 12:53 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 510 | 7052360001 | 27/01/2018 22:42:00.0042 | 28/01/2018 03:37:00.0037 | 70 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 511 | 7029620002 | 05/01/2018 09:24 | 05/01/2018 09:31 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 512 | 7031790001 | 07/01/2018 07:40 | 07/01/2018 09:42 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 513 | 7033020001 | 07/01/2018 20:21 | 07/01/2018 23:25 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 514 | 7050240001 | 25/01/2018 21:06:00.0006 | 26/01/2018 01:06:00.0006 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 515 | 7049170001 | 22/01/2018 05:55:00.0055 | 22/01/2018 05:57:00.0057 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 516 | 7050200001 | 25/01/2018 22:57:00.0057 | 25/01/2018 22:59:00.0059 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 517 | 7048770001 | 24/01/2018 11:52:00.0052 | 24/01/2018 18:28:00.0028 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 518 | 7026580001 | 03/01/2018 07:27 | 03/01/2018 08:53 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 519 | 7034330001 | 10/01/2018 07:00 | 10/01/2018 08:35 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 520 | 7033530001 | 09/01/2018 07:05 | 09/01/2018 09:06 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 521 | 7052700001 | 28/01/2018 11:37:00.0037 | 28/01/2018 13:16:00.0016 | 70 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 522 | 7057050001 | 30/01/2018 13:19:00.0019 | 30/01/2018 23:40:00.0040 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 523 | 7057020001 | 30/01/2018 17:45:00.0045 | 30/01/2018 22:42:00.0042 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 524 | 7058180001 | 31/01/2018 22:32:00.0032 | 31/01/2018 23:12:00.0012 | 70 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico. | N | 7 |
| 525 | 7056810001 | 31/01/2018 15:07:00.0007 | 31/01/2018 21:18:00.0018 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 526 | 7054480001 | 11/01/2018 20:44 | 11/01/2018 20:46 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 527 | 7053630001 | 27/01/2018 15:50:00.0050 | 27/01/2018 16:47:00.0047 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 528 | 7034040001 | 09/01/2018 19:06 | 09/01/2018 21:09 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|----|
| 529 | 7034510001 | 09/01/2018 14:16 | 09/01/2018 20:30 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 530 | 7033650001 | 08/01/2018 06:04 | 08/01/2018 08:25 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 531 | 7046570001 | 21/01/2018 23:31:00.0031 | 21/01/2018 23:33:00.0033 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 532 | 7045040001 | 21/01/2018 09:18:00.0018 | 21/01/2018 09:20:00.0020 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 533 | 7046920001 | 22/01/2018 17:48:00.0048 | 23/01/2018 05:03:00.0003 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 534 | 7046450001 | 21/01/2018 22:28:00.0028 | 22/01/2018 00:18:00.0018 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 535 | 7048010001 | 24/01/2018 08:55:00.0055 | 24/01/2018 13:50:00.0050 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 10 |
| 536 | 7046890001 | 22/01/2018 23:10:00.0010 | 22/01/2018 23:12:00.0012 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 537 | 7049250001 | 24/01/2018 11:30:00.0030 | 24/01/2018 15:40:00.0040 | 16 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 |
| 538 | 7047020001 | 22/01/2018 19:19:00.0019 | 22/01/2018 21:57:00.0057 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 539 | 7038070001 | 13/01/2018 13:31:00.0031 | 14/01/2018 02:50:00.0050 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 540 | 7038440001 | 14/01/2018 17:37:00.0037 | 14/01/2018 22:00:00.0000 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 541 | 7038460001 | 14/01/2018 20:57:00.0057 | 14/01/2018 22:11:00.0011 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 542 | 7038310001 | 14/01/2018 14:19:00.0019 | 14/01/2018 18:06:00.0006 | 70 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 543 | 7037420001 | 13/01/2018 14:27:00.0027 | 13/01/2018 17:05:00.0005 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 544 | 7038360001 | 14/01/2018 14:00:00.0000 | 14/01/2018 19:05:00.0005 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 545 | 7046630001 | 22/01/2018 14:29:00.0029 | 22/01/2018 17:08:00.0008 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 546 | 7048600001 | 24/01/2018 07:16:00.0016 | 24/01/2018 16:23:00.0023 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|
| 547 | 7046960001 | 22/01/2018 18:59:00.0059 | 22/01/2018 23:54:00.0054 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 548 | 7046970001 | 22/01/2018 20:55:00.0055 | 23/01/2018 04:15:00.0015 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 549 | 7048230001 | 24/01/2018 08:12:00.0012 | 24/01/2018 13:20:00.0020 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 550 | 7036540001 | 11/01/2018 15:23 | 11/01/2018 17:41 | 21 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 |
| 551 | 7044710001 | 20/01/2018 21:04:00.0004 | 20/01/2018 21:06:00.0006 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |
| 552 | 7044490001 | 19/01/2018 13:58:00.0058 | 19/01/2018 14:30:00.0030 | 24 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 |