

**ANEXO A**

Solicitudes de eximencia RECHAZADAS por la Autoridad de los Servicios Público, invocadas por la Empresa de Distribución Eléctrica EDECHI,S.A. , por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico de MARZO 2018

No.	IDInter	FechaIni	FechaRep	Causal	Motivo del rechazo	Resultado ASEP	Caso
1	7100770001	08/03/2018 13:06	08/03/2018 16:51	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
2	7104190001	12/03/2018 07:55	12/03/2018 08:50	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
3	7103570001	14/03/2018 02:02:00.0002	14/03/2018 02:04:00.0004	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
4	7122750001	07/03/2018 11:05	07/03/2018 13:25	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
5	7122960001	08/03/2018 05:17	08/03/2018 08:00	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
6	7122220001	30/03/2018 08:53:00.0053	30/03/2018 10:31:00.0031	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
7	7118450001	25/03/2018 00:33:00.0033	25/03/2018 03:08:00.0008	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
8	7119220001	24/03/2018 11:20:00.0020	24/03/2018 15:47:00.0047	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
9	7115440001	24/03/2018 13:38:00.0038	24/03/2018 13:40:00.0040	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
10	7124430001	31/03/2018 18:07:00.0007	31/03/2018 21:37:00.0037	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
11	7123220001	30/03/2018 20:46:00.0046	30/03/2018 22:26:00.0026	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
12	7103380001	11/03/2018 01:02	11/03/2018 03:40	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
13	7104410001	14/03/2018 08:12:00.0012	14/03/2018 14:55:00.0055	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
14	7113910001	21/03/2018 16:29:00.0029	21/03/2018 19:54:00.0054	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
15	7108710001	17/03/2018 18:44:00.0044	17/03/2018 20:54:00.0054	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
16	7115310001	22/03/2018 15:30:00.0030	23/03/2018 00:20:00.0020	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
17	7115070001	24/03/2018 08:10:00.0010	24/03/2018 09:26:00.0026	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

20

18	7102540001	13/03/2018 05:06:00.0006	13/03/2018 07:30:00.0030	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
19	7096300001	07/03/2018 03:08	07/03/2018 03:10	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
20	7096050001	06/03/2018 21:26	06/03/2018 22:38	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
21	7121910001	23/03/2018 09:07:00.0007	23/03/2018 13:20:00.0020	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
22	7103230001	12/03/2018 23:44	13/03/2018 04:01:00.0001	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
23	7125230001	29/03/2018 15:25:00.0025	29/03/2018 17:35:00.0035	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
24	7115840001	23/03/2018 19:40:00.0040	23/03/2018 19:48:00.0048	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
25	7115500001	23/03/2018 15:47:00.0047	24/03/2018 09:43:00.0043	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
26	7112640001	22/03/2018 09:46:00.0046	22/03/2018 14:44:00.0044	70	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
27	7112220001	21/03/2018 15:40:00.0040	21/03/2018 18:17:00.0017	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
28	7111630001	13/03/2018 08:19:00.0019	13/03/2018 12:09:00.0009	70	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
29	7108210001	17/03/2018 06:56:00.0056	17/03/2018 07:54:00.0054	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
30	7109380001	19/03/2018 03:19:00.0019	19/03/2018 03:21:00.0021	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
31	7125390001	29/03/2018 22:05:00.0005	29/03/2018 22:25:00.0025	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
32	7126690001	29/03/2018 10:53:00.0053	29/03/2018 16:07:00.0007	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
33	7126820001	31/03/2018 17:52:00.0052	31/03/2018 18:36:00.0036	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
34	7126950001	27/03/2018 16:30:00.0030	27/03/2018 22:12:00.0012	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
35	7106720001	16/03/2018 06:54:00.0054	16/03/2018 10:20:00.0020	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
36	7105510001	14/03/2018 15:43:00.0043	14/03/2018 18:38:00.0038	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

37	7107740001	17/03/2018 01:41:00.0041	17/03/2018 08:40:00.0040	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
38	7111240001	20/03/2018 18:21:00.0021	20/03/2018 19:56:00.0056	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
39	7098680001	09/03/2018 04:35	09/03/2018 04:37	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
40	7096370001	07/03/2018 05:48	07/03/2018 08:30	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
41	7111780001	19/03/2018 16:30:00.0030	19/03/2018 22:25:00.0025	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
42	7111380001	20/03/2018 18:07:00.0007	20/03/2018 20:19:00.0019	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a a empresa y a la propia red.	N	1
43	7092980001	02/03/2018 08:51	02/03/2018 16:20	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
44	7093290001	04/03/2018 07:51	04/03/2018 09:49	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
45	7091830001	02/03/2018 16:44	02/03/2018 22:04	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
46	7107560001	16/03/2018 20:42:00.0042	16/03/2018 21:53:00.0053	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
47	7106390001	15/03/2018 23:34:00.0034	15/03/2018 23:36:00.0036	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
48	7105760001	15/03/2018 10:14:00.0014	15/03/2018 14:01:00.0001	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
49	7105330001	14/03/2018 06:14:00.0014	14/03/2018 09:03:00.0003	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
50	7108140001	17/03/2018 07:17:00.0017	17/03/2018 07:19:00.0019	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
51	7106400001	15/03/2018 23:41:00.0041	15/03/2018 23:43:00.0043	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
52	7124130001	30/03/2018 17:36:00.0036	30/03/2018 21:50:00.0050	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
53	7124580001	31/03/2018 16:59:00.0059	31/03/2018 17:01:00.0001	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

54	7124560001	31/03/2018 15:57:00.0057	31/03/2018 15:59:00.0059	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
55	7124580002	31/03/2018 17:12:00.0012	31/03/2018 17:14:00.0014	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
56	7123620001	28/03/2018 12:18:00.0018	28/03/2018 12:37:00.0037	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
57	7124190001	29/03/2018 11:16:00.0016	29/03/2018 17:30:00.0030	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
58	7124020002	31/03/2018 15:08:00.0008	31/03/2018 17:09:00.0009	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
59	7115870001	23/03/2018 20:31:00.0031	23/03/2018 20:34:00.0034	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
60	7124110001	30/03/2018 18:09:00.0009	30/03/2018 19:04:00.0004	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
61	7106790001	16/03/2018 08:03:00.0003	16/03/2018 11:58:00.0058	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
62	7105550001	12/03/2018 22:02	13/03/2018 23:00:00.0000	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
63	7110540001	19/03/2018 21:04:00.0004	20/03/2018 02:03:00.0003	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
64	7115950001	25/03/2018 06:06:00.0006	25/03/2018 12:49:00.0049	70	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
65	7116220001	25/03/2018 10:55:00.0055	25/03/2018 13:28:00.0028	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
66	7117300001	23/03/2018 14:09:00.0009	23/03/2018 21:55:00.0055	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
67	7119010002	28/03/2018 00:50:00.0050	28/03/2018 01:02:00.0002	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
68	7110570001	19/03/2018 20:12:00.0012	20/03/2018 04:38:00.0038	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
69	7100980001	11/03/2018 08:37	11/03/2018 11:37	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
70	7098720002	09/03/2018 01:05	09/03/2018 12:45	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
71	7125570001	15/03/2018 07:59:00.0059	15/03/2018 09:18:00.0018	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
72	7126360001	31/03/2018 09:28:00.0028	31/03/2018 12:34:00.0034	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
73	7127090001	29/03/2018 23:36:00.0036	30/03/2018 02:14:00.0014	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

74	7127150001	15/03/2018 08:11:00.0011	15/03/2018 11:15:00.0015	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
75	7091080001	01/03/2018 23:59	02/03/2018 00:01	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
76	7091530001	01/03/2018 06:51	01/03/2018 12:39	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
77	7106660001	15/03/2018 18:00:00.0000	16/03/2018 08:26:00.0026	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
78	7119110001	28/03/2018 06:38:00.0038	28/03/2018 08:11:00.0011	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
79	7093390001	04/03/2018 14:34	04/03/2018 14:36	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
80	7093080001	02/03/2018 13:44	02/03/2018 19:20	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
81	7092170001	03/03/2018 11:20	03/03/2018 13:35	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
82	7120500001	28/03/2018 20:45:00.0045	28/03/2018 23:10:00.0010	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
83	7120240001	28/03/2018 12:55:00.0055	28/03/2018 17:56:00.0056	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
84	7115270001	22/03/2018 12:27:00.0027	22/03/2018 16:15:00.0015	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
85	7118570003	27/03/2018 14:30:00.0030	27/03/2018 14:39:00.0039	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
86	7116310001	25/03/2018 14:26:00.0026	25/03/2018 17:11:00.0011	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
87	7115380001	22/03/2018 16:52:00.0052	22/03/2018 20:50:00.0050	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
88	7115830001	23/03/2018 19:23:00.0023	23/03/2018 19:26:00.0026	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
89	7116430001	22/03/2018 17:59:00.0059	22/03/2018 22:40:00.0040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
90	7113160002	22/03/2018 17:11:00.0011	22/03/2018 17:13:00.0013	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
91	7112140002	21/03/2018 18:33:00.0033	21/03/2018 18:36:00.0036	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

272

92	7111480001	20/03/2018 22:50:00.0050	21/03/2018 00:56:00.0056	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
93	7112520002	21/03/2018 22:07:00.0007	21/03/2018 22:09:00.0009	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
94	7119010004	28/03/2018 01:35:00.0035	28/03/2018 01:49:00.0049	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
95	7119390001	27/03/2018 18:51:00.0051	27/03/2018 22:28:00.0028	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
96	7111170001	20/03/2018 15:00:00.0000	20/03/2018 18:18:00.0018	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
97	7112020001	20/03/2018 08:00:00.0000	20/03/2018 10:15:00.0015	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
98	7111850001	19/03/2018 17:17:00.0017	19/03/2018 20:32:00.0032	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
99	7097300001	07/03/2018 21:10	07/03/2018 21:12	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
100	7094690001	03/03/2018 08:16	03/03/2018 20:25	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
101	7124010001	29/03/2018 07:44:00.0044	29/03/2018 11:42:00.0042	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
102	7115120001	24/03/2018 11:26:00.0026	24/03/2018 12:57:00.0057	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
103	7105770001	14/03/2018 17:48:00.0048	15/03/2018 03:05:00.0005	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
104	7115410001	21/03/2018 17:09:00.0009	21/03/2018 21:40:51.0040	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
105	7115170001	24/03/2018 10:50:00.0050	24/03/2018 14:43:00.0043	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
106	7115210001	22/03/2018 10:06:00.0006	22/03/2018 15:05:00.0005	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
107	7115300001	22/03/2018 14:43:00.0043	22/03/2018 22:30:00.0030	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
108	7114370001	21/03/2018 14:54:00.0054	21/03/2018 15:40:00.0040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
109	7115470001	24/03/2018 06:43:00.0043	24/03/2018 11:39:00.0039	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
110	7115580001	24/03/2018 07:33:00.0033	24/03/2018 12:29:00.0029	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

111	7098600001	09/03/2018 01:44	09/03/2018 01:46	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
112	7099580001	09/03/2018 20:30	09/03/2018 22:35	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
113	7100650001	10/03/2018 20:44	10/03/2018 22:37	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
114	7124600001	31/03/2018 17:00:00.0000	31/03/2018 17:02:00.0002	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
115	7098530002	08/03/2018 21:19	08/03/2018 23:48	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
116	7112880001	20/03/2018 20:12:00.0012	21/03/2018 02:00:00.0000	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
117	7110500001	19/03/2018 09:45:00.0045	19/03/2018 22:02:00.0002	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
118	7109960001	12/03/2018 22:39	13/03/2018 01:15:00.0015	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
119	7114410001	23/03/2018 15:40:00.0040	23/03/2018 15:40:00.0040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
120	7115480001	22/03/2018 23:48:00.0048	23/03/2018 01:43:00.0043	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
121	7114920001	23/03/2018 23:15:00.0015	24/03/2018 08:13:00.0013	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
122	7113440001	22/03/2018 21:27:00.0027	22/03/2018 21:33:00.0033	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
123	7113160001	22/03/2018 16:08:00.0008	22/03/2018 18:19:00.0019	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
124	7093040001	02/03/2018 13:14	02/03/2018 17:18	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
125	7090460001	01/03/2018 10:15	01/03/2018 12:20	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
126	7093130001	02/03/2018 20:24	02/03/2018 23:10	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
127	7093140001	03/03/2018 14:40	04/03/2018 00:43	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
128	7115880001	23/03/2018 20:32:00.0032	23/03/2018 20:33:00.0033	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

129	7118570002	27/03/2018 14:14:00.0014	27/03/2018 14:21:00.0021	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
130	7101020001	09/03/2018 15:39	09/03/2018 17:00	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
131	7109960002	13/03/2018 09:47:00.0047	13/03/2018 11:40:00.0040	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
132	7109400001	18/03/2018 21:49:00.0049	19/03/2018 04:30:00.0030	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
133	7094770001	05/03/2018 17:12	05/03/2018 19:58	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
134	7095540001	05/03/2018 08:38	05/03/2018 10:30	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
135	7093760001	02/03/2018 14:39	02/03/2018 17:20	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
136	7098720001	08/03/2018 20:20	09/03/2018 12:45	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
137	7122110002	02/03/2018 09:14	02/03/2018 09:48	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
138	7112750001	22/03/2018 08:09:00.0009	22/03/2018 10:40:00.0040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
139	7112520005	22/03/2018 03:44:00.0044	22/03/2018 03:46:00.0046	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
140	7113910002	21/03/2018 19:57:00.0057	21/03/2018 22:28:00.0028	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
141	7117850001	26/03/2018 21:44:00.0044	27/03/2018 01:19:00.0019	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
142	7116950001	22/03/2018 16:57:00.0057	22/03/2018 18:40:00.0040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
143	7117880001	27/03/2018 00:07:00.0007	27/03/2018 02:00:00.0000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
144	7116060001	25/03/2018 06:21:00.0021	25/03/2018 09:24:00.0024	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
145	7118570001	27/03/2018 13:55:00.0055	27/03/2018 14:03:00.0003	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
146	7119050001	27/03/2018 23:29:00.0029	27/03/2018 23:31:00.0031	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
147	7119010006	28/03/2018 04:40:00.0040	28/03/2018 04:56:00.0056	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
148	7119390002	27/03/2018 22:08:00.0008	27/03/2018 22:28:00.0028	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

208

149	7106510001	16/03/2018 01:57:00.0057	16/03/2018 01:59:00.0059	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
150	7104550001	14/03/2018 17:15:00.0015	14/03/2018 17:17:00.0017	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
151	7105010001	15/03/2018 00:53:00.0053	15/03/2018 00:55:00.0055	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
152	7104890001	14/03/2018 16:14:00.0014	14/03/2018 21:35:00.0035	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
153	7106430001	16/03/2018 00:26:00.0026	16/03/2018 00:28:00.0028	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
154	7131230001	22/03/2018 18:21:00.0021	22/03/2018 21:45:00.0045	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
155	7094190001	03/03/2018 22:34	04/03/2018 01:01	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
156	7117130001	23/03/2018 15:21:00.0021	23/03/2018 17:50:00.0050	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
157	7109150001	18/03/2018 13:14:00.0014	18/03/2018 15:45:00.0045	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
158	7106620001	16/03/2018 03:56:00.0056	16/03/2018 06:20:00.0020	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
159	7119040001	27/03/2018 18:03:00.0003	27/03/2018 23:20:00.0020	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
160	7118240001	25/03/2018 16:11:00.0011	25/03/2018 17:33:00.0033	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
161	7120680001	28/03/2018 21:01:00.0001	29/03/2018 08:40:00.0040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
162	7120440001	28/03/2018 20:39:00.0039	28/03/2018 20:41:00.0041	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
163	7118300001	25/03/2018 17:55:00.0055	25/03/2018 20:23:00.0023	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
164	7122980001	08/03/2018 12:28	08/03/2018 14:25	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
165	7123260001	17/03/2018 01:09:00.0009	17/03/2018 02:35:00.0035	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
166	7122840001	27/03/2018 13:32:00.0032	27/03/2018 18:10:00.0010	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

167	7103070001	11/03/2018 23:15	12/03/2018 03:10	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
168	7103100001	13/03/2018 12:13:00.0013	13/03/2018 14:15:00.0015	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
169	7103520001	13/03/2018 20:04:00.0004	13/03/2018 22:59:00.0059	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
170	7103200001	13/03/2018 16:13:00.0013	13/03/2018 17:23:00.0023	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
171	7096110001	06/03/2018 22:16	07/03/2018 00:53	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
172	7095760001	05/03/2018 17:20	05/03/2018 19:31	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
173	7105070001	15/03/2018 04:46:00.0046	15/03/2018 04:58:00.0058	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
174	7108500001	16/03/2018 10:45:00.0045	16/03/2018 11:55:00.0055	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
175	7108780001	17/03/2018 21:58:00.0058	17/03/2018 22:00:00.0000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
176	7107730001	17/03/2018 01:37:00.0037	17/03/2018 01:39:00.0039	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
177	7109350001	18/03/2018 22:38:00.0038	19/03/2018 02:27:00.0027	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
178	7105890001	13/03/2018 14:03:00.0003	13/03/2018 16:50:00.0050	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
179	7096040001	06/03/2018 20:17	06/03/2018 22:03	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
180	7094460001	03/03/2018 08:48	03/03/2018 10:15	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
181	7094540001	04/03/2018 23:53	05/03/2018 00:39	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
182	7094720001	04/03/2018 20:19	04/03/2018 22:07	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
183	7122090001	02/03/2018 08:01	02/03/2018 09:22	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
184	7101620001	12/03/2018 01:53	12/03/2018 01:55	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
185	7109650001	17/03/2018 15:02:00.0002	17/03/2018 16:58:00.0058	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7

9/3

186	7109020001	18/03/2018 06:10:00.0010	18/03/2018 10:40:00.0040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
187	7096120001	06/03/2018 23:19	07/03/2018 00:58	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
188	7094900001	05/03/2018 17:42	05/03/2018 20:14	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
189	7099610001	09/03/2018 23:21	09/03/2018 23:23	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
190	7100050001	09/03/2018 08:43	09/03/2018 10:40	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
191	7100270001	10/03/2018 09:41	10/03/2018 13:05	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
192	7101010001	11/03/2018 06:58	11/03/2018 08:52	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
193	7101030001	11/03/2018 07:29	11/03/2018 11:29	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
194	7101110001	11/03/2018 08:29	11/03/2018 11:45	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
195	7103700001	14/03/2018 05:29:00.0029	14/03/2018 07:55:00.0055	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
196	7130390003	23/03/2018 20:14:00.0014	24/03/2018 05:34:00.0034	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
197	7094210001	03/03/2018 20:28	03/03/2018 22:50	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
198	7118770001	24/03/2018 09:18:00.0018	24/03/2018 10:38:00.0038	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
199	7098700001	09/03/2018 01:23	09/03/2018 04:46	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
200	7101490001	11/03/2018 18:36	11/03/2018 21:10	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
201	7101960001	12/03/2018 09:50	12/03/2018 12:42	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
202	7120060001	26/03/2018 15:03:00.0003	26/03/2018 16:52:00.0052	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
203	7122320001	05/03/2018 07:27	05/03/2018 09:08	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3



204	7123500001	31/03/2018 07:51:00.0051	31/03/2018 08:46:00.0046	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
205	7126700001	29/03/2018 09:42:00.0042	29/03/2018 10:42:00.0042	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
206	7117110001	23/03/2018 13:58:00.0058	23/03/2018 20:17:00.0017	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
207	7116290001	25/03/2018 14:29:00.0029	25/03/2018 15:33:00.0033	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
208	7120430001	28/03/2018 20:22:00.0022	28/03/2018 20:24:00.0024	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
209	7099420001	09/03/2018 18:46	09/03/2018 20:00	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
210	7124120001	31/03/2018 13:07:00.0007	31/03/2018 18:58:00.0058	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
211	7122020001	23/03/2018 11:42:00.0042	23/03/2018 15:00:00.0000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
212	7122680001	30/03/2018 13:52:00.0052	30/03/2018 15:23:00.0023	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
213	7104060001	12/03/2018 21:59	12/03/2018 22:58	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
214	7104060002	13/03/2018 10:34:00.0034	13/03/2018 12:43:00.0043	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
215	7103160001	13/03/2018 14:15:00.0015	13/03/2018 16:17:00.0017	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
216	7103180001	13/03/2018 17:15:00.0015	13/03/2018 17:17:00.0017	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
217	7102350001	12/03/2018 15:08	12/03/2018 17:52	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
218	7103900001	14/03/2018 08:10:00.0010	14/03/2018 11:40:00.0040	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
219	7103210001	13/03/2018 14:14:00.0014	13/03/2018 16:30:00.0030	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
220	7104140001	12/03/2018 14:14	12/03/2018 15:25	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
221	7108530001	16/03/2018 08:39:00.0039	16/03/2018 11:20:00.0020	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
222	7122110001	02/03/2018 05:07	02/03/2018 09:48	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3



223	7119330001	27/03/2018 13:58:00.0058	27/03/2018 22:25:00.0025	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
224	7115430001	24/03/2018 13:13:00.0013	24/03/2018 17:39:00.0039	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
225	7114150001	23/03/2018 15:14:00.0014	23/03/2018 18:49:00.0049	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
226	7124020001	31/03/2018 14:46:00.0046	31/03/2018 22:48:00.0048	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
227	7131160001	17/03/2018 08:45:00.0045	17/03/2018 12:02:00.0002	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
228	7122390001	27/03/2018 16:10:00.0010	27/03/2018 18:46:00.0046	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
229	7122410001	27/03/2018 18:46:00.0046	28/03/2018 00:15:00.0015	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
230	7122430001	27/03/2018 18:04:00.0004	27/03/2018 20:02:00.0002	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
231	7128130001	31/03/2018 16:33:00.0033	31/03/2018 19:40:00.0040	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
232	7125710001	09/03/2018 10:43	09/03/2018 13:30	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
233	7126220001	17/03/2018 05:44:00.0044	17/03/2018 10:40:00.0040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
234	7126270001	20/03/2018 09:43:00.0043	20/03/2018 14:50:00.0050	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
235	7096020001	06/03/2018 20:52	06/03/2018 21:57	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
236	7095570001	05/03/2018 09:19	05/03/2018 11:30	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
237	7095950001	06/03/2018 15:06	06/03/2018 18:40	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
238	7094020001	03/03/2018 19:33	03/03/2018 20:44	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
239	7094940001	05/03/2018 21:14	05/03/2018 22:36	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
240	7102890001	13/03/2018 10:33:00.0033	13/03/2018 10:35:00.0035	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
241	7101100001	09/03/2018 18:40	09/03/2018 19:05	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6

20

242	7100210001	08/03/2018 11:03	08/03/2018 14:25	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
243	7101280001	11/03/2018 14:10	11/03/2018 17:07	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
244	7115000001	24/03/2018 10:13:00.0013	24/03/2018 14:07:00.0007	70	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
245	7115390001	24/03/2018 14:56:00.0056	24/03/2018 16:37:00.0037	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
246	7114970001	24/03/2018 07:08:00.0008	24/03/2018 13:08:00.0008	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
247	7114920002	24/03/2018 08:05:00.0005	24/03/2018 08:13:00.0013	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
248	7112520001	21/03/2018 22:03:00.0003	21/03/2018 22:05:00.0005	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
249	7112520004	22/03/2018 00:20:00.0020	22/03/2018 03:46:00.0046	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
250	7126310001	29/03/2018 11:45:00.0045	29/03/2018 14:50:00.0050	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
251	7126650001	31/03/2018 17:30:00.0030	31/03/2018 21:47:00.0047	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
252	7092400001	03/03/2018 15:09	03/03/2018 16:14	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
253	7090380001	01/03/2018 08:16	01/03/2018 11:58	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
254	7092110001	03/03/2018 09:09	03/03/2018 12:15	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
255	7115560001	24/03/2018 15:29:00.0029	24/03/2018 18:38:00.0038	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
256	7111090001	20/03/2018 14:29:00.0029	20/03/2018 17:36:00.0036	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
257	7111650001	19/03/2018 08:56:00.0056	19/03/2018 11:30:00.0030	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
258	7112000001	20/03/2018 02:31:00.0031	20/03/2018 06:28:00.0028	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
259	7111210001	20/03/2018 16:58:00.0058	20/03/2018 18:58:00.0058	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
260	7111180001	20/03/2018 15:47:00.0047	20/03/2018 18:29:00.0029	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

261	7111500001	21/03/2018 02:08:00.0008	21/03/2018 02:59:00.0059	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
262	7112330002	21/03/2018 18:56:00.0056	21/03/2018 20:08:00.0008	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
263	7112810001	22/03/2018 10:23:00.0023	22/03/2018 12:19:00.0019	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
264	7122080001	27/03/2018 20:47:00.0047	28/03/2018 12:30:00.0030	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
265	7101130001	09/03/2018 20:11	09/03/2018 22:25	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
266	7107990001	13/03/2018 14:48:00.0048	13/03/2018 15:08:00.0008	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
267	7099670001	08/03/2018 18:40	08/03/2018 21:17	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
268	7124420001	31/03/2018 17:37:00.0037	31/03/2018 21:32:00.0032	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
269	7115230001	22/03/2018 06:56:00.0056	22/03/2018 08:32:00.0032	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
270	7107900001	12/03/2018 13:57	12/03/2018 18:06	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
271	7107540001	16/03/2018 20:46:00.0046	16/03/2018 21:57:00.0057	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
272	7113840001	23/03/2018 13:39:00.0039	23/03/2018 13:41:00.0041	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
273	7109370001	19/03/2018 02:37:00.0037	19/03/2018 02:39:00.0039	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
274	7131180001	19/03/2018 06:30:00.0030	19/03/2018 17:00:00.0000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
275	7131200001	20/03/2018 11:46:00.0046	20/03/2018 14:05:00.0005	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
276	7104130001	12/03/2018 09:57	12/03/2018 10:12	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
277	7103040001	13/03/2018 15:17:00.0017	13/03/2018 15:19:00.0019	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
278	7103480001	13/03/2018 19:40:00.0040	13/03/2018 20:38:00.0038	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

279	7103530001	13/03/2018 21:22:00.0022	13/03/2018 23:26:00.0026	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
280	7103970001	14/03/2018 10:00:00.0000	14/03/2018 12:15:00.0015	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
281	7128030001	25/03/2018 22:08:00.0008	26/03/2018 00:20:00.0020	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
282	7093580001	04/03/2018 20:15	04/03/2018 21:28	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
283	7107030001	16/03/2018 14:23:00.0023	16/03/2018 17:19:00.0019	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
284	7108880001	18/03/2018 02:57:00.0057	18/03/2018 07:12:00.0012	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a a empresa y a la propia red.	N	1
285	7107790001	15/03/2018 13:04:00.0004	15/03/2018 17:02:00.0002	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
286	7125390002	30/03/2018 03:20:00.0020	30/03/2018 05:03:00.0003	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
287	7127560001	22/03/2018 01:47:00.0047	22/03/2018 02:44:00.0044	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
288	7127670001	22/03/2018 01:22:00.0022	22/03/2018 03:03:00.0003	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
289	7126990001	19/03/2018 06:33:00.0033	19/03/2018 09:55:00.0055	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
290	7092710002	04/03/2018 00:59	04/03/2018 01:04	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
291	7104010002	13/03/2018 16:10:00.0010	13/03/2018 18:09:00.0009	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
292	7102250001	11/03/2018 23:04	12/03/2018 01:00	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
293	7093400001	04/03/2018 12:55	04/03/2018 14:50	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
294	7092710001	03/03/2018 23:25	04/03/2018 01:04	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
295	7091800001	02/03/2018 13:35	02/03/2018 18:59	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
296	7098820001	09/03/2018 09:58	09/03/2018 12:50	70	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
297	7098210001	07/03/2018 11:54	07/03/2018 14:10	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

298	7121580001	29/03/2018 21:14:00.0014	29/03/2018 21:16:00.0016	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
299	7121990001	01/03/2018 11:31	01/03/2018 13:25	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
300	7122180001	02/03/2018 10:22	02/03/2018 13:55	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
301	7122190001	30/03/2018 08:55:00.0055	30/03/2018 10:09:00.0009	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
302	7100470001	10/03/2018 14:27	10/03/2018 16:30	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
303	7104110001	01/03/2018 08:49	01/03/2018 13:08	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
304	7104530001	14/03/2018 14:02:00.0002	14/03/2018 21:00:00.0000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
305	7104890002	14/03/2018 19:03:00.0003	14/03/2018 21:35:00.0035	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
306	7106240001	15/03/2018 17:58:00.0058	15/03/2018 18:00:00.0000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
307	7103590001	14/03/2018 02:27:00.0027	14/03/2018 02:29:00.0029	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
308	7102630001	13/03/2018 08:26:00.0026	13/03/2018 09:14:00.0014	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
309	7091330001	02/03/2018 09:50	02/03/2018 14:51	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
310	7092670003	04/03/2018 02:10	04/03/2018 02:12	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
311	7091000001	01/03/2018 15:42	01/03/2018 19:52	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
312	7111340001	20/03/2018 14:33:00.0033	20/03/2018 19:30:00.0030	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
313	7117790001	26/03/2018 21:27:00.0027	26/03/2018 21:29:00.0029	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
314	7127840001	23/03/2018 12:34:00.0034	23/03/2018 18:10:00.0010	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

208

315	7127190001	15/03/2018 08:04:00.0004	15/03/2018 10:50:00.0050	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
316	7126320001	29/03/2018 18:06:00.0006	29/03/2018 18:52:00.0052	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
317	7093550001	03/03/2018 16:00	03/03/2018 19:24	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
318	7096610001	07/03/2018 11:37	07/03/2018 19:29	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
319	7113340001	22/03/2018 18:54:00.0054	22/03/2018 18:56:00.0056	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
320	7113590001	23/03/2018 05:29:00.0029	23/03/2018 06:45:00.0045	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
321	7113750001	23/03/2018 11:57:00.0057	23/03/2018 12:50:00.0050	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
322	7105930001	15/03/2018 14:38:00.0038	15/03/2018 18:05:00.0005	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
323	7106130001	13/03/2018 13:47:00.0047	13/03/2018 15:20:00.0020	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
324	7118440001	25/03/2018 06:50:00.0050	25/03/2018 09:30:00.0030	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
325	7115190001	22/03/2018 10:36:00.0036	22/03/2018 18:45:00.0045	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
326	7119150001	28/03/2018 08:55:00.0055	28/03/2018 13:37:00.0037	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a a empresa y a la propia red.	N	1
327	7119710001	28/03/2018 12:27:00.0027	28/03/2018 13:43:00.0043	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
328	7120170001	26/03/2018 21:32:00.0032	26/03/2018 22:16:00.0016	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto viciado.	N	7
329	7126330001	29/03/2018 19:35:00.0035	29/03/2018 21:40:00.0040	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
330	7127650001	19/03/2018 15:21:00.0021	19/03/2018 22:32:00.0032	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
331	7126900001	20/03/2018 10:58:00.0058	20/03/2018 14:42:00.0042	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
332	7093000001	02/03/2018 09:17	02/03/2018 12:19	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
333	7108890001	17/03/2018 23:03:00.0003	17/03/2018 23:05:00.0005	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

334	7110450001	19/03/2018 14:51:00.0051	19/03/2018 16:53:00.0053	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
335	7101870001	10/03/2018 16:50	10/03/2018 18:14	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
336	7094380001	03/03/2018 18:37	03/03/2018 20:30	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
337	7094640001	04/03/2018 17:19	04/03/2018 19:04	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
338	7106040001	15/03/2018 11:33:00.0033	15/03/2018 16:25:00.0025	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
339	7108790001	17/03/2018 21:00:00.0000	17/03/2018 22:17:00.0017	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
340	7108820001	17/03/2018 22:30:00.0030	18/03/2018 01:45:00.0045	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
341	7103890001	14/03/2018 08:44:00.0044	14/03/2018 08:46:00.0046	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
342	7104010001	12/03/2018 20:00	12/03/2018 22:35	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
343	7104430001	12/03/2018 16:49	12/03/2018 20:26	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
344	7102530001	13/03/2018 04:43:00.0043	13/03/2018 07:00:00.0000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
345	7105490001	12/03/2018 16:56	12/03/2018 20:30	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
346	7108340001	17/03/2018 05:44:00.0044	17/03/2018 10:40:00.0040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
347	7108480001	16/03/2018 14:10:00.0010	16/03/2018 17:41:00.0041	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
348	7108090001	16/03/2018 21:44:00.0044	17/03/2018 00:50:00.0050	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
349	7108130001	17/03/2018 05:27:00.0027	17/03/2018 09:00:00.0000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
350	7115250001	22/03/2018 07:43:00.0043	22/03/2018 14:35:00.0035	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
351	7124020003	31/03/2018 22:44:00.0044	31/03/2018 22:48:00.0048	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
352	7124440001	31/03/2018 15:36:00.0036	31/03/2018 15:38:00.0038	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
353	7122040001	23/03/2018 13:16:00.0016	23/03/2018 20:00:00.0000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

27

354	7122150001	02/03/2018 06:20	02/03/2018 08:25	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
355	7095710001	05/03/2018 13:52	05/03/2018 18:20	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
356	7106770001	15/03/2018 15:29:00.0029	15/03/2018 20:10:00.0010	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
357	7099560001	09/03/2018 21:24	09/03/2018 23:13	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
358	7099600001	09/03/2018 22:59	09/03/2018 23:01	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
359	7099130001	07/03/2018 15:10	07/03/2018 18:54	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
360	7096570001	06/03/2018 21:33	07/03/2018 00:30	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
361	7099780001	09/03/2018 11:22	09/03/2018 23:20	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a a empresa y a la propia red.	N	1
362	7124460001	31/03/2018 23:40:00.0040	31/03/2018 23:42:00.0042	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a a empresa y a la propia red.	N	1
363	7101040002	11/03/2018 17:18	11/03/2018 17:21	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
364	7101050001	11/03/2018 07:53	11/03/2018 11:44	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
365	7106460001	16/03/2018 00:50:00.0050	16/03/2018 00:52:00.0052	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
366	7103460001	13/03/2018 21:23:00.0023	13/03/2018 21:25:00.0025	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
367	7124270001	31/03/2018 15:06:00.0006	31/03/2018 19:08:00.0008	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
368	7124280001	29/03/2018 13:30:00.0030	29/03/2018 16:30:00.0030	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
369	7130390001	23/03/2018 17:55:00.0055	23/03/2018 19:35:00.0035	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
370	7124930001	31/03/2018 19:53:00.0053	31/03/2018 19:55:00.0055	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
371	7124370001	31/03/2018 14:28:00.0028	31/03/2018 20:00:00.0000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

372	7129990001	24/03/2018 15:34:00.0034	24/03/2018 16:54:00.0054	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
373	7125550001	31/03/2018 20:45:00.0045	31/03/2018 23:40:00.0040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
374	7091570001	01/03/2018 11:54	01/03/2018 12:30	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
375	7091020001	01/03/2018 22:43	01/03/2018 22:45	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
376	7092670001	03/03/2018 23:31	04/03/2018 01:37	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
377	7092480001	03/03/2018 16:06	03/03/2018 17:37	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
378	7092670002	04/03/2018 01:53	04/03/2018 01:55	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
379	7124220001	29/03/2018 12:14:00.0014	29/03/2018 21:06:00.0006	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
380	7124330001	31/03/2018 15:43:00.0043	31/03/2018 19:18:00.0018	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
381	7130340001	27/03/2018 07:20:00.0020	27/03/2018 10:03:00.0003	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
382	7122580001	30/03/2018 12:10:00.0010	30/03/2018 15:15:00.0015	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
383	7122620001	07/03/2018 15:44	07/03/2018 21:11	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
384	7122640001	08/03/2018 09:25	08/03/2018 10:59	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
385	7103010001	13/03/2018 11:09:00.0009	13/03/2018 11:15:00.0015	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
386	7103960001	14/03/2018 08:40:00.0040	14/03/2018 11:15:00.0015	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
387	7103410001	11/03/2018 11:18	11/03/2018 12:47	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
388	7104930001	14/03/2018 22:28:00.0028	15/03/2018 00:59:00.0059	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

389	7102270001	11/03/2018 21:06	12/03/2018 00:35	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
390	7103850001	14/03/2018 07:57:00.0057	14/03/2018 12:09:00.0009	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
391	7103660001	14/03/2018 04:07:00.0007	14/03/2018 07:16:00.0016	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
392	7104070001	14/03/2018 09:37:00.0037	14/03/2018 13:13:00.0013	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
393	7104320001	13/03/2018 07:14:00.0014	13/03/2018 09:15:00.0015	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
394	7102340001	12/03/2018 17:39	12/03/2018 20:55	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
395	7102360001	12/03/2018 21:00	13/03/2018 03:31:00.0031	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
396	7104280001	14/03/2018 02:11:00.0011	14/03/2018 16:36:00.0036	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
397	7097410001	08/03/2018 00:39	08/03/2018 00:41	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
398	7096100001	06/03/2018 21:34	06/03/2018 23:30	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
399	7094150001	04/03/2018 00:08	04/03/2018 01:34	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
400	7116620001	26/03/2018 02:43:00.0043	26/03/2018 06:00:00.0000	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
401	7117500001	23/03/2018 21:42:00.0042	24/03/2018 00:28:00.0028	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
402	7130390002	23/03/2018 19:50:00.0050	23/03/2018 20:00:00.0000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
403	7122300001	27/03/2018 12:05:00.0005	27/03/2018 18:15:00.0015	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
404	7122400001	05/03/2018 21:55	06/03/2018 00:45	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
405	7104470001	12/03/2018 08:11	12/03/2018 12:35	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

406	7093960001	05/03/2018 08:54	05/03/2018 08:56	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
407	7093690001	04/03/2018 21:01	04/03/2018 21:03	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
408	7095950002	06/03/2018 17:00	06/03/2018 18:40	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
409	7115240001	22/03/2018 11:47:00.0047	22/03/2018 14:42:00.0042	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
410	7115130001	24/03/2018 11:00:00.0000	24/03/2018 16:31:00.0031	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
411	7115850001	23/03/2018 20:02:00.0002	23/03/2018 20:12:00.0012	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
412	7110850001	20/03/2018 08:29:00.0029	20/03/2018 11:40:00.0040	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
413	7119010001	28/03/2018 00:14:00.0014	28/03/2018 00:16:00.0016	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
414	7119010005	28/03/2018 04:14:00.0014	28/03/2018 04:18:00.0018	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
415	7120890001	29/03/2018 07:28:00.0028	29/03/2018 10:45:00.0045	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
416	7121090001	27/03/2018 10:32:00.0032	27/03/2018 14:52:00.0052	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
417	7120450001	28/03/2018 14:16:00.0016	28/03/2018 20:30:00.0030	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
418	7126960001	19/03/2018 08:02:00.0002	19/03/2018 10:20:00.0020	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
419	7095810001	06/03/2018 15:07	06/03/2018 17:47	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
420	7099770001	09/03/2018 16:05	10/03/2018 02:12	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
421	7098690001	09/03/2018 03:20	09/03/2018 05:09	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
422	7100660001	10/03/2018 21:49	10/03/2018 23:28	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
423	7097280001	07/03/2018 15:56	07/03/2018 18:25	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
424	7111640001	21/03/2018 09:30:00.0030	21/03/2018 16:00:00.0000	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6

425	7111740001	19/03/2018 17:20:00.0020	19/03/2018 17:57:00.0057	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
426	7111350001	19/03/2018 08:03:00.0003	19/03/2018 10:54:00.0054	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
427	7111900001	21/03/2018 08:45:00.0045	21/03/2018 12:35:00.0035	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
428	7111880001	20/03/2018 22:34:00.0034	20/03/2018 23:46:00.0046	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
429	7105500001	15/03/2018 08:51:00.0051	15/03/2018 08:53:00.0053	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
430	7108650001	17/03/2018 17:31:00.0031	17/03/2018 18:50:00.0050	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
431	7120140001	26/03/2018 18:32:00.0032	26/03/2018 20:10:00.0010	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
432	7114660001	22/03/2018 17:07:00.0007	22/03/2018 20:45:00.0045	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
433	7114220001	21/03/2018 21:32:00.0032	21/03/2018 23:26:00.0026	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
434	7114360001	23/03/2018 15:42:00.0042	23/03/2018 22:03:00.0003	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
435	7115490001	23/03/2018 07:55:00.0055	23/03/2018 10:07:00.0007	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
436	7091010001	01/03/2018 21:02	01/03/2018 22:31	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
437	7107680001	17/03/2018 00:05:00.0005	17/03/2018 01:53:00.0053	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
438	7108380001	17/03/2018 04:21:00.0021	17/03/2018 14:55:00.0055	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
439	7108400001	16/03/2018 12:59:00.0059	16/03/2018 16:19:00.0019	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
440	7109320001	18/03/2018 22:04:00.0004	19/03/2018 09:25:00.0025	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
441	7110550001	19/03/2018 19:04:00.0004	20/03/2018 03:10:00.0010	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
442	7108060001	16/03/2018 18:20:00.0020	16/03/2018 21:49:00.0049	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
443	7105960001	14/03/2018 19:38:00.0038	15/03/2018 04:36:00.0036	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

444	7108550001	17/03/2018 07:44:00.0044	17/03/2018 10:25:00.0025	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
445	7107500001	16/03/2018 17:46:00.0046	16/03/2018 20:05:00.0005	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
446	7107510001	16/03/2018 19:14:00.0014	16/03/2018 21:37:00.0037	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
447	7106910001	15/03/2018 16:34:00.0034	15/03/2018 19:34:00.0034	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
448	7114960001	23/03/2018 20:35:00.0035	23/03/2018 20:37:00.0037	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
449	7116020001	25/03/2018 07:43:00.0043	25/03/2018 14:15:00.0015	70	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
450	7110750001	20/03/2018 09:50:00.0050	20/03/2018 14:28:00.0028	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
451	7113410001	22/03/2018 19:23:00.0023	22/03/2018 19:25:00.0025	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
452	7112140001	21/03/2018 16:22:00.0022	21/03/2018 18:36:00.0036	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
453	7101590001	12/03/2018 00:55	12/03/2018 03:19	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
454	7100260001	10/03/2018 10:49	10/03/2018 10:51	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
455	7104220001	14/03/2018 12:59:00.0059	14/03/2018 19:53:00.0053	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
456	7101930001	12/03/2018 07:31	12/03/2018 08:28	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
457	7104930002	15/03/2018 00:50:00.0050	15/03/2018 00:59:00.0059	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
458	7103870001	13/03/2018 13:08:00.0008	13/03/2018 13:10:00.0010	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
459	7110640001	20/03/2018 05:16:00.0016	20/03/2018 09:00:00.0000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
460	7110430001	19/03/2018 16:13:00.0013	20/03/2018 12:00:00.0000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
461	7100780001	08/03/2018 13:29	08/03/2018 23:46	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

462	7100810001	08/03/2018 13:29	08/03/2018 18:16	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
463	7099520002	09/03/2018 21:12	09/03/2018 22:24	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
464	7124170001	30/03/2018 19:00:00.0000	30/03/2018 20:52:00.0052	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
465	7109320002	19/03/2018 03:01:00.0001	19/03/2018 06:16:00.0016	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
466	7109660001	17/03/2018 14:27:00.0027	17/03/2018 21:20:00.0020	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
467	7110150001	19/03/2018 07:28:00.0028	19/03/2018 09:40:00.0040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
468	7108980001	18/03/2018 06:51:00.0051	18/03/2018 09:02:00.0002	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
469	7107600001	16/03/2018 20:46:00.0046	17/03/2018 00:24:00.0024	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
470	7107690001	16/03/2018 20:16:00.0016	17/03/2018 01:45:00.0045	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
471	7096940001	06/03/2018 15:06	06/03/2018 16:08	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
472	7096620001	07/03/2018 08:43	07/03/2018 12:00	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
473	7098620001	09/03/2018 03:44	09/03/2018 03:46	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
474	7097690001	08/03/2018 10:22	08/03/2018 16:10	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
475	7104350001	13/03/2018 11:31:00.0031	13/03/2018 12:00:00.0000	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
476	7104960001	14/03/2018 20:17:00.0017	14/03/2018 22:43:00.0043	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
477	7104500001	14/03/2018 12:21:00.0021	14/03/2018 16:37:00.0037	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
478	7105940001	14/03/2018 09:34:00.0034	14/03/2018 16:48:00.0048	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

206

479	7118270001	25/03/2018 16:51:00.0051	25/03/2018 19:23:00.0023	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
480	7116880001	26/03/2018 08:35:00.0035	26/03/2018 10:23:00.0023	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
481	7110620001	20/03/2018 08:46:00.0046	20/03/2018 11:20:00.0020	70	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
482	7123670001	28/03/2018 13:40:00.0040	28/03/2018 19:51:00.0051	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
483	7122900001	16/03/2018 13:25:00.0025	16/03/2018 13:37:00.0037	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
484	7128660001	14/03/2018 19:17:00.0017	14/03/2018 23:30:00.0030	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
485	7122610001	27/03/2018 16:07:00.0007	27/03/2018 23:00:00.0000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
486	7122270001	02/03/2018 06:56	02/03/2018 08:21	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
487	7095180001	06/03/2018 08:45	06/03/2018 14:40	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
488	7096190001	07/03/2018 01:30	07/03/2018 03:17	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
489	7095310001	05/03/2018 07:59	05/03/2018 09:15	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
490	7094970001	05/03/2018 17:14	05/03/2018 23:35	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
491	7094980001	05/03/2018 23:05	06/03/2018 02:00	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
492	7095460001	05/03/2018 22:14	05/03/2018 23:17	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
493	7099520001	09/03/2018 16:47	09/03/2018 22:24	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
494	7098400001	08/03/2018 12:22	08/03/2018 13:50	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
495	7126660001	29/03/2018 17:51:00.0051	29/03/2018 22:35:00.0035	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
496	7120620001	29/03/2018 05:49:00.0049	29/03/2018 05:51:00.0051	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

208

497	7118190001	25/03/2018 13:17:00.0017	25/03/2018 16:11:00.0011	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
498	7130030001	11/03/2018 08:06	11/03/2018 13:21	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
499	7128370001	26/03/2018 12:58:00.0058	26/03/2018 14:40:00.0040	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
500	7128560001	16/03/2018 09:04:00.0004	16/03/2018 16:00:00.0000	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
501	7125050001	22/03/2018 10:12:00.0012	22/03/2018 12:35:00.0035	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
502	7127240001	28/03/2018 07:19:00.0019	28/03/2018 10:30:00.0030	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
503	7091380001	02/03/2018 11:02	02/03/2018 17:16	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
504	7116870001	22/03/2018 09:06:00.0006	22/03/2018 12:23:00.0023	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
505	7118870001	27/03/2018 16:20:00.0020	27/03/2018 18:30:00.0030	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
506	7117900001	24/03/2018 02:12:00.0012	24/03/2018 02:28:00.0028	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
507	7115880002	23/03/2018 21:43:00.0043	23/03/2018 21:45:00.0045	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
508	7110320001	19/03/2018 19:18:00.0018	19/03/2018 19:20:00.0020	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
509	7100640001	10/03/2018 20:38	10/03/2018 21:56	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
510	7128720001	28/03/2018 10:57:00.0057	28/03/2018 19:38:00.0038	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
511	7123180001	11/03/2018 19:10	11/03/2018 20:55	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
512	7116900001	23/03/2018 00:05:00.0005	23/03/2018 02:07:00.0007	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
513	7118380001	27/03/2018 10:04:00.0004	27/03/2018 15:45:00.0045	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
514	7111450001	20/03/2018 13:35:00.0035	20/03/2018 20:25:00.0025	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

515	7113080001	22/03/2018 14:36:00.0036	22/03/2018 19:00:00.0000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
516	7113110001	22/03/2018 14:02:00.0002	22/03/2018 19:35:00.0035	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
517	7120610001	28/03/2018 23:42:00.0042	29/03/2018 13:50:00.0050	70	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
518	7118130001	25/03/2018 08:14:00.0014	25/03/2018 13:21:00.0021	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
519	7118170001	25/03/2018 09:50:00.0050	25/03/2018 13:24:00.0024	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
520	7120160001	26/03/2018 20:18:00.0018	26/03/2018 23:20:00.0020	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
521	7103320001	11/03/2018 16:45	11/03/2018 18:34	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
522	7099780002	09/03/2018 23:24	10/03/2018 01:40	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
523	7117280001	22/03/2018 19:37:00.0037	22/03/2018 21:00:00.0000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
524	7118230001	25/03/2018 15:05:00.0005	25/03/2018 19:43:00.0043	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
525	7119990001	24/03/2018 15:26:00.0026	24/03/2018 17:00:00.0000	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
526	7108110001	17/03/2018 04:01:00.0001	17/03/2018 05:49:00.0049	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
527	7091840001	02/03/2018 18:56	02/03/2018 22:07	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
528	7119010007	28/03/2018 04:44:00.0044	28/03/2018 04:46:00.0046	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
529	7119300001	24/03/2018 14:40:00.0040	24/03/2018 18:39:00.0039	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
530	7115820001	22/03/2018 18:55:00.0055	22/03/2018 18:58:00.0058	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
531	7115400001	21/03/2018 11:12:00.0012	21/03/2018 13:35:00.0035	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
532	7107780001	15/03/2018 12:32:00.0032	15/03/2018 17:23:00.0023	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
533	7107050001	16/03/2018 12:31:00.0031	16/03/2018 14:56:00.0056	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
534	7110290001	19/03/2018 19:16:00.0016	19/03/2018 19:18:00.0018	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2

10

535	7110900001	18/03/2018 23:34:00.0034	19/03/2018 00:22:00.0022	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
536	7106420001	16/03/2018 00:24:00.0024	16/03/2018 00:26:00.0026	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
537	7105410001	15/03/2018 07:52:00.0052	15/03/2018 09:56:00.0056	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
538	7108150002	14/03/2018 03:10:00.0010	14/03/2018 03:12:00.0012	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
539	7108420001	17/03/2018 09:58:00.0058	17/03/2018 14:40:00.0040	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
540	7108910001	17/03/2018 23:07:00.0007	17/03/2018 23:09:00.0009	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
541	7128000001	31/03/2018 08:53:00.0053	31/03/2018 11:20:00.0020	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
542	7128750001	28/03/2018 09:21:00.0021	28/03/2018 12:30:00.0030	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
543	7113630001	23/03/2018 07:14:00.0014	23/03/2018 09:25:00.0025	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
544	7108070001	16/03/2018 17:22:00.0022	16/03/2018 21:03:00.0003	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
545	7095420001	06/03/2018 10:30	06/03/2018 12:34	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
546	7098530003	08/03/2018 22:20	08/03/2018 23:48	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
547	7098560001	08/03/2018 18:24	08/03/2018 22:39	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
548	7099220001	09/03/2018 13:41	09/03/2018 19:00	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
549	7097800001	07/03/2018 08:15	07/03/2018 11:05	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
550	7105870001	14/03/2018 13:15:00.0015	14/03/2018 19:11:00.0011	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
551	7106060001	13/03/2018 17:45:00.0045	13/03/2018 18:35:00.0035	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

552	7105160001	14/03/2018 20:38:00.0038	15/03/2018 07:00:00.0000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
553	7102370001	12/03/2018 10:48	12/03/2018 14:54	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
554	7119240001	24/03/2018 14:22:00.0022	24/03/2018 16:00:00.0000	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
555	7100020001	10/03/2018 07:12	10/03/2018 07:14	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
556	7119230001	27/03/2018 19:41:00.0041	28/03/2018 09:37:00.0037	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
557	7094350001	03/03/2018 14:37	03/03/2018 17:35	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
558	7101630001	12/03/2018 03:04	12/03/2018 03:06	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
559	7108150001	13/03/2018 15:29:00.0029	13/03/2018 17:57:00.0057	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
560	7091600001	01/03/2018 09:38	01/03/2018 12:10	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
561	7091470001	01/03/2018 19:03	01/03/2018 21:15	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
562	7101500001	11/03/2018 20:57	11/03/2018 20:59	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
563	7101450001	11/03/2018 16:24	11/03/2018 16:26	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
564	7114130001	21/03/2018 17:05:00.0005	21/03/2018 18:03:00.0003	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
565	7115290001	22/03/2018 16:10:00.0010	22/03/2018 19:10:00.0010	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
566	7114410002	23/03/2018 15:41:00.0041	23/03/2018 22:10:00.0010	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
567	7111560001	20/03/2018 13:44:00.0044	20/03/2018 13:46:00.0046	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
568	7113740001	23/03/2018 11:57:00.0057	23/03/2018 13:49:00.0049	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
569	7119320001	24/03/2018 15:14:00.0014	24/03/2018 20:30:00.0030	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
570	7124060001	30/03/2018 00:55:00.0055	30/03/2018 04:30:00.0030	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

571	7094520001	05/03/2018 13:50	05/03/2018 15:50	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
572	7093460001	04/03/2018 12:14	04/03/2018 17:54	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
573	7095560001	06/03/2018 12:50	06/03/2018 14:15	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
574	7094100001	05/03/2018 05:48	05/03/2018 09:57	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
575	7095780001	06/03/2018 15:17	06/03/2018 17:27	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
576	7109050001	18/03/2018 04:57:00.0057	18/03/2018 11:35:00.0035	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
577	7112520003	21/03/2018 22:12:00.0012	22/03/2018 00:18:00.0018	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
578	7110840001	18/03/2018 19:01:00.0001	18/03/2018 20:28:00.0028	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
579	7111600001	20/03/2018 08:24:00.0024	20/03/2018 08:26:00.0026	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
580	7112260001	21/03/2018 11:01:00.0001	21/03/2018 12:30:00.0030	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
581	7112330001	21/03/2018 17:22:00.0022	21/03/2018 17:23:00.0023	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
582	7123530001	31/03/2018 09:54:00.0054	31/03/2018 14:44:00.0044	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
583	7123600001	28/03/2018 08:07:00.0007	28/03/2018 19:22:00.0022	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
584	7121960001	23/03/2018 11:03:00.0003	23/03/2018 14:43:00.0043	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
585	7101140001	09/03/2018 21:50	09/03/2018 23:35	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
586	7098530001	08/03/2018 10:51	08/03/2018 23:48	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
587	7097630001	08/03/2018 08:55	08/03/2018 15:14	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
588	7123910001	29/03/2018 06:30:00.0030	29/03/2018 07:58:00.0058	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

708

589	7114240001	21/03/2018 20:03:00.0003	21/03/2018 22:20:00.0020	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
590	7108160001	17/03/2018 07:14:00.0014	17/03/2018 11:40:00.0040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
591	7117200001	26/03/2018 15:07:00.0007	26/03/2018 16:45:00.0045	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
592	7117330001	24/03/2018 11:46:00.0046	24/03/2018 13:00:00.0000	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
593	7119010003	28/03/2018 00:55:00.0055	28/03/2018 01:02:00.0002	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
594	7121560001	29/03/2018 19:39:00.0039	29/03/2018 19:41:00.0041	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
595	7100490001	10/03/2018 15:44	10/03/2018 17:20	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
596	7092010001	03/03/2018 09:06	03/03/2018 10:31	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
597	7093110001	02/03/2018 14:25	02/03/2018 16:46	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
598	7091070001	01/03/2018 17:08	01/03/2018 23:48	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
599	7091790001	02/03/2018 11:22	02/03/2018 15:06	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
600	7091850001	02/03/2018 19:33	02/03/2018 21:28	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
601	7091520001	01/03/2018 05:39	01/03/2018 10:13	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
602	7101040001	11/03/2018 13:23	11/03/2018 14:00	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
603	7100680001	10/03/2018 23:48	11/03/2018 01:31	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
604	7101090001	11/03/2018 07:27	11/03/2018 09:12	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
605	7104100001	14/03/2018 10:44:00.0044	14/03/2018 14:17:00.0017	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
606	7103880001	14/03/2018 10:49:00.0049	14/03/2018 10:51:00.0051	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

208

607	7104280002	14/03/2018 14:24:00.0024	14/03/2018 14:31:00.0031	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
608	7106490001	16/03/2018 01:16:00.0016	16/03/2018 01:18:00.0018	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
609	7102290001	11/03/2018 20:03	11/03/2018 21:30	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2

70