

**ANEXO A**

Solicitudes de eximencia cuyos descargos fueron presentados por la Empresa de Distribución Eléctrica ELEKTRA NORESTE S.A., correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico de ENERO 2019 por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito; y que fueron RECHAZADAS por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

| No. | IDinter | FechaIni | FechaRep | Causal | Motivo del rechazo | Resultado ASEP | Caso | Segunda revisión por descargos aportados por el prestador. | Fallo Final |
|-----|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|----------------|------|--|-------------|
| 1 | 445971-28253485I01 | 01/01/2019 0:42 | 01/01/2019 1:28 | 12 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 2 | 445981-484930493I01 | 01/01/2019 3:57 | 01/01/2019 5:08 | 12 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 3 | 445993-241202485I01 | 01/01/2019 8:29 | 01/01/2019 10:07 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 4 | 446295-153705504I01 | 03/01/2019 18:18 | 03/01/2019 20:04 | 17 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 5 | 446514-155607504I01 | 05/01/2019 11:39 | 05/01/2019 12:16 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 6 | 446537-152354504I01 | 05/01/2019 15:28 | 05/01/2019 17:05 | 11 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico. | N | 7 | No se sustentó que en efecto esto fue producto de un acto vandálico. | RECHAZADO |
| 7 | 446629-1747357493I01 | 06/01/2019 10:42 | 06/01/2019 13:21 | 70 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 | Las pruebas aportadas por el prestador para este tipo de evento son insuficientes para demostrar la asociación de las pruebas aportadas con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 8 | 446629-29622485I02 | 06/01/2019 11:24 | 06/01/2019 13:21 | 70 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 | Las pruebas aportadas por el prestador para este tipo de evento son insuficientes para demostrar la asociación de las pruebas aportadas con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 9 | 446645-145955504I01 | 06/01/2019 15:12 | 06/01/2019 16:36 | 70 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 | Las pruebas aportadas por el prestador para este tipo de evento son insuficientes para demostrar la asociación de las pruebas aportadas con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 10 | 446941-141304504I01 | 08/01/2019 17:15 | 08/01/2019 18:18 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 11 | 447006-153512485I01 | 09/01/2019 8:29 | 09/01/2019 10:51 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 12 | 447270-25721485I01 | 11/01/2019 10:30 | 11/01/2019 13:00 | 70 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 | Las pruebas aportadas por el prestador para este tipo de evento son insuficientes para demostrar la asociación de las pruebas aportadas con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 13 | 447550-156079504I01 | 13/01/2019 09:44:41.000 | 13/01/2019 13:15:00.000 | 70 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 | Las pruebas aportadas por el prestador para este tipo de evento son insuficientes para demostrar la asociación de las pruebas aportadas con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 14 | 447587-48543485I01 | 13/01/2019 14:25:56.000 | 13/01/2019 17:41:00.000 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 15 | 448216-214312485I01 | 18/01/2019 05:53:59.000 | 18/01/2019 08:59:00.000 | 11 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico. | N | 7 | No se sustentó que en efecto esto fue producto de un acto vandálico. | RECHAZADO |
| 16 | 448426-146177504I01 | 19/01/2019 13:41:09.000 | 19/01/2019 21:00:00.000 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 17 | 448413-143645504I01 | 19/01/2019 16:49:44.000 | 19/01/2019 18:58:00.000 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 18 | 448600-42463485I01 | 21/01/2019 12:03:45.000 | 22/01/2019 03:55:00.000 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 19 | 448569-150654504I01 | 21/01/2019 12:56:00.000 | 21/01/2019 18:00:00.000 | 11 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico. | N | 7 | No se sustentó que en efecto esto fue producto de un acto vandálico. | RECHAZADO |
| 20 | 449528-5003483I01 | 25/01/2019 15:20:00.000 | 27/01/2019 16:17:00.000 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 21 | 449523-162794485I01 | 27/01/2019 21:52:36.000 | 28/01/2019 02:02:00.000 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 | El Prestador no demostró su cabalidad que este evento fue imprevisible. | RECHAZADO |
| 22 | 449531-141558504I01 | 28/01/2019 03:25:46.000 | 28/01/2019 09:07:00.000 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 23 | 449624-25680485I01 | 28/01/2019 08:49:18.000 | 29/01/2019 02:18:00.000 | 70 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 | Las pruebas aportadas por el prestador para este tipo de evento son insuficientes para demostrar la asociación de las pruebas aportadas con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 24 | 449567-139669504I01 | 28/01/2019 11:44:44.000 | 28/01/2019 13:37:00.000 | 15 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 | Las pruebas aportadas por el prestador para este tipo de evento son insuficientes para demostrar la asociación de las pruebas aportadas con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 25 | 449603-28134485I01 | 28/01/2019 18:00:55.000 | 28/01/2019 20:01:00.000 | 70 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|-------------------------|----------------------------|----|---|---|---|--|-----------|
| 26 | 449725-139709504I01 | 29/01/2019 15:38:00.000 | 29/01/2019 16:05:00.000 | 16 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho. | N | 4 | Las pruebas aportadas por el prestador para este tipo de evento son insuficientes para demostrar la asociación de las pruebas aportadas con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 27 | 449841-152604485I01 | 30/01/2019 12:19:27.000 | 30/01/2019 16:15:00.000 | 70 | El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 5 | El Prestador no demostró a su cabalidad que este evento fue imprevisible. | RECHAZADO |
| 28 | 449913-146604504I01 | 30/01/2019 14:16:25.000 | 30/01/2019 20:59:00.000 | 70 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | N | 3 | Las pruebas aportadas por el prestador para este tipo de evento son insuficientes para demostrar la asociación de las pruebas aportadas con el evento recurrido. | RECHAZADO |