

**ANEXO A**

Solicitudes de eximencia RECHAZADAS por la Autoridad de los Servicios Público, invocadas por la Empresa de Distribución Eléctrica ENSA,S.A. , por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico de ENERO del 2021

No.	IDInter	FechaIni	FechaRep	Causal	Motivo del rechazo	Resultado ASEP	Caso
1	552861-653034504I01	01/01/2021 2:35	01/01/2021 3:40	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
2	552943-178780504I01	01/01/2021 15:43	01/01/2021 16:40	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
3	552947-146245504I01	01/01/2021 17:19	01/01/2021 19:55	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
4	552976-660069504I01	01/01/2021 20:41	01/01/2021 22:40	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
5	553017-154175504I01	02/01/2021 8:09	02/01/2021 11:40	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
6	552997-150711504I01	02/01/2021 8:25	02/01/2021 9:21	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
7	553013-154385504I01	02/01/2021 9:44	02/01/2021 10:57	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
8	553023-493991504I01	02/01/2021 11:41	02/01/2021 12:11	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
9	553064-29013483I01	02/01/2021 13:13	02/01/2021 17:39	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
10	553072-250472485I01	02/01/2021 14:42	02/01/2021 19:45	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
11	553096-653034504I01	02/01/2021 21:17	02/01/2021 23:15	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
12	553232-357028504I01	03/01/2021 7:42	04/01/2021 11:37	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
13	553126-177553493I01	03/01/2021 9:59	03/01/2021 13:59	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
14	553162-276068504I01	03/01/2021 10:45	03/01/2021 13:37	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
15	553164-386509504I01	03/01/2021 14:39	03/01/2021 15:39	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
16	553136-144169504I01	03/01/2021 15:20	03/01/2021 16:15	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
17	553166-386509504I01	03/01/2021 19:09	03/01/2021 21:06	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
18	553264-631909504I01	04/01/2021 17:05	04/01/2021 18:55	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
19	553322-152965504I01	04/01/2021 23:03	05/01/2021 10:13	12	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2



20	553313-25242485I01	05/01/2021 6:02	05/01/2021 8:48	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
21	553321-25592485I02	05/01/2021 9:10	05/01/2021 9:20	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
22	553432-141257504I01	05/01/2021 13:37	05/01/2021 14:20	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
23	553445-5961483I01	06/01/2021 2:49	06/01/2021 3:38	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
24	553568-653034504I01	06/01/2021 20:53	07/01/2021 0:24	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
25	553658-155103504I01	07/01/2021 15:29	07/01/2021 17:00	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
26	553706-3400483I01	07/01/2021 23:48	07/01/2021 23:52	50	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
27	553732-3733483I01	08/01/2021 12:07	08/01/2021 12:16	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
28	553767-142739504I01	08/01/2021 12:16	08/01/2021 16:00	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
29	553761-653034504I01	08/01/2021 15:17	08/01/2021 17:46	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
30	553816-147087504I01	08/01/2021 21:46	09/01/2021 6:50	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
31	554086-494323504I01	09/01/2021 0:20	09/01/2021 8:10	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
32	553892-72874485I02	09/01/2021 1:01	09/01/2021 17:37	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
33	554086-494323504I02	09/01/2021 14:50	09/01/2021 16:00	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
34	553920-147074504I01	09/01/2021 20:09	09/01/2021 22:46	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
35	553961-8854483I01	10/01/2021 1:01	10/01/2021 9:26	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
36	553961-8854483I04	10/01/2021 9:26	10/01/2021 9:48	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
37	553961-8854483I05	10/01/2021 9:26	10/01/2021 9:48	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
38	553970-358636485I01	10/01/2021 10:56	10/01/2021 13:49	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
39	553997-26622485I01	10/01/2021 17:49	10/01/2021 18:25	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
40	554101-181998504I01	11/01/2021 7:40	11/01/2021 13:26	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
41	554064-152347504I01	11/01/2021 8:58	11/01/2021 10:03	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
42	554170-152049504I01	11/01/2021 12:36	11/01/2021 17:07	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
43	554131-148832504I01	11/01/2021 12:45	11/01/2021 15:50	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3



44	554192-27628485I01	11/01/2021 15:13	12/01/2021 2:20	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
45	554121-154540504I01	11/01/2021 16:40	11/01/2021 17:05	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
46	554277-29500485I01	12/01/2021 9:02	12/01/2021 14:51	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
47	554307-512483I01	12/01/2021 9:49	12/01/2021 17:21	25	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
48	554241-87609485I01	12/01/2021 9:55	12/01/2021 13:15	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
49	554285-555436504I01	12/01/2021 11:21	12/01/2021 17:40	25	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
50	554273-140530504I01	12/01/2021 12:04	12/01/2021 14:20	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
51	554280-153151504I01	12/01/2021 12:20	12/01/2021 13:40	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
52	554284-149995504I01	12/01/2021 16:35	12/01/2021 18:16	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
53	554328-29273485I01	12/01/2021 20:43	13/01/2021 00:48:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
54	554329-148549504I01	12/01/2021 20:43	12/01/2021 23:30	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
55	554405-214308504I01	12/01/2021 21:49	13/01/2021 13:15:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
56	554507-140433504I01	14/01/2021 07:29:41.000	14/01/2021 11:30:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
57	554516-27068485I01	14/01/2021 10:11:12.000	14/01/2021 13:00:00.000	40	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
58	554704-27733483I02	15/01/2021 09:39:00.000	15/01/2021 10:30:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
59	554704-27733483I03	15/01/2021 10:58:00.000	15/01/2021 12:57:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
60	554665-29498485I01	15/01/2021 12:31:39.000	15/01/2021 14:00:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
61	554750-28517485I01	15/01/2021 13:15:07.000	15/01/2021 17:50:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
62	554773-27026485I01	16/01/2021 07:19:40.000	16/01/2021 07:59:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
63	554885-146346504I01	16/01/2021 14:02:00.000	16/01/2021 14:50:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

64	554898-140327504I01	16/01/2021 15:20:14.000	16/01/2021 17:30:20.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
65	554959-25342485I01	17/01/2021 07:28:47.000	17/01/2021 08:59:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
66	554994-320237485I01	17/01/2021 10:20:57.000	17/01/2021 11:50:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
67	555027-1425453493I01	17/01/2021 18:52:01.000	17/01/2021 21:53:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
68	555126-246314504I01	18/01/2021 15:04:23.000	18/01/2021 16:04:23.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
69	555251-114476485I01	18/01/2021 20:07:27.000	19/01/2021 00:20:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
70	555203-509256493I01	19/01/2021 06:42:41.000	19/01/2021 09:12:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
71	555208-2211046499I01	19/01/2021 07:34:43.000	19/01/2021 09:55:00.000	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
72	555236-43740485I01	19/01/2021 09:17:00.000	19/01/2021 14:48:01.000	40	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
73	555236-142277504I02	19/01/2021 09:17:01.000	19/01/2021 14:48:02.000	40	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
74	555236-151587504I03	19/01/2021 09:17:02.000	19/01/2021 14:48:03.000	40	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
75	555236-541370504I04	19/01/2021 09:17:03.000	19/01/2021 14:48:04.000	40	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
76	555236-27851485I05	19/01/2021 09:17:04.000	19/01/2021 14:48:00.000	40	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
77	555261-25321485I01	19/01/2021 15:03:00.000	19/01/2021 17:58:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
78	555356-511045493I01	20/01/2021 09:49:55.000	20/01/2021 11:45:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
79	555554-152557485I01	20/01/2021 12:34:39.000	21/01/2021 14:30:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
80	555427-481201504I01	20/01/2021 15:00:00.000	20/01/2021 22:12:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
81	555447-653034504I01	20/01/2021 20:42:11.000	21/01/2021 00:15:00.000	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
82	555560-152345504I01	20/01/2021 23:45:00.000	21/01/2021 18:50:00.000	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
83	555485-153520504I01	21/01/2021 08:05:31.000	21/01/2021 11:35:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
84	555736-141746504I01	23/01/2021 10:23:33.000	23/01/2021 12:00:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
85	555823-149267504I01	23/01/2021 17:13:53.000	23/01/2021 19:47:00.000	25	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
86	556004-175275485I01	24/01/2021 08:18:41.000	24/01/2021 15:44:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3



87	555879-59414483101	24/01/2021 09:19:30.000	24/01/2021 10:19:30.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
88	555940-147348504101	24/01/2021 13:23:29.000	24/01/2021 15:00:00.000	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
89	555946-144277504101	24/01/2021 14:04:04.000	24/01/2021 18:00:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
90	555941-141254504101	24/01/2021 15:28:21.000	24/01/2021 19:25:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
91	555981-28346485101	24/01/2021 17:59:31.000	25/01/2021 08:21:00.000	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
92	555961-27852485101	25/01/2021 04:26:42.000	25/01/2021 05:25:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
93	556059-26105485102	25/01/2021 14:20:36.000	25/01/2021 16:47:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
94	556148-28526485101	26/01/2021 07:04:59.000	26/01/2021 09:07:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
95	556150-234787504101	26/01/2021 09:21:01.000	26/01/2021 10:55:20.000	40	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
96	556135-1387730493101	26/01/2021 10:08:08.000	26/01/2021 12:49:12.000	30	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
97	556302-154979504101	27/01/2021 08:45:33.000	27/01/2021 14:02:00.000	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
98	556404-460568493101	27/01/2021 23:24:57.000	28/01/2021 00:48:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
99	556401-25291485101	28/01/2021 02:33:57.000	28/01/2021 03:55:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
100	556415-238629504101	28/01/2021 07:56:31.000	28/01/2021 09:36:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
101	556443-404069504101	28/01/2021 10:35:00.000	28/01/2021 10:50:00.000	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
102	556490-142489504101	28/01/2021 10:41:30.000	28/01/2021 12:30:00.000	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
103	556516-631909504101	28/01/2021 15:57:27.000	28/01/2021 19:52:00.000	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
104	556541-26019485101	28/01/2021 16:48:27.000	28/01/2021 21:40:30.000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
105	556555-141188504101	28/01/2021 20:54:06.000	28/01/2021 23:50:00.000	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
106	556636-479273504101	29/01/2021 10:30:39.000	29/01/2021 11:45:00.000	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
107	556681-71895483101	29/01/2021 13:21:00.000	29/01/2021 21:22:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
108	556643-144637504101	29/01/2021 13:21:18.000	29/01/2021 16:08:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
109	556733-150756504101	29/01/2021 15:17:53.000	30/01/2021 10:17:09.000	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7

110	556609-33831483I02	29/01/2021 16:26:00.000	29/01/2021 16:53:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
111	556763-140928504I01	29/01/2021 17:27:01.000	30/01/2021 09:35:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
112	556670-27963485I01	29/01/2021 17:46:32.000	29/01/2021 21:20:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
113	556773-25407485I01	30/01/2021 14:22:13.000	30/01/2021 14:53:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
114	556841-45027485I01	31/01/2021 02:01:37.000	31/01/2021 07:32:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

