

**ANEXO A**

Solicitudes de eximencia RECHAZADAS por la Autoridad de los Servicios Público, invocadas por la Empresa de Distribución Eléctrica ENSA,S.A. , por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico de ENERO del 2023

No.	IDInter	FechaInI	FechaRep	Causal	Motivo del rechazo	Resultado ASEP	Caso
1	INC 1133115524-1815547272328050931	13/01/2023 09:23:57.000	13/01/2023 18:45:00.000	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
2	INC 1133115524-1815547272328050942	13/01/2023 10:42:00.000	13/01/2023 17:30:00.000	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
3	INC 1133112272-1815547272328032651	01/01/2023 8:07	01/01/2023 9:27	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
4	INC 1133112313-1815547272328033081	01/01/2023 14:02	01/01/2023 18:10	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
5	INC 1133112437-1815547272328033321	02/01/2023 0:47	02/01/2023 2:25	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
6	INC 1133112536-1815547272328033661	02/01/2023 8:31	02/01/2023 10:45	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
7	INC 1133112552-1815547272328033681	02/01/2023 9:40	02/01/2023 11:26	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
8	INC 1133112571-1815547272328033831	02/01/2023 11:47	02/01/2023 13:40	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
9	INC 1133112774-1815547272328035071	03/01/2023 5:00	03/01/2023 9:39	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
10	INC 1133112800-1815547272328034631	03/01/2023 9:00	03/01/2023 9:35	18	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
11	INC 1133112834-1815547272328034791	03/01/2023 9:39	03/01/2023 10:45	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
12	INC 1133112882-1815547272328035101	03/01/2023 12:06	03/01/2023 13:30	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
13	INC 1133112836-1815547272328036201	04/01/2023 10:30	04/01/2023 12:00	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
14	INC 1133113317-1815547272328036531	04/01/2023 16:23	04/01/2023 18:29	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
15	INC 1133113373-1815547272328037041	05/01/2023 9:05	05/01/2023 9:59	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
16	INC 1133113773-1815547272328038271	06/01/2023 10:05	06/01/2023 13:46	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
17	INC 1133113882-1815547272328040171	07/01/2023 6:57	07/01/2023 9:50	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
18	INC 1133113987-1815547272328040701	07/01/2023 16:01	07/01/2023 17:08	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
19	INC 1133114079-1815547272328041581	08/01/2023 7:38	08/01/2023 9:17	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

20	INC 1133114080-18155472723280414016	08/01/2023 8:07	08/01/2023 8:12	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
21	INC 1133114080-18155472723280414016	08/01/2023 8:07	08/01/2023 8:12	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
22	INC 1133114080-18155472723280414016	08/01/2023 8:07	08/01/2023 8:12	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
23	INC 1133114080-18155472723280414016	08/01/2023 8:07	08/01/2023 11:12	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
24	INC 1133114080-18155472723280414016	08/01/2023 8:07	08/01/2023 8:11	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
25	INC 1133114080-18155472723280414117	08/01/2023 8:08	08/01/2023 8:12	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
26	INC 1133114080-18155472723280414318	08/01/2023 8:08	08/01/2023 8:11	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
27	INC 1133114080-18155472723280414619	08/01/2023 8:08	08/01/2023 8:12	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
28	INC 1133114098-18155472723280418211	08/01/2023 8:16	08/01/2023 12:21	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
29	INC 1133114110-18155472723280419011	08/01/2023 8:35	08/01/2023 16:14	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
30	INC 1133114080-181554727232804163110	08/01/2023 10:46	08/01/2023 11:12	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
31	INC 1133114080-181554727232804163110	08/01/2023 10:46	08/01/2023 11:12	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
32	INC 1133114080-181554727232804164111	08/01/2023 10:46	08/01/2023 11:12	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
33	INC 1133114153-18155472723280419811	08/01/2023 16:46	08/01/2023 18:22	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
34	INC 1133114160-18155472723280421411	08/01/2023 17:05	08/01/2023 19:35	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
35	INC 1133114198-18155472723280421811	09/01/2023 6:39	09/01/2023 8:56	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
36	INC 1133114202-18155472723280426811	09/01/2023 7:36	09/01/2023 10:12	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
37	INC 1133114205-18155472723280422811	09/01/2023 8:00	09/01/2023 9:14	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
38	INC 1133114334-18155472723280435011	09/01/2023 12:41	09/01/2023 18:21	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
39	INC 1133114334-18155472723280434912	09/01/2023 12:41	09/01/2023 18:21	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
40	INC 1133114334-18155472723280434813	09/01/2023 12:43	09/01/2023 13:27	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
41	INC 1133114334-18155472723280434813	09/01/2023 12:43	09/01/2023 13:28	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
42	INC 1133114334-18155472723280434813	09/01/2023 12:43	09/01/2023 12:56	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
43	INC 1133114334-18155472723280434813	09/01/2023 12:43	09/01/2023 18:21	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

62	INC 1133114808-1815547272328047331	11/01/2023 10:01	11/01/2023 12:18	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
63	INC 1133114804-1815547272328046311	11/01/2023 10:10	11/01/2023 11:18	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
64	INC 1133114910-18155472723280474211	11/01/2023 11:47	11/01/2023 14:00	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
65	INC 1133115266-18155472723280496211	11/01/2023 13:25	12/01/2023 14:11	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
66	INC 1133114931-18155472723280483411	11/01/2023 13:32	11/01/2023 20:30	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
67	INC 1133114978-18155472723280483911	11/01/2023 15:06	11/01/2023 17:52	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
68	INC 1133114979-18155472723280492411	11/01/2023 15:56	12/01/2023 10:35	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
69	INC 1133115071-18155472723280485211	11/01/2023 18:24	11/01/2023 19:50	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
70	INC 1133115075-18155472723280496611	11/01/2023 21:37	12/01/2023 15:22	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
71	INC 1133115102-18155472723280490711	12/01/2023 6:10	12/01/2023 9:14	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
72	INC 1133114978-18155472723280490111	12/01/2023 8:50	12/01/2023 9:24	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
73	INC 1133115274-18155472723280496311	12/01/2023 11:43	12/01/2023 12:43	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
74	INC 1133115256-18155472723280497811	12/01/2023 14:27	12/01/2023 16:55	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
75	INC 1133115313-18155472723280497711	12/01/2023 17:36	15/01/2023 12:43:29.500	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
76	INC 1133115350-18155472723280499011	12/01/2023 21:00	12/01/2023 22:03	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
77	INC 1133115389-18155472723280500811	13/01/2023 01:19:43.943	13/01/2023 03:40:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
78	INC 1133115516-18155472723280514611	13/01/2023 12:40:56.345	13/01/2023 15:44:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
79	INC 1133115543-18155472723280513611	13/01/2023 13:30:01.345	13/01/2023 18:57:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
80	INC 1133115557-18155472723280515211	13/01/2023 13:54:43.757	13/01/2023 14:56:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
81	INC 1133115567-18155472723280510711	13/01/2023 14:10:00.000	13/01/2023 14:57:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
82	INC 1133115567-18155472723280510812	13/01/2023 14:10:01.731	13/01/2023 14:24:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

83	INC 1133115574-1815547272328051601	13/01/2023 15:15:35.801	13/01/2023 17:50:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
84	INC 1133115692-18155472723280516211	13/01/2023 16:29:11.389	13/01/2023 20:27:00.436	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
85	INC 1133115663-18155472723280516811	13/01/2023 18:31:56.634	13/01/2023 23:05:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
86	INC 1133115728-18155472723280521211	14/01/2023 05:19:20.101	14/01/2023 10:58:59.811	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
87	INC 1133115738-18155472723280522111	14/01/2023 08:31:21.000	14/01/2023 11:07:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
88	INC 1133115827-18155472723280524511	14/01/2023 10:39:09.999	14/01/2023 12:35:20.764	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
89	INC 1133115787-18155472723280525611	14/01/2023 11:11:37.048	14/01/2023 12:34:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
90	INC 1133115798-18155472723280526411	14/01/2023 11:58:04.014	14/01/2023 14:00:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
91	INC 1133115802-18155472723280525312	14/01/2023 12:00:14.643	14/01/2023 13:26:50.845	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
92	INC 1133115960-18155472723280529111	15/01/2023 00:15:00.000	15/01/2023 00:30:00.000	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
93	INC 1133115996-18155472723280531111	15/01/2023 07:59:57.346	15/01/2023 10:20:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
94	INC 1133116022-18155472723280531311	15/01/2023 10:26:54.282	15/01/2023 12:26:00.000	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
95	INC 1133116419-18155472723280550811	15/01/2023 11:12:02.813	16/01/2023 11:00:00.137	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
96	INC 1133115960-18155472723280532812	15/01/2023 11:15:00.000	15/01/2023 12:15:00.000	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
97	INC 1133116109-18155472723280537611	15/01/2023 12:38:26.000	15/01/2023 17:50:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
98	INC 1133116211-18155472723280546511	15/01/2023 22:15:41.628	16/01/2023 08:11:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
99	INC 1133116213-18155472723280543611	15/01/2023 22:24:34.602	16/01/2023 00:32:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
100	INC 1133116217-18155472723280543911	16/01/2023 00:34:22.192	16/01/2023 01:10:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
101	INC 1133116224-18155472723280545111	16/01/2023 03:47:55.405	16/01/2023 10:22:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
102	INC 1133116224-18155472723280545111	16/01/2023 03:47:55.405	16/01/2023 06:25:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
103	INC 1133116224-18155472723280545111	16/01/2023 03:47:55.405	16/01/2023 11:29:00.828	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
104	INC 1133116747-18155472723280568111	16/01/2023 04:06:00.000	16/01/2023 07:48:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

105	INC 1133116747-1815547272328056811	16/01/2023 04:06:00.000	17/01/2023 15:30:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
106	INC 1133116747-1815547272328056811	16/01/2023 04:06:00.000	17/01/2023 15:30:01.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
107	INC 1133116747-1815547272328056811	16/01/2023 04:06:00.000	16/01/2023 04:24:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
108	INC 1133116333-18155472723280549311	16/01/2023 11:58:48.403	16/01/2023 13:12:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
109	INC 1133116456-18155472723280552411	16/01/2023 18:00:00.000	16/01/2023 18:27:00.171	18	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
110	INC 1133116497-18155472723280555311	16/01/2023 23:26:00.000	17/01/2023 01:40:00.000	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
111	INC 1133116777-18155472723280573911	17/01/2023 00:41:08.655	18/01/2023 08:29:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
112	INC 1133116504-18155472723280557711	17/01/2023 05:04:27.598	17/01/2023 08:13:15.667	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
113	INC 1133116511-18155472723280560011	17/01/2023 06:06:19.388	17/01/2023 08:35:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
114	INC 1133116747-18155472723280568811	17/01/2023 08:52:00.000	17/01/2023 15:30:01.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
115	INC 1133116654-18155472723280565311	17/01/2023 14:09:50.681	17/01/2023 17:00:59.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
116	INC 1133116916-18155472723280600311	18/01/2023 13:32:44.975	19/01/2023 10:44:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
117	INC 1133116909-18155472723280585311	18/01/2023 14:34:00.000	18/01/2023 15:11:00.000	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
118	INC 1133116909-18155472723280585512	18/01/2023 14:40:00.000	18/01/2023 18:20:00.000	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
119	INC 1133117057-18155472723280592211	18/01/2023 22:16:57.664	19/01/2023 00:10:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
120	INC 1133117073-18155472723280594611	19/01/2023 02:46:16.325	19/01/2023 16:56:00.000	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
121	INC 1134044825-18183620220953586811	20/01/2023 11:41:02.000	20/01/2023 15:35:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
122	INC 1134044897-18183620220953586011	20/01/2023 13:30:00.000	20/01/2023 14:40:00.687	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
123	INC 1134044897-18183620220953586011	20/01/2023 13:30:00.000	20/01/2023 14:40:01.396	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
124	INC 1134044897-18183620220953586011	20/01/2023 13:30:00.000	21/01/2023 12:09:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
125	INC 1134044932-18183620220953590911	20/01/2023 16:06:44.188	20/01/2023 21:10:25.000	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
126	INC 1134044973-18183620220953590611	20/01/2023 19:04:37.760	21/01/2023 02:24:07.300	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
127	INC 1134045148-18183620220953604611	21/01/2023 14:21:00.000	21/01/2023 18:30:00.000	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
128	INC 1134045165-18183620220953603811	21/01/2023 14:52:16.416	21/01/2023 19:25:00.000	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7

129	INC 1134045264-18183620220953607211	22/01/2023 06:45:48.082	22/01/2023 08:50:00.000	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
130	INC 1134045302-18183620220953609011	22/01/2023 10:57:05.643	22/01/2023 12:27:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
131	INC 1134045338-18183620220953612811	22/01/2023 15:37:08.382	22/01/2023 17:52:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
132	INC 1134045395-18183620220953618511	22/01/2023 20:19:13.827	23/01/2023 09:21:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
133	INC 1134045356-18183620220953614111	22/01/2023 20:48:00.000	22/01/2023 21:55:00.000	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
134	INC 1134045401-18183620220953614811	22/01/2023 21:58:00.000	22/01/2023 22:08:00.000	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
135	INC 1134045485-18183620220953618711	23/01/2023 07:20:20.940	23/01/2023 10:17:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
136	INC 1134045281-18183620220953618911	23/01/2023 11:02:00.000	23/01/2023 13:15:00.000	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
137	INC 1134045616-18155472723280605911	23/01/2023 14:57:06.082	23/01/2023 16:30:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
138	INC 1134045665-18183620220953623411	23/01/2023 14:58:00.000	23/01/2023 17:08:00.364	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
139	INC 1134045401-18183620220953624611	23/01/2023 15:30:00.000	23/01/2023 15:45:00.138	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
140	INC 1133117706-18155472723280628711	25/01/2023 08:44:38.144	25/01/2023 13:03:40.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
141	INC 1133117915-18155472723280632711	26/01/2023 05:00:39.287	26/01/2023 05:52:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
142	INC 1133117931-18155472723280639411	26/01/2023 08:07:24.295	26/01/2023 09:50:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
143	INC 1133117878-18155472723280640011	26/01/2023 09:33:00.000	26/01/2023 10:00:00.192	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
144	INC 1133118020-18155472723280641212	26/01/2023 11:55:05.049	26/01/2023 11:58:38.031	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
145	INC 1133118301-18155472723280664111	27/01/2023 08:48:19.718	27/01/2023 10:19:00.000	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
146	INC 1133118341-18155472723280668211	27/01/2023 10:39:18.192	27/01/2023 13:11:00.319	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
147	INC 1133118530-18155472723280673711	27/01/2023 19:33:32.000	27/01/2023 21:00:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
148	INC 1133118548-18155472723280683011	27/01/2023 19:45:24.749	28/01/2023 09:15:22.816	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
149	INC 1133118551-18155472723280674511	27/01/2023 20:50:35.583	27/01/2023 21:55:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
150	INC 1133118566-18155472723280675211	27/01/2023 22:26:29.000	28/01/2023 01:05:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
151	INC 1133118594-18155472723280678611	28/01/2023 03:30:30.000	28/01/2023 05:08:00.000	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9

152	INC 1133118594-1815547272328067861	28/01/2023 03:30:30.000	28/01/2023 05:09:00.000	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
153	INC 1133118594-1815547272328067861	28/01/2023 03:30:30.000	28/01/2023 05:07:00.000	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
154	INC 1133118594-1815547272328068072	28/01/2023 03:30:31.000	28/01/2023 04:00:00.000	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
155	INC 1133118615-1815547272328068221	28/01/2023 06:45:38.690	28/01/2023 08:29:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
156	INC 1133118627-1815547272328068411	28/01/2023 08:51:13.730	28/01/2023 10:31:06.884	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
157	INC 1133118690-1815547272328068981	28/01/2023 11:26:52.688	28/01/2023 12:34:53.431	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
158	INC 1133118699-1815547272328069431	28/01/2023 12:43:07.170	28/01/2023 15:20:42.709	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
159	INC 1133118922-1815547272328071731	28/01/2023 13:08:13.234	30/01/2023 08:17:00.000	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
160	INC 1133118835-1815547272328069901	28/01/2023 16:38:02.634	29/01/2023 10:55:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
161	INC 1133118835-1815547272328069901	28/01/2023 16:38:02.634	28/01/2023 20:12:31.137	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
162	INC 1133118896-1815547272328070121	29/01/2023 06:33:07.120	29/01/2023 07:29:31.438	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
163	INC 1133118901-1815547272328070441	29/01/2023 07:08:15.847	29/01/2023 10:27:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
164	INC 1133118905-1815547272328070321	29/01/2023 07:46:31.000	29/01/2023 09:05:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
165	INC 1133118905-1815547272328070321	29/01/2023 07:46:31.000	29/01/2023 09:31:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
166	INC 1133118905-1815547272328070321	29/01/2023 07:46:31.000	29/01/2023 09:45:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
167	INC 1133118943-1815547272328070621	29/01/2023 11:55:18.000	29/01/2023 13:33:00.298	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
168	INC 1133119035-1815547272328070961	29/01/2023 16:05:31.435	29/01/2023 18:11:00.374	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
169	INC 1133119032-1815547272328070981	29/01/2023 16:10:06.713	29/01/2023 18:30:24.148	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
170	INC 1133119352-1815547272328072981	30/01/2023 16:47:53.588	30/01/2023 18:40:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
171	INC 1133119326-1815547272328073051	30/01/2023 17:04:45.730	30/01/2023 19:21:00.205	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
172	INC 1133119419-1815547272328073331	31/01/2023 00:47:06.714	31/01/2023 02:58:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
173	INC 1133119419-1815547272328073342	31/01/2023 02:04:00.000	31/01/2023 02:58:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3