

**ANEXO A**

Solicitudes de eximencia RECHAZADAS por la Autoridad de los Servicios Público, invocadas por la Empresa de Distribución Eléctrica EDEMET, S.A., por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico de ENERO del 2024.

No.	IDInter	FechaIni	FechaRep	Causal	Motivo del rechazo	Resultado ASEP	Caso
1	10034200002	12/01/2024 8:52	12/01/2024 8:54	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
2	10031710002	10/01/2024 0:22	10/01/2024 1:24	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
3	10036860001	13/01/2024 23:34:00.034	13/01/2024 23:36:00.036	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
4	10039210001	16/01/2024 22:56:00.056	17/01/2024 01:52:00.052	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
5	10043620001	20/01/2024 02:55:00.055	20/01/2024 02:57:00.057	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
6	10026980001	05/01/2024 3:48	05/01/2024 9:37	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
7	10034900001	12/01/2024 15:41	12/01/2024 19:07	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
8	10038270001	16/01/2024 01:16:00.016	16/01/2024 03:20:00.020	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
9	10040280001	17/01/2024 16:08:00.008	17/01/2024 22:04:00.004	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
10	10027150001	05/01/2024 14:49	05/01/2024 17:09	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
11	10033650001	11/01/2024 18:50	11/01/2024 18:52	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
12	10030380001	08/01/2024 13:39	08/01/2024 13:41	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
13	10035050001	12/01/2024 23:48	13/01/2024 03:54:00.054	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
14	10037840001	15/01/2024 15:26:00.026	15/01/2024 15:28:00.028	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
15	10029760001	08/01/2024 7:41	08/01/2024 7:43	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
16	10043670001	20/01/2024 05:52:00.052	20/01/2024 05:54:00.054	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
17	10047820001	23/01/2024 04:18:00.018	23/01/2024 16:36:00.036	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
18	10056490001	30/01/2024 19:02:00.002	30/01/2024 19:04:00.004	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
19	10058280001	31/01/2024 16:31:00.031	31/01/2024 16:33:00.033	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

20	10045930001	22/01/2024 04:20:00.020	22/01/2024 04:41:00.041	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
21	10054410001	29/01/2024 04:40:00.040	29/01/2024 09:08:00.008	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
22	10057580001	31/01/2024 09:17:00.017	31/01/2024 15:57:00.057	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
23	10040550001	17/01/2024 22:59:00.059	18/01/2024 03:20:00.020	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
24	10023810001	02/01/2024 16:53	03/01/2024 16:29	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
25	10036540001	14/01/2024 07:04:00.004	14/01/2024 10:34:00.034	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
26	10042530001	18/01/2024 20:36:00.036	19/01/2024 05:51:00.051	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
27	10036500001	14/01/2024 08:21:00.021	14/01/2024 10:08:00.008	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
28	10034940001	12/01/2024 19:53	12/01/2024 21:05	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
29	10042690001	19/01/2024 07:31:00.031	19/01/2024 09:28:00.028	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
30	10031410001	09/01/2024 1:37	09/01/2024 11:36	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
31	10041790001	17/01/2024 21:03:00.003	18/01/2024 15:15:00.015	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
32	10050570001	25/01/2024 13:34:00.034	25/01/2024 17:15:00.015	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
33	10058880001	31/01/2024 16:49:00.049	31/01/2024 23:45:00.045	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
34	10032950001	11/01/2024 3:28	11/01/2024 5:33	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
35	10057160002	30/01/2024 22:46:00.046	30/01/2024 23:43:00.043	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
36	10054240003	29/01/2024 07:09:00.009	29/01/2024 07:11:00.011	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
37	10055410001	29/01/2024 23:33:00.033	30/01/2024 03:25:00.025	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
38	10057560003	31/01/2024 11:40:00.040	31/01/2024 11:42:00.042	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
39	10058230001	31/01/2024 15:15:00.015	31/01/2024 15:17:00.017	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
40	10023780002	03/01/2024 0:14	03/01/2024 0:23	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10

41	10025400001	04/01/2024 2:02	04/01/2024 2:04	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
42	10038420001	16/01/2024 07:44:00.044	16/01/2024 07:46:00.046	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
43	10025150001	03/01/2024 23:00	03/01/2024 23:02	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
44	10025100001	03/01/2024 20:47	03/01/2024 23:29	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
45	10031360001	09/01/2024 10:56	09/01/2024 10:58	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
46	10040940001	18/01/2024 08:25:00.025	18/01/2024 13:25:00.025	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
47	10040920001	17/01/2024 19:41:00.041	18/01/2024 08:15:00.015	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
48	10057160001	30/01/2024 05:11:00.011	30/01/2024 23:43:00.043	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
49	10031310001	09/01/2024 7:07	09/01/2024 9:29	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
50	10030240001	08/01/2024 8:52	08/01/2024 12:21	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
51	10036170002	14/01/2024 01:17:00.017	14/01/2024 05:19:00.019	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
52	10024840003	02/01/2024 21:00	02/01/2024 21:03	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
53	10025920001	04/01/2024 7:43	04/01/2024 12:18	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
54	10028390001	06/01/2024 17:23	06/01/2024 20:14	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
55	10022690001	01/01/2024 19:17	01/01/2024 22:02	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
56	10056040001	30/01/2024 06:28:00.028	30/01/2024 11:55:00.055	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
57	10025130001	03/01/2024 22:10	03/01/2024 22:12	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
58	10043750001	20/01/2024 06:41:00.041	20/01/2024 08:45:00.045	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
59	10031220001	09/01/2024 8:24	09/01/2024 8:26	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
60	10021900001	01/01/2024 4:07	01/01/2024 4:09	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

61	10030720001	08/01/2024 18:30	08/01/2024 18:32	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
62	10036230001	14/01/2024 00:50:00.050	14/01/2024 03:11:00.011	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
63	10034570001	12/01/2024 13:12	12/01/2024 13:14	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
64	10036960001	14/01/2024 20:35:00.035	14/01/2024 20:37:00.037	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
65	10028650001	07/01/2024 5:23	07/01/2024 12:44	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
66	10028770001	07/01/2024 9:28	07/01/2024 9:30	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
67	10043500001	20/01/2024 01:01:00.001	20/01/2024 01:03:00.003	64	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
68	10023780001	02/01/2024 20:45	03/01/2024 0:23	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
69	10027200001	05/01/2024 16:01	05/01/2024 18:05	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
70	10027520001	05/01/2024 20:54	05/01/2024 22:36	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
71	10042400001	18/01/2024 20:41:00.041	19/01/2024 01:08:00.008	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
72	10044090001	20/01/2024 08:12:00.012	20/01/2024 14:20:00.020	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
73	10047150001	22/01/2024 09:51:00.051	23/01/2024 15:43:00.043	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
74	10057070001	31/01/2024 00:23:00.023	31/01/2024 00:25:00.025	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
75	10023470001	02/01/2024 9:56	02/01/2024 15:40	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
76	10056790001	30/01/2024 15:51:00.051	30/01/2024 22:57:00.057	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
77	10040630002	18/01/2024 12:05:00.005	18/01/2024 12:13:00.013	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
78	10022290001	01/01/2024 9:47	01/01/2024 11:56	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
79	10022560001	01/01/2024 16:35	01/01/2024 19:50	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
80	10027370001	05/01/2024 17:29	05/01/2024 19:23	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
81	10024770001	03/01/2024 11:38	03/01/2024 13:49	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

82	10050680001	25/01/2024 20:13:00.013	25/01/2024 20:15:00.015	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
83	10055390001	29/01/2024 23:00:00.000	29/01/2024 23:02:00.002	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
84	10046070001	21/01/2024 20:05:00.005	21/01/2024 20:07:00.007	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
85	10056420001	30/01/2024 17:47:00.047	30/01/2024 17:49:00.049	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
86	10044770001	21/01/2024 06:44:00.044	21/01/2024 09:51:00.051	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
87	10049780002	22/01/2024 19:31:00.031	22/01/2024 19:34:00.034	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
88	10049780003	23/01/2024 00:15:00.015	23/01/2024 00:17:00.017	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
89	10057560002	31/01/2024 11:12:00.012	31/01/2024 11:14:00.014	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
90	10031320001	09/01/2024 7:13	09/01/2024 9:30	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
91	10042470001	18/01/2024 14:01:00.001	19/01/2024 03:45:00.045	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
92	10048760001	24/01/2024 02:17:00.017	24/01/2024 02:19:00.019	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
93	10045120002	22/01/2024 03:23:00.023	22/01/2024 03:25:00.025	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
94	10044960001	21/01/2024 10:49:00.049	21/01/2024 12:14:00.014	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
95	10054910001	29/01/2024 11:16:00.016	29/01/2024 18:24:00.024	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
96	10034050001	11/01/2024 22:11	12/01/2024 0:50	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
97	10029010001	07/01/2024 10:46	07/01/2024 13:21	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
98	10034890001	12/01/2024 19:13	12/01/2024 19:15	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
99	10050970001	26/01/2024 00:54:00.054	26/01/2024 04:52:00.052	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
100	10038630001	16/01/2024 07:23:00.023	16/01/2024 10:07:00.007	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
101	10049270001	24/01/2024 09:13:00.013	24/01/2024 13:09:00.009	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
102	10057610001	30/01/2024 12:24:00.024	31/01/2024 08:59:00.059	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

103	10046490001	22/01/2024 07:27:00.027	22/01/2024 13:00:00.000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
104	10058580002	31/01/2024 15:18:00.018	31/01/2024 18:55:00.055	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
105	10040910001	17/01/2024 18:24:00.024	18/01/2024 07:26:00.026	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
106	10024300001	03/01/2024 2:42	03/01/2024 7:14	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
107	10045250001	21/01/2024 13:46:00.046	21/01/2024 15:14:00.014	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
108	10040630001	18/01/2024 05:38:00.038	18/01/2024 12:13:00.013	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
109	10034110002	12/01/2024 4:05	12/01/2024 4:10	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
110	10028220003	07/01/2024 1:56	07/01/2024 2:23	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
111	10035220001	13/01/2024 04:27:00.027	13/01/2024 04:29:00.029	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
112	10028120001	06/01/2024 12:45	06/01/2024 12:47	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
113	10025520001	04/01/2024 1:41	04/01/2024 7:11	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
114	10031670001	09/01/2024 21:26	10/01/2024 0:18	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
115	10038940003	16/01/2024 22:28:00.028	16/01/2024 23:27:00.027	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
116	10039150001	16/01/2024 23:15:00.015	17/01/2024 03:41:00.041	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
117	10023450001	02/01/2024 15:41	02/01/2024 15:43	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
118	10025320001	04/01/2024 1:01	04/01/2024 1:03	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
119	10034180001	11/01/2024 21:23	12/01/2024 5:45	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
120	10037720001	15/01/2024 12:25:00.025	15/01/2024 12:27:00.027	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
121	10039630001	16/01/2024 17:02:00.002	17/01/2024 10:17:00.017	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
122	10039820001	17/01/2024 14:08:00.008	17/01/2024 14:10:00.010	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

123	10025270001	04/01/2024 0:31	04/01/2024 0:33	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
124	10049700001	24/01/2024 20:55:00.055	24/01/2024 23:38:00.038	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
125	10025240001	03/01/2024 22:29	04/01/2024 0:10	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
126	10032100001	10/01/2024 8:10	10/01/2024 9:12	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
127	10058580001	31/01/2024 10:37:00.037	31/01/2024 15:14:00.014	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
128	10057560001	31/01/2024 08:50:00.050	31/01/2024 14:36:00.036	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
129	10033340001	11/01/2024 9:21	11/01/2024 10:48	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
130	10056870001	30/01/2024 23:29:00.029	31/01/2024 02:20:00.020	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
131	10028650004	07/01/2024 12:40	07/01/2024 12:44	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
132	10023140002	03/01/2024 16:33	03/01/2024 17:08	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
133	10036130001	13/01/2024 21:46:00.046	13/01/2024 23:22:00.022	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
134	10047610001	23/01/2024 04:56:00.056	23/01/2024 07:36:00.036	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
135	10056190001	30/01/2024 13:53:00.053	31/01/2024 02:56:00.056	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
136	10056230001	30/01/2024 13:58:00.058	30/01/2024 14:00:00.000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
137	10058040001	31/01/2024 11:40:00.040	31/01/2024 11:42:00.042	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
138	10043460001	19/01/2024 23:48:00.048	19/01/2024 23:50:00.050	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
139	10046120001	21/01/2024 15:17:00.017	22/01/2024 09:38:00.038	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
140	10050150001	25/01/2024 10:28:00.028	25/01/2024 14:51:00.051	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
141	10057230001	31/01/2024 03:01:00.001	31/01/2024 03:03:00.003	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
142	10042130001	18/01/2024 20:52:00.052	18/01/2024 20:54:00.054	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

143	10022890001	02/01/2024 2:49	02/01/2024 3:30	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
144	10027490001	05/01/2024 22:40	05/01/2024 22:42	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
145	10032570001	10/01/2024 19:27	10/01/2024 19:29	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
146	10034910001	12/01/2024 15:32	12/01/2024 19:40	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
147	10038770001	16/01/2024 13:33:00.033	16/01/2024 13:35:00.035	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
148	10043850001	20/01/2024 10:25:00.025	20/01/2024 10:27:00.027	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
149	10043300001	19/01/2024 21:02:00.002	20/01/2024 09:19:00.019	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
150	10046330001	22/01/2024 01:02:00.002	22/01/2024 11:20:00.020	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
151	10051390001	26/01/2024 08:52:00.052	26/01/2024 16:41:00.041	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
152	10026550001	04/01/2024 22:42	05/01/2024 1:28	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
153	10029050001	07/01/2024 12:26	07/01/2024 13:39	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
154	10044060001	20/01/2024 06:57:00.057	20/01/2024 13:00:00.000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
155	10048510001	23/01/2024 16:19:00.019	23/01/2024 22:43:00.043	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
156	10043640001	20/01/2024 01:48:00.048	20/01/2024 20:00:00.000	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
157	10036910001	14/01/2024 12:39:00.039	14/01/2024 20:40:00.040	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
158	10028410001	06/01/2024 19:05	07/01/2024 1:00	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
159	10051510001	26/01/2024 08:37:00.037	26/01/2024 10:57:00.057	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
160	10053140001	28/01/2024 00:49:00.049	28/01/2024 02:40:00.040	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
161	10031690001	09/01/2024 19:36	09/01/2024 22:09	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
162	10048300001	23/01/2024 13:42:00.042	23/01/2024 18:29:00.029	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
163	10045590001	21/01/2024 15:14:00.014	22/01/2024 07:35:00.035	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

164	10029610001	07/01/2024 22:32	08/01/2024 1:58	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
165	10022260001	31/12/2023 22:33:00.033	01/01/2024 11:00	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
166	10038210001	15/01/2024 23:26:00.026	16/01/2024 01:47:00.047	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
167	10031180001	09/01/2024 6:58	09/01/2024 7:00	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
168	10034750001	12/01/2024 15:06	12/01/2024 15:08	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
169	10038410002	16/01/2024 10:14:00.014	16/01/2024 12:07:00.007	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
170	10027750001	06/01/2024 7:24	06/01/2024 11:19	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
171	10027690001	06/01/2024 4:37	06/01/2024 4:39	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
172	10031460001	09/01/2024 8:06	09/01/2024 15:12	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
173	10034390002	12/01/2024 9:22	12/01/2024 12:43	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
174	10046250001	22/01/2024 03:10:00.010	22/01/2024 10:22:00.022	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
175	10024120001	02/01/2024 20:49	03/01/2024 1:37	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
176	10045490001	21/01/2024 15:27:00.027	21/01/2024 19:13:00.013	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
177	10048810001	22/01/2024 15:48:00.048	24/01/2024 07:11:00.011	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
178	10055360002	29/01/2024 21:50:00.050	29/01/2024 22:35:00.035	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
179	10039990001	17/01/2024 07:07:00.007	17/01/2024 17:08:00.008	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
180	10051800001	26/01/2024 18:14:00.014	26/01/2024 20:25:00.025	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
181	10058450002	31/01/2024 15:18:00.018	31/01/2024 22:42:00.042	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
182	10048740001	24/01/2024 01:32:00.032	24/01/2024 01:34:00.034	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
183	10045320001	21/01/2024 16:59:00.059	21/01/2024 21:48:00.048	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
184	10033980001	11/01/2024 22:45	11/01/2024 23:41	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

185	10047450001	23/01/2024 02:57:00.057	23/01/2024 02:59:00.059	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
186	10045960001	22/01/2024 00:50:00.050	22/01/2024 04:30:00.030	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
187	10055960001	30/01/2024 10:53:00.053	30/01/2024 21:28:00.028	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
188	10026230001	04/01/2024 18:18	04/01/2024 20:13	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
189	10031850001	10/01/2024 2:01	10/01/2024 2:03	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
190	10038560001	16/01/2024 09:49:00.049	16/01/2024 09:51:00.051	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
191	10040500002	18/01/2024 04:35:00.035	18/01/2024 04:52:00.052	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
192	10040500004	18/01/2024 08:05:00.005	18/01/2024 10:18:00.018	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
193	10026560001	05/01/2024 1:57	05/01/2024 1:59	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
194	10023610001	02/01/2024 17:22	02/01/2024 17:24	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
195	10025440001	04/01/2024 3:57	04/01/2024 3:59	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
196	10052100001	26/01/2024 20:03:00.003	27/01/2024 17:30:00.030	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
197	10054240001	29/01/2024 03:10:00.010	29/01/2024 07:11:00.011	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
198	10058450001	31/01/2024 07:22:00.022	31/01/2024 15:14:00.014	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
199	10027740001	06/01/2024 6:47	06/01/2024 6:49	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
200	10034470001	12/01/2024 9:04	12/01/2024 11:33	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
201	10033880001	11/01/2024 22:03	12/01/2024 2:04	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
202	10031710001	09/01/2024 21:24	10/01/2024 1:24	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
203	10037240001	15/01/2024 04:09:00.009	15/01/2024 04:11:00.011	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
204	10044600004	21/01/2024 09:52:00.052	21/01/2024 09:54:00.054	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
205	10037020001	14/01/2024 19:28:00.028	14/01/2024 22:10:00.010	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

206	10047430001	22/01/2024 22:43:00.043	23/01/2024 02:00:00.000	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
207	10054110001	28/01/2024 21:25:00.025	29/01/2024 00:12:00.012	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
208	10024800001	03/01/2024 14:54	03/01/2024 17:45	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
209	10054510001	29/01/2024 08:18:00.018	29/01/2024 10:15:00.015	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
210	10035020001	12/01/2024 22:46	12/01/2024 22:49	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
211	10057850001	31/01/2024 11:37:00.037	31/01/2024 17:12:00.012	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
212	10050160001	25/01/2024 08:06:00.006	25/01/2024 09:52:00.052	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
213	10052640001	27/01/2024 08:45:00.045	27/01/2024 12:53:00.053	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
214	10022180001	31/12/2023 23:03:00.003	01/01/2024 10:51	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
215	10022100001	01/01/2024 7:56	01/01/2024 7:58	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
216	10027660001	06/01/2024 3:28	06/01/2024 3:30	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
217	10027450001	05/01/2024 21:54	05/01/2024 21:56	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
218	10031010001	08/01/2024 23:24	08/01/2024 23:26	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
219	10023510001	02/01/2024 16:34	02/01/2024 16:36	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
220	10028910001	07/01/2024 9:25	07/01/2024 11:01	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
221	10042780001	19/01/2024 07:00:00.000	19/01/2024 09:40:00.040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
222	10022580001	01/01/2024 18:59	01/01/2024 21:32	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
223	10034040001	11/01/2024 22:29	12/01/2024 0:32	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
224	10039070001	16/01/2024 21:53:00.053	16/01/2024 21:55:00.055	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
225	10028820001	07/01/2024 7:38	07/01/2024 10:39	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7

226	10025610001	04/01/2024 8:24	04/01/2024 8:26	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
227	10024110001	03/01/2024 1:37	03/01/2024 1:39	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
228	10024250001	03/01/2024 5:45	03/01/2024 5:47	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
229	10027190001	05/01/2024 15:55	05/01/2024 15:57	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
230	10048100001	23/01/2024 11:45:00.045	23/01/2024 16:02:00.002	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
231	10024840004	03/01/2024 1:59	03/01/2024 2:00	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
232	10029420002	07/01/2024 23:02	08/01/2024 1:13	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
233	10025110001	03/01/2024 19:39	03/01/2024 21:56	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
234	10029520001	07/01/2024 22:07	07/01/2024 22:09	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
235	10037620001	15/01/2024 05:41:00.041	15/01/2024 10:10:00.010	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
236	10040520001	17/01/2024 23:58:00.058	18/01/2024 01:58:00.058	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
237	10044340001	20/01/2024 15:48:00.048	20/01/2024 19:35:00.035	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
238	10045050001	21/01/2024 12:53:00.053	21/01/2024 12:55:00.055	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
239	10051010001	26/01/2024 05:39:00.039	26/01/2024 05:41:00.041	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
240	10050960001	26/01/2024 04:08:00.008	26/01/2024 04:10:00.010	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
241	10050820001	26/01/2024 00:38:00.038	26/01/2024 00:40:00.040	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
242	10057060001	30/01/2024 22:28:00.028	30/01/2024 22:30:00.030	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
243	10057110001	31/01/2024 01:36:00.036	31/01/2024 01:38:00.038	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
244	10056480001	30/01/2024 19:39:00.039	30/01/2024 19:41:00.041	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

245	10055290001	29/01/2024 22:02:00.002	29/01/2024 22:04:00.004	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
246	10058290001	31/01/2024 16:33:00.033	31/01/2024 17:40:00.040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
247	10057560004	31/01/2024 15:11:00.011	31/01/2024 15:19:00.019	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
248	10023160001	02/01/2024 10:33	02/01/2024 13:12	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
249	10050050001	25/01/2024 08:24:00.024	25/01/2024 14:11:00.011	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
250	10054910002	29/01/2024 17:12:00.012	29/01/2024 18:24:00.024	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
251	10055960002	30/01/2024 20:49:00.049	30/01/2024 21:28:00.028	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
252	10057130001	31/01/2024 01:49:00.049	31/01/2024 01:51:00.051	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
253	10039050001	16/01/2024 15:51:00.051	16/01/2024 21:05:00.005	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
254	10047130002	23/01/2024 01:53:00.053	23/01/2024 01:55:00.055	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
255	10056620001	30/01/2024 13:49:00.049	30/01/2024 20:49:00.049	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
256	10054220001	29/01/2024 02:27:00.027	29/01/2024 02:29:00.029	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
257	10044600003	21/01/2024 06:09:00.009	21/01/2024 06:12:00.012	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
258	10056290001	30/01/2024 13:09:00.009	31/01/2024 05:03:00.003	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
259	10056850001	30/01/2024 22:34:00.034	30/01/2024 22:36:00.036	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
260	10049320001	24/01/2024 12:01:00.001	24/01/2024 14:25:00.025	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
261	10056470001	30/01/2024 19:20:00.020	31/01/2024 02:57:00.057	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
262	10058490001	31/01/2024 14:27:00.027	31/01/2024 18:31:00.031	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
263	10034620002	12/01/2024 18:41	12/01/2024 18:44	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
264	10025460001	04/01/2024 5:03	04/01/2024 5:05	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
265	10048670002	24/01/2024 04:09:00.009	24/01/2024 04:11:00.011	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
266	10045610001	21/01/2024 16:05:00.005	21/01/2024 21:03:00.003	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

267	10047090001	22/01/2024 20:11:00.011	22/01/2024 21:21:00.021	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
268	10047820002	23/01/2024 16:37:00.037	23/01/2024 17:07:00.007	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
269	10033450001	11/01/2024 10:50	11/01/2024 13:40	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
270	10051430001	26/01/2024 11:17:00.017	26/01/2024 11:19:00.019	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
271	10033590001	11/01/2024 13:25	11/01/2024 17:12	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
272	10050860001	25/01/2024 22:44:00.044	26/01/2024 01:30:00.030	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
273	10049970001	25/01/2024 08:03:00.003	25/01/2024 13:07:00.007	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
274	10026640001	05/01/2024 3:09	05/01/2024 3:11	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
275	10039560001	17/01/2024 07:42:00.042	17/01/2024 09:39:00.039	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
276	10054440001	29/01/2024 02:37:00.037	29/01/2024 09:11:00.011	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
277	10052830001	27/01/2024 12:56:00.056	28/01/2024 03:49:00.049	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
278	10033200001	11/01/2024 7:49	11/01/2024 9:28	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
279	10035530001	13/01/2024 07:29:00.029	13/01/2024 10:39:00.039	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
280	10031390001	09/01/2024 7:17	09/01/2024 11:31	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
281	10045990001	21/01/2024 21:49:00.049	22/01/2024 04:38:00.038	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
282	10046810001	22/01/2024 12:13:00.013	22/01/2024 20:20:00.020	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
283	10046740001	22/01/2024 14:17:00.017	22/01/2024 16:43:00.043	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
284	10057300001	31/01/2024 03:56:00.056	31/01/2024 04:01:00.001	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
285	10052670001	27/01/2024 12:04:00.004	27/01/2024 13:25:00.025	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
286	10053660001	28/01/2024 12:21:00.021	28/01/2024 14:27:00.027	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
287	10053370001	28/01/2024 07:16:00.016	28/01/2024 10:07:00.007	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
288	10044600005	21/01/2024 10:03:00.003	21/01/2024 10:07:00.007	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
289	10056910001	30/01/2024 16:07:00.007	30/01/2024 16:09:00.009	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

290	10022150001	01/01/2024 9:15	01/01/2024 10:40	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
291	10034280001	12/01/2024 3:17	12/01/2024 8:43	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
292	10030960001	08/01/2024 21:21	09/01/2024 0:55	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
293	10022420001	31/12/2023 22:14:00.014	01/01/2024 15:04	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
294	10033160001	11/01/2024 7:08	11/01/2024 9:02	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
295	10051820001	26/01/2024 19:29:00.029	26/01/2024 19:31:00.031	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
296	10050530001	25/01/2024 16:43:00.043	25/01/2024 16:45:00.045	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
297	10050520001	25/01/2024 15:54:00.054	25/01/2024 15:56:00.056	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
298	10056930001	30/01/2024 18:29:00.029	30/01/2024 18:31:00.031	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
299	10055430001	30/01/2024 00:14:00.014	30/01/2024 02:08:00.008	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
300	10043900001	20/01/2024 06:40:00.040	20/01/2024 10:52:00.052	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
301	10044040001	20/01/2024 11:23:00.023	20/01/2024 12:46:00.046	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
302	10044710001	21/01/2024 07:33:00.033	21/01/2024 13:01:00.001	70	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
303	10046190001	21/01/2024 23:26:00.026	22/01/2024 10:09:00.009	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
304	10047210001	22/01/2024 22:07:00.007	22/01/2024 22:09:00.009	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
305	10025190001	03/01/2024 18:34	03/01/2024 23:16	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
306	10057350001	30/01/2024 18:41:00.041	31/01/2024 16:34:00.034	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
307	10036620001	14/01/2024 08:23:00.023	14/01/2024 12:02:00.002	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
308	10036090002	13/01/2024 22:30:00.030	14/01/2024 04:19:00.019	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
309	10046380001	22/01/2024 12:03:00.003	22/01/2024 12:05:00.005	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
310	10045630001	21/01/2024 19:20:00.020	22/01/2024 11:22:00.022	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

311	10054630001	29/01/2024 06:43:00.043	29/01/2024 11:05:00.005	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
312	10054200001	29/01/2024 02:07:00.007	29/01/2024 02:09:00.009	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
313	10057870001	31/01/2024 11:36:00.036	31/01/2024 11:38:00.038	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
314	10057600001	31/01/2024 07:12:00.012	31/01/2024 09:00:00.000	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
315	10028270001	06/01/2024 16:58	06/01/2024 17:00	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
316	10057050001	31/01/2024 00:13:00.013	31/01/2024 00:15:00.015	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
317	10057760001	30/01/2024 13:09:00.009	31/01/2024 10:30:00.030	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
318	10057120001	30/01/2024 19:26:00.026	31/01/2024 02:13:00.013	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
319	10055130001	29/01/2024 19:19:00.019	29/01/2024 19:21:00.021	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
320	10031460002	09/01/2024 13:30	09/01/2024 15:12	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
321	10027880001	06/01/2024 4:56	06/01/2024 9:08	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
322	10058130001	31/01/2024 11:36:00.036	31/01/2024 14:33:00.033	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
323	10029670001	07/01/2024 21:12	08/01/2024 4:49	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
324	10025540001	04/01/2024 4:49	04/01/2024 7:21	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
325	10049880002	25/01/2024 02:05:00.005	25/01/2024 06:10:00.010	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
326	10023820001	02/01/2024 16:21	02/01/2024 20:35	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
327	10048770001	24/01/2024 01:14:00.014	24/01/2024 06:09:00.009	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
328	10045560001	21/01/2024 11:21:00.021	22/01/2024 13:40:00.040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
329	10054550001	29/01/2024 08:09:00.009	29/01/2024 10:30:00.030	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
330	10049610001	24/01/2024 20:28:00.028	24/01/2024 21:47:00.047	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

331	10040380001	17/01/2024 23:58:00.058	18/01/2024 04:02:00.002	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
332	10042710001	19/01/2024 09:37:00.037	19/01/2024 12:43:00.043	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
333	10021910001	01/01/2024 1:20	01/01/2024 4:30	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
334	10022250001	01/01/2024 9:27	01/01/2024 11:42	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
335	10048640001	24/01/2024 01:28:00.028	24/01/2024 03:31:00.031	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
336	10052410001	27/01/2024 10:20:00.020	27/01/2024 12:26:00.026	40	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
337	10057140001	31/01/2024 02:17:00.017	31/01/2024 02:19:00.019	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
338	10057180001	31/01/2024 01:58:00.058	31/01/2024 02:00:00.000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
339	10037310001	14/01/2024 22:44:00.044	15/01/2024 05:09:00.009	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
340	10042790001	19/01/2024 10:18:00.018	19/01/2024 12:14:00.014	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
341	10051400001	26/01/2024 08:56:00.056	26/01/2024 13:37:00.037	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
342	10033010001	10/01/2024 23:08	11/01/2024 6:33	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
343	10049020001	18/01/2024 01:26:00.026	18/01/2024 05:37:00.037	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
344	10048380001	23/01/2024 09:43:00.043	23/01/2024 21:07:00.007	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
345	10050030001	25/01/2024 04:17:00.017	25/01/2024 07:20:00.020	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
346	10024840001	02/01/2024 15:53	02/01/2024 16:30	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
347	10057450002	30/01/2024 22:20:00.020	30/01/2024 23:05:00.005	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
348	10052870001	27/01/2024 16:37:00.037	27/01/2024 19:17:00.017	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
349	10050900001	25/01/2024 21:13:00.013	26/01/2024 01:46:00.046	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
350	10036980001	14/01/2024 22:01:00.001	14/01/2024 22:03:00.003	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
351	10049210002	18/01/2024 05:57:00.057	18/01/2024 11:19:00.019	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
352	10028050001	06/01/2024 7:29	06/01/2024 11:42	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
353	10043030001	19/01/2024 14:43:00.043	19/01/2024 14:45:00.045	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

354	10036220001	13/01/2024 21:52:00.052	14/01/2024 02:57:00.057	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
355	10027140001	05/01/2024 4:17	05/01/2024 14:30	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
356	10057210001	30/01/2024 20:19:00.019	30/01/2024 23:08:00.008	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
357	10058750001	31/01/2024 21:39:00.039	31/01/2024 21:41:00.041	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
358	10047400001	22/01/2024 13:41:00.041	23/01/2024 01:33:00.033	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
359	10029180001	07/01/2024 9:42	07/01/2024 14:57	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
360	10043330001	19/01/2024 10:15:00.015	20/01/2024 00:05:00.005	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
361	10044740001	21/01/2024 08:20:00.020	21/01/2024 08:22:00.022	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
362	10049860001	25/01/2024 05:45:00.045	25/01/2024 05:47:00.047	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
363	10050410001	25/01/2024 13:53:00.053	25/01/2024 13:55:00.055	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
364	10049780005	23/01/2024 21:47:00.047	23/01/2024 21:49:00.049	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
365	10051880001	26/01/2024 21:55:00.055	26/01/2024 21:57:00.057	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
366	10051640002	26/01/2024 17:04:00.004	26/01/2024 17:06:00.006	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
367	10050850001	25/01/2024 21:30:00.030	26/01/2024 01:03:00.003	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
368	10056960001	30/01/2024 23:27:00.027	30/01/2024 23:29:00.029	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
369	10040500007	18/01/2024 10:38:00.038	18/01/2024 11:17:00.017	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
370	10024290001	03/01/2024 2:45	03/01/2024 6:47	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
371	10038860001	16/01/2024 09:51:00.051	16/01/2024 14:37:00.037	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
372	10049880001	25/01/2024 02:04:00.004	25/01/2024 06:11:00.011	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
373	10034660001	12/01/2024 12:24	12/01/2024 14:54	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
374	10041680001	18/01/2024 05:20:00.020	18/01/2024 15:57:00.057	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

375	10033680001	11/01/2024 13:37	11/01/2024 18:41	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
376	10046040001	21/01/2024 22:27:00.027	21/01/2024 22:29:00.029	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
377	10030830001	08/01/2024 9:07	08/01/2024 20:36	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
378	10038940001	16/01/2024 16:06:00.006	16/01/2024 23:27:00.027	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
379	10044830001	21/01/2024 07:06:00.006	21/01/2024 10:19:00.019	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
380	10023260001	02/01/2024 9:13	02/01/2024 11:00	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
381	10048000001	22/01/2024 14:40:00.040	23/01/2024 14:17:00.017	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
382	10032660001	10/01/2024 21:59	10/01/2024 22:01	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
383	10032020001	10/01/2024 9:03	10/01/2024 13:56	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
384	10034160001	11/01/2024 21:21	12/01/2024 3:05	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
385	10037870001	15/01/2024 14:15:00.015	15/01/2024 16:52:00.052	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
386	10025700001	04/01/2024 9:43	04/01/2024 12:17	40	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
387	10034960001	12/01/2024 15:49	12/01/2024 21:25	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
388	10043340001	19/01/2024 13:59:00.059	19/01/2024 22:03:00.003	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
389	10033860001	11/01/2024 19:25	11/01/2024 21:25	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
390	10039410001	17/01/2024 06:31:00.031	17/01/2024 16:55:00.055	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
391	10055550001	29/01/2024 21:34:00.034	30/01/2024 02:13:00.013	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
392	10049050001	24/01/2024 06:39:00.039	24/01/2024 11:03:00.003	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
393	10058190001	30/01/2024 16:57:00.057	31/01/2024 15:11:00.011	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
394	10056780001	30/01/2024 18:16:00.016	30/01/2024 23:10:00.010	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
395	10052450001	27/01/2024 08:45:00.045	27/01/2024 10:05:00.005	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
396	10028630001	07/01/2024 2:11	07/01/2024 21:23	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

397	10053880001	28/01/2024 20:19:00.019	28/01/2024 20:21:00.021	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
398	10022330001	01/01/2024 7:41	01/01/2024 12:45	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
399	10028610001	07/01/2024 1:23	07/01/2024 4:12	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
400	10056840001	30/01/2024 16:43:00.043	30/01/2024 16:45:00.045	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
401	10029710001	08/01/2024 4:33	08/01/2024 6:03	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
402	10034150001	12/01/2024 1:38	12/01/2024 2:42	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
403	10023730001	02/01/2024 20:00	02/01/2024 23:44	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
404	10028450001	06/01/2024 21:38	06/01/2024 21:40	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
405	10028650008	07/01/2024 13:43	07/01/2024 13:43	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
406	10029530001	07/01/2024 22:45	07/01/2024 22:47	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
407	10025600001	04/01/2024 8:07	04/01/2024 8:09	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
408	10035510001	13/01/2024 06:59:00.059	13/01/2024 10:08:00.008	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
409	10027080002	05/01/2024 1:09	05/01/2024 12:40	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
410	10047870001	23/01/2024 06:29:00.029	23/01/2024 12:12:00.012	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
411	10022630001	01/01/2024 20:46	01/01/2024 20:48	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
412	10046710001	21/01/2024 20:24:00.024	22/01/2024 16:52:00.052	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
413	10032820001	10/01/2024 21:25	11/01/2024 0:43	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
414	10061950001	29/01/2024 23:51:00.051	30/01/2024 08:27:00.027	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
415	10036140001	13/01/2024 20:11:00.011	13/01/2024 23:24:00.024	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
416	10052790001	27/01/2024 14:03:00.003	27/01/2024 16:40:00.040	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
417	10047540001	22/01/2024 23:50:00.050	23/01/2024 05:45:00.045	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

418	10040600001	18/01/2024 02:05:00.005	18/01/2024 02:07:00.007	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
419	10028580001	07/01/2024 1:35	07/01/2024 3:12	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
420	10053260001	28/01/2024 04:16:00.016	28/01/2024 07:01:00.001	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
421	10022120001	01/01/2024 9:45	01/01/2024 9:47	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
422	10040160001	17/01/2024 16:33:00.033	17/01/2024 21:05:00.005	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
423	10023140001	02/01/2024 3:25	03/01/2024 18:40	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
424	10031650001	09/01/2024 18:13	09/01/2024 20:01	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
425	10033170001	11/01/2024 9:01	11/01/2024 14:24	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
426	10054600001	29/01/2024 06:34:00.034	29/01/2024 11:11:00.011	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
427	10054350001	29/01/2024 08:06:00.006	29/01/2024 08:08:00.008	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
428	10054180001	29/01/2024 00:06:00.006	29/01/2024 00:08:00.008	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
429	10025470001	04/01/2024 2:13	04/01/2024 4:44	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
430	10046820002	22/01/2024 22:49:00.049	22/01/2024 22:54:00.054	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
431	10052080001	27/01/2024 02:02:00.002	27/01/2024 02:04:00.004	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
432	10056990001	30/01/2024 22:07:00.007	31/01/2024 00:26:00.026	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
433	10055690001	30/01/2024 06:21:00.021	30/01/2024 06:23:00.023	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
434	10025230001	04/01/2024 0:18	04/01/2024 0:20	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
435	10040210001	17/01/2024 22:13:00.013	17/01/2024 22:15:00.015	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
436	10035910001	13/01/2024 16:04:00.004	13/01/2024 16:06:00.006	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

437	10038310001	16/01/2024 05:00:00.000	16/01/2024 05:02:00.002	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
438	10043910001	20/01/2024 11:23:00.023	20/01/2024 11:25:00.025	23	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
439	10042440001	19/01/2024 02:09:00.009	19/01/2024 02:11:00.011	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
440	10025020001	03/01/2024 20:29	03/01/2024 20:31	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
441	10029730001	08/01/2024 7:11	08/01/2024 7:13	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
442	10035900001	13/01/2024 05:29:00.029	13/01/2024 15:06:00.006	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
443	10037090001	14/01/2024 22:01:00.001	15/01/2024 00:49:00.049	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
444	10045140001	21/01/2024 12:47:00.047	22/01/2024 02:26:00.026	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
445	10036720001	14/01/2024 11:51:00.051	14/01/2024 13:45:00.045	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
446	10054490001	29/01/2024 10:07:00.007	29/01/2024 10:11:00.011	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
447	10031200001	09/01/2024 4:30	09/01/2024 7:59	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
448	10054980001	29/01/2024 14:49:00.049	29/01/2024 17:28:00.028	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
449	10028330001	06/01/2024 12:15	06/01/2024 19:00	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
450	10039200002	17/01/2024 06:01:00.001	17/01/2024 06:02:00.002	40	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
451	10027120001	05/01/2024 6:12	05/01/2024 13:10	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
452	10031890001	10/01/2024 2:58	10/01/2024 4:17	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
453	10056130001	30/01/2024 09:32:00.032	30/01/2024 12:38:00.038	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
454	10055660001	30/01/2024 05:45:00.045	30/01/2024 05:47:00.047	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
455	10048270001	23/01/2024 11:44:00.044	23/01/2024 19:14:00.014	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
456	10045450001	21/01/2024 18:57:00.057	21/01/2024 18:59:00.059	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

457	10039800001	17/01/2024 09:19:00.019	17/01/2024 13:17:00.017	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
458	10043790001	20/01/2024 06:38:00.038	20/01/2024 09:40:00.040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
459	10056920001	30/01/2024 23:10:00.010	30/01/2024 23:12:00.012	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
460	10036280001	14/01/2024 02:18:00.018	14/01/2024 04:36:00.036	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
461	10058460001	31/01/2024 07:57:00.057	31/01/2024 18:11:00.011	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
462	10021740001	31/12/2023 19:08:00.008	01/01/2024 1:37	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
463	10045340001	21/01/2024 13:51:00.051	21/01/2024 17:35:00.035	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
464	10037730001	15/01/2024 08:46:00.046	15/01/2024 12:08:00.008	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
465	10045240001	21/01/2024 15:00:00.000	21/01/2024 15:02:00.002	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
466	10056120001	30/01/2024 09:11:00.011	30/01/2024 13:05:00.005	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
467	10022740001	01/01/2024 19:18	01/01/2024 22:17	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
468	10048340001	23/01/2024 20:03:00.003	23/01/2024 20:05:00.005	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
469	10048640002	24/01/2024 03:29:00.029	24/01/2024 03:31:00.031	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
470	10023370001	02/01/2024 13:37	02/01/2024 13:39	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
471	10022950001	02/01/2024 6:37	02/01/2024 6:39	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
472	10033510001	11/01/2024 13:49	11/01/2024 16:02	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
473	10034210001	12/01/2024 5:00	12/01/2024 5:02	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
474	10034200001	12/01/2024 4:45	12/01/2024 9:00	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
475	10028990001	07/01/2024 13:15	07/01/2024 13:17	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
476	10025500002	04/01/2024 4:02	04/01/2024 4:04	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
477	10030630002	08/01/2024 18:42	08/01/2024 18:44	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

478	10040650001	18/01/2024 06:41:00.041	18/01/2024 09:52:00.052	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
479	10023390001	02/01/2024 11:37	02/01/2024 13:59	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
480	10029250001	07/01/2024 12:42	07/01/2024 16:32	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
481	10026690001	04/01/2024 21:51	05/01/2024 3:20	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
482	10037060001	15/01/2024 00:21:00.021	15/01/2024 03:29:00.029	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
483	10048250001	23/01/2024 10:24:00.024	23/01/2024 18:35:00.035	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
484	10038870002	16/01/2024 20:35:00.035	16/01/2024 20:39:00.039	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
485	10035330001	12/01/2024 14:27	12/01/2024 14:29	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
486	10053930001	28/01/2024 21:13:00.013	28/01/2024 21:15:00.015	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
487	10037220001	14/01/2024 23:15:00.015	15/01/2024 03:26:00.026	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
488	10052040001	26/01/2024 23:18:00.018	27/01/2024 01:26:00.026	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
489	10056880001	30/01/2024 23:02:00.002	30/01/2024 23:04:00.004	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
490	10055610001	29/01/2024 19:44:00.044	30/01/2024 04:05:00.005	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
491	10054140001	28/01/2024 22:41:00.041	29/01/2024 01:06:00.006	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
492	10024350001	02/01/2024 22:46	03/01/2024 9:03	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
493	10030210001	08/01/2024 9:40	08/01/2024 12:17	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
494	10055210001	29/01/2024 16:59:00.059	30/01/2024 13:44:00.044	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
495	10030560001	08/01/2024 9:03	08/01/2024 15:20	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
496	10046940001	22/01/2024 16:04:00.004	22/01/2024 19:15:00.015	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

497	10039220001	16/01/2024 20:50:00.050	17/01/2024 01:43:00.043	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
498	10050740001	25/01/2024 13:45:00.045	25/01/2024 21:57:00.057	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
499	10046560001	22/01/2024 00:44:00.044	22/01/2024 13:56:00.056	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
500	10042670001	19/01/2024 06:20:00.020	19/01/2024 09:30:00.030	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
501	10056900001	30/01/2024 16:24:00.024	31/01/2024 00:43:00.043	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
502	10025120001	03/01/2024 13:25	03/01/2024 22:52	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
503	10055170001	29/01/2024 23:39:00.039	29/01/2024 23:50:00.050	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
504	10025670001	04/01/2024 6:28	04/01/2024 9:27	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
505	10023890001	02/01/2024 22:21	02/01/2024 22:23	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
506	10039200001	17/01/2024 01:07:00.007	17/01/2024 01:19:00.019	40	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
507	10030670001	08/01/2024 10:25	08/01/2024 14:35	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
508	10040500003	18/01/2024 05:43:00.043	18/01/2024 07:00:00.000	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
509	10040460001	17/01/2024 22:50:00.050	18/01/2024 00:55:00.055	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
510	10027550001	06/01/2024 0:15	06/01/2024 0:17	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
511	10031050001	09/01/2024 0:43	09/01/2024 0:45	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
512	10030490001	08/01/2024 14:42	08/01/2024 15:07	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
513	10034930001	12/01/2024 20:50	12/01/2024 20:52	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
514	10036890001	13/01/2024 23:57:00.057	13/01/2024 23:59:00.059	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
515	10023850001	02/01/2024 18:42	02/01/2024 21:45	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
516	10029890001	08/01/2024 7:18	08/01/2024 9:46	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
517	10041920001	18/01/2024 15:51:00.051	18/01/2024 18:11:00.011	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

518	10042480001	19/01/2024 03:32:00.032	19/01/2024 03:34:00.034	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
519	10024030001	02/01/2024 23:34	02/01/2024 23:36	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
520	10051640003	26/01/2024 18:11:00.011	26/01/2024 18:13:00.013	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
521	10054960001	29/01/2024 17:23:00.023	29/01/2024 17:45:00.045	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
522	10054210001	29/01/2024 02:18:00.018	29/01/2024 02:20:00.020	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
523	10045590002	22/01/2024 05:57:00.057	22/01/2024 07:35:00.035	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
524	10051960001	26/01/2024 23:14:00.014	26/01/2024 23:16:00.016	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
525	10056290002	31/01/2024 03:19:00.019	31/01/2024 05:03:00.003	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
526	10045670001	21/01/2024 18:33:00.033	21/01/2024 22:07:00.007	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
527	10052390001	27/01/2024 05:49:00.049	27/01/2024 10:11:00.011	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
528	10053440001	28/01/2024 06:15:00.015	28/01/2024 12:13:00.013	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
529	10038370001	16/01/2024 04:29:00.029	16/01/2024 06:40:00.040	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
530	10049960001	25/01/2024 07:32:00.032	25/01/2024 17:14:00.014	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
531	10053810001	28/01/2024 17:17:00.017	28/01/2024 18:55:00.055	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
532	10050380001	25/01/2024 07:21:00.021	25/01/2024 07:23:00.023	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
533	10034980001	12/01/2024 22:13	12/01/2024 22:15	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
534	10055210002	30/01/2024 08:04:00.004	30/01/2024 13:44:00.044	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
535	10048720001	24/01/2024 00:08:00.008	24/01/2024 00:10:00.010	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
536	10058210001	31/01/2024 12:06:00.006	31/01/2024 15:28:00.028	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
537	10030920001	08/01/2024 22:42	09/01/2024 1:34	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

538	10024730001	03/01/2024 9:46	03/01/2024 13:51	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
539	10046770001	22/01/2024 12:02:00.002	22/01/2024 17:05:00.005	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
540	10030730001	08/01/2024 18:40	08/01/2024 18:42	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
541	10032750001	10/01/2024 23:26	10/01/2024 23:28	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
542	10031810001	10/01/2024 0:42	10/01/2024 0:44	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
543	10035150001	13/01/2024 02:54:00.054	13/01/2024 02:56:00.056	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
544	10038390001	16/01/2024 07:15:00.015	16/01/2024 07:17:00.017	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
545	10041560001	18/01/2024 13:09:00.009	18/01/2024 13:12:00.012	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
546	10043470001	19/01/2024 23:48:00.048	19/01/2024 23:50:00.050	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
547	10042680001	19/01/2024 09:24:00.024	19/01/2024 09:26:00.026	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
548	10042450001	19/01/2024 02:14:00.014	19/01/2024 02:16:00.016	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
549	10022920001	02/01/2024 1:30	02/01/2024 17:50	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
550	10036170001	13/01/2024 23:42:00.042	14/01/2024 05:19:00.019	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
551	10048110001	23/01/2024 08:08:00.008	23/01/2024 16:06:00.006	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
552	10045440001	21/01/2024 14:15:00.015	21/01/2024 18:40:00.040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
553	10057950001	31/01/2024 07:40:00.040	31/01/2024 12:39:00.039	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
554	10048950001	24/01/2024 09:10:00.010	24/01/2024 18:47:00.047	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
555	10039120001	16/01/2024 21:42:00.042	16/01/2024 22:40:00.040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
556	10052720001	27/01/2024 11:40:00.040	27/01/2024 15:03:00.003	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
557	10046800001	22/01/2024 14:15:00.015	22/01/2024 17:45:00.045	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

558	10064830001	31/01/2024 04:55:00.055	31/01/2024 08:49:00.049	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
559	10034840001	12/01/2024 11:55	12/01/2024 18:04	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
560	10055870001	30/01/2024 05:50:00.050	30/01/2024 08:57:00.057	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
561	10025520002	04/01/2024 5:10	04/01/2024 7:11	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
562	10058320002	31/01/2024 17:03:00.003	31/01/2024 20:07:00.007	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
563	10035990001	13/01/2024 17:29:00.029	13/01/2024 18:50:00.050	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
564	10040570001	18/01/2024 00:23:00.023	18/01/2024 04:10:00.010	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
565	10023190001	02/01/2024 11:06	02/01/2024 11:08	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
566	10027890001	06/01/2024 7:06	06/01/2024 9:22	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
567	10027440001	05/01/2024 21:44	05/01/2024 21:46	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
568	10033030001	11/01/2024 7:38	11/01/2024 7:40	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
569	10030840001	08/01/2024 13:44	08/01/2024 20:24	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
570	10034970001	12/01/2024 15:20	12/01/2024 15:22	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
571	10036920001	14/01/2024 03:46:00.046	14/01/2024 03:48:00.048	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
572	10036180001	13/01/2024 19:51:00.051	14/01/2024 07:38:00.038	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
573	10055040001	29/01/2024 14:16:00.016	29/01/2024 18:30:00.030	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
574	10044570002	21/01/2024 00:56:00.056	21/01/2024 02:46:00.046	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
575	10052090001	26/01/2024 22:55:00.055	27/01/2024 02:04:00.004	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
576	10032300001	10/01/2024 8:49	10/01/2024 13:18	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
577	10058480001	30/01/2024 23:25:00.025	31/01/2024 18:35:00.035	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
578	10050400001	25/01/2024 12:59:00.059	25/01/2024 14:37:00.037	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

579	10048820001	24/01/2024 01:41:00.041	24/01/2024 06:39:00.039	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
580	10048700003	24/01/2024 06:25:00.025	24/01/2024 11:37:00.037	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
581	10051410001	26/01/2024 09:42:00.042	26/01/2024 20:34:00.034	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
582	10049930001	25/01/2024 05:09:00.009	25/01/2024 06:48:00.048	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
583	10044600006	21/01/2024 10:28:00.028	21/01/2024 10:32:00.032	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
584	10048750001	24/01/2024 01:51:00.051	24/01/2024 01:53:00.053	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
585	10031020001	08/01/2024 23:24	09/01/2024 2:28	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
586	10036050001	13/01/2024 19:23:00.023	13/01/2024 21:38:00.038	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
587	10048700001	24/01/2024 06:07:00.007	24/01/2024 12:07:00.007	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
588	10045760001	21/01/2024 15:39:00.039	21/01/2024 15:41:00.041	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
589	10056330001	30/01/2024 13:37:00.037	30/01/2024 17:05:00.005	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
590	10024100001	02/01/2024 22:04	03/01/2024 1:22	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
591	10027080001	05/01/2024 1:08	05/01/2024 12:41	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
592	10044570001	20/01/2024 20:59:00.059	21/01/2024 00:51:00.051	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
593	10026760001	05/01/2024 2:37	05/01/2024 6:13	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
594	10055350001	29/01/2024 13:59:00.059	29/01/2024 22:40:00.040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
595	10027530001	05/01/2024 20:57	05/01/2024 23:01	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
596	10053500001	28/01/2024 11:21:00.021	28/01/2024 12:36:00.036	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
597	10044520001	20/01/2024 21:09:00.009	21/01/2024 00:21:00.021	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
598	10058680001	31/01/2024 21:14:00.014	31/01/2024 21:16:00.016	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
599	10036200001	13/01/2024 23:08:00.008	14/01/2024 02:40:00.040	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
600	10064830005	31/01/2024 15:20:00.020	31/01/2024 18:52:00.052	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

601	10042560001	19/01/2024 04:56:00.056	19/01/2024 07:10:00.010	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
602	10028360001	06/01/2024 14:27	07/01/2024 2:09	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
603	10050240001	25/01/2024 12:09:00.009	25/01/2024 12:29:00.029	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
604	10047860001	23/01/2024 07:30:00.030	23/01/2024 12:16:00.016	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
605	10046260001	21/01/2024 15:31:00.031	22/01/2024 10:13:00.013	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
606	10057410001	31/01/2024 04:19:00.019	31/01/2024 06:07:00.007	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
607	10040390001	17/01/2024 20:52:00.052	18/01/2024 00:11:00.011	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
608	10040000001	17/01/2024 15:36:00.036	17/01/2024 17:19:00.019	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
609	10051450001	26/01/2024 09:24:00.024	26/01/2024 11:46:00.046	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
610	10029650001	07/01/2024 22:55	08/01/2024 3:48	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
611	10058080001	31/01/2024 10:28:00.028	31/01/2024 14:51:00.051	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
612	10022780001	01/01/2024 21:34	01/01/2024 23:02	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
613	10036600001	14/01/2024 12:05:00.005	14/01/2024 16:36:00.036	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
614	10037060002	15/01/2024 03:27:00.027	15/01/2024 03:29:00.029	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
615	10036600003	14/01/2024 16:34:00.034	14/01/2024 16:36:00.036	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
616	10036160001	13/01/2024 22:02:00.002	14/01/2024 00:00:00.000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
617	10036810001	14/01/2024 19:48:00.048	14/01/2024 19:50:00.050	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
618	10043650001	20/01/2024 03:08:00.008	20/01/2024 03:10:00.010	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
619	10043150001	18/01/2024 13:09:00.009	18/01/2024 13:12:00.012	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
620	10022760001	01/01/2024 23:04	01/01/2024 23:06	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
621	10028160001	06/01/2024 7:00	06/01/2024 12:44	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

622	10042350001	19/01/2024 00:23:00.023	19/01/2024 00:25:00.025	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
623	10028380001	06/01/2024 20:22	06/01/2024 20:24	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
624	10038580001	16/01/2024 00:08:00.008	16/01/2024 09:59:00.059	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
625	10053010001	27/01/2024 17:38:00.038	27/01/2024 22:50:00.050	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
626	10058470001	30/01/2024 14:22:00.022	31/01/2024 18:12:00.012	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
627	10041060001	18/01/2024 08:49:00.049	18/01/2024 09:54:00.054	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
628	10039680001	16/01/2024 20:06:00.006	17/01/2024 10:10:00.010	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
629	10035450001	13/01/2024 08:18:00.018	13/01/2024 09:48:00.048	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
630	10049720001	24/01/2024 07:27:00.027	24/01/2024 23:48:00.048	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
631	10034380001	12/01/2024 8:55	12/01/2024 10:46	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
632	10049640001	24/01/2024 15:27:00.027	24/01/2024 21:44:00.044	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
633	10043710001	20/01/2024 07:24:00.024	20/01/2024 11:50:00.050	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
634	10055360001	29/01/2024 15:37:00.037	29/01/2024 21:46:00.046	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
635	10031790001	09/01/2024 21:46	09/01/2024 23:43	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
636	10032330001	10/01/2024 7:44	10/01/2024 13:30	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
637	10040310001	17/01/2024 19:35:00.035	17/01/2024 22:31:00.031	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
638	10037690001	15/01/2024 10:32:00.032	15/01/2024 11:13:00.013	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
639	10031400001	09/01/2024 10:51	09/01/2024 11:50	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
640	10053510001	28/01/2024 09:09:00.009	28/01/2024 12:34:00.034	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
641	10035790001	13/01/2024 12:54:00.054	13/01/2024 14:05:00.005	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
642	10027750002	06/01/2024 11:16	06/01/2024 11:19	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10

643	10024310001	03/01/2024 5:51	03/01/2024 7:16	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
644	10040440001	18/01/2024 00:49:00.049	18/01/2024 00:51:00.051	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
645	10031670003	10/01/2024 0:18	10/01/2024 2:13	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
646	10022540001	01/01/2024 8:40	01/01/2024 19:24	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
647	10038250001	15/01/2024 12:40:00.040	16/01/2024 02:40:00.040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
648	10048360001	23/01/2024 17:19:00.019	23/01/2024 19:37:00.037	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
649	10046910001	22/01/2024 15:45:00.045	22/01/2024 15:47:00.047	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
650	10056940001	30/01/2024 23:20:00.020	30/01/2024 23:22:00.022	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
651	10031670002	09/01/2024 23:32	10/01/2024 0:27	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
652	10048700002	24/01/2024 06:09:00.009	24/01/2024 12:05:00.005	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
653	10045180001	21/01/2024 14:19:00.019	21/01/2024 20:40:00.040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
654	10045180002	21/01/2024 20:38:00.038	21/01/2024 20:40:00.040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
655	10051890001	26/01/2024 22:12:00.012	26/01/2024 22:14:00.014	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
656	10055880001	30/01/2024 10:06:00.006	30/01/2024 15:37:00.037	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
657	10055260001	29/01/2024 21:54:00.054	29/01/2024 21:56:00.056	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
658	10044780001	20/01/2024 18:53:00.053	21/01/2024 09:24:00.024	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
659	10052440001	27/01/2024 07:22:00.022	27/01/2024 10:17:00.017	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
660	10028850001	07/01/2024 6:48	07/01/2024 10:13	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
661	10045320002	21/01/2024 21:04:00.004	21/01/2024 21:06:00.006	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
662	10047630001	23/01/2024 06:06:00.006	23/01/2024 08:05:00.005	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
663	10057330001	30/01/2024 16:52:00.052	31/01/2024 02:54:00.054	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

664	10056530001	30/01/2024 14:02:00.002	30/01/2024 19:49:00.049	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
665	10036000001	13/01/2024 17:33:00.033	13/01/2024 19:26:00.026	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
666	10053830001	28/01/2024 14:31:00.031	29/01/2024 02:17:00.017	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
667	10032960001	10/01/2024 21:10	11/01/2024 5:18	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
668	10037250001	15/01/2024 04:14:00.014	15/01/2024 04:16:00.016	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
669	10039930001	17/01/2024 09:49:00.049	17/01/2024 16:04:00.004	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
670	10042700001	19/01/2024 07:23:00.023	19/01/2024 07:25:00.025	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
671	10042520001	19/01/2024 05:27:00.027	19/01/2024 05:29:00.029	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
672	10028650002	07/01/2024 5:39	07/01/2024 7:39	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
673	10028870001	07/01/2024 10:39	07/01/2024 10:41	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
674	10036970001	14/01/2024 20:55:00.055	14/01/2024 20:57:00.057	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
675	10039000001	16/01/2024 19:49:00.049	16/01/2024 19:51:00.051	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
676	10037280001	15/01/2024 05:09:00.009	15/01/2024 05:11:00.011	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
677	10038930001	16/01/2024 11:11:00.011	16/01/2024 18:16:00.016	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
678	10038940002	16/01/2024 18:50:00.050	16/01/2024 18:52:00.052	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
679	10057450004	31/01/2024 00:28:00.028	31/01/2024 06:33:00.033	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
680	10045380001	21/01/2024 13:05:00.005	21/01/2024 17:55:00.055	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
681	10048700004	24/01/2024 11:41:00.041	24/01/2024 12:05:00.005	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
682	10033630001	11/01/2024 16:00	11/01/2024 18:18	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
683	10045030001	21/01/2024 12:41:00.041	21/01/2024 12:43:00.043	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

684	10027590001	05/01/2024 20:50	06/01/2024 1:04	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
685	10045860003	22/01/2024 14:43:00.043	22/01/2024 14:47:00.047	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
686	10058800001	30/01/2024 19:38:00.038	31/01/2024 22:26:00.026	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
687	10027390001	05/01/2024 19:05	05/01/2024 20:15	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
688	10036670001	14/01/2024 08:18:00.018	14/01/2024 13:08:00.008	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
689	10029660001	07/01/2024 23:26	08/01/2024 5:08	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
690	10022910001	02/01/2024 1:46	02/01/2024 4:00	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
691	10057970001	30/01/2024 13:08:00.008	31/01/2024 12:46:00.046	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
692	10057640001	31/01/2024 06:49:00.049	31/01/2024 09:05:00.005	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
693	10039580001	17/01/2024 05:15:00.015	17/01/2024 09:48:00.048	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
694	10022410001	01/01/2024 9:16	01/01/2024 14:58	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
695	10042330001	18/01/2024 22:20:00.020	19/01/2024 00:00:00.000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
696	10024280001	03/01/2024 6:18	03/01/2024 6:20	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
697	10031430001	09/01/2024 13:54	09/01/2024 13:56	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
698	10038150001	16/01/2024 00:02:00.002	16/01/2024 00:04:00.004	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
699	10040580001	18/01/2024 01:09:00.009	18/01/2024 01:11:00.011	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
700	10032210001	10/01/2024 5:13	10/01/2024 10:44	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
701	10027170001	05/01/2024 15:51	05/01/2024 15:53	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
702	10034870001	12/01/2024 9:32	12/01/2024 17:48	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
703	10036930001	14/01/2024 04:11:00.011	14/01/2024 04:13:00.013	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
704	10040030001	17/01/2024 12:26:00.026	17/01/2024 16:20:00.020	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

705	10026830001	05/01/2024 8:52	05/01/2024 17:05	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
706	10025960001	04/01/2024 12:55	04/01/2024 12:57	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
707	10026750001	05/01/2024 5:08	05/01/2024 6:19	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
708	10028220002	06/01/2024 17:14	06/01/2024 17:15	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
709	10026900001	05/01/2024 9:58	05/01/2024 10:00	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
710	10034620001	12/01/2024 14:07	12/01/2024 18:44	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
711	10036850001	14/01/2024 18:30:00.030	14/01/2024 18:32:00.032	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
712	10035890001	13/01/2024 08:10:00.010	13/01/2024 08:12:00.012	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
713	10038730001	16/01/2024 08:42:00.042	16/01/2024 12:48:00.048	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
714	10038260001	16/01/2024 00:55:00.055	16/01/2024 02:43:00.043	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
715	10042890001	19/01/2024 09:43:00.043	19/01/2024 11:32:00.032	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
716	10055220001	29/01/2024 20:18:00.018	29/01/2024 20:20:00.020	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
717	10058530001	30/01/2024 12:01:00.001	31/01/2024 18:42:00.042	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
718	10057570001	31/01/2024 09:05:00.005	31/01/2024 12:45:00.045	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
719	10036410001	14/01/2024 06:37:00.037	14/01/2024 09:08:00.008	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
720	10051630001	26/01/2024 11:21:00.021	26/01/2024 14:33:00.033	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
721	10053700001	28/01/2024 14:16:00.016	28/01/2024 17:30:00.030	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
722	10054950001	29/01/2024 16:12:00.012	29/01/2024 17:05:00.005	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
723	10055160001	29/01/2024 15:09:00.009	30/01/2024 02:06:00.006	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
724	10047560001	23/01/2024 06:07:00.007	23/01/2024 06:09:00.009	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
725	10047740001	23/01/2024 07:55:00.055	23/01/2024 09:46:00.046	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

726	10047310001	22/01/2024 20:45:00.045	22/01/2024 23:59:00.059	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
727	10047130001	22/01/2024 21:57:00.057	23/01/2024 10:53:00.053	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
728	10046820001	22/01/2024 18:27:00.027	22/01/2024 22:54:00.054	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
729	10055670001	30/01/2024 00:04:00.004	30/01/2024 05:49:00.049	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
730	10039660001	17/01/2024 10:14:00.014	17/01/2024 18:42:00.042	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
731	10049810001	25/01/2024 02:15:00.015	25/01/2024 02:17:00.017	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
732	10052680001	27/01/2024 09:52:00.052	27/01/2024 13:28:00.028	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
733	10028310001	06/01/2024 14:33	06/01/2024 17:35	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
734	10023750001	02/01/2024 20:22	02/01/2024 20:24	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
735	10023710001	02/01/2024 19:51	02/01/2024 19:53	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
736	10033950001	11/01/2024 18:09	11/01/2024 22:19	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
737	10036440001	14/01/2024 06:20:00.020	14/01/2024 09:06:00.006	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
738	10040630003	18/01/2024 12:08:00.008	18/01/2024 12:13:00.013	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
739	10022650001	01/01/2024 20:49	01/01/2024 20:51	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
740	10050120001	25/01/2024 07:32:00.032	25/01/2024 09:11:00.011	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
741	10028710001	06/01/2024 23:23	07/01/2024 7:25	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
742	10048980001	24/01/2024 00:24:00.024	24/01/2024 10:14:00.014	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
743	10049180001	24/01/2024 07:52:00.052	24/01/2024 12:25:00.025	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
744	10049020002	18/01/2024 05:57:00.057	18/01/2024 14:30:00.030	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
745	10045100001	21/01/2024 10:55:00.055	21/01/2024 13:30:00.030	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
746	10033000001	11/01/2024 0:00	11/01/2024 6:16	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
747	10044600002	21/01/2024 06:05:00.005	21/01/2024 06:08:00.008	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10

748	10031380001	09/01/2024 7:43	09/01/2024 11:16	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
749	10032350001	10/01/2024 14:24	10/01/2024 14:26	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
750	10030260001	08/01/2024 7:48	08/01/2024 13:29	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
751	10032740001	10/01/2024 16:57	10/01/2024 22:40	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
752	10036630001	14/01/2024 07:42:00.042	14/01/2024 11:50:00.050	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
753	10039290001	16/01/2024 22:56:00.056	17/01/2024 02:52:00.052	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
754	10053820001	28/01/2024 17:08:00.008	28/01/2024 19:21:00.021	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
755	10045540001	21/01/2024 16:53:00.053	21/01/2024 19:56:00.056	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
756	10032310001	10/01/2024 7:59	10/01/2024 13:45	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
757	10057770001	31/01/2024 07:21:00.021	31/01/2024 10:44:00.044	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
758	10024700001	03/01/2024 13:02	03/01/2024 13:04	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
759	10037260001	15/01/2024 03:34:00.034	15/01/2024 03:36:00.036	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
760	10034390001	12/01/2024 8:51	12/01/2024 12:32	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
761	10023150001	02/01/2024 6:32	02/01/2024 10:16	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
762	10021760001	31/12/2023 18:58:00.058	01/01/2024 1:17	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
763	10033940001	11/01/2024 16:42	11/01/2024 22:21	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
764	10049430001	24/01/2024 17:09:00.009	24/01/2024 17:11:00.011	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
765	10022930001	02/01/2024 5:19	02/01/2024 6:26	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
766	10026470001	04/01/2024 20:50	04/01/2024 22:27	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
767	10033810001	11/01/2024 21:19	11/01/2024 21:21	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
768	10038740001	16/01/2024 12:50:00.050	16/01/2024 12:52:00.052	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

769	10043590001	20/01/2024 01:08:00.008	20/01/2024 12:01:00.001	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
770	10048550001	23/01/2024 16:21:00.021	24/01/2024 00:23:00.023	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
771	10044850001	21/01/2024 10:44:00.044	21/01/2024 10:46:00.046	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
772	10045170001	21/01/2024 14:28:00.028	21/01/2024 14:30:00.030	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
773	10047010001	22/01/2024 20:08:00.008	22/01/2024 20:10:00.010	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
774	10046110001	22/01/2024 04:10:00.010	22/01/2024 09:25:00.025	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
775	10046540001	22/01/2024 14:13:00.013	22/01/2024 14:15:00.015	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
776	10051020001	26/01/2024 05:43:00.043	26/01/2024 05:45:00.045	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
777	10051640001	26/01/2024 15:44:00.044	26/01/2024 20:29:00.029	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
778	10053860001	28/01/2024 20:14:00.014	28/01/2024 20:16:00.016	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
779	10055250001	29/01/2024 21:47:00.047	29/01/2024 21:49:00.049	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
780	10035320001	12/01/2024 14:26	12/01/2024 14:28	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
781	10057090001	30/01/2024 22:50:00.050	30/01/2024 22:52:00.052	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
782	10054040001	28/01/2024 22:11:00.011	28/01/2024 22:13:00.013	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
783	10058200001	31/01/2024 13:26:00.026	31/01/2024 15:36:00.036	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
784	10028650003	07/01/2024 6:00	07/01/2024 6:03	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
785	10041140001	18/01/2024 07:47:00.047	18/01/2024 10:40:00.040	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
786	10047700001	23/01/2024 09:42:00.042	23/01/2024 11:38:00.038	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
787	10045560002	22/01/2024 11:12:00.012	22/01/2024 13:40:00.040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
788	10036550001	14/01/2024 07:20:00.020	14/01/2024 10:53:00.053	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
789	10044000001	20/01/2024 06:47:00.047	20/01/2024 12:23:00.023	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
790	10044280001	20/01/2024 09:22:00.022	20/01/2024 18:10:00.010	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

791	10049210001	18/01/2024 03:07:00.007	18/01/2024 05:37:00.037	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
792	10029240001	07/01/2024 11:35	07/01/2024 15:57	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
793	10034110001	12/01/2024 2:45	12/01/2024 4:10	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
794	10052690001	27/01/2024 09:52:00.052	27/01/2024 13:59:00.059	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
795	10051470001	26/01/2024 08:24:00.024	26/01/2024 10:54:00.054	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
796	10021550001	31/12/2023 21:30:00.030	01/01/2024 3:10	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
797	10029750001	08/01/2024 7:21	08/01/2024 7:23	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
798	10026860001	05/01/2024 9:12	05/01/2024 9:14	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
799	10027600001	05/01/2024 19:59	06/01/2024 1:24	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
800	10028130001	06/01/2024 12:50	06/01/2024 12:52	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
801	10032980001	11/01/2024 6:04	11/01/2024 6:06	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
802	10036480001	14/01/2024 08:21:00.021	14/01/2024 10:08:00.008	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
803	10034450001	12/01/2024 8:48	12/01/2024 10:56	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
804	10034070001	12/01/2024 0:18	12/01/2024 1:38	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
805	10029940001	08/01/2024 10:30	08/01/2024 13:34	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
806	10026490001	05/01/2024 0:03	05/01/2024 0:05	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
807	10047570001	22/01/2024 22:39:00.039	23/01/2024 06:40:00.040	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
808	10047800001	22/01/2024 16:43:00.043	23/01/2024 10:50:00.050	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
809	10047020001	22/01/2024 20:18:00.018	22/01/2024 20:20:00.020	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
810	10055420001	29/01/2024 23:52:00.052	30/01/2024 01:51:00.051	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

811	10046290001	22/01/2024 11:31:00.031	22/01/2024 11:33:00.033	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
812	10052910001	27/01/2024 19:16:00.016	27/01/2024 20:55:00.055	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
813	10053070001	28/01/2024 01:10:00.010	28/01/2024 01:12:00.012	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
814	10064830002	31/01/2024 10:10:00.010	31/01/2024 11:11:00.011	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
815	10057490001	31/01/2024 07:17:00.017	31/01/2024 07:19:00.019	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
816	10049100001	24/01/2024 10:07:00.007	24/01/2024 11:36:00.036	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
817	10064830003	31/01/2024 11:15:00.015	31/01/2024 11:39:00.039	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
818	10022770001	01/01/2024 21:43	01/01/2024 23:06	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
819	10045860002	21/01/2024 20:42:00.042	21/01/2024 21:25:00.025	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
820	10036510001	14/01/2024 10:11:00.011	14/01/2024 10:13:00.013	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
821	10045480001	21/01/2024 10:49:00.049	21/01/2024 19:08:00.008	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
822	10056380001	30/01/2024 11:59:00.059	30/01/2024 17:40:00.040	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
823	10054830001	29/01/2024 10:35:00.035	29/01/2024 14:04:00.004	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
824	10037040001	14/01/2024 19:43:00.043	14/01/2024 23:05:00.005	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
825	10042190001	18/01/2024 21:37:00.037	18/01/2024 22:44:00.044	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
826	10038100001	15/01/2024 22:34:00.034	15/01/2024 22:36:00.036	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
827	10029000001	07/01/2024 10:17	07/01/2024 13:00	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
828	10038600001	16/01/2024 10:20:00.020	16/01/2024 11:37:00.037	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
829	10043610001	20/01/2024 02:38:00.038	20/01/2024 02:40:00.040	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
830	10024050001	02/01/2024 23:45	02/01/2024 23:47	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
831	10026630001	05/01/2024 1:19	05/01/2024 3:05	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

832	10025260001	04/01/2024 0:31	04/01/2024 0:33	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
833	10039750001	17/01/2024 12:23:00.023	17/01/2024 12:25:00.025	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
834	10028230001	06/01/2024 9:47	06/01/2024 15:00	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
835	10048350001	23/01/2024 20:11:00.011	23/01/2024 20:13:00.013	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
836	10041170001	18/01/2024 07:04:00.004	18/01/2024 11:24:00.024	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
837	10024160001	02/01/2024 20:55	03/01/2024 2:34	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
838	10038400001	16/01/2024 04:08:00.008	16/01/2024 07:45:00.045	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
839	10044590001	20/01/2024 23:58:00.058	21/01/2024 03:15:00.015	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
840	10034630001	12/01/2024 10:42	12/01/2024 14:21	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
841	10031940001	10/01/2024 0:54	10/01/2024 4:23	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
842	10028650005	07/01/2024 13:07	07/01/2024 13:16	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
843	10030680001	08/01/2024 15:47	08/01/2024 17:30	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
844	10023580001	02/01/2024 15:39	02/01/2024 17:01	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
845	10022530001	01/01/2024 7:02	01/01/2024 19:11	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
846	10033370001	11/01/2024 9:45	11/01/2024 11:17	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
847	10058020001	31/01/2024 07:37:00.037	31/01/2024 13:21:00.021	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
848	10026540001	04/01/2024 21:49	05/01/2024 0:57	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
849	10049240001	24/01/2024 05:49:00.049	24/01/2024 12:57:00.057	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
850	10041820001	18/01/2024 14:38:00.038	18/01/2024 20:44:00.044	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
851	10040110001	17/01/2024 19:33:00.033	17/01/2024 19:35:00.035	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

852	10033840001	11/01/2024 21:34	11/01/2024 21:36	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
853	10039190001	16/01/2024 21:52:00.052	17/01/2024 01:05:00.005	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
854	10037270001	15/01/2024 05:00:00.000	15/01/2024 05:02:00.002	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
855	10024010001	02/01/2024 23:23	02/01/2024 23:25	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
856	10022720001	01/01/2024 22:25	01/01/2024 22:27	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
857	10033100001	11/01/2024 8:53	11/01/2024 12:24	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
858	10031960001	10/01/2024 7:02	10/01/2024 7:04	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
859	10031980001	10/01/2024 6:22	10/01/2024 10:00	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
860	10031880001	09/01/2024 22:11	10/01/2024 5:00	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
861	10034800001	12/01/2024 16:51	12/01/2024 18:04	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
862	10035170001	13/01/2024 02:55:00.055	13/01/2024 02:57:00.057	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
863	10035880001	13/01/2024 10:46:00.046	13/01/2024 10:48:00.048	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
864	10038410001	16/01/2024 07:40:00.040	16/01/2024 10:13:00.013	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
865	10038430001	16/01/2024 08:05:00.005	16/01/2024 08:07:00.007	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
866	10047510001	22/01/2024 19:17:00.017	23/01/2024 05:00:00.000	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
867	10049800001	24/01/2024 22:03:00.003	25/01/2024 02:20:00.020	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
868	10022480001	01/01/2024 17:19	01/01/2024 18:14	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
869	10034460001	12/01/2024 5:19	12/01/2024 11:07	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
870	10025730001	04/01/2024 7:54	04/01/2024 9:45	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
871	10041750001	18/01/2024 14:03:00.003	18/01/2024 16:10:00.010	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

872	10056680001	30/01/2024 21:48:00.048	30/01/2024 21:50:00.050	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
873	10056220001	30/01/2024 13:54:00.054	30/01/2024 13:56:00.056	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
874	10040040001	17/01/2024 14:03:00.003	17/01/2024 17:58:00.058	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
875	10024180001	03/01/2024 3:09	03/01/2024 3:11	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
876	10024210001	03/01/2024 0:47	03/01/2024 4:43	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
877	10021550002	01/01/2024 3:08	01/01/2024 3:10	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
878	10029830001	08/01/2024 8:20	08/01/2024 8:22	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
879	10028200001	06/01/2024 13:48	06/01/2024 13:50	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
880	10027220001	05/01/2024 16:14	05/01/2024 16:16	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
881	10034330001	12/01/2024 8:52	12/01/2024 8:54	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
882	10036830001	13/01/2024 19:57:00.057	13/01/2024 19:59:00.059	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
883	10038660001	16/01/2024 07:29:00.029	16/01/2024 10:34:00.034	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
884	10055950001	30/01/2024 06:37:00.037	30/01/2024 10:06:00.006	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
885	10058320001	31/01/2024 12:06:00.006	31/01/2024 20:28:00.028	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
886	10041420001	18/01/2024 06:26:00.026	18/01/2024 12:20:00.020	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
887	10049330001	24/01/2024 04:42:00.042	24/01/2024 14:59:00.059	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
888	10046360001	22/01/2024 09:12:00.012	22/01/2024 12:00:00.000	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
889	10058830001	31/01/2024 18:09:00.009	31/01/2024 23:07:00.007	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
890	10036110001	13/01/2024 21:29:00.029	13/01/2024 22:46:00.046	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
891	10035370001	13/01/2024 06:54:00.054	13/01/2024 08:18:00.018	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

892	10034230001	12/01/2024 2:44	12/01/2024 5:54	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
893	10047550001	22/01/2024 21:10:00.010	23/01/2024 06:08:00.008	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
894	10058100001	30/01/2024 23:16:00.016	31/01/2024 14:28:00.028	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
895	10048010001	23/01/2024 02:35:00.035	23/01/2024 14:48:00.048	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
896	10043580002	20/01/2024 01:56:00.056	20/01/2024 03:19:00.019	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
897	10024840002	02/01/2024 16:40	03/01/2024 2:00	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
898	10026700001	04/01/2024 21:55	05/01/2024 0:45	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
899	10054840001	29/01/2024 12:07:00.007	29/01/2024 14:45:00.045	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
900	10038330001	15/01/2024 21:56:00.056	16/01/2024 05:08:00.008	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
901	10039080001	16/01/2024 19:15:00.015	16/01/2024 21:47:00.047	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
902	10057040001	30/01/2024 22:15:00.015	30/01/2024 22:17:00.017	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
903	10052920001	27/01/2024 21:35:00.035	27/01/2024 21:37:00.037	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
904	10053270001	28/01/2024 07:48:00.048	28/01/2024 07:50:00.050	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
905	10031830001	10/01/2024 1:24	10/01/2024 1:26	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
906	10028480001	06/01/2024 21:47	06/01/2024 22:56	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
907	10039150002	17/01/2024 03:39:00.039	17/01/2024 03:41:00.041	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
908	10043000001	19/01/2024 10:41:00.041	19/01/2024 14:30:00.030	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
909	10022080001	01/01/2024 5:43	01/01/2024 9:52	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
910	10036680001	14/01/2024 07:19:00.019	14/01/2024 14:03:00.003	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
911	10042960001	19/01/2024 14:08:00.008	19/01/2024 14:10:00.010	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
912	10027270001	05/01/2024 15:53	05/01/2024 17:51	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

913	10025420001	04/01/2024 3:00	04/01/2024 3:02	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
914	10036600002	14/01/2024 14:00:00.000	14/01/2024 14:06:00.006	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
915	10035310001	12/01/2024 13:44	12/01/2024 13:46	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
916	10041520001	18/01/2024 09:05:00.005	18/01/2024 13:22:00.022	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
917	10041300001	18/01/2024 10:23:00.023	18/01/2024 16:49:00.049	40	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
918	10043010001	19/01/2024 11:28:00.028	19/01/2024 14:30:00.030	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
919	10022270001	01/01/2024 8:52	01/01/2024 11:58	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
920	10028650007	07/01/2024 13:17	07/01/2024 13:20	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
921	10028060001	06/01/2024 12:16	06/01/2024 14:19	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
922	10046300001	22/01/2024 03:26:00.026	22/01/2024 11:08:00.008	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
923	10057020001	31/01/2024 00:04:00.004	31/01/2024 00:06:00.006	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
924	10056450001	30/01/2024 19:12:00.012	30/01/2024 23:38:00.038	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
925	10031870001	09/01/2024 16:54	10/01/2024 3:18	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
926	10050750001	25/01/2024 06:17:00.017	26/01/2024 06:54:00.054	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
927	10057660001	31/01/2024 04:04:00.004	31/01/2024 09:42:00.042	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
928	10039790001	17/01/2024 09:16:00.016	17/01/2024 13:23:00.023	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
929	10028540001	06/01/2024 22:47	07/01/2024 1:54	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
930	10033230001	11/01/2024 4:24	11/01/2024 9:18	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
931	10057780001	30/01/2024 20:24:00.024	31/01/2024 10:38:00.038	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
932	10037030001	14/01/2024 20:14:00.014	14/01/2024 22:50:00.050	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
933	10032400001	10/01/2024 15:00	10/01/2024 15:02	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
934	10041620001	18/01/2024 07:10:00.010	18/01/2024 14:38:00.038	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

935	10037390001	14/01/2024 21:07:00.007	15/01/2024 07:15:00.015	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
936	10032380001	10/01/2024 10:08	10/01/2024 14:47	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
937	10048670001	23/01/2024 21:13:00.013	24/01/2024 04:11:00.011	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
938	10040370001	17/01/2024 23:20:00.020	17/01/2024 23:22:00.022	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
939	10043440001	19/01/2024 23:06:00.006	19/01/2024 23:08:00.008	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
940	10043230001	19/01/2024 20:11:00.011	19/01/2024 20:13:00.013	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
941	10035040001	12/01/2024 19:11	12/01/2024 23:24	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
942	10041960001	18/01/2024 18:36:00.036	18/01/2024 18:38:00.038	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
943	10043290001	19/01/2024 20:55:00.055	19/01/2024 20:57:00.057	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
944	10044370001	20/01/2024 20:00:00.000	20/01/2024 20:51:00.051	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
945	10042590001	18/01/2024 05:00:00.000	18/01/2024 05:02:00.002	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
946	10022980001	02/01/2024 6:47	02/01/2024 6:49	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
947	10026570001	05/01/2024 2:00	05/01/2024 2:02	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
948	10028210001	06/01/2024 13:55	06/01/2024 13:57	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
949	10030870001	08/01/2024 21:41	08/01/2024 21:43	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
950	10030990001	08/01/2024 23:06	08/01/2024 23:08	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
951	10031820001	10/01/2024 1:01	10/01/2024 1:03	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
952	10039480001	17/01/2024 06:52:00.052	17/01/2024 09:08:00.008	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
953	10043630001	20/01/2024 03:18:00.018	20/01/2024 03:20:00.020	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

954	10052950001	27/01/2024 21:04:00.004	27/01/2024 22:31:00.031	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
955	10052830002	27/01/2024 18:31:00.031	27/01/2024 19:00:00.000	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
956	10028560001	06/01/2024 19:46	07/01/2024 1:34	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
957	10050950001	26/01/2024 04:02:00.002	26/01/2024 04:04:00.004	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
958	10051750001	26/01/2024 12:21:00.021	26/01/2024 19:43:00.043	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
959	10056250001	30/01/2024 07:00:00.000	30/01/2024 13:56:00.056	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
960	10053060001	27/01/2024 22:32:00.032	28/01/2024 00:51:00.051	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
961	10025880001	04/01/2024 7:23	04/01/2024 11:36	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
962	10022960001	02/01/2024 1:02	02/01/2024 6:13	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
963	10052590001	27/01/2024 08:23:00.023	27/01/2024 11:06:00.006	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
964	10057450001	30/01/2024 19:57:00.057	30/01/2024 22:10:00.010	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
965	10055330001	29/01/2024 19:40:00.040	29/01/2024 22:40:00.040	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
966	10022440001	01/01/2024 16:05	01/01/2024 17:26	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
967	10032560001	10/01/2024 15:11	10/01/2024 18:29	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
968	10038350001	15/01/2024 21:08:00.008	16/01/2024 06:00:00.000	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
969	10039640001	17/01/2024 10:20:00.020	17/01/2024 12:26:00.026	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
970	10027020001	05/01/2024 9:21	05/01/2024 11:30	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
971	10037760001	15/01/2024 09:15:00.015	15/01/2024 23:30:00.030	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
972	10050510001	25/01/2024 10:39:00.039	25/01/2024 15:38:00.038	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
973	10050590001	25/01/2024 13:47:00.047	25/01/2024 18:26:00.026	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
974	10030860001	08/01/2024 15:34	08/01/2024 21:34	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

975	10033250001	11/01/2024 5:21	11/01/2024 9:21	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
976	10032410001	10/01/2024 13:30	10/01/2024 15:10	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
977	10044600001	21/01/2024 05:45:00.045	21/01/2024 10:32:00.032	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
978	10056540001	30/01/2024 20:10:00.010	30/01/2024 20:12:00.012	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
979	10045010001	21/01/2024 12:25:00.025	21/01/2024 12:27:00.027	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
980	10051100001	26/01/2024 00:58:00.058	26/01/2024 07:40:00.040	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
981	10058220001	31/01/2024 16:01:00.001	31/01/2024 16:03:00.003	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
982	10027990001	06/01/2024 6:49	06/01/2024 10:35	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
983	10028790001	07/01/2024 9:39	07/01/2024 9:41	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
984	10028890001	07/01/2024 7:11	07/01/2024 10:51	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
985	10029820001	07/01/2024 23:37	08/01/2024 8:48	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
986	10038410003	16/01/2024 12:12:00.012	16/01/2024 12:26:00.026	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
987	10038810001	16/01/2024 05:28:00.028	16/01/2024 14:36:00.036	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
988	10027620001	06/01/2024 0:19	06/01/2024 1:49	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
989	10048210001	23/01/2024 13:08:00.008	23/01/2024 17:13:00.013	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
990	10057390001	31/01/2024 03:28:00.028	31/01/2024 11:28:00.028	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
991	10048390001	23/01/2024 16:55:00.055	23/01/2024 20:53:00.053	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
992	10043580001	19/01/2024 19:59:00.059	20/01/2024 05:49:00.049	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
993	10048710001	23/01/2024 23:20:00.020	23/01/2024 23:22:00.022	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
994	10045400001	21/01/2024 18:03:00.003	21/01/2024 18:05:00.005	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

995	10045610002	21/01/2024 18:36:00.036	21/01/2024 21:03:00.003	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
996	10055740001	30/01/2024 07:41:00.041	30/01/2024 07:43:00.043	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
997	10022890002	02/01/2024 3:42	02/01/2024 3:44	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
998	10027640001	06/01/2024 3:21	06/01/2024 3:23	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
999	10038500001	16/01/2024 07:38:00.038	16/01/2024 08:52:00.052	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1000	10025500001	03/01/2024 21:49	04/01/2024 8:46	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
1001	10041720001	18/01/2024 08:46:00.046	18/01/2024 08:48:00.048	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1002	10040260001	17/01/2024 22:31:00.031	17/01/2024 22:33:00.033	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1003	10036950001	14/01/2024 06:25:00.025	14/01/2024 06:27:00.027	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1004	10029470001	07/01/2024 20:03	07/01/2024 20:05	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1005	10046090001	22/01/2024 00:28:00.028	22/01/2024 08:42:00.042	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1006	10036460001	14/01/2024 07:25:00.025	14/01/2024 10:01:00.001	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1007	10054400001	29/01/2024 09:16:00.016	29/01/2024 12:33:00.033	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
1008	10035590001	13/01/2024 09:04:00.004	13/01/2024 10:59:00.059	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1009	10046180001	22/01/2024 06:10:00.010	22/01/2024 09:30:00.030	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1010	10028030001	06/01/2024 8:38	06/01/2024 11:41	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1011	10048650001	24/01/2024 01:11:00.011	24/01/2024 03:57:00.057	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1012	10057000001	30/01/2024 22:05:00.005	30/01/2024 22:07:00.007	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1013	10028100001	06/01/2024 7:49	06/01/2024 12:38	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1014	10032270001	10/01/2024 12:29	10/01/2024 16:42	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
1015	10053210001	28/01/2024 04:46:00.046	28/01/2024 06:18:00.018	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1016	10032250001	10/01/2024 8:58	10/01/2024 10:55	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

1017	10049250001	17/01/2024 15:26:00.026	17/01/2024 16:56:00.056	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1018	10033320001	11/01/2024 6:51	11/01/2024 10:10	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1019	10045000001	21/01/2024 12:21:00.021	21/01/2024 12:23:00.023	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1020	10045020001	21/01/2024 12:33:00.033	21/01/2024 12:35:00.035	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1021	10051280001	26/01/2024 09:36:00.036	26/01/2024 09:38:00.038	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1022	10050750002	26/01/2024 04:32:00.032	26/01/2024 05:03:00.003	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1023	10056970001	30/01/2024 18:54:00.054	30/01/2024 18:56:00.056	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1024	10055160002	30/01/2024 01:51:00.051	30/01/2024 02:06:00.006	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1025	10057450003	30/01/2024 23:15:00.015	31/01/2024 00:20:00.020	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1026	10032280001	10/01/2024 13:25	10/01/2024 18:23	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
1027	10057810001	30/01/2024 18:00:00.000	31/01/2024 11:06:00.006	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1028	10032050001	10/01/2024 6:22	10/01/2024 9:16	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1029	10053650001	28/01/2024 12:22:00.022	28/01/2024 14:26:00.026	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1030	10029140001	07/01/2024 11:41	07/01/2024 14:59	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1031	10054500001	29/01/2024 08:38:00.038	29/01/2024 10:36:00.036	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1032	10047850001	23/01/2024 12:12:00.012	23/01/2024 12:14:00.014	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1033	10022700001	01/01/2024 22:05	01/01/2024 22:07	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1034	10029280001	07/01/2024 16:57	07/01/2024 16:59	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1035	10026350001	04/01/2024 20:45	04/01/2024 20:47	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1036	10026420001	04/01/2024 21:40	04/01/2024 21:42	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1037	10027570001	06/01/2024 0:46	06/01/2024 0:48	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

1038	10033580001	11/01/2024 17:41	11/01/2024 17:43	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1039	10024550001	03/01/2024 9:01	03/01/2024 10:17	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1040	10022940001	02/01/2024 6:24	02/01/2024 6:26	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1041	10026610001	05/01/2024 3:00	05/01/2024 3:02	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1042	10027360001	05/01/2024 19:39	05/01/2024 19:41	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1043	10033410001	11/01/2024 12:39	11/01/2024 12:41	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1044	10040500001	18/01/2024 02:00:00.000	18/01/2024 11:24:00.024	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1045	10040500005	18/01/2024 10:12:00.012	18/01/2024 10:18:00.018	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1046	10039390001	17/01/2024 07:40:00.040	17/01/2024 07:42:00.042	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1047	10040020001	17/01/2024 12:37:00.037	17/01/2024 21:55:00.055	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
1048	10042570001	18/01/2024 03:20:00.020	18/01/2024 03:22:00.022	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1049	10041480001	18/01/2024 13:02:00.002	18/01/2024 13:04:00.004	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1050	10024910001	03/01/2024 14:01	03/01/2024 17:07	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1051	10022350001	01/01/2024 8:04	01/01/2024 12:47	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1052	10030930001	08/01/2024 23:05	09/01/2024 3:09	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1053	10036880001	13/01/2024 23:57:00.057	13/01/2024 23:59:00.059	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1054	10029270001	07/01/2024 11:56	07/01/2024 16:43	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1055	10040500006	18/01/2024 10:20:00.020	18/01/2024 10:25:00.025	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1056	10040270001	17/01/2024 19:55:00.055	17/01/2024 22:08:00.008	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

1057	10055930001	30/01/2024 10:48:00.048	30/01/2024 10:50:00.050	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1058	10047280001	22/01/2024 23:46:00.046	22/01/2024 23:48:00.048	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1059	10046350001	22/01/2024 11:38:00.038	22/01/2024 11:40:00.040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1060	10025000001	03/01/2024 17:03	03/01/2024 19:31	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
1061	10056190002	30/01/2024 17:00:00.000	30/01/2024 17:02:00.002	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1062	10053090001	28/01/2024 01:34:00.034	28/01/2024 01:36:00.036	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1063	10052140001	27/01/2024 01:59:00.059	27/01/2024 05:01:00.001	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1064	10038070001	15/01/2024 20:48:00.048	15/01/2024 22:26:00.026	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1065	10038060001	15/01/2024 22:04:00.004	15/01/2024 22:06:00.006	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1066	10042010001	18/01/2024 16:57:00.057	18/01/2024 18:45:00.045	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1067	10043830001	20/01/2024 03:51:00.051	20/01/2024 10:24:00.024	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1068	10031100001	09/01/2024 2:30	09/01/2024 6:03	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1069	10032930001	11/01/2024 4:24	11/01/2024 4:26	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1070	10048080001	23/01/2024 11:28:00.028	23/01/2024 15:32:00.032	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1071	10038680001	16/01/2024 07:01:00.001	16/01/2024 10:54:00.054	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1072	10022660001	01/01/2024 18:28	01/01/2024 21:03	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1073	10050320001	25/01/2024 00:29:00.029	25/01/2024 13:00:00.000	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1074	10042290001	18/01/2024 16:01:00.001	18/01/2024 22:33:00.033	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1075	10035080001	13/01/2024 00:48:00.048	13/01/2024 00:50:00.050	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1076	10029420001	07/01/2024 16:59	08/01/2024 1:13	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

1077	10038130001	15/01/2024 22:53:00.053	15/01/2024 22:55:00.055	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1078	10038280001	16/01/2024 03:23:00.023	16/01/2024 03:25:00.025	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1079	10040590001	18/01/2024 04:13:00.013	18/01/2024 10:31:00.031	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1080	10044250001	20/01/2024 17:09:00.009	20/01/2024 21:18:00.018	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
1081	10042860001	19/01/2024 10:50:00.050	19/01/2024 13:46:00.046	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1082	10022880001	02/01/2024 2:34	02/01/2024 2:36	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1083	10038470001	16/01/2024 07:36:00.036	16/01/2024 14:29:00.029	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1084	10038840001	16/01/2024 14:32:00.032	16/01/2024 15:41:00.041	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1085	10050660001	25/01/2024 20:09:00.009	25/01/2024 20:11:00.011	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1086	10054240002	29/01/2024 06:32:00.032	29/01/2024 07:11:00.011	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1087	10055490001	29/01/2024 23:45:00.045	29/01/2024 23:47:00.047	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1088	10055340001	29/01/2024 22:40:00.040	29/01/2024 22:42:00.042	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1089	10028650006	07/01/2024 13:08	07/01/2024 13:16	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
1090	10056090001	30/01/2024 10:01:00.001	30/01/2024 10:03:00.003	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
1091	10064830004	31/01/2024 11:43:00.043	31/01/2024 15:10:00.010	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
1092	10045060001	21/01/2024 13:00:00.000	21/01/2024 13:02:00.002	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
1093	10049780004	23/01/2024 20:03:00.003	23/01/2024 21:49:00.049	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7