



ANEXO A

Solicitudes de eximencia RECHAZADAS por la Autoridad de los Servicios Público, invocadas por la Empresa de Distribución Eléctrica ENSA,S.A. , por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico de MARZO del 2025

No.	IDInter	FechaIni	FechaRep	Causal	Motivo del rechazo	Resultado ASEP	Caso
1	INC 1133343338-18155472723294866711	10/03/2025 9:42	10/03/2025 14:23	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
2	INC 1133343496-18155472723294873911	10/03/2025 17:54	10/03/2025 19:05	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
3	INC 1133343710-18155472723294894111	11/03/2025 16:14	11/03/2025 16:58	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
4	INC 1133344287-18155472723294945911	14/03/2025 16:59	14/03/2025 17:08	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
5	INC 1133346110-18155472723295024511	16/03/2025 6:03	16/03/2025 8:03	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
6	INC 1133347392-18155472723295156511	21/03/2025 4:03	21/03/2025 7:08	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
7	INC 1133347715-18155472723295196911	21/03/2025 18:35	22/03/2025 4:19	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
8	INC 1133348525-18155472723295280211	24/03/2025 13:54	24/03/2025 21:29	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
9	INC 1133349779-18155472723295372911	29/03/2025 13:56	29/03/2025 15:59	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
10	INC 1133349829-18155472723295374411	29/03/2025 17:18	29/03/2025 17:26	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
11	INC 1133350248-18155472723295399711	31/03/2025 15:39	31/03/2025 17:35	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
12	INC 1133350328-18155472723295407711	31/03/2025 20:52	31/03/2025 20:58	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
13	INC 1133341545-18155472723294721511	01/03/2025 1:43	01/03/2025 6:32	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
14	INC 1133341582-18155472723294726811	01/03/2025 6:26	01/03/2025 9:31	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
15	INC 1133341775-18155472723294744411	02/03/2025 5:04	02/03/2025 10:35	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
16	INC 1133341761-18155472723294745411	02/03/2025 7:21	02/03/2025 11:55	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
17	INC 1133341788-18155472723294744811	02/03/2025 9:29	02/03/2025 12:15	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
18	INC 1133341775-18155472723294746012	02/03/2025 10:19	02/03/2025 10:35	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
19	INC 1133341775-18155472723294746113	02/03/2025 10:19	02/03/2025 10:35	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
20	INC 1133341846-18155472723294754111	02/03/2025 15:30	02/03/2025 19:30	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
21	INC 1133341880-18155472723294754511	02/03/2025 18:49	02/03/2025 20:15	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
22	INC 1133341982-18155472723294765111	03/03/2025 16:17	03/03/2025 18:35	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
23	INC 1133342046-18155472723294775411	04/03/2025 10:10	04/03/2025 13:12	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
24	INC 1133342050-18155472723294771811	04/03/2025 12:00	04/03/2025 12:28	50	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
25	INC 1133342070-18155472723294771311	04/03/2025 12:34	04/03/2025 13:06	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
26	INC 1133342046-18155472723294775612	04/03/2025 13:43	04/03/2025 14:55	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
27	INC 1133342078-18155472723294772011	04/03/2025 14:10	04/03/2025 15:36	12	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2

28	INC 1133342149-1815547272329477911	05/03/2025 4:09	05/03/2025 4:12	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
29	INC 1133342149-1815547272329477911	05/03/2025 4:09	05/03/2025 4:14	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
30	INC 1133342149-1815547272329477911	05/03/2025 4:09	05/03/2025 5:02	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
31	INC 1133342149-1815547272329477911	05/03/2025 4:09	05/03/2025 5:11	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
32	INC 1133342221-1815547272329478731	05/03/2025 6:51	05/03/2025 10:11	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
33	INC 1133342174-1815547272329478631	05/03/2025 6:59	05/03/2025 10:22	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
34	INC 1133342184-1815547272329478991	05/03/2025 8:14	05/03/2025 12:20	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
35	INC 1133342283-1815547272329479251	05/03/2025 14:23	05/03/2025 16:40	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
36	INC 1133342286-1815547272329479121	05/03/2025 14:34	05/03/2025 16:40	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
37	INC 1133342286-1815547272329479121	05/03/2025 14:34	05/03/2025 22:20	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
38	INC 1133342324-1815547272329479271	05/03/2025 16:12	05/03/2025 18:00	14	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
39	INC 1133342366-1815547272329479411	05/03/2025 20:35	06/03/2025 9:28	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
40	INC 1133342366-1815547272329479411	05/03/2025 20:35	06/03/2025 14:34	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
41	INC 1133342387-1815547272329479811	05/03/2025 23:06	06/03/2025 0:45	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
42	INC 1133342430-1815547272329479911	06/03/2025 5:49	06/03/2025 5:52	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
43	INC 1133342430-1815547272329479911	06/03/2025 5:49	06/03/2025 11:03	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
44	INC 1133342435-1815547272329480371	06/03/2025 6:42	06/03/2025 14:59	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
45	INC 1133342451-1815547272329480661	06/03/2025 7:53	06/03/2025 12:09	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
46	INC 1133342500-1815547272329480401	06/03/2025 10:47	06/03/2025 12:17	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
47	INC 1133342500-1815547272329480401	06/03/2025 10:47	06/03/2025 14:17	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
48	INC 1133342366-18155472723294808612	06/03/2025 14:03	06/03/2025 14:34	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
49	INC 1133342558-1815547272329481031	06/03/2025 14:08	06/03/2025 15:14	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
50	INC 1133342640-1815547272329481231	06/03/2025 17:36	06/03/2025 20:25	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
51	INC 1133342861-1815547272329482341	07/03/2025 15:03	07/03/2025 15:08	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
52	INC 1133342861-1815547272329482341	07/03/2025 15:03	07/03/2025 15:19	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
53	INC 1133342861-1815547272329482341	07/03/2025 15:03	07/03/2025 15:19	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
54	INC 1133342861-1815547272329482341	07/03/2025 15:03	07/03/2025 15:19	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
55	INC 1133342914-1815547272329482641	07/03/2025 16:29	07/03/2025 19:50	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
56	INC 1133342970-1815547272329483521	08/03/2025 4:58	08/03/2025 9:20	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
57	INC 1133343170-1815547272329485031	09/03/2025 7:00	09/03/2025 7:49	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

58	INC 1133343170-18155472723294850311	09/03/2025 7:00	09/03/2025 7:57	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
59	INC 1133343175-18155472723294851111	09/03/2025 7:36	09/03/2025 9:55	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
60	INC 1133343145-18155472723294851511	09/03/2025 8:56	09/03/2025 10:24	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
61	INC 1133343207-18155472723294852111	09/03/2025 11:30	09/03/2025 12:57	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
62	INC 1133343299-18155472723294868111	10/03/2025 4:21	10/03/2025 8:42	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
63	INC 1133343523-18155472723294874411	10/03/2025 18:56	10/03/2025 19:49	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
64	INC 1133343537-18155472723294875111	10/03/2025 20:10	10/03/2025 20:35	50	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
65	INC 1133343622-18155472723294893111	11/03/2025 10:07	11/03/2025 10:55	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
66	INC 1133343657-18155472723294899211	11/03/2025 12:29	11/03/2025 15:23	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
67	INC 1133343720-18155472723294900411	11/03/2025 17:05	11/03/2025 21:00	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
68	INC 1133343740-18155472723294910011	11/03/2025 20:07	12/03/2025 8:48	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
69	INC 1133343745-18155472723294910411	11/03/2025 20:55	12/03/2025 12:15	30	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
70	INC 1133343917-18155472723294916911	12/03/2025 16:49	12/03/2025 19:47	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
71	INC 1133344136-18155472723294933211	13/03/2025 20:15	13/03/2025 21:00	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
72	INC 1133344185-18155472723294936411	14/03/2025 3:24	14/03/2025 6:27	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
73	INC 1133344185-18155472723294936411	14/03/2025 3:24	14/03/2025 11:14	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
74	INC 1133344189-18155472723294936111	14/03/2025 4:35	14/03/2025 4:40	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
75	INC 1133344205-18155472723294941411	14/03/2025 7:14	14/03/2025 10:00	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
76	INC 1133344234-18155472723294941011	14/03/2025 8:25	14/03/2025 9:54	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
77	INC 1133344395-18155472723294945111	14/03/2025 14:56	14/03/2025 16:20	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
78	INC 1133344441-18155472723294948911	14/03/2025 23:04	15/03/2025 0:45	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
79	INC 1133344485-18155472723294956011	15/03/2025 9:43	15/03/2025 13:18	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
80	INC 1133344545-18155472723294957911	15/03/2025 13:43	15/03/2025 18:18	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
81	INC 1133346106-18155472723295020111	16/03/2025 3:08	16/03/2025 6:10	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
82	INC 1133346106-18155472723295020111	16/03/2025 3:08	16/03/2025 13:46	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
83	INC 1133346106-18155472723295020111	16/03/2025 3:08	16/03/2025 3:15	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
84	INC 1133346106-18155472723295020111	16/03/2025 3:08	16/03/2025 3:14	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
85	INC 1133346106-18155472723295020212	16/03/2025 3:26	16/03/2025 13:56	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7

Handwritten signature or mark.

86	INC 1133346106-181554727232950306I3	16/03/2025 9:27	16/03/2025 13:46	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
87	INC 1133346257-181554727232950509I1	16/03/2025 17:00	16/03/2025 21:40	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
88	INC 1133346285-181554727232950578I1	16/03/2025 22:51	17/03/2025 10:47	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
89	INC 1133346319-181554727232950550I1	17/03/2025 8:26	17/03/2025 9:13	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
90	INC 1133346378-181554727232950590I1	17/03/2025 11:20	17/03/2025 13:33	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
91	INC 1133346380-181554727232950591I1	17/03/2025 11:29	17/03/2025 13:46	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
92	INC 1133346426-181554727232950592I1	17/03/2025 11:43	17/03/2025 13:28	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
93	INC 1133346434-181554727232950609I1	17/03/2025 14:40	17/03/2025 16:53	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
94	INC 1133346574-181554727232950819I1	18/03/2025 8:30	18/03/2025 13:15	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
95	INC 1133346582-181554727232950710I1	18/03/2025 9:11	18/03/2025 10:09	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
96	INC 1133346626-181554727232950792I1	18/03/2025 10:29	18/03/2025 13:12	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
97	INC 1133346626-181554727232950793I2	18/03/2025 10:29	18/03/2025 13:12	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
98	INC 1133346693-181554727232950851I1	18/03/2025 12:20	18/03/2025 14:36	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
99	INC 1133346759-181554727232950861I1	18/03/2025 17:43	18/03/2025 19:40	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
100	INC 1133346812-181554727232950876I1	18/03/2025 22:23	19/03/2025 2:40	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
101	INC 1133346838-181554727232950885I1	19/03/2025 3:00	19/03/2025 4:55	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
102	INC 1133346858-181554727232950889I1	19/03/2025 7:16	19/03/2025 9:10	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
103	INC 1133346869-181554727232950900I1	19/03/2025 7:41	19/03/2025 9:40	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
104	INC 1133347021-181554727232951392I1	19/03/2025 11:22	20/03/2025 11:31	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
105	INC 1133346983-181554727232951106I1	19/03/2025 14:09	19/03/2025 16:40	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
106	INC 1133347042-181554727232951143I1	19/03/2025 14:25	19/03/2025 18:25	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
107	INC 1133347085-181554727232951165I1	19/03/2025 20:50	19/03/2025 21:10	50	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
108	INC 1133347159-181554727232951363I1	20/03/2025 6:55	20/03/2025 10:35	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
109	INC 1133347329-181554727232951467I1	20/03/2025 17:06	20/03/2025 17:10	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
110	INC 1133347331-181554727232951486I1	20/03/2025 17:15	20/03/2025 19:46	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

111	INC 1133347472-18155472723295172811	21/03/2025 8:21	21/03/2025 10:35	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
112	INC 1133347482-18155472723295178811	21/03/2025 9:47	21/03/2025 11:25	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
113	INC 1133347593-18155472723295186411	21/03/2025 9:52	21/03/2025 13:20	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
114	INC 1133347594-18155472723295188011	21/03/2025 11:17	21/03/2025 14:20	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
115	INC 1133347586-18155472723295178311	21/03/2025 11:33	21/03/2025 11:42	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
116	INC 1133347586-18155472723295187912	21/03/2025 11:56	21/03/2025 12:55	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
117	INC 1133347586-18155472723295187912	21/03/2025 11:56	21/03/2025 15:58	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
118	INC 1133347586-18155472723295187013	21/03/2025 14:09	21/03/2025 18:06	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
119	INC 1133347666-18155472723295193911	21/03/2025 14:20	21/03/2025 15:00	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
120	INC 1133347644-18155472723295196611	21/03/2025 14:36	21/03/2025 17:30	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
121	INC 1133347586-18155472723295191214	21/03/2025 16:29	21/03/2025 18:06	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
122	INC 1133347586-18155472723295191214	21/03/2025 16:29	21/03/2025 16:32	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
123	INC 1133347586-18155472723295191515	21/03/2025 16:29	21/03/2025 16:32	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
124	INC 1133347750-18155472723295197711	21/03/2025 20:53	21/03/2025 22:00	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
125	INC 1133347803-18155472723295217811	22/03/2025 6:40	22/03/2025 9:01	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
126	INC 1133347803-18155472723295219912	22/03/2025 8:21	22/03/2025 11:01	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
127	INC 1133347915-18155472723295226511	22/03/2025 11:00	22/03/2025 12:32	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
128	INC 1133348093-18155472723295237011	22/03/2025 16:29	23/03/2025 14:26	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
129	INC 1133347915-18155472723295230212	22/03/2025 17:42	22/03/2025 18:08	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
130	INC 1133348078-18155472723295233911	22/03/2025 20:19	22/03/2025 21:05	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
131	INC 1133348093-18155472723295294212	22/03/2025 22:30	23/03/2025 14:26	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
132	INC 1133348111-18155472723295241511	23/03/2025 2:00	23/03/2025 4:35	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
133	INC 1133348118-18155472723295244411	23/03/2025 3:10	23/03/2025 3:15	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
134	INC 1133348187-18155472723295258111	23/03/2025 9:32	23/03/2025 12:27	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
135	INC 1133348365-18155472723295270811	23/03/2025 11:36	23/03/2025 16:55	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
136	INC 1133348334-18155472723295261711	23/03/2025 14:22	23/03/2025 14:33	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
137	INC 1133348377-18155472723295269811	23/03/2025 17:17	23/03/2025 18:28	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7

138	INC 1133348414-18155472723295275211	24/03/2025 5:59	24/03/2025 8:27	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
139	INC 1133348484-18155472723295278411	24/03/2025 11:19	24/03/2025 14:40	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
140	INC 1133348499-18155472723295286511	24/03/2025 11:57	24/03/2025 15:19	17	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
141	INC 1133348523-18155472723295279411	24/03/2025 13:48	24/03/2025 13:54	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
142	INC 1133348523-18155472723295279411	24/03/2025 13:48	24/03/2025 14:32	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
143	INC 1133348524-18155472723295280911	24/03/2025 13:52	24/03/2025 13:55	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
144	INC 1133348523-18155472723295279612	24/03/2025 13:52	24/03/2025 13:55	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
145	INC 1133348551-18155472723295284711	24/03/2025 14:19	24/03/2025 16:30	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
146	INC 1133348633-18155472723295290211	24/03/2025 21:45	25/03/2025 0:14	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
147	INC 1133348678-18155472723295293411	25/03/2025 3:32	25/03/2025 14:12	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
148	INC 1133348678-18155472723295293411	25/03/2025 3:32	25/03/2025 6:53	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
149	INC 1133348678-18155472723295293411	25/03/2025 3:32	25/03/2025 5:13	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
150	INC 1133348678-18155472723295293411	25/03/2025 3:32	25/03/2025 4:24	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
151	INC 1133348678-18155472723295306812	25/03/2025 5:15	25/03/2025 14:12	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
152	INC 1133348678-18155472723295306812	25/03/2025 5:15	25/03/2025 6:02	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
153	INC 1133348684-18155472723295302711	25/03/2025 5:59	25/03/2025 12:43	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
154	INC 1133348711-18155472723295297811	25/03/2025 8:05	25/03/2025 10:15	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
155	INC 1133348678-18155472723295307713	25/03/2025 11:28	25/03/2025 14:12	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
156	INC 1133348863-18155472723295304611	25/03/2025 15:34	25/03/2025 16:32	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
157	INC 1133348898-18155472723295308111	25/03/2025 18:11	25/03/2025 19:26	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
158	INC 1133348951-18155472723295311411	26/03/2025 1:15	26/03/2025 5:40	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
159	INC 1133348951-18155472723295311512	26/03/2025 2:46	26/03/2025 5:40	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
160	INC 1133348951-18155472723295312313	26/03/2025 4:51	26/03/2025 5:40	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
161	INC 1133348982-18155472723295317111	26/03/2025 8:22	26/03/2025 9:56	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
162	INC 1133349035-18155472723295320311	26/03/2025 10:44	26/03/2025 13:24	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
163	INC 1133349123-18155472723295321711	26/03/2025 16:36	26/03/2025 18:19	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

164	INC 1133349143-1815547272329532381	26/03/2025 18:28	26/03/2025 19:42	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
165	INC 1133349162-1815547272329532481	26/03/2025 20:13	27/03/2025 10:20	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
166	INC 1133349209-1815547272329532941	27/03/2025 9:30	27/03/2025 11:08	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
167	INC 1133349284-1815547272329533591	27/03/2025 12:01	27/03/2025 12:05	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
168	INC 1133349279-1815547272329534481	27/03/2025 18:42	27/03/2025 19:10	50	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
169	INC 1133349444-1815547272329535801	28/03/2025 6:23	28/03/2025 11:15	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
170	INC 1133349444-1815547272329535801	28/03/2025 6:23	28/03/2025 16:30	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
171	INC 1133349583-1815547272329536441	28/03/2025 16:54	28/03/2025 17:30	17	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
172	INC 1133349628-1815547272329536541	28/03/2025 18:36	28/03/2025 21:03	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
173	INC 1133349628-18155472723295365512	28/03/2025 20:14	28/03/2025 21:00	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
174	INC 1133349715-1815547272329536981	29/03/2025 6:57	29/03/2025 8:39	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
175	INC 1133349861-1815547272329537661	29/03/2025 19:20	29/03/2025 20:47	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
176	INC 1133349866-1815547272329537681	29/03/2025 19:35	29/03/2025 20:24	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
177	INC 1133349881-1815547272329537991	30/03/2025 6:28	30/03/2025 10:58	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
178	INC 1133349887-1815547272329537781	30/03/2025 7:04	30/03/2025 7:08	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
179	INC 1133349910-1815547272329538011	30/03/2025 9:27	30/03/2025 11:35	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
180	INC 1133349911-1815547272329538051	30/03/2025 9:28	30/03/2025 12:15	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
181	INC 1133349934-1815547272329538261	30/03/2025 11:35	30/03/2025 13:49	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
182	INC 1133349935-1815547272329538701	30/03/2025 11:42	30/03/2025 14:18	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
183	INC 1133349956-1815547272329538341	30/03/2025 12:49	30/03/2025 14:18	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
184	INC 1133349958-1815547272329538561	30/03/2025 12:59	30/03/2025 16:29	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
185	INC 1133349961-1815547272329538381	30/03/2025 13:16	30/03/2025 14:43	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
186	INC 1133349962-1815547272329538521	30/03/2025 13:18	30/03/2025 14:06	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
187	INC 1133349990-1815547272329538611	30/03/2025 13:44	30/03/2025 17:40	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

Handwritten signature

188	INC 1133349996-18155472723295385911	30/03/2025 14:17	30/03/2025 16:50	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
189	INC 1133350008-18155472723295384611	30/03/2025 14:54	30/03/2025 16:39	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
190	INC 1133350051-18155472723295386411	30/03/2025 18:19	30/03/2025 19:49	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
191	INC 1133350054-18155472723295386511	30/03/2025 18:30	30/03/2025 19:40	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
192	INC 1133350056-18155472723295391111	30/03/2025 18:49	31/03/2025 9:41	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
193	INC 1133350067-18155472723295388011	30/03/2025 21:08	30/03/2025 21:39	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
194	INC 1133350076-18155472723295388811	31/03/2025 2:39	31/03/2025 3:50	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
195	INC 1133350097-18155472723295393011	31/03/2025 7:26	31/03/2025 11:19	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
196	INC 1133342511-18155472723294806011	03/06/2025 11:40:36	03/06/2025 14:24:00	70	La interrupción no fue ejecutada dentro del periodo de tiempo previamente reportado	N	P4
197	INC 1133342738-18155472723294816611	03/07/2025 11:22:44	03/07/2025 12:13:21	70	La interrupción no fue ejecutada dentro del periodo de tiempo previamente reportado	N	P4
198	INC 1133342805-18155472723294822711	03/07/2025 12:35:33	03/07/2025 14:15:15	70	La interrupción no fue ejecutada dentro del periodo de tiempo previamente reportado	N	P4
199	INC 1133343335-18155472723294866511	03/10/2025 09:17:00	03/10/2025 13:30:00	70	La interrupción demoró más del tiempo en que fue reportado en el informe de interrupciones programadas	N	P5
200	INC 1133343341-18155472723294868011	03/10/2025 09:15:00	03/10/2025 16:29:00	70	La interrupción demoró más del tiempo en que fue reportado en el informe de interrupciones programadas	N	P5
201	INC 1133343624-18155472723294888211	03/11/2025 10:19:25	03/11/2025 14:25:00	70	La interrupción demoró más del tiempo en que fue reportado en el informe de interrupciones programadas	N	P5
202	INC 1133343792-18155472723294904311	03/12/2025 09:10:00	03/12/2025 14:00:00	70	La interrupción demoró más del tiempo en que fue reportado en el informe de interrupciones programadas	N	P5
203	INC 1133346343-18155472723295055111	17/03/2025 09:33:41	17/03/2025 13:10:00	70	La interrupción no fue ejecutada dentro del periodo de tiempo previamente reportado	N	P4
204	INC 1133346337-18155472723295054711	17/03/2025 09:08:09	17/03/2025 15:50:00	70	La interrupción demoró más del tiempo en que fue reportado en el informe de interrupciones programadas	N	P5
205	INC 1133346663-18155472723295077511	18/03/2025 12:51:00	18/03/2025 14:01:00	70	La interrupción no fue ejecutada dentro del periodo de tiempo previamente reportado	N	P4
206	INC 1133346896-18155472723295090611	19/03/2025 09:49:05	19/03/2025 12:41:50	70	La interrupción no fue ejecutada dentro del periodo de tiempo previamente reportado	N	P4
207	INC 1133347189-18155472723295135111	20/03/2025 09:28:06	20/03/2025 13:27:58	70	La interrupción no fue ejecutada dentro del periodo de tiempo previamente reportado	N	P4
208	INC 1133347497-18155472723295170811	21/03/2025 10:05:00	21/03/2025 15:24:48	70	La interrupción demoró más del tiempo en que fue reportado en el informe de interrupciones programadas	N	P5
209	INC 1133347844-18155472723295217911	22/03/2025 08:27:25	22/03/2025 16:01:00	70	La interrupción demoró más del tiempo en que fue reportado en el informe de interrupciones programadas	N	P5
210	INC 1133348155-18155472723295247011	23/03/2025 08:46:02	23/03/2025 16:15:04	70	La interrupción demoró más del tiempo en que fue reportado en el informe de interrupciones programadas	N	P5
211	INC 1133348155-18155472723295263113	23/03/2025 15:31:33	23/03/2025 15:51:27	70	La interrupción no fue ejecutada dentro del periodo de tiempo previamente reportado	N	P4
212	INC 1133348155-18155472723295267214	23/03/2025 15:47:39	23/03/2025 15:51:27	70	La interrupción no fue ejecutada dentro del periodo de tiempo previamente reportado	N	P4
213	INC 1133349047-18155472723295318211	26/03/2025 11:26:00	26/03/2025 12:50:00	70	La interrupción no fue ejecutada dentro del periodo de tiempo previamente reportado	N	P4