

**ANEXO A**

Solicitudes de eximencia RECHAZADAS por la Autoridad de los Servicios Público, invocadas por la Empresa de Distribución Eléctrica ENSA, S.A., por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico de ENERO de 2026.

No.	IDInter	FechaIni	FechaRep	Causal	Motivo del rechazo	Resultado ASEP	Caso
1	INC 1134141579-18183620220960316511	22/1/2026 09:54	22/1/2026 12:53	15	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
2	INC 1134142130-18183620220960361611	24/1/2026 08:59	24/1/2026 15:17	15	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
3	INC 1134143719-18183620220960463111	31/1/2026 09:05	31/1/2026 17:00	15	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
4	INC 1134136067-18183620220959893111	1/1/2026 08:43	2/1/2026 14:05	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
5	INC 1134136126-18183620220959879611	1/1/2026 23:33	2/1/2026 08:34	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
6	INC 1134136203-18183620220959871211	2/1/2026 03:04	2/1/2026 06:00	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
7	INC 1134136203-18183620220959871211	2/1/2026 03:04	2/1/2026 11:08	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
8	INC 1134136217-18183620220959871911	2/1/2026 03:32	2/1/2026 03:40	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
9	INC 1134136217-18183620220959871911	2/1/2026 03:32	2/1/2026 05:49	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
10	INC 1134136217-18183620220959871911	2/1/2026 03:32	2/1/2026 11:14	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
11	INC 1134136224-18183620220959872611	2/1/2026 03:59	2/1/2026 04:55	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
12	INC 1134136227-18183620220959891311	2/1/2026 04:47	2/1/2026 15:45	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
13	INC 1134136291-18183620220959879111	2/1/2026 05:40	2/1/2026 05:46	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
14	INC 1134136291-18183620220959879111	2/1/2026 05:40	2/1/2026 08:42	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
15	INC 1134136322-18183620220959887411	2/1/2026 06:00	2/1/2026 11:05	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
16	INC 1134136305-18183620220959895111	2/1/2026 07:19	2/1/2026 16:40	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
17	INC 1134136317-18183620220959896311	2/1/2026 08:45	2/1/2026 19:07	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
18	INC 1134136361-18183620220959897911	2/1/2026 09:11	2/1/2026 21:41	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
19	INC 1134136227-18183620220959891412	2/1/2026 09:28	2/1/2026 10:29	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
20	INC 1134136392-18183620220959891811	2/1/2026 11:05	2/1/2026 12:58	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1



21	INC 1134136227-18183620220959891713	2/1/2026 12:35	2/1/2026 12:54	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
22	INC 1134136319-18183620220959892711	2/1/2026 14:12	2/1/2026 15:13	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
23	INC 1134136227-18183620220959893514	2/1/2026 15:39	2/1/2026 15:45	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
24	INC 1134136445-18183620220959895311	2/1/2026 15:50	2/1/2026 17:45	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
25	INC 1134136513-18183620220959899711	2/1/2026 22:24	3/1/2026 02:36	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
26	INC 1134136552-18183620220959911611	3/1/2026 08:11	3/1/2026 10:43	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
27	INC 1134136558-18183620220959907611	3/1/2026 08:39	3/1/2026 09:50	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
28	INC 1134136743-18183620220959929611	4/1/2026 06:40	4/1/2026 08:48	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
29	INC 1134136795-18183620220959931211	4/1/2026 12:27	4/1/2026 14:20	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
30	INC 1134136819-18183620220959933511	4/1/2026 15:06	4/1/2026 16:40	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
31	INC 1134136870-18183620220959936111	5/1/2026 03:55	5/1/2026 05:53	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
32	INC 1134136870-18183620220959936111	5/1/2026 03:55	5/1/2026 05:54	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
33	INC 1134136888-18183620220959936911	5/1/2026 07:55	5/1/2026 09:08	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
34	INC 1134136899-18183620220959941311	5/1/2026 08:16	5/1/2026 11:29	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
35	INC 1134137042-18183620220959942011	5/1/2026 13:58	5/1/2026 14:02	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
36	INC 1134137042-18183620220959942011	5/1/2026 13:58	5/1/2026 14:34	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
37	INC 1134137042-18183620220959942011	5/1/2026 13:58	5/1/2026 14:53	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
38	INC 1134137042-18183620220959942011	5/1/2026 13:58	5/1/2026 15:22	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
39	INC 1134137042-18183620220959942011	5/1/2026 13:58	5/1/2026 15:51	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
40	INC 1134137023-18183620220959949611	5/1/2026 15:53	5/1/2026 16:10	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
41	INC 1134137046-18183620220959949811	5/1/2026 16:22	5/1/2026 16:54	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
42	INC 1134137072-18183620220959952111	5/1/2026 18:12	6/1/2026 13:30	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
43	INC 1134137097-18183620220959953211	5/1/2026 22:29	6/1/2026 08:11	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7

44	INC 1134137116-18183620220959959111	6/1/2026 06:40	6/1/2026 09:10	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
45	INC 1134137173-18183620220959960811	6/1/2026 08:38	6/1/2026 12:07	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
46	INC 1134137169-18183620220959959311	6/1/2026 09:38	6/1/2026 10:55	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
47	INC 1134137169-18183620220959959311	6/1/2026 09:38	6/1/2026 11:27	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
48	INC 1134137207-18183620220959962611	6/1/2026 10:16	6/1/2026 19:49	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
49	INC 1134137142-18183620220959964811	6/1/2026 16:02	6/1/2026 16:35	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
50	INC 1134137242-18183620220959965711	6/1/2026 16:34	6/1/2026 18:05	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
51	INC 1134137321-18183620220959966311	6/1/2026 17:36	6/1/2026 18:45	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
52	INC 1134137412-18183620220959984011	7/1/2026 07:49	7/1/2026 11:30	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
53	INC 1134137310-18183620220959990211	7/1/2026 12:00	7/1/2026 15:50	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
54	INC 1134137572-18183620220959990811	7/1/2026 14:12	7/1/2026 16:43	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
55	INC 1134137890-18183620220960014411	8/1/2026 07:55	8/1/2026 14:25	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
56	INC 1134137817-18183620220960006811	8/1/2026 08:08	8/1/2026 10:55	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
57	INC 1134137935-18183620220960017411	8/1/2026 14:39	8/1/2026 16:05	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
58	INC 1134138016-18183620220960024011	8/1/2026 22:29	9/1/2026 13:36	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
59	INC 1134138023-18183620220960023911	8/1/2026 23:32	9/1/2026 10:41	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
60	INC 1134138136-18183620220960028211	9/1/2026 12:46	9/1/2026 16:10	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
61	INC 1134138345-18183620220960043211	10/1/2026 09:19	10/1/2026 11:41	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
62	INC 1134138413-18183620220960047311	10/1/2026 14:17	10/1/2026 14:45	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
63	INC 1134138462-18183620220960047011	10/1/2026 15:52	10/1/2026 17:02	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
64	INC 1134138462-18183620220960047011	10/1/2026 15:52	10/1/2026 20:14	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
65	INC 1134138462-18183620220960264112	10/1/2026 17:01	10/1/2026 20:14	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

66	INC 1134138570-18183620220960085311	11/1/2026 04:21	12/1/2026 14:30	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
67	INC 1134138635-18183620220960068011	11/1/2026 06:08	11/1/2026 15:45	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
68	INC 1134138579-18183620220960062611	11/1/2026 06:47	11/1/2026 11:50	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
69	INC 1134138601-18183620220960061811	11/1/2026 07:36	11/1/2026 12:40	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
70	INC 1134138628-18183620220960067511	11/1/2026 10:26	11/1/2026 14:01	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
71	INC 1134138656-18183620220960069011	11/1/2026 11:22	11/1/2026 18:35	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
72	INC 1134138703-18183620220960069911	11/1/2026 15:50	11/1/2026 16:25	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
73	INC 1134138725-18183620220960068711	11/1/2026 17:32	11/1/2026 19:00	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
74	INC 1134138736-18183620220960069711	11/1/2026 21:36	11/1/2026 21:55	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
75	INC 1134138800-18183620220960075911	12/1/2026 09:33	12/1/2026 11:40	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
76	INC 1134138807-18183620220960076611	12/1/2026 09:47	12/1/2026 11:32	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
77	INC 1134138842-18183620220960086011	12/1/2026 11:44	12/1/2026 16:38	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
78	INC 1134138736-18183620220960084211	12/1/2026 13:40	12/1/2026 14:20	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
79	INC 1134138900-18183620220960085611	12/1/2026 14:31	12/1/2026 16:20	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
80	INC 1134139103-18183620220960128111	12/1/2026 19:37	13/1/2026 12:03	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
81	INC 1134138982-18183620220960093511	12/1/2026 19:38	13/1/2026 04:08	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
82	INC 1134138998-18183620220960091711	12/1/2026 23:16	12/1/2026 23:20	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
83	INC 1134138998-18183620220960091711	12/1/2026 23:16	13/1/2026 08:58	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
84	INC 1134138998-18183620220960091711	12/1/2026 23:16	13/1/2026 10:00	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
85	INC 1134139014-18183620220960127111	13/1/2026 05:21	13/1/2026 12:18	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

86	INC 1134139057-18183620220960126611	13/1/2026 08:10	13/1/2026 13:52	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
87	INC 1134139074-18183620220960114711	13/1/2026 08:59	13/1/2026 09:58	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
88	INC 1134139133-18183620220960120611	13/1/2026 11:20	13/1/2026 12:32	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
89	INC 1134137937-18183620220960118511	13/1/2026 11:38	13/1/2026 14:40	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
90	INC 1134139200-18183620220960127011	13/1/2026 14:33	13/1/2026 16:30	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
91	INC 1134139224-18183620220960128311	13/1/2026 15:03	13/1/2026 16:29	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
92	INC 1134139169-18183620220960129911	13/1/2026 17:02	13/1/2026 19:48	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
93	INC 1134139280-18183620220960130911	13/1/2026 21:38	13/1/2026 22:53	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
94	INC 1134139280-18183620220960130911	13/1/2026 21:38	13/1/2026 23:20	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
95	INC 1134139290-18183620220960137311	14/1/2026 01:22	14/1/2026 05:44	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
96	INC 1134139308-18183620220960145811	14/1/2026 09:31	14/1/2026 10:03	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
97	INC 1134139483-18183620220960153711	14/1/2026 13:14	14/1/2026 17:15	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
98	INC 1134139409-18183620220960152811	14/1/2026 15:03	14/1/2026 20:00	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
99	INC 1134139533-18183620220960159911	15/1/2026 02:26	15/1/2026 04:11	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
100	INC 1134139554-18183620220960161411	15/1/2026 07:29	15/1/2026 08:18	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
101	INC 1134139556-18183620220960172911	15/1/2026 07:30	15/1/2026 10:05	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
102	INC 1134139661-18183620220960182911	15/1/2026 10:18	15/1/2026 15:26	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
103	INC 1134139670-18183620220960176011	15/1/2026 10:52	15/1/2026 13:39	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
104	INC 1134139642-18183620220960181011	15/1/2026 12:34	15/1/2026 16:23	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
105	INC 1134139625-18183620220960177611	15/1/2026 13:01	15/1/2026 13:34	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
106	INC 1134139706-18183620220960182711	15/1/2026 16:10	15/1/2026 17:23	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
107	INC 1134139737-18183620220960183111	15/1/2026 17:12	15/1/2026 22:06	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

108	INC 1134139787-18183620220960184011	15/1/2026 21:30	15/1/2026 23:23	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
109	INC 1134139792-18183620220960191211	15/1/2026 21:59	16/1/2026 11:24	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
110	INC 1134139792-18183620220960191312	15/1/2026 21:59	16/1/2026 11:24	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
111	INC 1134139797-18183620220960183611	15/1/2026 22:27	16/1/2026 13:05	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
112	INC 1134139853-18183620220960194911	16/1/2026 08:02	16/1/2026 13:52	18	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
113	INC 1134139844-18183620220960190111	16/1/2026 08:08	16/1/2026 12:14	25	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
114	INC 1134139931-18183620220960193111	16/1/2026 08:22	16/1/2026 10:45	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
115	INC 1134139706-18183620220960189711	16/1/2026 08:26	16/1/2026 10:25	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
116	INC 1134139875-18183620220960193411	16/1/2026 09:12	16/1/2026 11:57	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
117	INC 1134139844-18183620220960190612	16/1/2026 09:40	16/1/2026 12:14	25	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
118	INC 1134139954-18183620220960197411	16/1/2026 14:03	16/1/2026 16:20	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
119	INC 1134140012-18183620220960198811	16/1/2026 17:14	16/1/2026 18:30	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
120	INC 1134140127-18183620220960206311	16/1/2026 22:52	17/1/2026 07:40	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
121	INC 1134140099-18183620220960207011	17/1/2026 05:13	17/1/2026 11:22	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
122	INC 1134140125-18183620220960208411	17/1/2026 07:15	17/1/2026 08:42	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
123	INC 1134140210-18183620220960211011	17/1/2026 07:45	17/1/2026 10:42	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
124	INC 1134140210-18183620220960211011	17/1/2026 07:45	17/1/2026 10:42	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
125	INC 1134140260-18183620220960219911	17/1/2026 10:48	17/1/2026 14:45	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
126	INC 1134140336-18183620220960222811	17/1/2026 15:53	17/1/2026 17:56	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
127	INC 1134140439-18183620220960235311	17/1/2026 23:27	18/1/2026 09:20	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

128	INC 1134140439-18183620220960235311	17/1/2026 23:27	18/1/2026 13:52	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
129	INC 1134140439-18183620220960235412	17/1/2026 23:27	18/1/2026 09:20	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
130	INC 1134140481-18183620220960238411	18/1/2026 08:20	18/1/2026 10:52	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
131	INC 1134140676-18183620220960253211	19/1/2026 08:21	19/1/2026 12:45	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
132	INC 1134140684-18183620220960254211	19/1/2026 10:58	19/1/2026 12:10	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
133	INC 1134140784-18183620220960258411	19/1/2026 17:04	20/1/2026 11:30	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
134	INC 1134140882-18183620220960269911	20/1/2026 07:11	20/1/2026 08:26	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
135	INC 1134140938-18183620220960274511	20/1/2026 08:17	20/1/2026 09:45	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
136	INC 1134140999-18183620220960283311	20/1/2026 08:30	20/1/2026 16:14	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
137	INC 1134140999-18183620220960283311	20/1/2026 08:30	20/1/2026 16:28	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
138	INC 1134141023-18183620220960284511	20/1/2026 12:28	23/1/2026 01:53	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
139	INC 1134141462-18183620220960310711	21/1/2026 13:42	21/1/2026 20:48	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
140	INC 1134141514-18183620220960323111	21/1/2026 18:49	22/1/2026 11:31	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
141	INC 1134141473-18183620220960327011	21/1/2026 18:50	21/1/2026 19:57	12	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
142	INC 1134141452-18183620220960309611	21/1/2026 19:05	21/1/2026 19:30	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
143	INC 1134141515-18183620220960312711	21/1/2026 23:08	22/1/2026 05:43	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
144	INC 1134141540-18183620220960321511	22/1/2026 04:35	22/1/2026 10:45	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
145	INC 1134141610-18183620220960323811	22/1/2026 10:28	22/1/2026 12:39	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
146	INC 1134141637-18183620220960325511	22/1/2026 12:09	22/1/2026 13:17	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
147	INC 1134141656-18183620220960324211	22/1/2026 13:07	22/1/2026 13:43	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
148	INC 1134141750-18183620220960327211	22/1/2026 15:59	22/1/2026 18:23	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

149	INC 1134141730-18183620220960327611	22/1/2026 17:01	22/1/2026 19:05	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
150	INC 1134141847-18183620220960351911	23/1/2026 09:39	23/1/2026 16:11	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
151	INC 1134141976-18183620220960354411	23/1/2026 09:51	23/1/2026 18:58	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
152	INC 1134141863-18183620220960344411	23/1/2026 10:26	23/1/2026 12:13	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
153	INC 1134141963-18183620220960354011	23/1/2026 15:22	23/1/2026 18:23	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
154	INC 1134142029-18183620220960354911	23/1/2026 18:08	23/1/2026 20:19	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
155	INC 1134142032-18183620220960356011	23/1/2026 18:42	23/1/2026 21:54	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
156	INC 1134142126-18183620220960364111	24/1/2026 08:25	24/1/2026 10:21	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
157	INC 1134142248-18183620220960369411	24/1/2026 16:10	24/1/2026 16:50	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
158	INC 1134142299-18183620220960370611	24/1/2026 18:14	24/1/2026 18:50	12	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
159	INC 1134142353-18183620220960373211	25/1/2026 04:33	25/1/2026 05:14	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
160	INC 1134142373-18183620220960374311	25/1/2026 08:26	25/1/2026 09:55	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
161	INC 1134142418-18183620220960376511	25/1/2026 13:40	25/1/2026 15:50	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
162	INC 1134142490-18183620220960383111	26/1/2026 05:09	26/1/2026 10:15	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
163	INC 1134142616-18183620220960394111	26/1/2026 14:08	26/1/2026 15:38	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
164	INC 1134142665-18183620220960388911	26/1/2026 18:33	26/1/2026 18:37	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
165	INC 1134142664-18183620220960388811	26/1/2026 18:33	26/1/2026 18:36	18	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
166	INC 1134142664-18183620220960388811	26/1/2026 18:33	26/1/2026 19:47	18	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
167	INC 1134142664-18183620220960388811	26/1/2026 18:33	26/1/2026 20:06	18	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
168	INC 1134142664-18183620220960388811	26/1/2026 18:33	26/1/2026 20:08	18	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
169	INC 1134142690-18183620220960391411	26/1/2026 20:02	26/1/2026 20:06	18	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
170	INC 1134142690-18183620220960391512	26/1/2026 20:02	26/1/2026 20:06	18	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
171	INC 1134142713-18183620220960399811	26/1/2026 23:26	27/1/2026 04:39	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
172	INC 1134142741-18183620220960401811	27/1/2026 08:19	27/1/2026 09:00	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

173	INC 1134142769-18183620220960403411	27/1/2026 09:37	27/1/2026 10:51	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
174	INC 1134142731-18183620220960403911	27/1/2026 10:32	27/1/2026 10:59	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
175	INC 1134142785-18183620220960402911	27/1/2026 11:02	27/1/2026 11:34	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
176	INC 1134142829-18183620220960405611	27/1/2026 13:35	27/1/2026 15:25	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
177	INC 1134142829-18183620220960405611	27/1/2026 13:35	27/1/2026 15:30	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
178	INC 1134142877-18183620220960406611	27/1/2026 14:53	27/1/2026 16:45	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
179	INC 1134142877-18183620220960406712	27/1/2026 14:54	27/1/2026 16:47	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
180	INC 1134142884-18183620220960409111	27/1/2026 15:35	27/1/2026 17:55	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
181	INC 1134143099-18183620220960426911	28/1/2026 09:07	28/1/2026 15:04	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
182	INC 1134143031-18183620220960424711	28/1/2026 10:28	28/1/2026 12:17	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
183	INC 1134144002-18183620220960493011	28/1/2026 14:22	1/2/2026 16:50	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
184	INC 1134143186-18183620220960428211	28/1/2026 20:13	28/1/2026 21:34	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
185	INC 1134143242-18183620220960432811	29/1/2026 07:48	29/1/2026 10:04	25	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
186	INC 1134143249-18183620220960434211	29/1/2026 09:27	29/1/2026 11:10	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
187	INC 1134143368-18183620220960438211	29/1/2026 15:57	29/1/2026 16:10	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
188	INC 1134143424-18183620220960438511	29/1/2026 16:48	29/1/2026 19:30	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
189	INC 1134143448-18183620220960440211	29/1/2026 19:01	29/1/2026 21:26	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
190	INC 1134143601-18183620220960452511	30/1/2026 13:42	30/1/2026 15:06	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
191	INC 1134143617-18183620220960449011	30/1/2026 15:02	30/1/2026 19:55	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
192	INC 1134143774-18183620220960474011	31/1/2026 12:08	31/1/2026 13:38	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
193	INC 1134143849-18183620220960478811	31/1/2026 17:12	31/1/2026 20:25	12	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
194	INC 1134139315-18183620220960139511	14/01/2026 08:56:07	14/01/2026 11:10:00	70	La interrupción no fue ejecutada dentro del periodo de tiempo previamente reportado	N	P4

195	INC 1134139315-18183620220960139612	14/01/2026 08:56:22	14/01/2026 11:11:00	70	La interrupción no fue ejecutada dentro del periodo de tiempo previamente reportado	N	P4
196	INC 1134139315-18183620220960139713	14/01/2026 08:56:34	14/01/2026 11:12:00	70	La interrupción no fue ejecutada dentro del periodo de tiempo previamente reportado	N	P4
197	INC 1134139567-18183620220960161211	15/01/2026 08:00:00	15/01/2026 18:04:00	70	La interrupción demoró más del tiempo en que fue reportado en el informe de interrupciones programadas	N	P5