

ANEXO A							
Solicitudes de eximencia RECHAZADAS por la Autoridad de los Servicios Público, invocadas por la Empresa de Distribución Eléctrica ENSA,S.A. , por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico de MARZO de 2026.							
No.	IDInter	FechaIni	FechaRep	Causal	Motivo del rechazo	Resultado ASEP	Caso
1	INC 1133393676-18155472723298781311	8/3/2026 8:02	8/3/2026 13:00	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
2	INC 1134152864-18183620220961187711	12/3/2026 17:55	12/3/2026 19:10	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
3	INC 1133394628-18155472723298862811	18/03/2026 09:50:00.000	18/03/2026 13:10:00.001	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
4	INC 1133391899-18155472723298678411	1/3/2026 7:06	1/3/2026 11:35	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
5	INC 1133391916-18155472723298677411	1/3/2026 9:02	1/3/2026 9:57	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
6	INC 1133391922-18155472723298677711	1/3/2026 9:34	1/3/2026 10:41	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
7	INC 1133391925-18155472723298678611	1/3/2026 9:45	1/3/2026 10:54	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
8	INC 1133391926-18155472723298678011	1/3/2026 9:57	1/3/2026 11:31	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
9	INC 1133391929-18155472723298678111	1/3/2026 10:02	1/3/2026 11:35	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
10	INC 1133392016-18155472723298684911	1/3/2026 14:22	1/3/2026 18:10	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
11	INC 1133391987-18155472723298681711	1/3/2026 14:42	1/3/2026 14:53	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
12	INC 1133391987-18155472723298681912	1/3/2026 14:42	1/3/2026 14:52	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
13	INC 1133391987-18155472723298681912	1/3/2026 14:42	1/3/2026 14:52	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
14	INC 1133391987-18155472723298682913	1/3/2026 14:57	1/3/2026 16:22	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
15	INC 1133392237-18155472723298699711	2/3/2026 14:39	2/3/2026 16:29	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
16	INC 1133392331-18155472723298700811	2/3/2026 22:01	2/3/2026 22:14	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
17	INC 1133392345-18155472723298702011	3/3/2026 1:58	3/3/2026 3:21	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
18	INC 1133392345-18155472723298702011	3/3/2026 1:58	3/3/2026 3:32	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
19	INC 1133392372-18155472723298705611	3/3/2026 7:42	3/3/2026 10:04	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
20	INC 1133392372-18155472723298705611	3/3/2026 7:42	3/3/2026 10:07	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
21	INC 1133392364-18155472723298705311	3/3/2026 8:12	3/3/2026 9:36	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
22	INC 1133392427-18155472723298710211	3/3/2026 10:36	3/3/2026 13:45	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
23	INC 1133392578-18155472723298716311	3/3/2026 16:00	4/3/2026 11:30	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

24	INC 1133392610-18155472723298718911	3/3/2026 22:02	3/3/2026 23:44	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
25	INC 1133392696-18155472723298729911	4/3/2026 10:41	4/3/2026 12:47	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
26	INC 1133392843-18155472723298735311	4/3/2026 21:08	5/3/2026 1:57	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
27	INC 1133392843-18155472723298735311	4/3/2026 21:08	5/3/2026 11:45	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
28	INC 1133392902-18155472723298740011	5/3/2026 10:27	5/3/2026 11:44	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
29	INC 1133392946-18155472723298742211	5/3/2026 12:36	5/3/2026 14:23	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
30	INC 1133392948-18155472723298742611	5/3/2026 12:44	5/3/2026 15:30	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
31	INC 1133393080-18155472723298745811	5/3/2026 13:19	5/3/2026 19:25	12	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
32	INC 1133393079-18155472723298746011	5/3/2026 13:29	5/3/2026 15:25	12	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
33	INC 1133393028-18155472723298745511	5/3/2026 14:42	5/3/2026 16:27	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
34	INC 1133393058-18155472723298745911	5/3/2026 16:00	5/3/2026 17:02	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
35	INC 1133393080-18155472723298747212	5/3/2026 16:40	5/3/2026 17:05	12	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
36	INC 1133393135-18155472723298749011	5/3/2026 21:20	5/3/2026 22:10	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
37	INC 1133393288-18155472723298757311	6/3/2026 14:15	6/3/2026 14:55	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
38	INC 1133393318-18155472723298777811	6/3/2026 16:39	7/3/2026 11:15	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
39	INC 1133393345-18155472723298761111	6/3/2026 19:24	6/3/2026 19:45	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
40	INC 1133393350-18155472723298761411	6/3/2026 19:37	7/3/2026 2:35	50	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
41	INC 1133393367-18155472723298761611	6/3/2026 19:38	6/3/2026 19:48	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
42	INC 1133393415-18155472723298766811	7/3/2026 7:04	7/3/2026 8:40	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
43	INC 1133393455-18155472723298772411	7/3/2026 9:24	7/3/2026 12:55	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
44	INC 1133393498-18155472723298771911	7/3/2026 10:03	7/3/2026 11:58	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
45	INC 1133393646-18155472723298779511	7/3/2026 20:21	8/3/2026 1:54	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
46	INC 1133393648-18155472723298777311	7/3/2026 20:23	7/3/2026 22:36	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

47	INC 1133393648-18155472723298777512	7/3/2026 20:27	7/3/2026 22:36	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
48	INC 1133393668-18155472723298780311	8/3/2026 3:45	8/3/2026 4:52	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
49	INC 1133393742-18155472723298789011	8/3/2026 11:45	8/3/2026 14:59	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
50	INC 1133393812-18155472723298785311	8/3/2026 14:04	8/3/2026 15:05	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
51	INC 1133393868-18155472723298792111	8/3/2026 16:34	8/3/2026 17:50	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
52	INC 1133393958-18155472723298798611	9/3/2026 10:19	9/3/2026 21:59	50	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
53	INC 1133394017-18155472723298812811	9/3/2026 12:55	9/3/2026 18:57	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
54	INC 1133394228-18155472723298816111	9/3/2026 21:24	10/3/2026 2:12	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
55	INC 1133394354-18155472723298823611	10/3/2026 11:06	10/3/2026 13:20	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
56	INC 1133394384-18155472723298826311	10/3/2026 13:01	10/3/2026 16:01	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
57	INC 1133394465-18155472723298831311	10/3/2026 14:59	10/3/2026 16:24	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
58	INC 1134152566-18183620220961167511	11/3/2026 13:07	11/3/2026 15:34	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
59	INC 1134152510-18183620220961163311	11/3/2026 13:40	11/3/2026 17:40	50	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
60	INC 1134152613-18183620220961168811	11/3/2026 19:00	11/3/2026 19:16	50	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
61	INC 1134152670-18183620220961169511	11/3/2026 22:09	11/3/2026 23:37	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
62	INC 1134152696-18183620220961176811	12/3/2026 8:26	12/3/2026 11:15	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
63	INC 1134152705-18183620220961180511	12/3/2026 9:02	12/3/2026 10:34	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
64	INC 1134152850-18183620220961188911	12/3/2026 14:32	13/03/2026 00:40:00.001	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
65	INC 1134152840-18183620220961184111	12/3/2026 17:02	12/3/2026 17:42	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
66	INC 1134153117-18183620220961199511	13/03/2026 13:29:04.930	13/03/2026 15:45:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
67	INC 1134153189-18183620220961202611	13/03/2026 17:55:08.216	13/03/2026 19:22:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
68	INC 1134153245-18183620220961208611	14/03/2026 05:35:00.000	14/03/2026 14:38:00.000	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
69	INC 1134153417-18183620220961219811	14/03/2026 18:03:00.000	14/03/2026 18:16:00.001	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
70	INC 1134153519-18183620220961227311	15/03/2026 10:59:03.276	15/03/2026 14:10:00.001	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

71	INC 1134153537-18183620220961229811	15/03/2026 14:27:09.474	15/03/2026 15:25:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
72	INC 1134153571-18183620220961231111	15/03/2026 19:03:54.906	15/03/2026 21:03:00.001	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
73	INC 1134153789-18183620220961248011	16/03/2026 18:43:09.220	16/03/2026 22:50:34.892	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
74	INC 1134153787-18183620220961260011	17/03/2026 10:50:00.000	17/03/2026 12:55:00.000	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
75	INC 1134153954-18183620220961260911	17/03/2026 14:42:42.702	17/03/2026 15:30:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
76	INC 1134154052-18183620220961266011	17/03/2026 17:36:31.248	17/03/2026 20:20:00.367	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
77	INC 1134154031-18155472723298871811	17/03/2026 19:28:34.020	18/03/2026 14:58:00.001	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
78	INC 1134154085-18183620220961279811	18/03/2026 03:33:59.870	18/03/2026 04:25:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
79	INC 1134154088-18155472723298886111	18/03/2026 05:11:25.593	19/03/2026 13:25:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
80	INC 1133394714-18155472723298869411	18/03/2026 13:08:17.000	18/03/2026 16:13:00.001	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
81	INC 1133394849-18155472723298871711	18/03/2026 15:36:25.429	18/03/2026 19:14:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
82	INC 1133394823-18155472723298880411	18/03/2026 17:50:11.293	19/03/2026 09:14:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
83	INC 1133394883-18155472723298875111	18/03/2026 23:02:24.497	19/03/2026 04:05:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
84	INC 1133394896-18155472723298875311	19/03/2026 03:43:11.000	19/03/2026 09:08:57.024	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
85	INC 1133394896-18155472723298875311	19/03/2026 03:43:11.000	19/03/2026 11:20:00.001	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
86	INC 1133394896-18155472723298875311	19/03/2026 03:43:11.000	19/03/2026 12:26:00.001	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
87	INC 1133394896-18155472723298877512	19/03/2026 03:43:12.001	19/03/2026 12:26:00.001	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
88	INC 1133394950-18155472723298866911	19/03/2026 10:30:05.521	19/03/2026 13:10:00.000	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
89	INC 1133395098-18155472723298894911	19/03/2026 17:41:13.240	19/03/2026 21:47:00.001	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
90	INC 1133395105-18155472723298894711	19/03/2026 18:05:37.000	19/03/2026 18:13:41.001	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
91	INC 1133395105-18155472723298894711	19/03/2026 18:05:37.000	19/03/2026 18:43:43.029	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
92	INC 1133395186-18155472723298900411	20/03/2026 04:18:37.985	20/03/2026 08:16:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
93	INC 1133395236-18155472723298907911	20/03/2026 10:32:01.441	20/03/2026 12:43:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

94	INC 1133395239-18155472723298904911	20/03/2026 10:59:01.328	20/03/2026 11:58:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
95	INC 1133395396-18155472723298920011	20/03/2026 16:13:09.660	20/03/2026 16:16:33.334	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
96	INC 1133395396-18155472723298920011	20/03/2026 16:13:09.660	20/03/2026 16:17:16.535	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
97	INC 1133395396-18155472723298920011	20/03/2026 16:13:09.660	20/03/2026 16:54:45.889	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
98	INC 1133395528-18155472723298930811	20/03/2026 21:29:00.000	20/03/2026 22:00:00.001	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
99	INC 1133395566-18155472723298937011	21/03/2026 06:48:22.263	21/03/2026 08:35:00.001	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
100	INC 1133395691-18155472723298944711	21/03/2026 13:50:26.288	21/03/2026 16:31:00.000	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
101	INC 1133395759-18155472723298945111	21/03/2026 16:12:05.389	21/03/2026 18:05:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
102	INC 1133395748-18155472723298948111	21/03/2026 17:59:27.018	21/03/2026 20:26:00.001	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
103	INC 1133395993-18155472723298965111	21/03/2026 19:02:22.001	22/03/2026 13:40:00.001	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
104	INC 1133395831-18155472723298956411	22/03/2026 08:14:04.248	22/03/2026 10:30:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
105	INC 1133395833-18155472723298953311	22/03/2026 08:20:03.810	22/03/2026 08:29:00.001	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
106	INC 1133395833-18155472723298953311	22/03/2026 08:20:03.810	22/03/2026 08:39:07.702	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
107	INC 1133395833-18155472723298954512	22/03/2026 08:54:37.781	22/03/2026 08:58:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
108	INC 1133395837-18155472723298957911	22/03/2026 08:58:06.636	22/03/2026 11:06:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
109	INC 1133395950-18155472723298963111	22/03/2026 14:54:42.316	22/03/2026 18:35:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
110	INC 1133395958-18155472723298963811	22/03/2026 16:46:08.461	22/03/2026 18:45:00.001	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
111	INC 1133395959-18155472723298966311	22/03/2026 17:02:17.000	22/03/2026 20:57:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
112	INC 1133395972-18155472723298965711	22/03/2026 19:43:00.000	22/03/2026 20:10:00.001	50	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
113	INC 1133395969-18155472723298965311	22/03/2026 19:50:00.000	22/03/2026 20:05:00.001	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
114	INC 1133395970-18155472723298977811	23/03/2026 10:50:00.000	23/03/2026 11:58:00.000	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
115	INC 1133396184-18155472723298988411	23/03/2026 13:48:40.089	23/03/2026 15:25:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

116	INC 1133396279-18155472723298990111	23/03/2026 18:41:47.000	23/03/2026 20:26:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
117	INC 1133396373-18155472723299001511	24/03/2026 07:00:12.689	24/03/2026 12:10:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
118	INC 1133396734-18155472723299015611	24/03/2026 18:43:53.681	24/03/2026 20:35:00.001	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
119	INC 1133396748-18155472723299016311	24/03/2026 20:38:31.447	24/03/2026 22:10:00.001	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
120	INC 1133396791-18155472723299024011	25/03/2026 06:05:53.000	25/03/2026 08:38:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
121	INC 1133396803-18155472723299025311	25/03/2026 07:30:30.352	25/03/2026 10:20:00.001	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
122	INC 1133396835-18155472723299025211	25/03/2026 08:44:18.000	25/03/2026 10:17:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
123	INC 1133396907-18155472723299037611	25/03/2026 13:37:45.939	25/03/2026 17:29:00.001	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
124	INC 1133397029-18155472723299053911	26/03/2026 07:22:41.934	26/03/2026 12:42:57.986	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
125	INC 1133397143-18155472723299056811	26/03/2026 14:01:09.976	26/03/2026 14:57:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
126	INC 1133397121-18155472723299059311	26/03/2026 17:17:00.000	26/03/2026 18:08:00.000	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
127	INC 1133397185-18155472723299063911	26/03/2026 17:22:48.770	26/03/2026 21:05:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
128	INC 1133397191-18155472723299058611	26/03/2026 18:14:58.336	26/03/2026 18:21:29.044	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
129	INC 1133397191-18155472723299058611	26/03/2026 18:14:58.336	26/03/2026 18:59:09.756	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
130	INC 1133397191-18155472723299058611	26/03/2026 18:14:58.336	26/03/2026 19:06:46.410	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
131	INC 1133397191-18155472723299058611	26/03/2026 18:14:58.336	26/03/2026 19:32:03.087	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
132	INC 1133397191-18155472723299058611	26/03/2026 18:14:58.336	26/03/2026 19:32:41.238	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
133	INC 1133397287-18155472723299071211	27/03/2026 00:44:35.472	27/03/2026 02:35:00.001	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
134	INC 1133397280-18155472723299068111	27/03/2026 00:51:22.519	27/03/2026 06:35:00.000	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
135	INC 1133397366-18155472723299073011	27/03/2026 08:57:00.000	27/03/2026 09:28:00.000	64	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
136	INC 1133397454-18155472723299079411	27/03/2026 09:28:01.107	28/03/2026 14:50:00.000	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
137	INC 1133397374-18155472723299073411	27/03/2026 10:31:35.000	27/03/2026 21:48:00.000	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
138	INC 1133397513-18155472723299082511	27/03/2026 16:38:00.075	27/03/2026 18:50:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
139	INC 1133397537-18155472723299098111	27/03/2026 19:19:35.309	29/03/2026 16:57:00.001	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
140	INC 1133397555-18155472723299083111	27/03/2026 20:18:46.731	27/03/2026 21:09:25.112	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
141	INC 1133397593-18155472723299092011	28/03/2026 04:33:21.686	28/03/2026 10:36:00.001	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

142	INC 1133397615-1815547272329908821	28/03/2026 08:06:35.760	28/03/2026 08:17:55.771	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
143	INC 1133397615-1815547272329908821	28/03/2026 08:06:35.760	28/03/2026 08:36:07.506	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
144	INC 1133397615-1815547272329908821	28/03/2026 08:06:35.760	28/03/2026 08:33:22.730	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
145	INC 1133397730-1815547272329909721	28/03/2026 10:50:41.093	28/03/2026 15:28:00.001	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
146	INC 1133397725-1815547272329909661	28/03/2026 14:07:56.003	28/03/2026 16:08:00.001	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
147	INC 1133397727-1815547272329909701	28/03/2026 14:14:12.687	28/03/2026 16:23:00.001	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
148	INC 1133397748-1815547272329909751	28/03/2026 15:15:04.793	28/03/2026 16:25:00.001	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
149	INC 1133397792-1815547272329910141	28/03/2026 17:19:16.067	28/03/2026 19:36:00.001	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
150	INC 1133397864-1815547272329910521	29/03/2026 01:16:01.775	29/03/2026 05:24:00.001	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
151	INC 1133397883-1815547272329911231	29/03/2026 05:30:19.700	29/03/2026 12:50:00.001	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
152	INC 1133397904-1815547272329910631	29/03/2026 09:55:00.000	29/03/2026 10:03:00.001	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
153	INC 1133398046-1815547272329911661	29/03/2026 15:55:13.842	29/03/2026 17:36:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
154	INC 1133398061-1815547272329911951	29/03/2026 16:01:37.095	29/03/2026 19:07:00.000	25	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
155	INC 1133398059-1815547272329912641	29/03/2026 16:40:21.902	30/03/2026 08:47:00.000	12	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
156	INC 1133398090-1815547272329912831	29/03/2026 22:00:06.925	30/03/2026 11:30:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
157	INC 1133398142-1815547272329912761	30/03/2026 02:56:43.768	30/03/2026 10:18:00.000	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
158	INC 1133398333-1815547272329913661	30/03/2026 08:16:20.194	30/03/2026 14:58:00.000	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
159	INC 1133398179-1815547272329913021	30/03/2026 08:19:49.319	30/03/2026 12:14:00.001	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
160	INC 1133398184-1815547272329920191	30/03/2026 08:27:44.104	2/4/2026 13:20	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
161	INC 1133398223-1815547272329913371	30/03/2026 09:06:55.427	30/03/2026 10:39:00.001	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
162	INC 1133398342-1815547272329913861	30/03/2026 11:31:50.721	30/03/2026 16:00:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
163	INC 1133398479-1815547272329913911	30/03/2026 17:44:03.232	30/03/2026 18:55:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
164	INC 1133398503-1815547272329914151	30/03/2026 19:37:40.797	30/03/2026 22:16:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
165	INC 1133398525-1815547272329914351	30/03/2026 21:11:09.653	31/03/2026 00:50:00.001	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
166	INC 1133398562-1815547272329914471	31/03/2026 01:44:34.079	31/03/2026 03:55:00.001	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

167	INC 1133398647-18155472723299151111	31/03/2026 09:29:49.329	31/03/2026 11:19:42.250	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
168	INC 1133398741-18155472723299160111	31/03/2026 13:21:54.268	31/03/2026 14:21:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
169	INC 1133392656-18155472723298721511	04/03/2026 09:16:39	04/03/2026 13:25:00	70	La interrupción demoró más del tiempo en que fue reportado en el informe de interrupciones programadas	N	P5
170	INC 1133396823-18155472723299024811	25/03/2026 09:09:00	25/03/2026 16:53:34	70	La interrupción demoró más del tiempo en que fue reportado en el informe de interrupciones programadas	N	P5