

 ANEXO A Solicitudes de eximencia RECHAZADAS por la Autoridad de los Servicios Público, invocadas por la Empresa de Distribución Eléctrica EDECHI,S.A., por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico de JUNIO de 2026.							
No.	IDInter	FechaIni	FechaRep	Causal	Motivo del rechazo	Resultado ASEP	Caso
1	11455470001	13/06/2026 18:37:00.037	13/06/2026 20:59:00.059	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
2	11436190001	06/03/2026 3:15	06/03/2026 7:30	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
3	11448050001	06/09/2026 9:06	06/09/2026 11:56	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
4	11454310001	13/06/2026 09:35:00.035	13/06/2026 14:09:00.009	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
5	11455770001	13/06/2026 18:31:00.031	13/06/2026 22:29:00.029	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
6	11477230001	24/06/2026 15:33:00.033	25/06/2026 00:40:00.040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
7	11442270001	06/05/2026 23:57	06/06/2026 13:48	16	Las pruebas aportadas por el prestador resultan insuficientes para acreditar que la colisión obedeció a un evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, al no demostrar objetivamente la intervención de otro vehículo en la ocurrencia del hecho.	N	4
8	11439250001	06/04/2026 15:45	06/04/2026 18:00	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
9	11461080001	16/06/2026 00:19:00.019	16/06/2026 01:25:00.025	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
10	11461310001	16/06/2026 00:26:00.026	16/06/2026 04:34:00.034	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
11	11484060002	28/06/2026 10:41:00.041	28/06/2026 15:58:00.058	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
12	11459920001	14/06/2026 18:54:00.054	15/06/2026 13:48:00.048	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
13	11464570001	17/06/2026 12:29:00.029	17/06/2026 17:25:00.025	16	Las pruebas aportadas por el prestador resultan insuficientes para acreditar que la colisión obedeció a un evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, al no demostrar objetivamente la intervención de otro vehículo en la ocurrencia del hecho.	N	4
14	11468380001	19/06/2026 21:30:00.030	19/06/2026 22:36:00.036	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
15	11444350002	06/07/2026 9:29	06/07/2026 19:07	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
16	11441780001	06/05/2026 23:34	06/06/2026 2:52	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
17	11466290001	18/06/2026 11:01:00.001	18/06/2026 16:11:00.011	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
18	11464440001	17/06/2026 10:42:00.042	17/06/2026 22:16:00.016	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
19	11459490002	15/06/2026 10:23:00.023	15/06/2026 15:30:00.030	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
20	11469200001	20/06/2026 07:45:00.045	20/06/2026 11:14:00.014	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1



21	11435350001	06/02/2026 15:18	06/02/2026 22:07	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
22	11468240001	19/06/2026 15:29:00.029	19/06/2026 19:37:00.037	16	Las pruebas aportadas por el prestador resultan insuficientes para acreditar que la colisión obedeció a un evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, al no demostrar objetivamente la intervención de otro vehículo en la ocurrencia del hecho.	N	4
23	11499240001	14/06/2026 18:48:00.048	14/06/2026 19:15:00.015	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
24	11439020001	06/04/2026 11:10	06/04/2026 13:46	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
25	11462100001	16/06/2026 06:12:00.012	16/06/2026 13:50:00.050	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
26	11458310001	14/06/2026 07:47:00.047	14/06/2026 20:12:00.012	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
27	11477230002	25/06/2026 00:44:00.044	25/06/2026 02:33:00.033	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
28	11441480001	06/05/2026 18:13	06/05/2026 22:35	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
29	11435170002	06/02/2026 16:31	06/02/2026 19:47	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
30	11469250003	20/06/2026 14:56:00.056	20/06/2026 16:01:00.001	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
31	11450220001	06/10/2026 15:13	06/10/2026 17:59	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
32	11450770001	06/10/2026 17:50	06/11/2026 2:33	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
33	11439670001	06/04/2026 9:01	06/04/2026 20:50	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
34	11442210001	06/06/2026 10:21	06/06/2026 15:30	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
35	11469250002	20/06/2026 12:30:00.030	20/06/2026 12:44:00.044	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
36	11464200002	17/06/2026 20:44:00.044	17/06/2026 21:14:00.014	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
37	11475060001	23/06/2026 08:54:00.054	24/06/2026 01:26:00.026	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
38	11471960001	22/06/2026 03:20:00.020	22/06/2026 13:27:00.027	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
39	11481910002	27/06/2026 08:40:00.040	27/06/2026 10:26:00.026	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
40	11473550001	23/06/2026 07:35:00.035	23/06/2026 15:52:00.052	16	Las pruebas aportadas por el prestador resultan insuficientes para acreditar que la colisión obedeció a un evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, al no demostrar objetivamente la intervención de otro vehículo en la ocurrencia del hecho.	N	4
41	11476990001	24/06/2026 08:43:00.043	24/06/2026 23:38:00.038	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
42	11454480001	13/06/2026 11:11:00.011	13/06/2026 16:48:00.048	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6

43	11444350001	06/07/2026 8:01	06/07/2026 9:25	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
44	11446860001	06/08/2026 14:52	06/08/2026 19:40	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
45	11462490001	16/06/2026 06:19:00.019	17/06/2026 01:08:00.008	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
46	11484030001	28/06/2026 10:08:00.008	28/06/2026 15:42:00.042	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
47	11448710001	06/09/2026 15:38	06/09/2026 18:52	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
48	11471700001	21/06/2026 21:19:00.019	22/06/2026 00:33:00.033	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
49	11447050001	06/08/2026 14:26	06/08/2026 21:38	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
50	11499130002	14/06/2026 19:23:00.023	15/06/2026 18:23:00.023	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
51	11447780001	06/09/2026 9:30	06/09/2026 15:30	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
52	11473850001	23/06/2026 03:24:00.024	23/06/2026 10:09:00.009	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
53	11455300002	13/06/2026 20:58:00.058	14/06/2026 04:54:00.054	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
54	11480650001	26/06/2026 15:48:00.048	26/06/2026 20:23:00.023	16	Las pruebas aportadas por el prestador resultan insuficientes para acreditar que la colisión obedeció a un evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, al no demostrar objetivamente la intervención de otro vehículo en la ocurrencia del hecho.	N	4
55	11451660001	06/11/2026 15:28	06/12/2026 1:07	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
56	11467300001	19/06/2026 06:31:00.031	19/06/2026 09:01:00.001	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
57	11453290001	06/12/2026 12:33	06/12/2026 14:13	16	Las pruebas aportadas por el prestador resultan insuficientes para acreditar que la colisión obedeció a un evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, al no demostrar objetivamente la intervención de otro vehículo en la ocurrencia del hecho.	N	4
58	11432460001	06/01/2026 9:36	06/01/2026 15:59	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
59	11477830001	25/06/2026 00:58:00.058	25/06/2026 11:21:00.021	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
60	11458520001	14/06/2026 10:59:00.059	14/06/2026 22:27:00.027	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
61	11446770001	06/08/2026 15:07	06/08/2026 18:47	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
62	11438030001	06/03/2026 21:59	06/04/2026 2:10	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
63	11479970001	26/06/2026 13:35:00.035	27/06/2026 06:42:00.042	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
64	11445360001	06/07/2026 22:55	06/08/2026 2:14	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

65	11450470001	06/10/2026 21:22	06/10/2026 21:33	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
66	11443490001	06/07/2026 2:21	06/07/2026 5:02	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
67	11465650001	18/06/2026 09:40:00.040	18/06/2026 13:53:00.053	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
68	11474820001	23/06/2026 19:28:00.028	23/06/2026 21:55:00.055	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
69	11459740002	15/06/2026 22:11:00.011	16/06/2026 01:19:00.019	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
70	11463460001	17/06/2026 02:45:00.045	17/06/2026 05:52:00.052	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
71	11486160001	29/06/2026 10:25:00.025	29/06/2026 15:05:00.005	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
72	11458680001	14/06/2026 20:02:00.002	15/06/2026 00:42:00.042	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
73	11479650001	26/06/2026 07:41:00.041	26/06/2026 10:08:00.008	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
74	11465740001	18/06/2026 10:15:00.015	18/06/2026 16:43:00.043	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
75	11478280001	25/06/2026 02:44:00.044	25/06/2026 12:44:00.044	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
76	11439760001	06/04/2026 13:00	06/04/2026 23:00	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
77	11472640001	22/06/2026 14:46:00.046	22/06/2026 18:01:00.001	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
78	11487680001	30/06/2026 08:58:21.058	30/06/2026 13:22:00.022	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
79	11438780001	06/04/2026 10:06	06/04/2026 11:44	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
80	11444870001	06/07/2026 18:32	06/07/2026 20:46	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
81	11435690001	06/02/2026 21:42	06/03/2026 2:38	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
82	11468910001	20/06/2026 09:01:00.001	20/06/2026 15:22:00.022	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
83	11479310002	26/06/2026 09:58:00.058	26/06/2026 11:58:00.058	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
84	11457120001	14/06/2026 02:30:00.030	14/06/2026 12:12:00.012	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
85	11435300001	06/02/2026 21:00	06/03/2026 10:06	16	Las pruebas aportadas por el prestador resultan insuficientes para acreditar que la colisión obedeció a un evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, al no demostrar objetivamente la intervención de otro vehículo en la ocurrencia del hecho.	N	4
86	11487820001	30/06/2026 07:45:00.045	30/06/2026 09:51:00.051	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
87	11433240001	06/01/2026 15:21	06/01/2026 18:28	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

88	11473120001	22/06/2026 19:25:00.025	23/06/2026 00:05:00.005	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
89	11441210001	06/05/2026 20:33	06/05/2026 22:14	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
90	11433590001	06/01/2026 22:41	06/02/2026 1:46	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
91	11475830001	24/06/2026 08:34:00.034	24/06/2026 10:23:00.023	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
92	11459740001	15/06/2026 07:12:00.012	16/06/2026 01:19:00.019	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
93	11466170001	18/06/2026 10:58:00.058	18/06/2026 14:04:00.004	16	Las pruebas aportadas por el prestador resultan insuficientes para acreditar que la colisión obedeció a un evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, al no demostrar objetivamente la intervención de otro vehículo en la ocurrencia del hecho.	N	4
94	11434510001	06/02/2026 11:23	06/02/2026 12:05	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
95	11462780001	16/06/2026 13:28:00.028	16/06/2026 20:02:00.002	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
96	11437540001	06/03/2026 16:35	06/03/2026 21:18	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
97	11480560001	26/06/2026 15:57:00.057	26/06/2026 19:35:00.035	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
98	11459490001	15/06/2026 10:18:00.018	15/06/2026 15:30:00.030	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
99	11455170001	13/06/2026 17:08:00.008	13/06/2026 19:44:00.044	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
100	11455760001	13/06/2026 18:23:00.023	13/06/2026 22:43:00.043	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
101	11473980002	23/06/2026 11:18:00.018	23/06/2026 19:48:00.048	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
102	11472690001	22/06/2026 17:14:00.014	22/06/2026 19:07:00.007	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
103	11477680001	25/06/2026 06:07:00.007	25/06/2026 09:39:00.039	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
104	11458730001	14/06/2026 11:34:00.034	15/06/2026 00:57:00.057	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
105	11467260001	19/06/2026 09:11:00.011	19/06/2026 12:41:00.041	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
106	11465560001	18/06/2026 08:55:00.055	18/06/2026 12:16:00.016	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
107	11472200001	22/06/2026 06:29:00.029	22/06/2026 10:04:00.004	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
108	11473550003	23/06/2026 10:59:00.059	23/06/2026 16:04:00.004	16	Las pruebas aportadas por el prestador resultan insuficientes para acreditar que la colisión obedeció a un evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, al no demostrar objetivamente la intervención de otro vehículo en la ocurrencia del hecho.	N	4
109	11455550001	13/06/2026 19:32:00.032	13/06/2026 21:08:00.008	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

110	11447790001	06/09/2026 5:58	06/09/2026 9:30	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
111	11466330001	18/06/2026 13:03:00.003	18/06/2026 17:02:00.002	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
112	11472190001	22/06/2026 09:59:00.059	22/06/2026 15:27:00.027	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
113	11479880001	25/06/2026 17:05:00.005	26/06/2026 12:05:00.005	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
114	11499240002	14/06/2026 19:23:00.023	15/06/2026 10:36:00.036	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
115	11457100001	13/06/2026 21:30:00.030	14/06/2026 11:57:00.057	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
116	11438560001	06/03/2026 15:07	06/04/2026 17:23	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
117	11449140001	06/09/2026 15:50	06/10/2026 1:40	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
118	11440470001	06/05/2026 7:59	06/05/2026 10:03	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
119	11460170001	14/06/2026 19:42:00.042	15/06/2026 16:13:00.013	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
120	11478150001	24/06/2026 19:17:00.017	25/06/2026 12:53:00.053	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
121	11499210001	15/06/2026 07:00:00.000	15/06/2026 17:23:00.023	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
122	11439480001	06/04/2026 10:07	06/04/2026 18:40	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
123	11466920001	19/06/2026 00:38:00.038	19/06/2026 03:00:00.000	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
124	11463440001	16/06/2026 22:32:00.032	17/06/2026 05:37:00.037	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
125	11462290001	16/06/2026 05:39:00.039	16/06/2026 14:30:00.030	16	Las pruebas aportadas por el prestador resultan insuficientes para acreditar que la colisión obedeció a un evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, al no demostrar objetivamente la intervención de otro vehículo en la ocurrencia del hecho.	N	4
126	11473550002	23/06/2026 10:29:00.029	23/06/2026 15:12:00.012	16	Las pruebas aportadas por el prestador resultan insuficientes para acreditar que la colisión obedeció a un evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, al no demostrar objetivamente la intervención de otro vehículo en la ocurrencia del hecho.	N	4
127	11446000001	06/08/2026 7:13	06/08/2026 11:08	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
128	11469250001	20/06/2026 03:40:00.040	20/06/2026 16:01:00.001	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
129	11455300001	13/06/2026 18:54:00.054	13/06/2026 20:57:00.057	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
130	11433730001	06/01/2026 21:50	06/02/2026 0:38	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1



131	11462740001	16/06/2026 13:42:00.042	16/06/2026 19:37:00.037	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
132	11441120001	06/05/2026 17:26	06/05/2026 19:16	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
133	11456970001	14/06/2026 01:43:00.043	14/06/2026 10:48:00.048	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
134	11470850001	21/06/2026 10:09:00.009	21/06/2026 12:09:00.009	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
135	11455540001	13/06/2026 13:28:00.028	13/06/2026 21:04:00.004	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
136	11462200001	15/06/2026 15:26:00.026	16/06/2026 14:09:00.009	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
137	11460020001	15/06/2026 14:17:00.017	15/06/2026 17:57:00.057	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
138	11437430001	06/03/2026 11:29	06/03/2026 22:40	16	Las pruebas aportadas por el prestador resultan insuficientes para acreditar que la colisión obedeció a un evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, al no demostrar objetivamente la intervención de otro vehículo en la ocurrencia del hecho.	N	4
139	11455300003	14/06/2026 04:51:00.051	14/06/2026 04:54:00.054	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
140	11478670001	25/06/2026 11:52:00.052	26/06/2026 00:32:00.032	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
141	11468120001	19/06/2026 14:26:00.026	19/06/2026 18:20:00.020	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
142	11473140001	22/06/2026 22:01:00.001	23/06/2026 00:24:00.024	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
143	11471960002	22/06/2026 06:13:00.013	22/06/2026 13:27:00.027	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
144	11471960003	22/06/2026 13:23:00.023	22/06/2026 13:27:00.027	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
145	11465470001	18/06/2026 04:52:00.052	18/06/2026 07:14:00.014	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
146	11451790002	06/11/2026 20:15	06/11/2026 20:26	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
147	11440480001	06/05/2026 11:05	06/05/2026 15:54	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
148	11472410001	22/06/2026 10:02:00.002	22/06/2026 14:11:00.011	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
149	11435170001	06/02/2026 12:51	06/02/2026 13:05	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
150	11453060001	06/12/2026 11:03	06/12/2026 13:49	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
151	11473430001	22/06/2026 22:30:00.030	23/06/2026 05:30:00.030	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
152	11472230001	22/06/2026 08:35:00.035	22/06/2026 10:22:00.022	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5

153	11457800001	14/06/2026 06:17:00.017	14/06/2026 16:19:00.019	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
154	11458620001	14/06/2026 19:30:00.030	14/06/2026 23:13:00.013	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
155	11484060001	27/06/2026 23:54:00.054	28/06/2026 15:58:00.058	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
156	11463900001	17/06/2026 10:33:00.033	17/06/2026 13:18:00.018	40	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
157	11469010001	20/06/2026 10:10:00.010	20/06/2026 15:02:00.002	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
158	11478490001	25/06/2026 13:36:00.036	25/06/2026 16:17:00.017	16	Las pruebas aportadas por el prestador resultan insuficientes para acreditar que la colisión obedeció a un evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, al no demostrar objetivamente la intervención de otro vehículo en la ocurrencia del hecho.	N	4
159	11439950001	06/04/2026 18:57	06/05/2026 0:00	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
160	11448620001	06/09/2026 11:06	06/10/2026 3:00	16	Las pruebas aportadas por el prestador resultan insuficientes para acreditar que la colisión obedeció a un evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, al no demostrar objetivamente la intervención de otro vehículo en la ocurrencia del hecho.	N	4
161	11481810001	27/06/2026 10:04:00.004	27/06/2026 14:05:00.005	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
162	11439950002	06/05/2026 0:05	06/05/2026 2:30	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
163	11440390001	06/05/2026 8:22	06/05/2026 10:02	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
164	11439750001	06/04/2026 11:16	06/04/2026 22:50	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
165	11476620001	24/06/2026 16:19:00.019	24/06/2026 20:13:00.013	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
166	11499130001	14/06/2026 15:56:00.056	14/06/2026 19:15:00.015	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
167	11448750001	06/09/2026 15:08	06/09/2026 19:50	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
168	11451660002	06/12/2026 0:53	06/12/2026 1:07	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
169	11480410001	26/06/2026 15:52:00.052	26/06/2026 18:16:00.016	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
170	11434810001	06/01/2026 12:23	06/02/2026 14:15	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
171	11471500001	21/06/2026 20:22:00.022	21/06/2026 21:31:00.031	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
172	11481570001	27/06/2026 03:32:00.032	27/06/2026 08:35:00.035	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
173	11484060003	28/06/2026 15:45:00.045	28/06/2026 15:58:00.058	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

174	11470190001	20/06/2026 14:35:00.035	21/06/2026 01:32:00.032	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
175	11444690001	06/07/2026 16:48	06/07/2026 17:52	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
176	11473380001	6/23/2026 5:17	6/23/2026 12:58	70	La interrupción demoró más del tiempo en que fue reportado en el informe de interrupciones programadas	N	P5