

**ENTE REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS**

ANEXO A

**RESOLUCIÓN JD-6037
DEL 24 DE ABRIL DE 2006**

Central Hidroeléctrica BAYANO

Regla de Operación del Vertedero

Tres unidades ~ 200 m³/s c/u

Regla de apertura, debe aplicarse mientras el nivel este subiendo

| Nivel del Embalse | Caudal Desalojado | Turbinas | Vertedero |
|-------------------|-------------------|----------|--|
| 62.00 | | | |
| | 600 | 3 | |
| 62.05 | | | |
| | 700 | 3 | Tableros * |
| 62.10 | | | |
| | 840 | 3 | Tableros * + 2 Compuertas Exteriores @ 0.5 |
| 62.20 | | | |
| | 970 | 3 | Tableros * + 2 Compuertas Exteriores @ 1.0 |
| 62.25 | | | |
| | 1,200 | 3 | Tableros * + 2 Compuertas Exteriores @ 2.0 |
| 62.30 | | | |
| | 1,610 | 3 | 4 Compuertas @ 2.0 |
| 62.35 | | | |
| | 1,780 | 3 | 4 Compuertas @ 2.4 |
| 62.40 | | | |
| | 1,960 | 3 | 4 Compuertas @ 2.8 |
| 62.45 | | | |
| | 2,130 | 3 | 4 Compuertas @ 3.2 |
| 62.50 | | | |
| | 2,290 | 3 | 4 Compuertas @ 3.6 |
| 62.55 | | | |
| | 2,450 | 3 | 4 Compuertas @ 4.0 |
| 62.60 | | | |
| | 2,630 | 3 | 4 Compuertas @ 4.4 |
| 62.65 | | | |
| | 2,780 | 3 | 4 Compuertas @ 4.8 |
| 62.70 | | | |
| | 2,940 | 3 | 4 Compuertas @ 5.2 |
| 62.75 | | | |
| | 3,090 | 3 | 4 Compuertas @ 5.6 |
| 62.80 | | | |
| | 3,680 | 0 | 4 Compuertas totalmente abiertas |

Durante la fase de apertura, la regla de apertura debe ser seguida a menos que la aplicación del siguiente paso cause la disminución inmediata del nivel.

* Se utilizarán los tableros sólo si son requeridos para la limpieza del embalse.