

Metodología para el Cálculo del Valor del Agua

(**ATENCIÓN:** Este procedimiento deberá leerse conjuntamente con los siguientes procedimientos y en el orden que a continuación se indica: 1/. Cálculo del Valor del Agua; 2/. Programación Semanal y Criterios de Arranque y Parada de Unidades Base; 3/. Programación Diaria y Criterios de Arranque y Parada Diarios; 4/. Despacho de Precio y Cálculo del Precio de la Energía del Mercado de Ocasión.)

(CVA.1) Generalidades.

- (CVA.1.1) La programación del despacho de los recursos de generación del sistema se realiza optimizando el uso de estos recursos para minimizar el costo de suplir la demanda.
- (CVA.1.2) El horizonte de optimización debe coincidir con los ciclos naturales hidrológicos y de demanda de energía. Así, la programación del uso de los embalses de las plantas hidroeléctricas, que en la actualidad son de regulación anual o semi-anual, se basará en un proceso de optimización con periodo básico de un año; aún cuando, por razones inherentes al modelo matemático que se utiliza para optimizar, se trabajará en etapas semanales, con un horizonte total de tres años. El resultado del proceso de optimización queda resumido en una "Función de Costo Futuro" que relaciona el costo de operación futuro del sistema con el nivel de todos los embalses.
- (CVA.1.3) Una vez obtenida la Función de Costo Futuro y las proyecciones de uso de las plantas térmicas para la semana en consideración, se procede a modelar en el corto plazo, con etapas horarias y horizonte de una semana, optimizando en este caso la colocación de las unidades base (típicamente turbo vapor) que tiene ciclos de parada-arranque más largos y más costosos. El problema de optimización en este caso es el de "unit commitment" que considera las alternativas:
 - (CVA.1.3.1.1) Utilizar la unidad de base durante todo el periodo, aún cuando resulte como "generación obligada" durante los intervalos de baja carga.
 - (CVA.1.3.1.2) Parar la unidad de base durante los periodos de baja carga y volver a arrancar dichas unidades (incluyendo el costo de arranque) para suplir los picos de carga.
 - (CVA.1.3.1.3) No utilizar las unidades base y cubrir los picos con unidades de arranque rápido (incluyendo el costo de arranque) Y escoge la solución con el costo mínimo dentro del horizonte de optimización

- (CVA.1.4) Como resultado de la modelación de corto plazo obtenemos la programación diaria del uso de las unidades y el "Valor del Agua"¹. Este nos permite simular las unidades hidro en un despacho puramente térmico con el mismo resultado (o muy similar) al obtenido en el proceso de optimización.
- (CVA.1.5) La programación diaria se revisa periódicamente para actualizar los resultados de la programación semanal con los cambios que puedan surgir durante la semana, tales como: disponibilidad de unidades, variaciones atípicas en la demanda, limitaciones extraordinarias de transmisión etc. El valor del agua permanece constante para la semana excepto en el caso de cambios significativos (ver MPD.3.5).
- (CVA.1.6) El despacho instantáneo se lleva a cabo con la ayuda del programa de despacho económico en el sistema de Gestión de Energía (EMS). El despachador periódicamente verificará los resultados de este programa y ordenará ajustar las unidades bajo control manual a los valores señalados por el programa como "generación deseada". El programa de Control Automático de Generación (CAG) ajustará automáticamente las unidades bajo su control.
- (CVA.1.7) Es muy importante tener presente que una operación exitosa del sistema conlleva no tener "sorpresas". Así pues, no debe haber cambios bruscos en las generaciones asignadas a las diferentes unidades, ni en el Valor del Agua, ni la Función de Costo Futuro cuando se pasa del modelo de plazo anual al semanal, o al diario, o al instantáneo. Ni siquiera debe haber cambios bruscos entre las programaciones que van de una semana a la siguiente.
- (CVA.1.8) Cuando ocurran cambios significativos en algunos de estos procesos como cambios en el orden de despacho, costo marginal del sistema, etc., y a solicitud de parte interesada, el CND, con ayuda de los Participantes involucrados, debe analizar y explicar convincentemente a todos los participantes las razones por los que ocurrieron estos cambios, y, si es el caso, las medidas correctivas tomadas para evitarlos en el futuro.

(CVA.2)Preparativos para la Programación Semanal.

(CVA.2.1) Demanda

El objetivo de un pronóstico con nivel de desviación aceptable es el de prever y adaptarse a la demanda en los distintos plazos. A corto plazo se desea cubrir aspectos de seguridad en la operación del sistema, y a mediano plazo en mitigar las probabilidades de déficit y vertimiento utilizando los recursos de forma razonable

¹ El Valor del Agua es la derivada de la Función de Costo Futuro con respecto al volumen del embalse.

- (CVA.2.1.1) Los pronósticos de requisitos semanales de potencia y energía del SIN para los siguientes tres años, se suministrarán en las semanas 11, 24, 37 y 51 (dos semanas previas al inicio de cada trimestre).

Los Participantes Consumidores deberán entregar junto con el pronóstico, la información histórica de forma desagregada por categoría de cliente (NES.2.5) y por zona de consumo, y las premisas asociadas a la elaboración del pronóstico. Se considera como zonas de consumo, el uso de una desagregación provincial, considerando los límites de concesión de cada Empresa Distribuidora.

Para tal fin en el caso de las empresas distribuidoras, estas deberán contemplar en sus pronósticos el uso de los datos históricos de los últimos 5 años. El resto de las premisas utilizadas e información considerada para el pronóstico, debe ser plasmado en el informe a entregar.

La administración correcta de dichos pronósticos debe realizarse siguiendo el siguiente procedimiento:

- (CVA.2.1.1.1) Los Participantes Consumidores deberán crear a partir de su pronóstico, una curva cronológica de carga diferenciando días típicos de atípicos. Días Típicos serán días de semana laborables y fines de semana típicos: De la base de datos histórica, utilizando los últimos 2 años, se obtiene la fracción promedio de la energía de cada uno de los días de cada mes. Días Atípicos serán días festivos y días cuyo comportamiento difiere del típico esperando: De la base de datos histórica, utilizando todos años disponibles, se obtiene la fracción promedio de la energía de cada uno de los días atípicos identificados.

Luego se multiplica esta fracción por la demanda semanal y se obtiene la demanda promedio de cada día de la semana (típico y atípico). La ubicación de los días atípicos debe identificarse claramente por parte del Participante Consumidor.

- (CVA.2.1.1.2) El CND será responsable de su integración para los fines del planeamiento de la operación. Dentro de esta integración el CND debe agregar los consumos asociados a los Grandes Clientes participantes del mercado, obtenidos de la última información suministrada al CND y las pérdidas asociadas a transmisión.

- (CVA.2.1.1.3) El CND debe verificar que la información entregada por los Participantes Consumidores refleje correctamente el consumo de energía para las semanas atípicas.
- (CVA.2.1.2) Para los fines pertinentes el CND debe mantener una revisión del pronóstico de los Participantes Consumidores (por zona de consumo o área eléctrica en el caso de las Empresas Distribuidoras), para verificar la coherencia de los consumos y de las estimaciones de pérdidas de transmisión.
- (CVA.2.1.3) Cada semana se tomarán las semanas restantes del año en curso, más las que hagan falta del próximo año para completar las 52 semanas que necesitamos para el estudio. Este pronóstico será utilizado para los estudios de mediano plazo que son la base de la asignación del precio del agua en los embalses.
- (CVA.2.1.4) A los pronósticos se le debe incorporar la información que se tenga de programas de exportación, así como el pronóstico de las exportaciones, basado en el comportamiento en semanas anteriores y los registros históricos.
- (CVA.2.1.5) La demanda es modelada considerando un paso semanal a través de un Diagrama Ordenado de Duración de Cargas (DODC) aproximado por cinco escalones. Cada bloque de energía corresponde a energías que en la práctica están ubicadas en zonas de la curva de carga de características similares. Se trabajará con 5 bloques de energía así: Pico: 5 horas; Alta: 32 horas; Media: 43 horas; Baja: 34 horas; Mínima: 54 horas. En el caso que exista la necesidad de cambios en el número y duración de bloques de la demanda, deberá ser sustentado ante el Comité Operativo para su aprobación.
- (CVA.2.1.6) Para obtener las energías de cada bloque se utiliza el siguiente procedimiento:
- (CVA.2.1.6.1) De la base de datos histórica, utilizando 5 años, se obtiene la fracción promedio de energía de cada uno de los bloques de demanda. Esto se logra dividiendo la demanda horaria de cada semana de cada año en sus cinco (5) bloques y calculando la fracción promedio representada por cada bloque, en cada semana.
- (CVA.2.1.6.2) Se multiplica la Demanda semanal obtenida en CVA.2.1.1 por la fracción correspondiente al bloque obtenido en CVA.2.1.6.1 para obtener el pronóstico de demanda de cada bloque.

(CVA.2.1.7) Para la semana objeto del estudio, se elaborará la demanda horaria de cada día de la semana, 168 bloques, teniendo en cuenta los pronósticos del informe indicativo de demanda, el tipo de día (regular, feriado, etc.), la demanda real de la semana anterior y los pronósticos climatológicos que estén disponibles. Este resultado se utilizará para el pronóstico a corto plazo, pero además se agregarán los totales de energía en los bloques del estudio semanal, y se utilizará esta demanda así calculada para los estudios de largo plazo correspondientes a esa semana.

(CVA.2.1.8) Semanalmente se evaluarán el desempeño del pronóstico vigente.

(CVA.2.1.8.1) Desviación Absoluta Zonal: $DAZ = |ER_t - EP_t|$

(CVA.2.1.8.2) Desviación Absoluta Promedio (Histórica y Anual Móvil):

$$\overline{DAP} = \frac{\sum_{t=1}^N |ER_t - EP_t|}{N}$$

(CVA.2.1.8.3) Desviación Porcentual Absoluta Promedio Móvil:

$$DPAPM = \frac{\sum_{t=1}^N \frac{|ER_t - EP_t|}{ER_t}}{5}$$

(CVA.2.1.8.4) Desviación Porcentual Absoluta Promedio (Histórica y Anual Móvil)

$$DAP = \frac{\sum_{t=1}^N \frac{|ER_t - EP_t|}{ER_t}}{N}$$

(CVA.2.1.8.5) Desviación Estándar (Histórica y Anual Móvil):

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^N ((ER_t - EP_t) - \overline{DAP})^2}{N - 1}}$$

Donde:

ER: Energía Real

EP: Energía Pronosticada

N: Total de etapas

t: etapa semanal

Se multiplica la Demanda semanal obtenida en CVA.2.1.1 por la fracción correspondiente al bloque obtenido en CVA.2.1.6.1 para obtener el pronóstico de demanda de cada bloque.

(CVA.2.1.9) Los Participantes Consumidores deberán entregar un nuevo pronóstico y las premisas consideradas al CND para lo cual contará con 7 días hábiles. Este nuevo pronóstico debe entregarse sí:

f

De encontrarse un DPAPM mayor de 1.5% en un periodo de 5 semanas el CND (siempre y cuando en este cálculo no estén consideradas semanas que contengan día(s) atípico(s), como semanas de fiestas de fin de año, carnavales, semana santa, fiestas patrias, etc.) informará a la ASEP y a los Participantes Consumidores para revisión de su pronóstico. Los consumidores deben presentar el análisis del grado de desviación por zona y el ajuste para lograr que los pronósticos sean más precisos.

Para el pronóstico corregido deberá tomar en cuenta el comportamiento real de la demanda de las semanas más próximas a la entrada en vigencia del nuevo pronóstico, utilizando como máximo 5 años de historia.

El CND deberá realizar los análisis correspondientes para actualizar las pérdidas de transmisión considerando el nuevo pronóstico y la operación esperada.

- (CVA.2.1.10) Los Participantes Consumidores deberán proporcionar información histórica actualizada del semestre previo el 30 de enero y el 30 de julio de cada año establecida en el NES.2.5 del Reglamento de Operación. Esta información deberá ser desglosada por mes y presentada en formato digital.
- (CVA.2.1.11) Ante el incumplimiento en el suministro de información dentro del plazo establecido, el CND informará a la ASEP.
- (CVA.2.1.12) Ante el incumplimiento en el suministro de información en tiempo y forma, como medida transitoria, el CND representará mediante un modelo autorregresivo los pronósticos de demanda del Participante Consumidor que incumplió.

(CVA.2.2) Red de Transmisión.

- (CVA.2.2.1) La red de transmisión será representada de acuerdo al Informe de la Expansión del Sistema de Transmisión y el Programa de Mantenimiento vigente a la fecha, salvo condiciones que ameriten su corrección, y en cuyo caso el CND debe hacer partícipes a los participantes de las razones que justifican este cambio. De ser necesario, el tema podrá ser discutido y/o aclarado en la siguiente reunión del Comité Operativo.
- (CVA.2.2.2) Se incluirá la mejor información que se tenga de las características eléctricas de los elementos del sistema de transmisión ya que estos se utilizarán en el cálculo de las pérdidas del Sistema de Transmisión.

- (CVA.2.2.3) Para la semana en estudio, se tomarán en cuenta las restricciones que puedan producir los mantenimientos mayores programados.

(CVA.2.3) Precios de Combustibles.

- (CVA.2.3.1) Para producir un pronóstico de los precios de combustible a utilizar en el horizonte del estudio, se utilizarán los pronósticos trimestrales que aparecen en la página WEB del "Energy Information Administration", del "Department of Energy" del gobierno de los Estados Unidos de América.

- (CVA.2.3.2) A partir de los precios pronosticados en la mencionada página, se obtendrán índices de cambio de precios. Estos índices serán aplicados a los precios vigentes para pronosticar la evolución de los precios en el futuro. Este cálculo se debe realizar cada vez que cambie la mencionada página WEB, y cada vez que cambien los precios vigentes.

(CVA.2.4) Características de las Unidades Generadoras.

- (CVA.2.4.1) Cada una de las unidades del sistema será modelada de acuerdo a las características de dichas unidades. Esta información debe ser suministrada por los respectivos participantes (NII.3.2, NII.3.8, NII.3.9, NII.3.10, MOM.1.43, MOM.1.44)

- (CVA.2.4.2) El CND deberá mantener un registro que le permita calcular El Factor de Indisponibilidad de Corto Plazo (ICP) utilizado por el modelo SDDP®. Este factor se refiere a la probabilidad que la unidad este indisponible en forma no programada. Es decir, al modelo se le suministrará toda la información conocida referente a la disponibilidad de las unidades. Aquella porción de la indisponibilidad de naturaleza aleatoria, que no puede ser representada explícitamente en el modelo, debe estar incluida en el ICP.

- (CVA.2.4.2.1) Para cada unidad durante el primer año de operación comercial, se utilizará como ICP el número suministrado por el participante (NES.3.2 y NES.3.3 del Reglamento de Operación). El CND llevará un registro de la duración de las salidas no programadas de cada unidad nueva, así como de las indisponibilidades que se extendieron más allá de lo programado, desde el primer día de entrada en operación comercial de dicha unidad. En el caso que el valor suministrado por el participante difiera en 5 puntos porcentuales o más del resultado obtenido por el CND, se aplicará el valor calculado por el CND.

(CVA.2.4.2.2) Para la determinación del ICP de las unidades de generación el CND deberá seguir el siguiente procedimiento:

- Se tomará como base el indicador definido en el (DIS.2.20) cumpliendo los procedimientos indicados en la Metodología para el Cálculo de la Disponibilidad de Generadores para el Mercado Mayorista de Electricidad, más la reserva rodante.
- El CND deberá actualizar los ICP mensualmente tomando los últimos doce (12) meses de datos históricos.
- En el caso que los últimos doce (12) meses no se cuenten con datos para el cálculo del indicador definido en el (DIS.2.20), se utilizará el último valor demostrado.

(CVA.2.5) Disponibilidad de las Unidades Generadoras.

(CVA.2.5.1) La disponibilidad de los generadores existentes se modelará para las siguientes 52 semanas de acuerdo a la información vigente del Plan de mantenimiento Preventivo Anual y de los planes tentativos de mantenimiento para el año siguiente según sea el caso.

(CVA.2.5.2) La disponibilidad de unidades nuevas para las siguientes 52 semanas se tomará según el estudio de la actualización de la planificación de la operación, de acuerdo a lo establecido en el MOM.1.3 del Reglamento de Operación y el Procedimiento definido por el CND para la Inclusión de Nuevas Unidades al Despacho (PINUD).

(CVA.2.5.3) Esta información se actualizará semanalmente para reflejar los cambios que se presenten por contingencias reales o solicitudes aprobadas de los participantes (NII.3.3, NII.3.12).

(CVA.2.5.4) Se debe incluir en el modelo un pronóstico de importaciones, este pronóstico debe estar basado en la información que se tenga del comportamiento en semanas anteriores así como los registros históricos.

(CVA.2.5.5) Se modelaran las ofertas de los autogeneradores y los co-generadores basándose en las ofertas y pronósticos recibidos así como el comportamiento de semanas anteriores y los registros históricos.

(CVA.2.6) Aportes Hidrológicos.

(CVA.2.6.1) La Base de Datos histórica del aporte a las diferentes estaciones y plantas hidroeléctricas que se utilizan en el modelo de programación semanal proviene de los registros históricos que ha recopilado Hidrometeorología de ETESA (HIDROMET) a través de los años.

HIDROMET deberá actualizar esta base de datos con la información del último año a más tardar el quince (15) de diciembre del siguiente año. Para las centrales de embalse con regulación mayor a una semana, HIDROMET actualizará esta base de datos semanalmente. Alternativamente, el CND podrá actualizar los aportes utilizando los informes diarios de generación y/o balances hídricos de las centrales provistos por el Agente y certificados por HIDROMET. Los aportes para la semana en curso se tomarán de los informes diarios de generación.

(CVA.2.6.2) El penúltimo día hábil de la semana de despacho, antes de las 10:00 h, se recibirá de HIDROMET los pronósticos de los aportes para las cuatro (4) semanas subsiguientes. El CND utilizará para la planificación de mediano plazo los pronósticos suministrados por HIDROMET.

(CVA.2.6.3) En cumplimiento del artículo NII.3.9 del Reglamento de Operación, el penúltimo día hábil de la semana antes de las 10:00h se recibirá, de parte de los participantes productores hidros, los pronósticos de los aportes para las siguientes cuatro (4) semanas. El participante respectivo deberá establecer a satisfacción del CND que se trata de pronósticos elaborados por una fuente idónea para realizar tales pronósticos. En ausencia de los pronósticos de HIDROMET, el CND utilizará estos pronósticos para la planificación de mediano plazo.

(CVA.2.6.4) **Manejo Hidrológico.**

(CVA.2.6.4.1) En el mes 12 de cada año HIDROMET entregará al CND su proyección hidrológica.

(CVA.2.6.4.2) Ante un informe de un Evento Climático Extremo elaborado por HIDROMET y remitido al CND (el cual será remitido inmediatamente a todos los Agentes del Mercado), se aplicará para la Programación Semanal en la siguiente semana de despacho, el siguiente procedimiento.

(CVA.2.6.4.2.1) Del informe el CND utilizará:

- a) El conjunto de años en la Base Histórica que mejor se aproxima a la condición esperada (años análogos).
- b) El periodo estimado de duración del evento.
- c) La forma señalada por HIDROMET, en cuanto a afectación por cuencas y sub-periodos respectivos.

(CVA.2.6.4.2.2) Considerando los puntos anteriormente definidos en el (CVA.2.6.4.2.1), el CND calculará, para cada sub - periodo estimado de duración del evento los índices de afectación temporal para cada una de las centrales hidráulicas

involucradas, calculados como la relación entre los caudales de los años análogos entre los caudales del conjunto de base histórica. Estos índices se conocerán como Índice de Manejo de Incertidumbre Temporal (IMIT).

(CVA.2.6.4.2.3) Dichos índices representarán para cada sub – periodo, una reducción o aumento de aportes de caudales de la base hidrológica del SDDP para cada una de las unidades de generación hidráulica del SIN.

(CVA.2.6.4.2.4) Estos IMIT serán aplicados a la base de datos hidrológica, con los cuales se generarán una serie de parámetros estadísticos de orden 1, utilizando el módulo hidrológico del SDDP (PAR). Dichos parámetros hidrológicos serán utilizados para crear la secuencia de caudales sintéticos, para los análisis de planeamiento operativo que realiza el CND.

(CVA.2.6.4.2.5) Los parámetros se aplicarán solamente en los sub - periodos estimados de duración del evento previamente señalados por HIDROMET. Para el resto del periodo de análisis se utilizará el procedimiento ordinario utilizado en el planeamiento operativo con la base hidrológica sin afectación.

(CVA.2.6.4.2.6) Este procedimiento se mantendrá hasta tanto HIDROMET señale el vencimiento del Evento Climático Extremo.

(CVA.2.7) Nivel de los Embalses.

(CVA.2.7.1) Los niveles iniciales de los embalses que se utilizarán en el estudio se determinarán a partir de la situación real de niveles, la generación hidráulica programada y los pronósticos de aportes al momento del estudio. Para este propósito se utilizará el programa "Lagos" elaborado por el CND cuyo Manual se adjunta.

(CVA.3) Programación a Mediano Plazo.

(CVA.3.1) Cálculo de Política.

(CVA.3.1.1) El primer paso en la programación semanal será la evaluación de la Función de Costo Futuro (FCF) para la semana objeto de estudio.

(CVA.3.1.2) Esto se realizará el sexto día de la semana, utilizando el modelo SDDP®.

- (CVA.3.1.3) Para tal efecto, habrá que actualizar la Base de Datos del estudio de acuerdo con lo señalado en la sección anterior (CVA.2)
- (CVA.3.1.4) La ejecución del modelo será con el propósito de determinar la política operativa óptima que minimice los costos de operación del sistema en un período de un año. Esta política queda expresada en la Función de Costo Futuro para la semana en estudio.
- (CVA.3.1.5) La corrida se hará con un horizonte de 156 semanas. Alternativamente se utilizara un horizonte de 52 semanas y dos años adicionales como amortiguamiento.
- (CVA.3.1.6) La ejecución será estocástica. El Modelo generará series sintéticas que permitirán evaluar la operación del sistema, a partir de las condiciones hidrológicas existentes, en una amplia gamma de escenarios hidrológicos, y así determinar la política óptima.
- (CVA.3.1.7) Atendiendo señalamientos de HIDROMET, ver CVA.2.6.4, se utilizarán los registros históricos que correspondan a la clase de año hidrológico que se espera.
- (CVA.3.1.8) La ejecución se realizará con 50 o más series "forward" para efectos de considerar la variabilidad climática. Para efectos de refinamiento de la función de costo futuro el número de series "backward" debe ser mayor o igual a 15. La tolerancia requerida será de 2 ó 1 número de desviaciones estándar, siempre asegurando que el programa ejecute la cantidad de iteraciones que garanticen la confiabilidad del abastecimiento.
1. El criterio a utilizar inicialmente será con 50 series "forward" y 25 series "backward", con una tolerancia de 2 número de desviaciones estándar.
 2. En caso de cambio a los criterios iniciales, éste deberá ser sustentado ante los Participantes del Mercado por el CND.
- (CVA.3.1.9) Se utilizará la tasa de descuento que señala la norma (MOM.1.18) del Reglamento de Operaciones
- (CVA.3.1.10) Para cada central hidroeléctrica, se utilizará la penalización por vertimiento mínimo. (0.001 kiloBalboas/hectómetro cúbico)
- (CVA.3.1.11) En los casos que es aplicable, se acordará con el Participante respectivo la penalidad por violación de caudal mínimo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado para el proyecto. Cabe destacar que este valor de penalidad es solamente un parámetro que permite ajustar el modelo para evitar que se de la violación.

(CVA.3.1.12) La energía no servida se modelará de acuerdo a las Reglas Comerciales (9.3) y a la Metodología para Administrar el Racionamiento de Suministro de Energía Eléctrica (MDR.15).

(CVA.3.1.13) Se utilizará el ICP que se determinó en CVA.2.4.2 y no se utilizará el sorteo de fallas.

(CVA.3.1.14) Se utilizará un requerimiento de Reserva Rodante de acuerdo a lo señalado en la Metodología Para la Cuantificación y Asignación de Reserva Operativa (MRO).

(CVA.3.1.15) Se le indicará al modelo que calcule las pérdidas eléctricas del sistema y que las utilice en el proceso de optimización.

(CVA.3.2) Predespacho a Mediano Plazo.

(CVA.3.2.1) Una vez obtenida la Función de Costo Futuro (FCF) para la semana objetivo se procede a realizar un estudio de simulación para el mediano plazo.

(CVA.3.2.2) El objeto de este estudio es producir un informe indicativo sobre el comportamiento futuro del mercado a mediano plazo.

(CVA.3.2.3) Con este fin, se utilizará el modelo SDDP®, en esta ocasión en una simulación determinística.

(CVA.3.2.4) Para los propósitos, se utilizará la misma base de datos que se utilizó en el estudio de mediano plazo descrito anteriormente (CVA.3.1), con los siguientes cambios:

(CVA.3.2.4.1) Los aportes hidrológicos para las primeras cuatro (4) semanas de la simulación serán el resultado de los pronósticos enviados por HIDROMET o en su defecto los pronósticos enviados y acordados con los participantes respectivos. De la quinta semana en adelante se utilizarán los caudales promedios resultantes del estudio de política (CVA.3.1.6).

(CVA.3.2.4.2) Para todos los embalses, las penalizaciones por vertimientos serán cero.

(CVA.3.2.4.3) Para los generadores, se incluirán los mantenimientos programados, y se utilizará la disponibilidad declarada por el participante, en consecuencia ICP se pondrá en cero.

(CVA.3.3) **Resultados.**

- (CVA.3.3.1) El resultado "Preliminar" de estos estudios: Mediano Plazo estocástico y determinístico deben estar disponibles a las 15:00 horas del día 6, serán distribuido a los participantes conjuntamente con el Predespacho Semanal, la Base de Datos Estocástica, la Base de Datos determinística y la Base de Datos del Predespacho Semanal. Estos constituyen el Resultado Preliminar del desenvolvimiento del mercado a mediano plazo.

Steel