

ANEXO C								
 <p>Solicitudes de eximencia cuyos descargos fueron presentados por la Empresa de Distribución Eléctrica ENSA., correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico de NOVIEMBRE del 2023 por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito; y que fueron ACEPTADAS por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.</p>								
No.	IDInter	FechaIni	FechaRep	Causal	Motivo del rechazo	Resultado ASEP	Caso	Fallo final
1	INC 1133212408-18155472723286699012	18/11/2023 11:20:10.534	18/11/2023 15:34:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
2	INC 1133206795-18155472723286310311	01/11/2023 7:15	01/11/2023 11:35	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	S	1	ACEPTAR
3	INC 1133207526-18155472723286412711	02/11/2023 12:37	02/11/2023 19:35	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
4	INC 1133207603-18155472723286422812	03/11/2023 8:47	03/11/2023 10:03	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
5	INC 1133207687-18155472723286427111	03/11/2023 12:03	03/11/2023 12:40	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	S	7	ACEPTAR
6	INC 1133209224-18155472723286533611	09/11/2023 5:47	09/11/2023 8:29	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
7	INC 1133209224-18155472723286533611	09/11/2023 5:47	09/11/2023 15:27	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
8	INC 1133209224-18155472723286534412	09/11/2023 5:49	09/11/2023 15:27	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
9	INC 1133209212-18155472723286537715	09/11/2023 7:24	09/11/2023 9:33	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
10	INC 1133209224-18155472723286538113	09/11/2023 8:29	09/11/2023 15:27	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
11	INC 1133209594-18155472723286556611	10/11/2023 10:25	10/11/2023 12:14	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
12	INC 1133211280-18155472723286639111	15/11/2023 12:36:35.559	15/11/2023 14:56:16.626	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
13	INC 1133211280-18155472723286639612	15/11/2023 12:48:46.010	15/11/2023 14:56:16.626	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
14	INC 1133212545-18155472723286702511	18/11/2023 12:35:51.145	18/11/2023 15:05:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
15	INC 1133212653-18155472723286710712	19/11/2023 10:36:20.007	19/11/2023 11:04:54.720	26	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	S	2	ACEPTAR

16	INC 1133212753-18155472723286714711	19/11/2023 14:21:03.235	19/11/2023 18:00:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
17	INC 1133212781-18155472723286713811	19/11/2023 14:52:54.792	19/11/2023 18:10:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
18	INC 1133213809-18155472723286770011	22/11/2023 13:44:11.529	22/11/2023 17:33:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
19	INC 1133215102-18155472723286824011	26/11/2023 03:20:40.601	26/11/2023 03:51:53.037	17	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
20	INC 1133215102-18155472723286824011	26/11/2023 03:20:40.601	26/11/2023 04:37:50.935	17	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
21	INC 1133215118-18155472723286829311	26/11/2023 06:37:23.218	26/11/2023 08:12:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	S	1	ACEPTAR
22	INC 1133215514-18155472723286851911	27/11/2023 12:01:34.520	27/11/2023 12:04:40.264	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	S	2	ACEPTAR
23	INC 1133215539-18155472723286852612	27/11/2023 12:18:50.278	27/11/2023 13:27:30.024	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
24	INC 1133215539-18155472723286852612	27/11/2023 12:18:50.278	27/11/2023 13:27:39.226	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR