ANEXO 6 METODOLOGÍA DE LOS MODELOS OPTGEN Y SDDP



TOMO II



Tabla de contenido

1	Introducción	1
2	OptGen 1 - Estrategia de solución del primer enfoque	3
	2.1 Introducción	3
	2.2 Metodología de solución	5
	2.3 Manejando incertidumbres	14
	2.4 La incorporación de las restricciones de seguridad	16
	2.5 Formulación detallada del problema	20
3	OptGen 2 - Estrategia de solución del segundo enfoque	25
	3.1 Introducción	25
	3.2 Metodología de solución	26
	3.3 Manejando incertidumbres	29
	3.4 Formulación detallada del problema	31
4	Consideraciones finales y comparación entre estratégias de solución	42

1 INTRODUCCIÓN

En todo el mundo se nota un aumento en el interés sobre la planificación óptima de la expansión de sistemas de potencia. En los países emergentes de América Latina, Asia y África, con alto crecimiento de la demanda y recursos financieros limitados, el énfasis está en el plan de expansión más económico. En los países desarrollados, el crecimiento de demanda es generalmente más moderado. En estos casos, las fuentes de energía renovable variable (ERV) se están construyendo como parte de las políticas de descarbonización y para desplazar plantas térmicas más ineficientes. Para ambos los tipos de países, seleccionar el "mejor" de un grupo de alternativas es lo que caracteriza la naturaleza combinatoria del problema de planificación de la expansión.

El objetivo principal del proceso de planificación de la expansión es garantizar un equilibrio apropiado entre el suministro de electricidad y la demanda, es decir, determinar el conjunto óptimo de las plantas de generación y las vías de transmisión que deben ser construido para cumplir con los requisitos de la demanda a lo largo de un horizonte de estudio (medio y largo plazo), mientras minimiza una función de costos considerando: (i) costos de inversión (capital) y operación de las centrales de generación (combustible, O&M, etc.) y (ii) penalizaciones de energía no suministrada, también conocida como costo de déficit.

En términos generales, este proceso de decisión implica en el cumplimiento de criterios económicos, de confiabilidad y ambientales, en el ámbito de las políticas nacionales de energía. Además, uno de los mayores desafíos es cómo manejar las incertidumbres inherentes al proceso de planificación, tales como el crecimiento de la demanda, los caudales hidrológicos y la disponibilidad de generación, especialmente en los sistemas basados en renovables. Tomados en cuenta todos los factos mencionados, el problema de planificación de la expansión se modela como un grande y complejo problema estocástico multietapa entero mixto que debe ser solucionado por un algoritmo de optimización especializado.

Este manual presenta una descripción de la metodología adoptada por el modelo OptGen, herramienta computacional para la planificación de la expansión de sistemas de potencia. Las principales características del modelo son:

- Horizontes de estudio que varían desde 1 año hasta varias décadas;
- Tipos de proyectos candidatos diferentes que se puede contemplar en el estudio, tales como:
 - Producción de energía: plantas hidroeléctricas, centrales térmicas y fuentes renovables (eólica, solar, biomasa, etc.);
 - Interconexiones regionales y circuitos de transmisión (líneas, transformadores, enlaces CC, etc.);
 - Gasoductos, nodos de producción, estaciones de regasificación.
 - Otros componentes de energía: baterías, estaciones de bombeo hidráulicas, etc.

Manual de Metodología del OptGen

- Datos financieros detallados de los proyectos como, por ejemplo, costos de inversión, cronogramas de desembolso, tiempo de vida útil, tiempo de construcción;
- Datos detallados específicos de los proyectos, tales como, tipo de decisión (obligatoria u opcional), tipo de variable de decisión (binaria, entera o continua), fechas mínima y máxima de entrada en operación, cronograma de entrada de unidades generadoras etc.;
- Restricciones adicionales, tales como, restricciones de energía / potencia firme, exclusividad, asociación y precedencia entre proyectos, mínima y máxima capacidad adicional, metas de capacidad de generación y así sucesivamente;
- Diferentes estrategias de solución están disponibles, basado principalmente en la partición del horizonte de expansión y en la solución encadenada de problemas con horizontes más cortos.

En resumen, el objetivo del OptGen es determinar un cronograma de inversiones de mínimo costo para la construcción de nuevas capacidades de generación (proyectos hidroeléctricos, térmicos y renovables), interconexiones regionales (o circuitos de transmisión detallados), fuentes de producción de gas y gasoductos. Esto se logra mediante la optimización del equilibrio entre los costos de inversión para construir nuevos proyectos y el valor esperado de los costos operativos y del déficit de energía.

Con el fin de determinar el mejor plan de expansión, el OptGen presenta dos tipos de estrategias de solución que pueden ser seleccionadas por el usuario. Esta selección se realiza a través de la opción "Opciones de Estudio>> Planificación de la expansión >> Estrategia de solución" en la pantalla principal.

- "OptGen 1": Utiliza técnicas de descomposición que permiten el uso del modelo SDDP para la evaluación de *trade-off* multietapa considerando operación hidrotérmica estocástica;
- "OptGen 2": Utiliza modelo horario de operación y escenarios de caudal / generación renovable para incorporar *unit commitment*, restricciones de rampa y reserva probabilística de generación.

Cada enfoque y sus aplicaciones correspondientes se explican en detalle a lo largo de este manual. El Capítulo 2 describe el primer enfoque, también llamado "OptGen 1", el Capítulo 3 describe el segundo enfoque, también llamado "OptGen 2" y el Capítulo 4 presenta las consideraciones finales y la comparación entre las dos estrategias.

2 OPTGEN 1 - ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN DEL PRIMER ENFOQUE

2.1 Introducción

Como se mencionó en el capítulo anterior, el objetivo básico de la tarea de planificación es minimizar la suma de los costos de inversión y el valor esperado de los costos de operación. La formulación del problema para las decisiones de inversión requiere, además de las *variables continuas*, también *variables binarias* (si el proyecto de generación o transmisión está listo / no listo para operar en cada año t = 1, ..., T del horizonte de estudio). Adicionalmente, las incertidumbres en los caudales fluviales, la generación renovable, la disponibilidad de los equipos y otros factores tornan la simulación de la operación del sistema esencialmente un problema de *optimización estocástico multi-etapa*.

Un grande desafío para este tipo de formulación es que ninguno de los paquetes de optimización actuales, tales como Xpress, CPLEX o Gurobi, puede resolver *directamente* un problema de optimización con todas las características de los problemas de inversión y operación: estocástico, multi-etapa y lineal-entero mixto. A continuación, se ilustra el esquema adoptado por PSR, conocido como la descomposición de Benders, que permite la obtención de la solución óptima global a través de la solución iterativa de problemas *separados* de optimización entera y optimización estocástica multi-etapa.

2.1.1 Descomposición de Benders

PSR ha sido pionera a nivel mundial en el desarrollo y aplicación de la técnica de descomposición de Benders para problemas de planificación. Este esquema separa el problema de optimización estocástico / entero en dos módulos de optimización, que se resuelven de manera iterativa hasta la obtención de la solución óptima global: (i) módulo de *inversión*, donde un plan de expansión candidato se determina a través de la solución de un problema de optimización lineal entero mixto (MILP); y (ii) módulo de *operación*, que calcula el valor esperado de los costos operativos resultante de cada plan candidato producido por el módulo de inversión, a través de la solución de un problema de optimización estocástico multietapa. La siguiente figura muestra el esquema de descomposición de Benders.



Figura 2.1 - Optimización del problema de planificación de la expansión por descomposición de Benders

2.1.1.1 Módulo de inversión

El módulo de inversión representa los proyectos candidatos como variables continuas / binarios a lo largo del horizonte de estudio. El problema de optimización es minimizar la suma del valor presente de los costos de inversión y una aproximación del valor esperado del costo de operación resultante del plan. Como se describe a continuación, esta aproximación es una función lineal por partes producida por el módulo de operación.

2.1.1.2 Módulo de operación

El módulo de operación calcula la política estocástica que minimiza el promedio de los costos de operación para todo el horizonte de estudio, teniendo en cuenta las incertidumbres en los caudales, generación renovable, fallas de los equipos, etc. Este problema se resuelve a través del algoritmo de Programación Dinámica Dual Estocástica (SDDP – *Stochastic Dual Dynamic Programming*), desarrollado por PSR. El algoritmo SDDP, que se puede interpretar como una descomposición de Benders estocástica multi-etapa, es reconocido mundialmente como uno de los esquemas más eficientes para resolver problemas reales de este tipo y es objeto de múltiplos artículos de investigación de las universidades en todo el mundo. Por ejemplo, en el Congreso Internacional ICSP (*International Congress on Stochastic Optimization*) en 2016, que es el principal evento académico en esta área, 10% de los artículos presentados tenía SDDP como tema.

2.1.1.3 Retroalimentación del módulo de operación para el módulo de inversión

Esta retroalimentación es una restricción lineal, conocida como un corte de Benders, que se añade al problema del módulo de inversión. El corte de Benders puede interpretarse como una aproximación lineal del valor esperado del costo de operación con respecto a diferentes decisiones de inversión en el plan de expansión, calculados en torno del plan candidato generado por el módulo de inversión. Esto significa que, en cada iteración del esquema, se mejora la representación aproximada del costo de operación en el módulo de inversión. Con esto, tenemos el criterio de convergencia para el esquema de descomposición, que se presenta a continuación.

2.1.1.4 Criterio de convergencia

El valor de la solución óptima del módulo de inversión en cada iteración es un *límite inferior* para la solución óptima global (la razón es que la representación lineal del costo de operación es una aproximación por debajo del costo real). Por su vez, la suma del costo de la inversión del plan candidato y el costo "real" de operación (calculado por el módulo de operación) es un *límite superior* para el óptimo global (la razón es que el plan de candidato producido por el módulo de expansión es un plan factible, no necesariamente óptimo).

Como la incorporación de los cortes Benders en cada iteración mejora sucesivamente la aproximación del costo de operación en el módulo de inversión, entonces el límite inferior aumenta progresivamente. Por su vez, el límite superior disminuye progresivamente, porque los planes de expansión candidato se tornan mejores. Por lo tanto, sabemos que el óptimo global se ha logrado cuando los límites superior e inferior coinciden (con una tolerancia especificada por el usuario).

2.2 Metodología de solución

El problema de planificación de la expansión de un sistema de energía se modela como un problema de programación matemática, expresado en su forma simplificada por la formulación a continuación. Se supone, por simplicidad, que todas las plantas son proyectos candidatos para el problema de la expansión.

2.2.1 Formulación simplificada del problema

2.2.1.1 Función objetivo

Min $ci \cdot \mathbf{x} + co \cdot \mathbf{g} + cd \cdot \mathbf{d}$

costo de la inversión del proyecto M\$ ci costo de operación del provecto M\$ со costo de déficit del sistema M\$ cd decisión de inversión del proyecto p.u. x producción de energía del proyecto MWh g déficit de energía del sistema MWh d



x ≤ 1

PSR

2.2.1.3 Suministro a la demanda

$$\boldsymbol{g} + \boldsymbol{d} = D$$

D demanda de energía del sistema MWh

2.2.1.4 Límites operacionales

$$\boldsymbol{g} - \overline{g} \cdot \boldsymbol{x} \le 0$$

 \overline{g} producción máxima de energía del proyecto MWh

Como podemos ver, este problema tiene estructura en bloques, que es adecuado para la aplicación de técnicas de descomposición.



En "OptGen 1", aplicamos la metodología de descomposición de Benders, que se describe a continuación.

2.2.2 Técnica de descomposición de Benders

El problema de planificación de la expansión (2.1) de un sistema de energía se puede escribir como:

Min
$$z(x) = c(x) + w(x)$$
 (2.2)
s/a $x \in X$

Donde X representa el conjunto de decisiones de inversión viables, es decir, aquellas que cumplen con las restricciones $A \cdot x \ge b$. Las funciones c(x) y w(x) representan, respectivamente, los costos de inversión y operación del plan de expansión candidato x.

El proceso de optimización se muestra en la Figura 2.2.



Figura 2.2 - Proceso de optimización de la expansión

Se observa que la función de costo de inversión c(x) es **conocida**, mientras que la función de costo de operación w(x) se representa implícitamente a través de la solución del siguiente problema de operación.

$$w(x) = \operatorname{Min} \quad co \cdot y \tag{2.3}$$
$$s/a \quad F \cdot y \ge h - E \cdot x$$
$$y \ge 0$$

La metodología de solución adoptada en "OptGen 1", conocida como descomposición de Benders, construye una aproximación de la función w(x) representada dentro del módulo de inversión (2.2), a partir de la solución del problema de la operación (2.3). La Figura 2.3 ilustra este proceso interactivo:



Figura 2.3 – Descomposición del problema de expansión

Esta figura muestra que la descomposición entre los problemas de inversión y operación permite la utilización de módulos independientes para cada problema. Esto significa que el

esfuerzo en la solución de un problema de inversión no se ve afectado por el nivel de detalles representado en la formulación de la operación.

2.2.2.1 Características de la función w(x)

El problema (2.3) es un modelo de optimización de programación lineal (PL). De la teoría de PL, el problema dual se formula como:

$$w(\mathbf{x}) = \operatorname{Max} \quad \pi \cdot (h - E \cdot \mathbf{x}) \tag{2.4}$$
$$s/a \quad \pi \cdot F \le co$$
$$\pi \ge 0$$

De la teoría de PL, sabemos que los valores de la solución óptima del problema dual (2.4) y del problema de la operación (2.3)- conocido como primal - coinciden. Además, las variables duales π son el vector de multiplicadores simplex asociados a las restricciones del problema primal (2.3) en la solución óptima.

Sea $\Pi = \{\pi^i, i = 1, ..., r\}$ el conjunto de soluciones básicas factibles del problema dual (2.4). Se observa que este conjunto no depende de la decisión de inversión x. Por lo tanto, la solución óptima podría, en principio, ser obtenida por enumeración:

$$w(\mathbf{x}) = \text{Max} \quad \{\pi^i \cdot (h - E \cdot \mathbf{x}), \pi^i \in \Pi\}$$
(2.5)

El problema (2.5) se puede reescribir de la siguiente manera equivalente:

$$w(\mathbf{x}) = \operatorname{Min} \quad \boldsymbol{\alpha}$$

$$s/a \quad \boldsymbol{\alpha} \ge \pi^{1} \cdot (h - E \cdot \mathbf{x})$$

$$\boldsymbol{\alpha} \ge \pi^{2} \cdot (h - E \cdot \mathbf{x})$$
...
$$\boldsymbol{\alpha} \ge \pi^{r} \cdot (h - E \cdot \mathbf{x})$$

Donde α es una variable escalar irrestricta (positiva o negativa). Como α debe ser mayor o igual a cada una de las restricciones $\alpha \ge \pi^i \cdot (h - E \cdot x)$, entonces debe ser mayor o igual al máximo de estas restricciones. Como el objetivo es minimizar α , se concluye que debe ser igual a $Max \{\pi^i \cdot (h - E \cdot x)\}$, que es la expresión (2.5).

La ventaja de la formulación de (2.6) es que muestra claramente que w(x) es una función lineal por partes, como se muestra en la Figura 2.4:



Figura 2.4 - Gráfico de la función w (x)

2.2.2.2 Problema aproximado de inversión

A través de la sustitución de la expresión (2.6) en el problema de expansión (2.2), obtenemos:

min
$$c(x) + \alpha$$
 (2.7)
s/a $\alpha \ge \pi^{i} \cdot (h - E \cdot x)$ $i = 1, ..., r$
 $x \in X$

El número de restricciones $\alpha \ge \pi^i \cdot (h - E \cdot x)$ en el problema (2.7) puede ser elevado. Sin embargo, sólo algunas de esas restricciones estarán activas (es decir, satisfechas en la igualdad) en la solución óptima; esto significa que las demás restricciones pueden ser relajadas, sin pérdida de optimalidad.

El algoritmo de descomposición de Benders, presentado a continuación, se basa en la relajación del problema (2.7) y en la generación iterativa de las restricciones $\alpha \ge \pi^i \cdot (h - E \cdot x)$ a partir de la solución del problema de la operación (2.3).

2.2.2.3 Algoritmo de descomposición

- 1. Inicializar: número de iteraciones $\nu = 0$; límite superior $\overline{z} = +\infty$; tolerancia para la convergencia ξ (dato de entrada)
- 2. Incrementar el número de iteraciones v = v + 1 y resolver el problema aproximado de la inversión:

$$z = \text{Min} \quad ci \cdot x + \alpha \tag{2.8}$$
$$s/a \quad \alpha \ge \pi^{\mu} \cdot (h - E \cdot x) \qquad \mu = 1, \dots, \nu - 1$$
$$x \in X$$

3. Sea $\{x^{\nu}, \alpha^{\nu}\}$ la solución óptima de (2.8). Como este problema es una relajación del problema original (2.7), su valor es un límite inferior para el valor de la solución óptima del problema original. Se define el límite inferior <u>z</u> como:

$$z = ci \cdot x^{\nu} + \alpha^{\nu} \tag{2.9}$$

4. Resolver el problema de la operación:

$$w(x^{\nu}) = \operatorname{Min} \quad co \cdot y \tag{2.10}$$
$$s/a \quad F \cdot y \ge h - E \cdot x^{\nu}$$
$$y \ge 0$$

5. Sea y^{ν} la solución óptima de (2.10). El conjunto (x^{ν}, y^{ν}) es una solución factible del problema original (2.7), pero no necesariamente la solución óptima. Como el costo de una solución factible es por definición mayor que o igual al valor óptimo, entonces el valor:

$$\overline{z} = Min\left\{\overline{z}, ci \cdot x^{\nu} + co \cdot y^{\nu}\right\}$$
(2.11)

es un límite superior de la solución óptima del problema original.

6. Si $\overline{z} - \underline{z} \leq \xi$, entonces el problema está resuelto; la solución asociada a \overline{z} es una solución ξ -óptima. Caso contrario, se construye la siguiente restricción lineal, conocida como un corte de Benders:

$$\boldsymbol{\alpha} \ge \pi^{\nu} \cdot (h - E \cdot \boldsymbol{x}) \tag{2.12}$$

Donde π^{ν} es el vector de multiplicadores simplex asociados a las restricciones del problema de operación (2.10), y volver al paso 2.

2.2.2.4 Interpretación geométrica del algoritmo

A partir de la igualdad de las soluciones primal y dual del problema de operación (2.4), Podemos escribir los cortes de Benders de una forma alternativa, como sigue:

$$w(x^{\nu}) = \pi^{\nu} \cdot (h - E \cdot x^{\nu}) \tag{2.13}$$

Manejando la ecuación, tenemos una expresión para $\pi^{\nu} \cdot h$:

$$\pi^{\nu} \cdot h = w(x^{\nu}) + \pi^{\nu} \cdot E \cdot x^{\nu} \tag{2.14}$$

Sustituyendo (2.14) en la expresión de corte de Benders $\alpha \ge \pi^{\nu} \cdot (h - E \cdot x)$, resulta en:

$$\boldsymbol{\alpha} \ge w(x^{\nu}) - \pi^{\nu} \cdot E \cdot (\boldsymbol{x} - x^{\nu}) \tag{2.15}$$

Hay un camino diferente para llegar a la expresión alternativa de corte de Benders. Sea la función:

$$H(\mathbf{x}) = h - E \cdot \mathbf{x} \tag{2.16}$$

que representa el lado derecho (RHS - *Right-hand Side*) de las restricciones del problema de operación (2.4). Si π^{ν} es el vector de las variables duales asociadas a la solución óptima de este problema, sabemos que:

$$\left. \frac{\partial w(x)}{\partial H(x)} \right|_{x=x^{\nu}} = \pi^{\nu}$$
(2.17)

Usando la regla de la cadena, podemos deducir la derivada de w(x) con respecto a x:

$$\frac{\partial w(x)}{\partial x}\Big|_{x=x^{\nu}} = \frac{\partial w(x)}{\partial H(x)} \cdot \frac{\partial H(x)}{\partial x}\Big|_{x=x^{\nu}} = -\pi^{\nu} \cdot E$$
(2.18)

Como w(x) es una función lineal por partes, la expresión (2.18) corresponde a un sub gradiente de w(x) alrededor del punto $x = x^{\nu}$. Por lo tanto, podemos concluir que:

$$w(x) \ge w(x^{\nu}) + \frac{\partial w(x)}{\partial x} \Big|_{x=x^{\nu}} \cdot (x - x^{\nu})$$
(2.19)

Definiendo $\alpha = w(x)$, obtenemos la expresión (2.15).

De la inecuación (2.19), vemos que el corte Benders puede interpretarse como una aproximación de primer orden de la función de costo de operación w(x) alrededor del vector decisión de inversión producido por el módulo de inversión (2.8).

2.2.2.5 Expresión alternativa para el problema aproximado de la inversión

Sustituyendo (2.15) en el problema aproximado de expansión (2.8), tenemos:

$$z = \operatorname{Min} \quad ci \cdot x + \alpha \tag{2.20}$$

$$s/a \quad \alpha \ge w(x^{\mu}) + \lambda(x^{\mu}) \cdot (x - x^{\mu}) \qquad \mu = 1, \dots, \nu$$

$$x \in X$$

donde $\lambda(x^{\mu}) = -\pi^{\mu} \cdot E$, $\mu = 1, ..., \nu$.

2.2.3 La descomposición de Benders aplicada al problema de planificación de la expansión

En esta sección, se presenta la aplicación de la metodología de descomposición de Benders al problema de planificación de la expansión (2.1). Como se comentó anteriormente, el problema de la operación se resuelve para cada plan de inversión candidato. El corte Benders se construye a partir del costo óptimo y el vector de multiplicadores simplex del problema de operación. Este corte se añade como una nueva restricción lineal al problema aproximado de inversión, que es resuelto nuevamente y produce un nuevo plan de expansión candidato.

Manual de Metodología del OptGen

2.2.3.1 Problema de operación

Dado un plan de expansión x^{ν} para un horizonte de planificación T, el problema operación se formula como la minimización del costo de operación, sujeto al suministro a la demanda, límites operativos y otras restricciones:

$$w(x^{\nu}) = \operatorname{Min} \sum_{t \in T} \left(\sum_{i \in I} co_{t,i} \cdot \boldsymbol{g}_{t,i} + cd \cdot \boldsymbol{d}_t \right)$$

$$s/a \sum_{i \in I} \boldsymbol{g}_{t,i} + \boldsymbol{d}_t = D_t \qquad \forall t \in T$$

$$\boldsymbol{g}_{t,i} \leq \overline{\boldsymbol{g}}_i \cdot \sum_{\tau=1}^t x_{\tau,i}^{\nu} \qquad \forall t \in T, \forall i \in I$$

$$(2.21)$$

2.2.3.2 Cálculo del corte de Benders

En el problema de operación (2.21) sólo las restricciones de generación de los proyectos dependen de las decisiones de inversión x^{ν} . Para facilitar la notación, estas restricciones se escriben en el formato estándar de programación lineal:

$$-\boldsymbol{g}_{t,i} \ge -\overline{\boldsymbol{g}}_i \cdot \sum_{\tau=1}^t x_{\tau,i}^{\nu} \qquad \forall t \in T, \forall i \in I \qquad \pi_{t,i}^{\nu}$$

Donde $\pi_{t,i}^{g}$ es la variable dual asociada a esta restricción en la solución óptima. Usando la regla de la cadena, se puede deducir que la derivada asociada a una decisión de inversión $x_{t,i}$ es:

$$\frac{\partial w(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}_{t,i}}\Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}^{\nu}} = \sum_{\tau=t}^{T} \pi_{\tau,i}^{\nu} \cdot \left(-\overline{g}_{i}\right) = -\overline{g}_{i} \cdot \sum_{\tau=t}^{T} \pi_{\tau,i}^{\nu}$$
(2.22)

El corte de Benders se calcula como:

$$\boldsymbol{\alpha} \geq w(x^{\nu}) - \sum_{t \in T} \sum_{i \in I} \left(\overline{g}_i \cdot \sum_{\tau=t}^T \pi_{\tau,i}^{\nu} \right) \cdot \left(\boldsymbol{x}_{t,i} - \boldsymbol{x}_{t,i}^{\nu} \right)$$
(2.23)

Agregando valores como:

$$rhs^{\nu} = w(x^{\nu}) + \sum_{t \in T} \sum_{i \in I} \left(\overline{g}_i \cdot \sum_{\tau=t}^T \pi_{\tau,i}^{\nu} \right) \cdot x_{t,i}^{\nu}$$
(2.24)

y pasando las variables al lado izquierdo (LHS – Left-Hand Side) se resulta en:

$$\boldsymbol{\alpha} + \sum_{t \in T} \sum_{i \in I} \left(\overline{g}_i \cdot \sum_{\tau=t}^T \pi_{\tau,i}^{\nu} \right) \cdot \boldsymbol{x}_{t,i} \ge rhs^{\nu}$$
(2.25)

2.2.3.3 Problema aproximado de expansión

El objetivo del problema aproximado de expansión es minimizar la suma del valor presente de los costos de inversión de los proyectos, más una aproximación del costo de operación α , sujeto a las restricciones de integralidad y unicidad de los proyectos y otras restricciones. En cada iteración del algoritmo de descomposición, se añade una nueva restricción a este problema, que se calcula a partir de los resultados del problema de operación.

El problema aproximado de expansión en la ν -ésima iteración se formula como:

$$\text{Min} \quad \sum_{t \in T} \sum_{i \in I} (ci_{t,i} \cdot \mathbf{x}_{t,i} + \boldsymbol{\alpha})$$

$$\text{s/a} \quad \mathbf{x}_{t,i} \in \{0,1\} \qquad \forall t \in T, \forall i \in I$$

$$\sum_{t \in T} \mathbf{x}_{t,i} \leq 1 \qquad \forall i \in I$$

$$\boldsymbol{\alpha} + \sum_{t \in T} \sum_{i \in I} \left(\overline{g}_i \cdot \sum_{\tau=t}^T \pi^{\mu}_{\tau,i} \right) \cdot \mathbf{x}_{t,i} \geq rhs^{\mu} \qquad \mu = 1, \dots, \nu$$

$$(2.26)$$

2.2.4 Criterio de valor esperado

El algoritmo de Benders también se puede aplicar a problemas de planificación con múltiplos escenarios. La estructura en bloques del problema es aún más evidente.



La expansión óptima con el criterio de valor esperado se formula como:

Min
$$c(x) + \overline{w}(x)$$
 (2.27)
s/a $x \in X$

donde c(x) y $\overline{w}(x)$ son, respectivamente, el costo de inversión y el costo esperado de operación para el plan de candidato x:

Manual de Metodología del OptGen

$$\overline{w}(\boldsymbol{x}) = \sum_{s=1}^{S} p_s \cdot w_s(\boldsymbol{x})$$
(2.28)

donde p_s es la probabilidad del escenario s. Sea la decisión x^{ν} , entonces el problema de operación para cada escenario s, con s = 1, ..., S, se formula como el siguiente problema de optimización:

$$w_{s}(x^{\nu}) = \operatorname{Min} \quad co_{s} \cdot \boldsymbol{y}_{s}$$

$$s/a \quad F_{s} \cdot \boldsymbol{y}_{s} \ge h_{s} - E_{s} \cdot x^{\nu} \qquad \pi_{s}^{\nu}$$

$$\boldsymbol{y}_{s} \ge 0$$

$$(2.29)$$

El corte de Benders asociado a cada problema de operación se obtiene a partir de (2.29):

$$\boldsymbol{\alpha} \ge w_s(x^{\nu}) + \lambda_s(x^{\nu}) \cdot (\boldsymbol{x} - x^{\nu}) \qquad \qquad s = 1, \dots, S$$

donde $\lambda_s(x^{\nu}) = -\pi_s^{\nu} \cdot E_s$. Como la expresión (2.28) es lineal, el corte de Benders es el promedio de todos los cortes ponderado por la probabilidad. Definiendo:

$$\overline{\lambda}(x^{\nu}) = \sum_{s=1}^{s} p_s \cdot \lambda_s(x^{\nu})$$
(2.30)

Tenemos:

$$\boldsymbol{\alpha} \ge \overline{w}(x^{\nu}) + \overline{\lambda}(x^{\nu}) \cdot (\boldsymbol{x} - x^{\nu}) \tag{2.31}$$

Sustituyendo $\overline{w}(x)$ en (2.27) por los cortes (2.31) generados en cada iteración del algoritmo de descomposición, se obtiene el siguiente problema relajado de expansión:

$$z = \operatorname{Min} \quad c(x) + \alpha \tag{2.32}$$

$$s/a \quad \alpha \ge \overline{w}(x^{\mu}) + \overline{\lambda}(x^{\mu}) \cdot (x - x^{\mu}) \qquad \mu = 1, \dots, \nu$$

$$x \in X$$

2.3 Manejando incertidumbres

Una cuestión fundamental de la metodología de planificación de la expansión es cómo manejar las incertidumbres inherentes al proceso de planificación, como los caudales hidrológicos y los escenarios de generación renovable variable. Como se puede ver en la sección anterior, el modelo de planificación de la expansión puede contemplar múltiplos escenarios operativos, y el algoritmo propuesto es capaz de capturar sus efectos a través de un enfoque probabilístico. Además, al aplicar el algoritmo de descomposición de Benders, los problemas de inversión y operación pasan a resolverse separadamente. Por esta razón, el OptGen puede trabajar con dos opciones de modelos de operación, como se muestra en la Figura 2.5:

- **SDDP**: utiliza el modelo completo de programación dinámica dual estocástica (SDDP) como módulo de operación;
- **Escenarios**: utiliza un modelo de simulación de escenarios multi-determinísticos como módulo de operación.



Figura 2.5 - Opciones para resolver el sub-problema de la operación en el enfoque "OptGen 1"

El proceso de descomposición se muestra en la Figura 2.6. En esta figura, observamos cómo las incertidumbres son manejadas por cada opción operativa: (i) SDDP y (ii) Escenarios, teniendo en cuenta la solución del plan de expansión a cada iteración del OptGen.



Figura 2.6 - Esquema de descomposición para múltiplos escenarios

2.3.1.1 SDDP

Cuando se selecciona la opción "SDDP" como módulo de operación, para cada plan de expansión candidato encontrado a cada iteración del OptGen, se realiza una ejecución completa del SDDP, es decir, el SDDP primero calcula la política operativa estocástica por un procedimiento de descomposición multi-etapa que construye una Función de Costo Futuro (FCF) para cada etapa, con el objetivo de minimizar los costos operativos promedios a lo largo del horizonte de estudio (considerando incertidumbres en los caudales hidrológicos y generación renovable). A continuación, para generar los resultados operativos, SDDP contempla la FCF y realiza la simulación final de la operación del sistema, resolviendo un problema para cada etapa y para cada escenario de incertidumbre.

2.3.1.2 Escenarios

En vez de calcular la política operativa y realizar la simulación final, la opción "Escenarios " resuelve un único problema de optimización multi-etapa (involucrando todo el horizonte de estudio) para cada escenario de incertidumbre. Como consecuencia, para generar los resultados operativos, el modelo realiza una simulación de escenarios multi-determinísticos.

2.3.1.3 Retroalimentación de la operación

Aunque cada modelo tiene una estrategia de solución diferente que optimiza la operación del sistema, ambos los enfoques (SDDP y Escenarios) realizan simulaciones de escenarios cuyos resultados operativos se utilizan para generar un nuevo corte de Benders que se incorpora al problema de planificación de la expansión de la próxima iteración.

En ambos los enfoques, los coeficientes de los cortes de Benders y el lado derecho se calculan con base en el valor esperado del costo total de operación y en las derivadas del costo de operación con respecto a las decisiones de inversión.

Estas derivadas, a su vez, se obtienen a partir de los multiplicadores de Lagrange asociados a las siguientes restricciones: (i) límites de almacenamiento y caudal turbinable hidro; (ii) límites de capacidad de generación térmica; (iii) producción de energía de las fuentes renovables; y (iv) segunda ley de Kirchhoff y límites de flujo de los componentes de transmisión. Los multiplicadores traen las informaciones sobre las reducciones de costos operativos relacionados con cada decisión de inversión para cada escenario y cada etapa de tiempo. En ese caso, antes de crear el corte de Benders, necesitamos tener un número final que represente los beneficios operativos esperados relacionados con cada decisión. Por lo tanto, teniendo en cuenta cada resultado arriba mencionado, calculamos el VPN para tener un valor único por escenario. A continuación, calculamos el promedio de todos los escenarios.

2.4 La incorporación de las restricciones de seguridad

Para cada plan de expansión propuesto, los índices de confiabilidad, tales como LOLP y EPNS, pueden ser evaluados por CORAL, el modelo para análisis confiabilidad de sistemas. Además, las restricciones de seguridad mínima pueden ser incluidas en el problema de ex-

pansión como criterio de planificación. Por lo tanto, es posible evaluar el beneficio de cada proyecto tanto en términos de reducción del costo operativo, así como en el aumento de la confiabilidad global del sistema.

De esta manera, el análisis económico y de confiabilidad se hacen en un problema único para la planificación de la expansión:

Min
$$z(\mathbf{x}) = c(\mathbf{x}) + w(\mathbf{x})$$
 (2.33)
s/a $r(\mathbf{x}) \le \bar{r}$
 $\mathbf{x} \in X$

Donde X representa el conjunto las decisiones de inversión viables. Las funciones c(x) y w(x) representan, respectivamente, los costos de inversión y operación del plan de expansión candidato x. La función r(x) es el índice de confiabilidad evaluado para el plan de expansión x y \bar{r} es el valor máximo informado aceptado para esta medida de riesgo.

2.4.1 La descomposición de Benders aplicada al problema de planificación de la expansión

Como se mencionó anteriormente, se utiliza la técnica de descomposición de Benders para separar el problema original en módulos de inversión, operación y confiabilidad. Esta partición permite que cada sub-problema se resuelva por un algoritmo especializado a través de un procedimiento iterativo, donde el sub-problema de operación se resuelve mediante la Programación Dinámica Dual Estocástica (SDDP - *Stochastic Dual Dynamic Programming*), y el sub-problema de confiabilidad mediante simulación Monte Carlo (MC). La Figura 2.7 ilustra este proceso iterativo.



Figura 2.7 - La descomposición del problema de expansión

En términos generales, la aplicación de la técnica de descomposición de Benders descrita anteriormente para la construcción de una aproximación de la función costo de operación w(x), se puede extender para la medida de confiabilidad r(x).

Dado un plan candidato de inversión x^{ν} , el sub-problema de confiabilidad calcula el valor de la medida de riesgo $r(x^{\nu})$ asociada a este plan. Si la solución no es factible, $r(x^{\nu}) > \bar{r}$, entonces el análisis de sensibilidad realizado en este problema, utilizando el modelo **CORAL**, fornece la derivada de la función de confiabilidad con respecto a la decisión de inversión. Esta derivada, a su vez, se utiliza para la construcción de los cortes de Benders que aproximan la región factible asociada al criterio de confiabilidad adoptado en el problema maestro.

En otras palabras, el problema maestro (2.34) es una relajación del problema de planificación de la expansión (2.33), donde tanto la función de costo de operación w(x) cuanto la función de confiabilidad r(x) se aproximan por un conjunto de restricciones lineales, conocidas como cortes de Benders, que se construyen de manera iterativa por la solución de los modelos SDDP y CORAL para cada decisión de expansión x^{ν} .

$$z = \operatorname{Min} \quad ci \cdot \mathbf{x} + \boldsymbol{\alpha}$$

$$s/a \quad \alpha \ge w(x^{\mu}) + \frac{\partial w(x)}{\partial x} \Big|_{x=x^{\mu}} \cdot (\mathbf{x} - x^{\mu}) \qquad \mu = 1, \dots, \nu$$

$$r(x^{\mu}) + \frac{\partial r(x)}{\partial x} \Big|_{x=x^{\mu}} \cdot (\mathbf{x} - x^{\mu}) \le \bar{r} \qquad \mu = 1, \dots, \nu$$

$$\mathbf{x} \in X$$

$$(2.34)$$

2.4.2 Criterio de máxima EPNS

En la versión actual del OptGen, consideramos r(x) = EPNS(x), el valor esperado de la potencia no suministrada, como la medida de riesgo, que es el valor promedio del corte de carga del sistema. En este caso, a cada iteración del algoritmo de descomposición de Benders, se resuelve el siguiente problema de planificación de la expansión:

$$z = \operatorname{Min} \quad ci \cdot x + \alpha \tag{2.35}$$

$$s/a \quad \alpha \ge w(x^{\mu}) + \frac{\partial w(x)}{\partial x}\Big|_{x=x^{\mu}} \cdot (x - x^{\mu}) \qquad \mu = 1, ..., \nu$$

$$EPNS(x^{\mu}) + \frac{\partial EPNS(x)}{\partial x}\Big|_{x=x^{\mu}} \cdot (x - x^{\mu}) \le \overline{EPNS} \qquad \mu = 1, ..., \nu$$

$$x \in X$$

Donde *EPNS*, la máxima potencia esperada no suministrada, es el criterio de riesgo informado por el planificador.

2.4.2.1 Problema de confiabilidad

Dado un plan de expansión x^{ν} del problema (2.35), el sub-problema de confiabilidad, para cada etapa t, se formula como la minimización de la potencia esperada no suministrada:

$$EPNS_{t}(x^{\nu}) = \operatorname{Min} \sum_{s \in S} p_{s} \cdot \boldsymbol{d}_{s}$$

$$s/a \quad \boldsymbol{d}_{s} \ge D_{t} - \sum_{i \in I} \left(\xi_{i,t,s} \cdot \bar{g}_{i} \cdot \sum_{\tau=1}^{t} x_{\tau,i}^{\nu} \right) \quad \forall s \in S$$

$$\boldsymbol{d}_{s} \ge 0 \qquad \forall s \in S$$

$$d_{s} \ge 0 \qquad \forall s \in S$$

Donde *S* es el conjunto de escenarios de indisponibilidad, p_s es la probabilidad del escenario *s* y d_s es la variable de corte de carga para el escenario *s*. $\xi_{i,t,s}$ es la variable aleatoria que representa el estado operativo del generador *i* en la etapa *t*, escenario *s*. El estado puede ser 0 si el equipo no está operando o 1 caso contrario.

2.4.2.2 Cálculo del corte de Benders

El problema de confiabilidad (2.36) se puede reescribir de la siguiente manera equivalente, sin representar explícitamente la variable de corte de carga:

$$EPNS_t(x^{\nu}) = \sum_{s \in S} p_s \cdot max \left(D_t - \sum_{i \in I} \left(\xi_{i,t,s} \cdot \bar{g}_i \cdot \sum_{\tau=1}^t x_{\tau,i}^{\nu} \right), 0 \right)$$
(2.37)

Además, podemos definir Ω_t como el conjunto de escenarios en la etapa t donde el corte de carga es mayor que cero:

$$\Omega_t = \left\{ s \in S \middle| D_t > \sum_{i \in I} \left(\xi_{i,t,s} \cdot \overline{g}_i \cdot \sum_{\tau=1}^t x_{\tau,i}^\nu \right) \right\}$$

De esta manera, el problema (2.37) se puede escribir como:

$$EPNS_t(x^{\nu}) = \sum_{s \in \Omega_t} p_s \left(D_t - \sum_{i \in I} \left(\xi_{i,t,s} \cdot \bar{g}_i \cdot \sum_{\tau=1}^t x_{\tau,i}^{\nu} \right) \right)$$
(2.38)

Para cada etapa t, tal que $EPNS_t(x^{\nu}) > 0$, un nuevo corte de Benders se calcula como:

$$EPNS_{t}(x^{\nu}) + \sum_{\tau=1}^{t} \frac{\partial EPNS_{t}(x)}{\partial x_{\tau,i}} \bigg|_{x=x^{\nu}} \cdot (x_{\tau,i} - x_{\tau,i}^{\nu}) \le \overline{EPNS}$$
(2.39)

Donde la derivada de la función de confiabilidad con respecto a una decisión de inversión se calcula como:

$$\frac{\partial EPNS_t(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}_{\tau,i}} \bigg|_{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\nu}}} = \sum_{\boldsymbol{s}\in\Omega_t} p_{\boldsymbol{s}} \cdot \xi_{i,t,\boldsymbol{s}} \cdot \overline{\boldsymbol{g}}_i \qquad \qquad \tau = 1, \dots, t \qquad (2.40)$$

Entonces los cortes de Benders (2.39) se tornan:

$$EPNS_{t}(x^{\nu}) + \sum_{s \in \Omega_{t}} p_{s} \cdot \sum_{i \in I} \left(\xi_{i,t,s} \cdot \overline{g}_{i} \cdot \sum_{\tau=1}^{t} (x_{\tau,i} - x_{\tau,i}^{\nu}) \right) \leq \overline{EPNS} \quad \forall t \in T$$

$$(2.41)$$

2.5 Formulación detallada del problema

La planificación de la expansión de generación y transmisión se formula como un problema de programación matemática de la siguiente manera:

2.5.1 Función objetivo

$$z = \operatorname{Min} \quad \sum_{t \in T} \sum_{i \in P} (ci_{t,i} \cdot \boldsymbol{x}_{t,i} + \boldsymbol{\alpha})$$
(2.42)

- *T* conjunto de etapas en el horizonte del estudio
- *P* conjunto de proyectos
- $x_{t,i}$ decisión de inversión del proyecto *i* para la entrada en operación en la etapa *t*
- $ci_{t,i}$ costo de inversión del proyecto i para la entrada en operación en la M\$ etapa t
- α costo de operación aproximado M \$

2.5.2 Fechas mínima y máxima de entrada en operación

$$\boldsymbol{x}_{t,i} = 0 \qquad \qquad \forall t \notin [\underline{t}_i, \overline{t}_i], \qquad \forall i \in P \qquad (2.43)$$

 $\underline{t}_i, \overline{t}_i$ etapas mínima y máxima para la entrada en operación del proyecto i

2.5.3 Proyectos de decisión binaria, entera y continua

$\boldsymbol{x}_{t,i} \in \{0,1\}$	$\forall i \in P^{bin}$	(2.44)
$x_{t,i} \in \mathbb{Z}_+$	$\forall i \in P^{int}$	(2.45)
$x_{t,i} \leq 1$	$\forall i \in P^{cnt}$	(2.46)

- P^{bin} conjunto de proyectos de decisión binaria
- *P^{int}* conjunto de proyectos de decisión entera
- *P*^{cnt} conjunto de proyectos de decisión continua

2.5.4 Proyectos obligatorios y opcionales

$$\sum_{t=\underline{t}_{i}}^{\overline{t}_{i}} x_{t,i} = 1 \qquad \forall i \in P^{ob} \qquad (2.47)$$

$$\sum_{t=\underline{t}_{i}}^{\overline{t}_{i}} x_{t,i} \leq 1 \qquad \forall i \in P^{op} \qquad (2.48)$$

$$x_{t,i} = 0 \qquad \forall i \in P, \forall t \notin [\underline{t}_{i}, \overline{t}_{i}] \qquad (2.49)$$

- *P^{ob}* conjunto de proyectos obligatorios
- *P^{op}* conjunto de proyectos opcionales

2.5.5 Proyectos mutuamente excluyentes

$$\sum_{i \in P_k^{e_x}} \sum_{t=\underline{t}_i}^{\overline{t}_i} x_{t,i} \le 1 \qquad \forall k \in \mathbb{R}^{e_x}$$
(2.50)

- *R^{ex}* conjunto de restricciones de exclusividad
- P_k^{ex} conjunto de proyectos que pertenecen a la restricción de exclusividad k

2.5.6 Proyectos asociados (con retraso máximo)

$$\sum_{t=1}^{T} \left(\boldsymbol{x}_{t,i} - \sum_{\tau = \underline{\tau}_{k}}^{\overline{\tau}_{k}} \boldsymbol{x}_{\tau,j} \right) \leq 0 \qquad \underline{\tau}_{k} = max(1, t - MXD_{k}) \\ \overline{\tau}_{k} = min(T, t + MXD_{k}) \qquad \overline{\tau}_{k} = min(T, t + MXD_{k})$$

$$\sum_{t=1}^{T} \left(\boldsymbol{x}_{t,j} - \sum_{\tau = \underline{\tau}_{k}}^{\overline{\tau}_{k}} \boldsymbol{x}_{\tau,i} \right) \leq 0 \qquad \forall i, j \in P_{k}^{as}, \forall k \in R^{as}$$

$$(2.51)$$

- *R^{as}* conjunto de restricciones de asociación
- P_k^{as} conjunto de proyectos que pertenecen a la restricción de la asociación k
- MXD_k retraso máximo entre la entrada en operación de los proyectos que pertenecen a la restricción de asociación k

2.5.7 Capacidad instalada/Energía Firme/Potencia firme mínima y máxima

$$\sum_{t=\underline{\tau}_{k}}^{\overline{\tau}_{k}} \left(\sum_{i \in P_{k}} \omega_{i} \cdot \boldsymbol{x}_{t,i} + \sum_{i \in E_{k}} \omega_{i} \right) \geq \underline{\omega}_{k} \qquad \forall k \in R$$
(2.52)

$$\sum_{t=\underline{\tau}_{k}}^{\overline{\tau}_{k}} \left(\sum_{i \in P_{k}} \omega_{i} \cdot \boldsymbol{x}_{t,i} + \sum_{i \in E_{k}} \omega_{i} \right) \ge \underline{\omega}_{k} \qquad \forall k \in R$$
(2.53)

- ω_i capacidad instalada o energía firme o potencia firme del agente i MW
- $\underline{\omega}_k, \overline{\omega}_k$ capacidad instalada o energía firme o potencia firme mínima y máxi- MW ma de la restricción k. Este es un valor absoluto que puede ser incremental o total. Si total, puede ser una meta informada como un porcentaje del valor total del sistema.
- $\underline{\tau}_k, \overline{\tau}_k$ etapas mínima y máxima para satisfacer a la restricción k. Cuando la etapa mínima no es informada, entonces el valor de la restricción es total, caso contrario, es incremental.
 - *R* conjunto de restricciones
 - P_k conjunto de proyectos que pertenecen a la restricción k
 - E_k conjunto de agentes existentes que pertenecen a la restricción k

2.5.8 Precedencia entre proyectos (con retraso mínimo)

- *R^{pre}* conjunto de restricciones de precedencia
- P_k^{pre} conjunto de proyectos que pertenecen a restricciones de precedencia k, donde el proyecto i precede el proyecto j
- MND_k retraso mínimo entre la entrada en operación de los proyectos que pertenecen a la restricción de precedencia k

2.5.9 Energía firme y potencia firme por sistema

$$\sum_{t \in T_{y}} \Delta_{t} \cdot \left(\sum_{i \in G_{n}} w_{t,i}^{e} + \sum_{i \in P_{n}^{G}} w_{t,i}^{e} \cdot \sum_{\tau = \underline{t}_{i}}^{t} \boldsymbol{x}_{\tau,i} \right) \ge f_{y,n}^{e} \cdot \sum_{t \in T_{y}} d_{t,n} \quad \forall n \in N, \forall y \in Y$$

$$(2.55)$$

$$\sum_{i \in G_n} w_{t,i}^p + \sum_{i \in P_n^G} w_{t,i}^p \cdot \sum_{\tau = \underline{t}_i}^t x_{\tau,i} \ge f_{y,n}^p \cdot \max_{t \in T_y} \left(\frac{d_{t,n}}{\Delta_t} \right) \qquad \forall n \in N, \forall y \in Y$$
(2.56)

- Y conjunto de años del estudio
- T_y conjunto de etapas que pertenecen al año y
- *N* conjunto de sistemas
- G_n conjunto de plantas de generación existentes del sistema n
- P_n^G conjunto de proyectos de generación del sistema n
- duración de la etapa t horas Δ_t $d_{t,n}$ MWh demanda del sistema n en la etapa t $w_{t,i}^e$ energía firme de la planta *i* en la etapa *t* **MWprom** $f_{y,n}^{e}$ factor de energía firme del sistema n en el año y p.u. $w_{t,i}^p$ potencia firme de la planta *i* en la etapa *t* MW $f_{y,n}^p$ factor de potencia firme del sistema n en el año yp.u.

2.5.10 Cortes de Benders de la función de costo de operación

$$\boldsymbol{\alpha} \geq w_{\mu} + \sum_{t \in T} \sum_{i \in P} \lambda_{t,i,\mu} \cdot \left(\boldsymbol{x}_{t,i} - \boldsymbol{x}_{t,i,\mu} \right) \qquad \mu = 1, \dots, \nu$$
(2.57)

v número de iteraciones anteriores de descomposición de Benders

 w_{μ} solución óptima del módulo de operación en la μ -ésima iteración M\$

- $\lambda_{t,i,\mu}$ coeficiente del corte de Benders obtenido a partir de las varia- M\$ bles duales de la solución óptima del módulo de operación en la μ -ésima iteración.
- $x_{t,i,\mu}$ decisión de inversión obtenida en la μ -ésima iteración.

2.5.11 Cortes de Benders de las restricciones de seguridad

$$EPNS_{\mu,t} + \sum_{i \in P} \left(\gamma_{t,i,\mu} \cdot \sum_{\tau=1}^{t} \left(\boldsymbol{x}_{\tau,i} - \boldsymbol{x}_{\tau,i,\mu} \right) \right) \le \overline{EPNS} \qquad \mu = 1, \dots, \nu, \forall t \in T$$
(2.58)

- ν número de iteraciones anteriores de descomposición de Benders
- $EPNS_{\mu,t}$ solución óptima del módulo de confiabilidad para la μ -ésima p.u. iteración
- $\gamma_{t,i,\mu}$ coeficiente del corte de Benders obtenido a partir de las varia- p.u. bles duales de la solución óptima del módulo de confiabilidad en la μ -ésima iteración.
- $x_{t,i,\mu}$ decisión de inversión obtenida en la μ -ésima iteración.
- *EPNS* valor máximo de la medida de riesgo p.u.

2.5.12 Problema de operación

Para la decisión de expansión x^{μ} , obtenida del problema de inversión a cada iteración μ , hay un problema de operación de mínimo costo que se resuelve por el modelo SDDP. La solución óptima de este problema se utiliza para calcular un nuevo corte de Benders, representado por la inecuación (2.57).

Para obtener más información acerca de la formulación detallada de las restricciones del módulo de operación, consulte el manual de metodología del SDDP.

2.5.13 Problema de confiabilidad

Para la decisión de expansión x^{μ} , obtenida del problema de inversión a cada iteración μ , hay un problema de confiabilidad que se resuelve por el modelo CORAL. La solución óptima de este problema se utiliza para calcular nuevos cortes de Benders, representados por las inecuaciones (2.58).

Para obtener más información acerca de la formulación detallada de las restricciones del módulo de confiabilidad, consulte el manual de metodología del CORAL.

3 OPTGEN 2 - ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN DEL SEGUNDO ENFOQUE

3.1 Introducción

El aumento de la competitividad económica de las fuentes de energía eólica y solar, también llamadas fuentes de energía renovables variables (ERV), ha atraído una gran atención mundial. Estas fuentes de energía no sólo reducen las emisiones de gases de invernadero, como también reducen la vulnerabilidad de los países que importan combustibles fósiles (en particular, petróleo y gas natural).

Sin embargo, la rápida penetración de estas nuevas fuentes también ha planteado algunas preocupaciones tanto para los planificadores cuanto para los operadores por dos razones principales: (i) la mayoría de estas fuentes son no despachables, es decir, su generación no puede ser controlada por el operador del sistema; y (ii) su producción de energía presenta una gran variabilidad, es decir, la producción puede cambiar significativamente de una hora a otra.

Como se puede ver, la penetración de ERV causa impactos representativos sobre el perfil de la demanda neta. Además del cambio en el perfil, cabe resaltar el aumento de las rampas de la demanda neta y sus respectivas inclinaciones con la mayor penetración renovable. Estos impactos conducen a nuevos desafíos operativos, que se destacan:

- Situaciones de exceso de oferta: períodos en que la generación renovable es superior a la demanda a ser suministrada (esto ocurre especialmente en el medio de la noche en regiones con fuertes vientos o durante el día en regiones con una gran capacidad de energía solar);
- **Rápidas rampas de subida y bajada**: plantas despachables deben tener la capacidad de responder rápidamente al aumento y disminución de la generación renovable intermitente para mantener la confiabilidad y la estabilidad del sistema;
- Incremento en la ciclaje de las térmicas: posible aumento en el número de arranques y paradas de las plantas térmicas en el sistema debido a la intermitencia de la generación renovable.

Como consecuencia, la penetración de plantas renovables intermitentes en los sistemas eléctricos ha cambiado la forma como se maneja la planificación de la expansión. Este tipo de recurso tiene una gran variabilidad en pequeños intervalos de tiempo, por esta razón, para algunos sistemas, la representación horaria de la operación debe ser considerada dentro del modelo de planificación de la expansión. Además, las reservas de generación también deben ajustarse con el fin de capturar el efecto intermitente. Dado que muchos países utilizan centrales térmicas rápidas como parte de estas reservas, el *unit commitment* y las restricciones de rampa también se han tornado más relevantes.

Debido a su importancia, los problemas de planificación de expansión se discuten ampliamente en la literatura. Este tipo de problema es generalmente no convexo debido a la necesidad de incorporar decisiones de inversión y operación enteras. Enfoques comunes para la resolución de estos problemas son: Programación no lineal (NLP - *Non-linear Programming*); Programación Lineal Entera Mixta (MILP - *Mixed-Integer Linear Programming*); técnicas de descomposición (tales como la descomposición de Benders) combinado con aproximaciones y suposiciones sobre el modelo para que sea computacionalmente tratable.

En esta estrategia de solución, se propone un MILP como modelo de planificación de la expansión, que puede representar pasos de tiempo horarios, manteniendo tiempos computacionales razonables, donde ambos los problemas de inversión y operación se resuelven simultáneamente, como se muestra en la figura a continuación.



Figura 3.1 -Co-optimización de la inversión y operación

Sin embargo, debido a los grandes horizontes de planificación (décadas), la resolución horaria de todo el horizonte en un solo problema de optimización sería computacionalmente inviable para los sistemas reales. Por esta razón, se hace necesario aplicar una heurística de descomposición del horizonte en pequeños sub-horizontes, y utilizar la representación de días típicos y estaciones para reducir el tamaño del problema.

3.2 Metodología de solución

3.2.1 Heurística de descomposición del horizonte

El modelo considera etapas anuales de inversión, es decir, un problema de co-optimización de la inversión y operación se resuelve para cada año en un esquema de horizonte rodante. Un plan de expansión óptimo se calcula para un año, la decisión se fija, y un nuevo problema de optimización se define para el año siguiente, teniendo en cuenta las decisiones de inversión tomadas en el año anterior como fijadas y complementando el plan de expansión, cuando necesario, como se muestra en la figura a continuación.



3.2.2 Días típicos y estaciones

Como hemos visto anteriormente, ya que los horizontes de planificación son largos, con el fin de resolver el problema de la expansión aplicándose la co-optimización de la inversión y operación, el horizonte se descompone en sub-horizontes anuales a través de la estrategia *forward* en el tiempo, es decir, las decisiones tomadas en un determinado año son fijas en los años subsecuentes.

Es importante recordar que la operación se resuelve con representación horaria, que puede resultar en un problema grande y computacionalmente intratable, dado el tamaño de los estudios de planificación que representan horizontes de largo plazo, y dado que el modelo propuesto resuelve un MILP, que tiene como objetivo minimizar los costos de inversión y el valor esperado de los costos operativos, sujeto a incertidumbres en la hidrología y generación de fuentes renovables intermitentes.

Como una forma de ejemplificar esta cuestión, teniendo en cuenta un sistema de energía real, la tabla a continuación resume el tamaño de los problemas de optimización para 1 mes y 5 bloques versus 744 horas:

Restricciones	Bloques	Horas
Restricciones de balance hídrico	114	+80,000
Restricciones de balance de demanda	30	+4,000
Generación máxima y restricciones de turbi- namiento	1499	+290,000
Restricciones de volumen máximo y mínimo	228	+165,000
Total	1461	+520,000

Como se puede ver, el tamaño de los problemas de optimización aumenta significativamente. Además, para la evaluación del plan de expansión de sistemas reales, también es necesario la utilización de múltiples escenarios para incorporar las incertidumbres al cual un sistema real queda expuesto (hidrología, generación renovable etc.) y, consecuentemente, la adición de todas las restricciones por escenario en el problema de optimización. Por esta razón, es necesario crear una estrategia que reduce el tamaño del problema, pero sin comprometer la calidad de los resultados.

Para reducir el esfuerzo computacional requerido por estos problemas de optimización, es necesario introducir los conceptos de estaciones y días representativos (típico), que además de permitir la solución de estos problemas en tiempos computacionales aceptables, captura los efectos de la generación intermitente en el sistema.

El primer paso de esta estrategia es agrupar los meses del año en estaciones, como se muestra en la figura a continuación.



Figura 3.3 - Asociación de meses en las estaciones

Una vez definidas las estaciones, los días representativos de cada una de ellas, aquí referidos como días típicos, deben ser definidos. Este tipo de representación tiene como objetivo reducir el número de días analizados dentro de cada estación, ya que los perfiles de demanda diarios generalmente no suelen ser tan diferentes, especialmente dentro de las estaciones predefinidas. La siguiente figura ilustra este agrupamiento de días reales en los días típicos para un conjunto de estaciones en un año especifico. La asociación presentada en la figura se hizo de una manera genérica, con fines ilustrativos.



Figura 3.4 - Asignación de días típicos dentro de cada estación

Como ejemplo de aplicación, lo que es claramente observado, es la distinción entre días de semana y días de fin de semana. En este caso, para cada estación y año, los días típicos serían calculados de la siguiente manera:

- Día típico 1: el promedio de los cinco días de mayor demanda dentro de cada estación;
- Día típico 2: el promedio de los dos días de menor demanda dentro de cada estación;

De una manera práctica, la Figura 3.5 ilustra el proceso de asociación de los días en un mes de enero para el cálculo del día típico 1 (curva azul) y 2 (curva naranja).

Por último, es importante mencionar que la solución que aquí se presenta es totalmente flexible con respecto al número y criterios utilizados para el agrupamiento de meses en las estaciones y los días en los días típicos, es decir, el usuario puede personalizar la configuración de días típicos y estaciones de acuerdo con cada aplicación/estudio. Al final del día, las restricciones operativas del problema se deben cumplir en cada estación, día típico, hora y escenario considerado.



Figura 3.5 - Cálculo de días típicos 1 (curva azul) y 2 (curva naranja) para enero

3.3 Manejando incertidumbres

En el modelo SDDP, el proceso de la tomada de decisión de los costos de producción a largo plazo (generación de cada planta, interconexiones entre regiones, flujos de circuitos, etc.) consiste en un problema de optimización estocástica que busca el equilibrio entre el costo inmediato y el valor esperado del costo futuro (el valor esperado proviene de la incertidumbre sobre la hidrología, viento, consumo, disponibilidad de equipo, etc.). Este problema está intrínsecamente relacionado a los dispositivos de almacenamiento que crean un acoplamiento temporal entre etapas. Por consiguiente, decisiones operativas de hoy, tales como los niveles de almacenamiento, pueden tener impactos en la operación a medio y largo pla-

Manual de Metodología del OptGen

zo, afectando los costos futuros de operación. Para más detalles, consulte el Manual de Metodología del SDDP.

Tomando en cuenta la explicación mencionada y dado que este enfoque de la expansión realiza una co-optimización de la inversión y operación dentro del mismo problema, la política operativa no se calcula a través del algoritmo SDDP - como el enfoque "OptGen 1" realiza, es decir, el enfoque "OptGen 2" no hace el cálculo de una Función de Costo Futuro (FCF) para el sistema para cada etapa de la operación, una vez que su cálculo requeriría iteraciones de la operación, es decir, varias simulaciones de la operación para cada etapa hasta que la FCF sea suficientemente bien aproximada. La aplicación del SDDP para calcular la FCF es la forma más realista de simular la operación del sistema, sin embargo, ya que se pretende aplicar la estrategia de co-optimización, la operación de los embalses hidroeléctricos durante todo el año debería simplificarse. En este caso, se adopta la estrategia de operación de los embalses presentado en la figura a continuación.



Figura 3.6 – Estrategia de operación de los embalses

Esta formulación asegura que el volumen inicial del embalse de cada planta hidroeléctrica en el comienzo de cada año sea igual al volumen final de ese año. Esta estrategia impide el modelo de vaciar por completo los embalses, optimizando su uso durante todo el año. El concepto detrás de esta estrategia es una operación multi-determinística, donde la operación de los embalses se optimiza para cada escenario separadamente, sin la incorporación de la incertidumbre en el proceso de toma de decisiones de la operación para cada escenario. Esa simplificación de la operación de grandes embalses tiene un sesgo optimista, sin embargo, su aplicación práctica indica que esta aproximación presenta resultados satisfactorios para la toma de decisión y cálculo del plan de expansión. Las secciones siguientes van a detallar todas las restricciones aplicadas al modelo de expansión que utiliza la co-optimización de la inversión y operación, estrategia de solución llamada "OptGen 2".

3.4 Formulación detallada del problema

El problema de planificación de la expansión de un sistema de energía se formula primariamente como un problema de programación matemática, expresado por la formulación a continuación. Suponemos que, por simplicidad, todas las plantas son proyectos candidatos para el problema de la expansión.

3.4.1 Restricciones de inversión

Toda la formulación de las restricciones de inversión para el OptGen 2 son análogas a la formulación detallada del OptGen 1 y se describen en la sección 2.5 de este Manual.

3.4.2 Restricciones de las centrales térmicas

3.4.2.1 Generación de energía mínima y máxima

$$\underline{g}_{j} \cdot \mathbf{y}_{j,t,d,h,s} \leq \underline{g}_{j,t,d,h,s} \leq \overline{g}_{j} \cdot \mathbf{y}_{j,t,d,h,s} \qquad \forall j, t, d, h, s$$
(3.1)

$g_{j,t,d,h,s}$	Decisión de generación de la central térmica j , estación t , día típico d , hora del día h y escenario s	MW
$y_{j,t,d,h,s}$	Decisión de <i>commitment</i> de la central térmica j , estación t , día típico d , hora del día h y escenario s	
\overline{g}_{j}	Generación máxima de la central térmica j	MW
<u>g</u> _j	Generación mínima de la central térmica <i>j</i>	MW

3.4.2.2 Rampa de subida y bajada de generación

$$\boldsymbol{g}_{j,t,d,h,s} - \boldsymbol{g}_{j,t,d,h-1,s} \leq \Delta_j^{UP} \qquad \forall j, t, d, h, s$$
(3.2)

$$\boldsymbol{g}_{j,t,d,h-1,s} - \boldsymbol{g}_{j,t,d,h,s} \le \Delta_j^{DN} \qquad \forall j, t, d, h, s$$
(3.3)

Δ_j^{UP}	Rampa de subida máxima de la central térmica <i>j</i>	MW
Δ_j^{DN}	Rampa de bajada máxima de la central térmica <i>j</i>	MW

3.4.2.3 Unit commitment

$$st_{j,t,d,h,s} \ge y_{j,t,d,h,s} - y_{j,t,d,h-1,s} \qquad \forall j, t, d, h, s$$
(3.4)

$$\mathbf{y}_{j,t,d,h,s} \le \mathbf{x}_j \qquad \forall j, t, d, h, s \tag{3.5}$$

$$\mathbf{y}_{j,t,d,h,s} \in \{0,1\} \qquad \forall j, t, d, h, s \tag{3.6}$$

 $st_{j,t,d,h,s}$ Variable de decisión de partida de la central térmica j, estación t, día típico d, hora del día h y escenario s

 x_i Decisión de inversión de la central térmica j

La restricción (3.5) representa la relación entre las decisiones de *commitment* y las decisiones de inversión, evitando que una central térmica sea ascendida sin la inversión previa. Esta relación hace incompatible la representación de decisiones de inversión continuas con la representación del *commitment* de las térmicas (pues requiere variables de decisiones binarias).

Los otros costos relativos a las centrales térmicas, como la inversión, costo de partida y consumo de combustible pueden ser vistos en la función objetivo (3.39) - (3.43).

3.4.3 Restricciones de usinas hidroeléctricas

3.4.3.1 Balance hídrico

Como el modelo no considera la Función de Costo Futuro (FCF), fuerza los niveles de agua en los embalses de todas las plantas hidroeléctricas a terminar al mismo nivel que comenzaron (volumen inicial = volumen final), lo que evita que el sistema vacíe el embalse al final del horizonte, para evitar costos con operación térmica. Esta estrategia obliga el modelo a optimizar la operación del embalse, de forma a utilizar todo el caudal que llega dentro del período analizado.

$$\boldsymbol{v}_{i,t+1,s} = \boldsymbol{v}_{i,t,s} + a_{i,t,s} - (\boldsymbol{u}_{i,t,s} + \boldsymbol{s}_{i,t,s}) + \sum_{m \in M_i} (\boldsymbol{u}_{m,t,s} + \boldsymbol{s}_{m,t,s}) \qquad \forall i, t, s$$
(3.7)

$$\boldsymbol{\nu}_{i,T,s} = \boldsymbol{\nu}_{i,0,s} \qquad \forall i,s \qquad (3.8)$$

$$v_{i,t,s}$$
Volumen de la hidroeléctrica i , estación t y escenario s hm^3 $u_{i,t,s}$ Turbinamiento de la hidroeléctrica i , estación t y escenario hm^3 s Vertimiento de la hidroeléctrica i , estación t y escenario s hm^3 $s_{i,t,s}$ Vertimiento de la hidroeléctrica i , estación t y escenario s hm^3 $a_{i,t,s}$ Caudal incremental en la hidroeléctrica i , estación t y esce- hm^3

nario s

M_i Conjunto de plantas aguas arriba de la hidroeléctrica *i*

3.4.3.2 Producción de energía

La ecuación (3.9) garantiza que la producción horaria de energía de las hidroeléctricas sea igual a la energía total turbinada en la estación. Esta ecuación asume que todas las hidroeléctricas tienen regulación total dentro de las estaciones, es decir, pueden transferir, libremente, agua de una hora para la otra.

$$\sum_{d,h} D_{t,d} \cdot \boldsymbol{g}_{i,t,d,h,s} = \rho_i \cdot \boldsymbol{u}_{i,t,s} \qquad \forall i, t, s \qquad (3.9)$$

$$\boldsymbol{g}_{i,t,d,h,s} \leq \overline{g}_i \cdot \boldsymbol{x}_i \qquad \forall i, t, d, h, s \qquad (3.10)$$

g _{i,t,d,h,s}	Decisión de la generación de la hidroeléctrica i , estación t , día típico d , hora del día h y escenario s	MW
$ ho_i$	Coeficiente de producción promedio de la hidroeléctrica i	$MWh/_{hm^3}$
\overline{g}_i	Generación máxima de la hidroeléctrica i	MW
<i>xi</i>	Decisión de inversión de la hidroeléctrica i	
$D_{t,d}$	Duración del día típico d en la estación t	horas

3.4.3.3 Volumen mínimo y máximo

$$\boldsymbol{v}_{i,t,s} \leq \overline{v}_i \cdot \boldsymbol{x}_i \qquad \qquad \forall i, t, s \qquad (3.11)$$

$$\boldsymbol{v}_{i,t,s} + \boldsymbol{\delta}_{i,t,s}^{p} = \underline{v}_{i} \cdot \boldsymbol{x}_{i} \qquad \forall i, t, s \qquad (3.12)$$

\overline{v}_i	Volumen máximo de la hidroeléctrica <i>i</i>	hm^3
\underline{v}_i	Volumen mínimo de la hidroeléctrica i	hm^3
$\delta^{v}_{i,t,s}$	Decisión de violación del volumen mínimo de la hidroeléctrica	hm³

3.4.3.4 Turbinamiento mínimo y máximo

 $\boldsymbol{u}_{i,t,s} \leq \overline{u}_i \cdot \boldsymbol{x}_i \qquad \qquad \forall i, t, s \qquad (3.13)$

$$\boldsymbol{u}_{i,t,s} + \boldsymbol{\delta}_{i,t,s}^{\boldsymbol{u}} = \underline{\boldsymbol{u}}_i \cdot \boldsymbol{x}_i \qquad \forall i, t, s \qquad (3.14)$$
\overline{u}_i	Turbinamiento máximo de la hidroeléctrica <i>i</i>	hm^3
<u>u</u> _i	Turbinamiento mínimo de la hidroeléctrica i	hm^3
$\delta^u_{i,t,s}$	Decisión de violación del turbinamiento mínimo de la hidro- eléctrica i , estación t y escenario s	hm³

3.4.3.5 Defluencia total mínima

$$\boldsymbol{u}_{i,t,s} + \boldsymbol{s}_{i,t,s} + \boldsymbol{\delta}_{i,t,s}^{q} = \underline{q}_{i} \cdot \boldsymbol{x}_{i} \qquad \qquad \forall i, t, s \qquad (3.15)$$

\underline{q}_i	Defluencia total mínima de la hidroeléctrica i	hm^3
$\delta^q_{i,t,s}$	Decisión de violación de la defluencia total mínima de la hi- droeléctrica <i>i</i> , estación <i>t</i> y escenario <i>s</i>	hm³

Los otros costos relativos a las centrales hidroeléctricas, como las penalidades, O&M y de inversión pueden ser vistos en la función objetivo (3.39) - (3.43).

3.4.4 Restricciones de renovables

La decisión de generación de las plantas renovables debe ser menor que los escenarios de generación renovable.

$$g_{l,t,d,h,s} \le \varphi_{l,t,d,h,s} \cdot x_l \qquad \forall l, t, d, h, s \qquad (3.16)$$

$g_{l,t,d,h,s}$	Decisión de generación de la planta renovable l , estación t , día típico d , hora del día h y escenario s	MW
$\varphi_{l,t,d,h,s}$	Escenario de generación renovable de la planta l , estación t , día típico d , hora del día h y escenario s	MW
x_l	Decisión de inversión de la planta renovable l	

3.4.5 Restricciones de baterías

Los costos relativos a la operación de las baterías se consideran en la función objetivo (3.39) - (3.43).

3.4.5.1 Balance de energía de batería

El balance de energía de las baterías se realiza en etapas horarias, como se ve en la ecuación (3.17). Como las centrales hidroeléctricas, las baterías también tienen restricciones de regulación (3.18), donde el volumen inicial es igual al volumen final.

$$\boldsymbol{v}_{b,t,d,h+1,s} = \boldsymbol{v}_{b,t,d,h,s} + \eta_b^+ \cdot \boldsymbol{q}_{b,t,d,h,s}^+ - \boldsymbol{q}_{b,t,d,h,s}^- \qquad \forall b, t, d, h, s$$
(3.17)

$$v_{b,t,d,24,s} = v_{b,t,d,0,s}$$
 $\forall b, t, d, s$ (3.18)

$v_{b,t,d,h,s}$	Volumen de la batería b , estación t , día típico d , hora del día h y escenario s	MW
$q_{b,t,d,h,s}^+$	Carga de la batería b , estación t , día típico d , hora del día h y escenario s	MW
$q_{b,t,d,h,s}^-$	Descarga de la batería b , estación t , día típico d , hora del día h y escenario s	MW
η_b^+	Eficiencia de carga de la batería <i>b</i>	

3.4.5.2 Volumen, cargamento y descargamiento máximos

$v_{b,t,d,h,s} \leq \overline{v}_b \cdot x_b$	$\forall b, t, d, h, s$	(3.19)

$$\boldsymbol{q}_{b,t,d,h,s}^{+} \leq \overline{\boldsymbol{q}}_{b}^{+} \cdot \boldsymbol{x}_{b} \qquad \qquad \forall b, t, d, h, s \qquad (3.20)$$

$$\overline{\boldsymbol{q}_{b,t,d,h,s}} \leq \overline{\boldsymbol{q}_{b}} \cdot \boldsymbol{x}_{b} \qquad \qquad \forall b, t, d, h, s \qquad (3.21)$$

\overline{v}_b	Volumen máximo de la batería b	MW
\overline{q}_{b}^{+}	Capacidad máxima de carga de la batería b	MW
\overline{q}_{b}^{-}	Capacidad máxima de descarga de la batería b	MW
x_b	Decisión de inversión de la batería b	

3.4.6 Restricciones de líneas de transmisión

Los costos de inversión de las líneas de transmisión se consideran en la función objetivo (3.39)- (3.43).

3.4.6.1 Flujo máximo

Las variables de flujo para la representación de la red son $f^+_{k,t,d,h,s}$ y $f^-_{k,t,d,h,s}$ donde estas dos variables (positivas) representan el flujo en ambas direcciones de cada línea, donde + significa orientación positiva y - significa orientación negativa.

$$f_{k,t,d,h,s}^{+} \leq \overline{f_{k}^{+}} \cdot x_{k} \qquad \forall k, t, d, h, s \qquad (3.22)$$

$$f_{k,t,d,h,s}^{-} \leq \overline{f_{k}^{-}} \cdot \boldsymbol{x}_{k} \qquad \forall k, t, d, h, s \qquad (3.23)$$

Flujo De \rightarrow Para en la línea de transmisión k, estación t, día típico d, hora del día h y escenario s

 $f_{k,t,d,h,s}^+$

$f_{k,t,d,h,s}^-$	Flujo Para→De en la línea de transmisión k , estación t , día típico d , hora del día h y escenario s	MW
$\overline{f_k^+}$	Capacidad máxima de flujo en el sentido De $ ightarrow$ Para en la línea de transmisión k	MW
$\overline{f_k^-}$	Capacidad máxima de flujo en el sentido Para→De en la línea de transmisión k	MW

 x_k Decisión de inversión de la línea de transmisión k

3.4.6.2 Segunda ley de Kirchhoff

El modelo considera dos tipos de líneas de transmisión: Enlace CC y Circuitos. La segunda ley de Kirchhoff sólo se representa para los circuitos.

$$f_{k,t,d,h,s}^{+} - f_{k,t,d,h,s}^{-} - \gamma_{k} \left(\theta_{b_{k}^{+},t,d,h,s}^{+} - \theta_{b_{k}^{-},t,d,h,s}^{-} \right) \ge -M(1 - x_{k}) \quad \forall k \in K^{p}, t, d, h, s$$

$$f_{k,t,d,h,s}^{+} - f_{k,t,d,h,s}^{-} - \gamma_{k} \left(\theta_{b_{k}^{+},t,d,h,s}^{+} - \theta_{b_{k}^{-},t,d,h,s}^{-} \right) \le M(1 - x_{k})$$

$$(3.24)$$

γ_k	Susceptancia de la línea de transmisión k
$\boldsymbol{\theta}_{b_k^+,t,d,h,s}$	Ángulo nodal de la barra b_k^+ (barra De de la línea de transmisión k)
$\boldsymbol{\theta}_{b_k^-,t,d,h,s}$	Ángulo nodal de la barra b_k^- (barra Para de la línea de transmisión k)
М	Constante disyuntiva
K^p	Conjunto de proyectos de circuitos

3.4.6.3 Restricciones de importación / exportación de área

Las restricciones de importación / exportación pueden limitar la cantidad máxima de energía que entra o sale de un área eléctrica específica.

Para las restricciones de importación:

$$\sum_{k \in K_a^+} f^+_{k,t,d,h,s} + \sum_{k \in K_a^-} f^-_{k,t,d,h,s} \le \overline{Imp}_a \qquad \forall a, t, d, h, s \qquad (3.25)$$

$$\sum_{k \in K_a^+} f_{k,t,d,h,s}^+ + \sum_{k \in K_a^-} f_{k,t,d,h,s}^- \ge \underline{Imp}_a \qquad \forall a, t, d, h, s \qquad (3.26)$$

Para las restricciones de exportación:

$$\sum_{k \in K_a^-} f_{k,t,d,h,s}^+ + \sum_{k \in K_a^+} f_{k,t,d,h,s}^- \le \overline{Exp}_a \qquad \forall a, t, d, h, s \qquad (3.27)$$

$$\sum_{k \in K_a^-} f_{k,t,d,h,s}^+ + \sum_{k \in K_a^+} f_{k,t,d,h,s}^- \ge \overline{Exp}_a \qquad \forall a, t, d, h, s \qquad (3.28)$$

K_a^+	Conjunto de líneas de transmisión que llegan en el área a (barra Para está en el área a y barra De en un área diferente)	
K_a^-	Conjunto de líneas de transmisión que llegan en el área a (barra De está en el área a y barra Para en un área diferente)	
Imp _a	Cantidad máxima de importación del área a	MW
<u>Imp</u> a	Cantidad mínima de importación del área a	MW
\overline{Exp}_a	Cantidad máxima de exportación del área a	MW
Exp_a	Cantidad mínima de exportación del área a	MW

3.4.7 Restricciones de generación

La restricción de generación es una restricción operativa que garantiza que un determinado grupo de generadores (centrales térmicas e hidroeléctricas) siempre produzcan energía arriba o abajo de un límite.

$$\sum_{j \in J_c^G} \boldsymbol{g}_{j,t,d,h,s} + \sum_{i \in I_c^G} \boldsymbol{g}_{i,t,d,h,s} + \boldsymbol{\delta}_{c,t,d,h,s}^{\boldsymbol{g}} \ge \underline{g}_c \qquad \forall c, t, d, h, s \qquad (3.29)$$

$$\sum_{j \in J_c^G} g_{j,t,d,h,s} + \sum_{i \in I_c^G} g_{i,t,d,h,s} + \delta_{c,t,d,h,s}^G \le \overline{g}_c \qquad \forall c, t, d, h, s \qquad (3.30)$$

$\delta^{G}_{c,t,d,h,s}$	Decisión de violación de la restricción de generación c , esta- ción t , día típico d , hora del día h y escenario s	MW
J_c^G	Conjunto de centrales térmicas que pertenecen a la restric- ción de generación <i>c</i>	
I_c^G	Conjunto de centrales hidroeléctricas que pertenecen a la restricción de generación <i>c</i>	
\underline{g}_c	Valor mínimo de la restricción de generación c	MW
\overline{g}_{c}	Valor máximo de la restricción de generación c	MW

3.4.8 Restricciones de balance de reserva

$$\boldsymbol{g}_{\boldsymbol{j},\boldsymbol{t},\boldsymbol{d},\boldsymbol{h},\boldsymbol{s}} + \boldsymbol{r}_{\boldsymbol{j},\boldsymbol{t},\boldsymbol{d},\boldsymbol{h},\boldsymbol{s}} \leq \overline{\boldsymbol{g}}_{\boldsymbol{j}} \cdot \boldsymbol{y}_{\boldsymbol{j},\boldsymbol{t},\boldsymbol{d},\boldsymbol{h},\boldsymbol{s}} \qquad \forall \boldsymbol{j},\boldsymbol{t},\boldsymbol{d},\boldsymbol{h},\boldsymbol{s} \qquad (3.31)$$

$$\mathbf{r}_{j,t,d,h,s} \le \Delta_j^{UP} \qquad \forall j, t, d, h, s \tag{3.32}$$

 $g_{i,t,d,h,s} + r_{i,t,d,h,s} \le \overline{g}_i \cdot x_i \qquad \forall i, t, d, h, s \qquad (3.33)$

 $\eta_{\bar{b}} \cdot \boldsymbol{q}_{\bar{b},t,d,h,s}^{-} + \boldsymbol{r}_{b,t,d,h,s} \le \eta_{\bar{b}} \cdot \overline{\boldsymbol{q}}_{\bar{b}} \cdot \boldsymbol{x}_{b} \qquad \forall b, t, d, h, s \qquad (3.34)$

$$\boldsymbol{r}_{\boldsymbol{b},\boldsymbol{t},\boldsymbol{d},\boldsymbol{h},\boldsymbol{s}} \leq \boldsymbol{\eta}_{\boldsymbol{b}}^{-} \cdot \boldsymbol{v}_{\boldsymbol{b},\boldsymbol{t},\boldsymbol{d},\boldsymbol{h},\boldsymbol{s}} \qquad \qquad \forall \boldsymbol{b},\boldsymbol{t},\boldsymbol{d},\boldsymbol{h},\boldsymbol{s} \qquad (3.35)$$

$$\sum_{j \in J_c^R} \mathbf{r}_{j,t,d,h,s} + \sum_{i \in I_c^R} \mathbf{r}_{i,t,d,h,s} + \sum_{b \in B_c^R} \mathbf{r}_{b,t,d,h,s} + \boldsymbol{\delta}_{c,t,d,h,s}^R \ge R_{c,t,d,h} \quad \forall r, t, d, h, s$$
(3.36)

$r_{j,t,d,h,s}$	Reserva asignada para la central térmica j , estación t , día típico d , hora del día h y escenario s	MW
r _{i,t,d,h,s}	Reserva asignada para la hidroeléctrica j , estación t , día típico d , hora del día h y escenario s	MW
r _{b,t,d,h,s}	Reserva asignada para la batería b , estación t , día típico d , hora del día h y escenario s	MW
J_c^R	Conjunto de centrales térmicas que pertenecen a la restric- ción de reserva <i>c</i>	
I_c^R	Conjunto de hidroeléctricas que pertenecen a la restricción de reserva c	
B_c^R	Conjunto de baterías que pertenecen a la restricción de reserva c	
$\delta^R_{c,t,d,h,s}$	Decisión de violación de la restricción de reserva c , estación t , día típico d , hora del día h y escenario s	MW
$R_{c,t,d,h}$	Requisito de reserva c en la estación t , día típico d y hora h	MW

3.4.9 Restricciones de balance de demanda

$$\sum_{j \in J_{n}} g_{j,t,d,h,s} + \sum_{i \in I_{n}} g_{i,t,d,h,s} + \sum_{l \in L_{n}} g_{l,t,d,h,s} \qquad \forall n, t, d, h, s \qquad (3.37)$$

$$+ \sum_{b \in B_{n}} (\eta_{b}^{-} \cdot q_{b,t,d,h,s}^{-} - q_{b,t,d,h,s}^{+})$$

$$+ \sum_{k \in K_{n}^{+}} (f_{k,t,d,h,s}^{+} - f_{k,t,d,h,s}^{-})$$

$$- \sum_{k \in K_{n}^{-}} (f_{k,t,d,h,s}^{+} - f_{k,t,d,h,s}^{-}) - DE_{n,t,d,h,s}$$

$$+ d_{n,t,d,h,s} = DI_{n,t,d,h,s}$$

- J_n Conjunto de centrales térmicas que pertenecen a la barra n
- *I*_n Conjunto de hidroeléctricas que pertenecen a la barra *n*
- L_n Conjunto de plantas renovables que pertenecen a la barra n

B_n	Conjunto de baterías que pertenecen a la barra n	
η_b^-	Eficiencia de descarga de la batería b	
K_n^+	Conjunto de líneas de transmisión que llegan a la barra n	
K_n^-	Conjunto de líneas de transmisión que parten de la barra n	
DE _{n,t,d,h,s}	Demanda elástica asociada a la barra n , estación t , día típico d , hora del día h y escenario s	MW
$d_{n,t,d,h,s}$	Decisión del déficit en la barra n , estación t , día típico d , hora del día h y escenario s	MW
DI _{n,t,d,h,s}	Demanda inelástica asociada a la barra n , estación t , día típi- co d , hora del día h y escenario s	MW

El costo de déficit y el beneficio de demanda elástica también aparecen en la función objetivo – ecuaciones (3.39) - (3.43).

3.4.10 Función objetivo

Vamos a definir $\beta_{t,d,s}$ como:

$$\beta_{t,d,s} = \frac{p_s \cdot D_{t,d}}{(1+rt)^{t-1}} \tag{3.38}$$

 p_s Probabilidad del escenario s

 $D_{t,d}$ Duración del día típico d en la estación t horas

rt Tasa de descuento de la estación

A continuación, la función objetivo del problema es la minimización los siguientes costos:

3.4.10.1 Costo de generación

$$\sum_{t,d,s} \beta_{t,d,s} \left(\sum_{j,h} (co_j \cdot \boldsymbol{g}_{j,t,d,h,s} + cs_j \cdot \boldsymbol{st}_{j,t,d,h,s}) + \sum_{i,h} co_i \cdot \boldsymbol{g}_{i,t,d,h,s} \right)$$
(3.39)

со _ј	Costo de operación de la central térmica j	$M^{*}/_{MWh}$
sc _j	Costo de partida de la central térmica j	M\$
co _i	Costo de O&M de la hidroeléctrica <i>i</i>	^{M\$} / _{MWh}

3.4.10.2 Costo de violación

$$\sum_{i,t,s} \frac{p_s}{(1+rt)^{t-1}} \left(c\delta_i^{\nu} \cdot \boldsymbol{\delta}_{i,t,s}^{\nu} + c\delta_i^{u} \cdot \boldsymbol{\delta}_{i,t,s}^{u} + c\delta_i^{q} \cdot \boldsymbol{\delta}_{i,t,s}^{q} \right)$$

$$+ \sum_{t,d,s} \beta_{t,d,s} \left(\sum_{c,h} c\delta_c^{G} \cdot \boldsymbol{\delta}_{c,t,d,h,s}^{G} + \sum_{c,h} c\delta_c^{R} \cdot \boldsymbol{\delta}_{c,t,d,h,s}^{R} \right)$$
(3.40)

- Penalidad de violación del volumen mínimo de la hidro-^{M\$}/_{hm³} $c\delta_i^v$ eléctrica i $M^{/}_{hm^3}$ Penalidad de violación del turbinamiento mínimo de la $c\delta_i^u$ hidroeléctrica i $M^{/}_{hm^3}$ Penalidad de violación de la defluencia mínima de la hi $c\delta_i^q$ droeléctrica i ^{M\$}/_{MWh} Penalidad de violación de la restricción de generación *c* $c\delta_c^G$ ^{M\$}/_{MWh} Penalidad de violación de restricción de reserva c $c\delta_c^R$
- 3.4.10.3 Costo de déficit

$$\sum_{t,d,s} \beta_{t,d,s} \cdot \sum_{n,h} cd \cdot \boldsymbol{d}_{n,t,d,h,s}$$
(3.41)

cd Costo de déficit $M^{/}MWh$

3.4.10.4 Ganancia de demanda elástica

$$\sum_{t,d,s} \beta_{t,d,s} \cdot \sum_{n,h} P_n^E \cdot \boldsymbol{DE}_{n,t,d,h,s}$$
(3.42)

 P_n^E Precio de la demanda elástica en la barra n $M^{/}MWh$

3.4.10.5 Costos de inversión

$$\sum_{j \in J_x} ci_j \cdot \mathbf{x}_j + \sum_{i \in I_x} ci_i \cdot \mathbf{x}_i + \sum_{l \in L_x} ci_l \cdot \mathbf{x}_l + \sum_{b \in B_x} ci_b \cdot \mathbf{x}_b + \sum_{k \in K_x} ci_k \cdot \mathbf{x}_k$$
(3.43)

Manual de Metodología del OptGen

сі _ј	Costo de inversión del proyecto de térmica j	М\$
ci _i	Costo de inversión del proyecto de hidroeléctrica i	М\$
ci _l	Costo de inversión del proyecto de renovable l	М\$
ci _b	Costo de inversión del proyecto de batería b	М\$
ci _k	Costo de inversión del proyecto de línea de transmisión k	М\$
J_x	Conjunto de proyectos de centrales térmicas	
I_x	Conjunto de proyectos de centrales hidroeléctricas	
L_x	Conjunto de proyectos de plantas renovables	

 B_x Conjunto de proyectos de baterías

 K_x El conjunto de proyectos de líneas de transmisión

4 CONSIDERACIONES FINALES Y COMPARACIÓN ENTRE ESTRATÉ-GIAS DE SOLUCIÓN

La estrategia de solución "OptGen 1", explicada en el Capítulo 2, propone un esquema de descomposición de dos etapas, como se describe a continuación:

- Problema de la primera etapa (subproblema de inversión): formulado como un problema de programación entera (MIP) donde el objetivo es proponer alternativas para el plan de expansión del sistema;
- Problema de la segunda etapa (subproblema de operación): el objetivo de este problema es evaluar el desempeño de las alternativas de expansión propuestas en la primera etapa, produciendo los resultados que se incorporarán al problema de la primera etapa para mejorar la solución de expansión. La segunda etapa se resuelve por la herramienta de simulación probabilística de despacho de PSR, el modelo SDDP.

En resumen, la tarea de planificación de la expansión se realiza a través de una herramienta computacional que determina el plan de expansión de mínimo costo para un sistema de electricidad que considera proyectos candidatos hidroeléctricos, térmicos y renovables y se integra a una herramienta de simulación de despacho que representa todos los detalles de la producción de energía. El plan de mínimo costo se logra optimizando el *trade-off* entre los costos de inversión para construir nuevos proyectos y el valor esperado de los costos operativos obtenidos a partir del modelo de despacho hidrotérmico estocástico (SDDP), que permite una representación detallada de la operación del sistema **bajo incertidumbre**. En este enfoque, para cada plan de expansión propuesto en cada iteración del OptGen, el SDDP calcula una política operativa que minimiza el valor esperado de los costos operativos. Esto se hace a través de la metodología de Programación Dinámica Dual Estocástica, donde se calcula una Función de Costo Futuro (FCF) para cada etapa operativa, considerando la incertidumbre en hidrología, eólica, solar, consumo, disponibilidad de los equipos, etc.).

Las grandes ventajas de esta estrategia de solución son:

- Los problemas de cuales proyectos (*sizing*) y cuándo serán construidos (*timing*) se resuelven simultáneamente. Como consecuencia, este enfoque es útil cuando el *timing* de las decisiones es importante. Más que eso, en algunos sistemas, si se decide por la construcción de algunos proyectos grandes, entonces toda la expansión futura puede ser afectada (algunos proyectos pueden ser retrasados o evitados). Como se puede ver, en algunos casos, no sólo el cronograma de entrada de los proyectos es importante, pero considerar varios años en la misma evaluación también es importante para obtener el plan de expansión óptimo;
- Para cada plan de expansión propuesto, la política operativa es calculada y la simulación final de la operación se realiza bajo incertidumbre. Como se puede ver, la operación de los embalses de las hidroeléctricas, y otras variables de estado que presentan acoplamiento temporal de las decisiones, se realiza de manera detallada y

realista. De esta forma, como la política operativa cambia de acuerdo con el plan de expansión propuesto, esta estrategia de solución es muy útil para sistemas predominantemente hidroeléctricos, es decir, captura adecuadamente el efecto del plan de expansión en la operación del sistema y realimenta el modelo de inversión con resultados tales que los beneficios esperados asociados a cada proyecto candidato puedan ser evaluados de forma detallada bajo incertidumbre;

Como los subproblemas de inversión y operación se resuelven en separado, en general, un número representativo de escenarios de las variables aleatorias (hidrología, viento, sol, etc.) puede ser representado, capturando así la estocasticidad del problema. En resumen, no hay límite para el número de escenarios a ser considerado en los subproblemas operativos y esa definición no afecta el tiempo computacional del subproblema de inversión. Es importante recordar que en cada iteración del OptGen, se ejecuta una operación completa del SDDP, por lo tanto, cuanto mayor sea el tiempo de ejecución del subproblema de operación, mayor será el tiempo gastado en cada iteración del OptGen (ya que el tiempo del subproblema de inversión es generalmente constante).

Además, dado que (i) una ejecución completa del SDDP es necesaria para cada iteración del OptGen, (ii) los horizontes de los estudios de planificación son grandes y (iii) los problemas de *sizing* y *timing* se resuelven simultáneamente a través de esta estrategia de solución; entonces una agregación de horas en bloques no cronológicos se aplica en las etapas mensuales / semanales, una representación conocida como **Curva de Duración de Carga**.

Por último, es importante recordar que la ejecución del OptGen involucra (i) la tarea de planificación de expansión y (ii) la simulación del plan de expansión. Una vez que la descomposición de Benders exige que el problema de operación sea convexo, durante el paso (i) las restricciones de integralidad de este problema se relajan, es decir, las decisiones binarias asociadas a decisiones de *unit commitment*, vertimiento no controlable y curvas cóncavas de consumo de energía térmica se tratan como continuas. Después de encontrar el plan de expansión óptimo, en la ejecución final del SDDP realizada en el paso (ii), todas las variables binarias son representadas.

Al contrario del enfoque clásico de descomposición de Benders del OptGen, la estrategia "OptGen 2" considera restricciones operativas explícitas dentro del modelo de inversión. Como resultado, este enfoque puede representar no convexidades en las restricciones operativas (como decisiones de *unit commitment*). Por otro lado, debido al aumento de la complejidad del problema, son necesarias algunas simplificaciones, como por ejemplo, considerar problemas de duración anual en lugar del horizonte completo y días representativos (típicos) en lugar de días reales en un año.

Este enfoque de planificación de expansión también introduce el concepto de "estaciones". Las estaciones son un agrupamiento de etapas y pueden durar de una semana hasta un año entero.

Días típicos son días dentro de una estación que se consideran representativos de los datos de entrada. Así, en lugar de representar todos los días de una estación, el usuario selecciona

un cierto número de días típicos para representar la estación y hace un mapeo de los días reales en estos días típicos. Por ejemplo, es común diferenciar los días de la semana de los sábados y domingos, pero el número de días típicos y sus definiciones son flexibles y escogidos por el usuario.

Las grandes ventajas de esta estrategia de solución son:

- La co-optimización de inversión y operación dentro del mismo MILP permite la representación de *unit commitment* y otras variables binarias operativas;
- La representación cronológica horaria en la operación permite capturar la variabilidad de producción de fuentes renovables intermitentes y las rampas de generación.

Además de las grandes ventajas de esta estrategia de solución, también es importante recordar sus limitaciones. Como se explica en el Capítulo 3, la simulación operativa se realiza de forma multi-determinística, donde la operación de los embalses se optimiza para cada escenario individualmente, sin la incorporación de la incertidumbre hidrológica en el proceso de toma de decisión de la operación del sistema (como ocurre cuando se aplica la metodología SDDP, donde la FCF se calcula para cada etapa de tiempo). Es plausible explicar que esta simplificación de la operación de grandes centrales hidroeléctricas con grandes embalses tiene un sesgo optimista, sin embargo, su aplicación indica que es una aproximación que presenta resultados satisfactorios para toma de decisión de inversión y cálculo del plan de expansión.

Además, también es importante notar que, como los problemas de inversión y operación son co-optimizados en esta estrategia de solución, entonces cuanto más escenarios son contemplados dentro del problema, mayor el esfuerzo computacional requerido para solucionar el MILP. Como consecuencia, para sistemas de gran escala, el tiempo computacional puede limitar el número de escenarios que pueden ser contemplados en un estudio de planificación. Por otro lado, como en la estrategia de solución "OptGen 1" los problemas de inversión y operación se desacoplan (a través de un esquema de descomposición), el tiempo computacional demandado en el módulo de inversión no se ve afectado por el número de escenarios contemplados en el módulo operativo.

Después de esta revisión de ambas estrategias de solución, la siguiente tabla resume las principales diferencias entre los dos enfoques:

Estrategia "OptGen 1"	Estrategia "OptGen 2"		
Método de descomposición de Benders para la estimación de costos de operación	Co-optimización de inversión y opera- ción dentro de un único MILP		
Permitir al usuario contemplar varias eta- pas de inversión en el mismo problema	Contempla problemas de decisiones anuales de inversión		

La demanda se representa por bloques a través de Curva de Duración de Carga	Considera la representación horaria de la demanda
No representa decisiones binarias y res- tricciones que requieren cronología (como rampas de generación) al evaluar el plan de expansión	Representa <u>unit commitment</u> y rampas de generación al evaluar el plan de ex- pansión
Para cada plan de expansión, se calcula la	La operación se calcula en separado para
política operativa óptima para obtener el	cada escenario. De esta forma, el uso del
despacho del sistema bajo incertidumbre,	agua es optimizado de manera determi-
representando, por lo tanto, las trayecto-	nista en cada escenario dentro de cada
rias de los embalses de forma realista en	año y el almacenamiento inicial y final de
cada escenario.	los embalses son iguales cada año.

Finalmente, vale enfatizar que una ejecución de OptGen involucra (i) la tarea de planeamiento de expansión, es decir, la determinación del plan de expansión óptimo y (ii) la simulación del plan de expansión, que es la simulación completa de la operación del sistema para todo el horizonte de estudio. Como consecuencia, las diferentes estrategias de solución tendrán impactos sólo en la tarea (i). Después de encontrar el plan de expansión óptimo, la tarea (ii) se ejecutará de la misma manera, independientemente del enfoque seleccionado para la tarea (i).

SDDP Manual de Metodología VERSIÓN 17.0 Julio 2021 **PSR**

Tabla de Contenido

1	Introdu	cción	1
2	Optimiz	ación Estocástica de Sistemas Hidrotérmicos	2
	2.1 Mo	delación de los componentes básicos del sistema	2
	2.2 Pro	blema de despacho hidrotérmico	4
	2.3 For	mulación del problema	5
	2.4 Enf	oque de solución basada en el espacio de estados	7
	2.5 Rep	presentación alternativa de la correlación serial	12
	2.6 Lim	itaciones del esquema PDE	13
	2.7 El e	squema de PD Dual DP	14
	2.8 Rep	presentación de la correlación serial en la PDDE	19
3	Despac	ho de una Etapa: Formulación Básica	23
	3.1 Pla	nteamiento del problema	23
	3.2 Fun	ción objetivo	23
	3.3 Res	tricciones operativas básicas	24
	3.4 Fun	ción de costo futuro	28
4	Restrico	ciones Operativas Adicionales – Hidroeléctrica	29
	4.1 Ver	timiento no controlable	29
	4.2 Res	tricciones de seguridad en los embalses – volúmenes de alerta	29
	4.3 Res	tricciones de seguridad en los embalses – volúmenes mínimos operativos	30
	4.4 Res	tricciones de seguridad en los embalses – volúmenes máximos operativos	30
	4.5 Res	tricciones de seguridad en los embalses – volúmenes de espera	31
	4.6 Res	tricciones en el desfogue total	31
	4.7 Res	tricciones de regulación en centrales de pasada	31
	4.8 Rie	go	32
	4.9 Mo	delo de volumen muerto	33
	4.10	Canal de desfogue	35
	4.11	Generación en función de la afluencia	37
	4.12	Curva de aversión a riesgo	38
	4.13	Energía de alerta para un conjunto de embalses	39
	4.14	Energía mínima de seguridad para un conjunto de embalses	40

	4.15	Energía de espera	para un co	njunto de e	mbalses			40
5	Restricc	iones Operativas A	dicionales	– Plantas Té	rmicas			42
	5.1 Cen	trales térmicas co	n costos lin	eales por pa	rte			42
	5.2 Cen	trales térmicas <i>mu</i>	ıst-run					43
	5.3 Rest	ricciones de gene	ración míni	ma para gru	pos de cer	itrales térmica	IS	43
	5.4 Rest	ricciones de gene	ración					44
	5.5 Cen	trales térmicas mu	ılti-combus	tible				44
	5.6 Cen	trales térmicas tip	o unit comi	mitment				45
	5.7 Plan	itas térmicas con c	ontrato de	combustible	9			46
	5.8 Lími	tes en el consumo	de combu	stible				48
	5.9 Lími	tes en la tasa de c	onsumo de	combustible	e			49
6	Restricc	iones Operativas A	dicionales	– Reserva de	e Generaci	ón		50
	6.1 Rese	erva rodante						50
	6.2 Rest	ricciones de reser	va de gene	ración				50
7	Fuentes	de Energia Renov	able					52
8	Red de 🛛	Γransporte de Ene	rgía					53
	8.1 Moo	delo de interconex	ión					53
	8.2 Moo	delo de flujo de po	tencia linea	alizado				55
	8.3 Rep	resentación de pé	rdidas					60
9	Disponil	oilidad y Transport	e de Gas N	atural				64
	9.1 Proc	ducción de gas						64
	9.2 Trar	nsporte de gas						65
	9.3 Bala	nce térmico en la	simulación	de la red de	gas			66
1()Plantas 67	Térmicas	con	Costo	de	Emisión	de	CO2
11	LClasifica 68	ción	de		las		Restri	cciones
12	2Dicciona 70	ario		de			Va	ariables
13	3						Bibl	iografía
	76							
A.	Program	nación Dinámica D	ual Estocás	tica				77

A.1 F	Formulación del problema	77
A.2 F	Pasos del algoritmo SDDP	77
A.2.1	Selección del conjunto inicial de estados	77
A.2.1.1	Estados iniciales de almacenamiento	78
A.2.1.2	Estados iniciales de afluencias	78
A.2.2	Cálculo de la función aproximada de costo futuro	78
A.2.2.1	Generación de N escenarios de afluencias condicionadas	78
A.2.2.2	Solución del problema operativo	79
A.2.2.3	Cálculo de las derivadas	79
A.2.2.4	Cálculo de la aproximación de la función de costo futuro	80
A.2.2.5	Actualización de la función de costo futuro de la etapa anterior	81
A.2.3	Cálculo del límite inferior	81
A.2.4	Cálculo del límite superior	81
A.2.4.1	Estados iniciales de almacenamiento	82
A.2.4.2	Estados iniciales de afluencias	82
A.2.4.3	Simulación operativa	82
A.2.4.4	Actualización del estado inicial de almacenamiento	82
A.2.4.5	Obtención del límite superior	83
A.2.5	Verificación de la optimalidad	83
B. Mod	elo Estocástico de Caudales	84
B.1 (Objetivo	84
B.2 I 84	Vodelación en una variable para secuencias de caudales afluentes a un único emba	alse
B.2.1	El Modelo ARP(1)	84
B.2.1.1	Introducción	84
B.2.1.2	Relación entre el parámetro autoregresivo y la correlación de caudales	85
B.2.1.3	El vector de ruidos transformados	86
B.2.2	Modelo de ajuste	88
B.2.3	Verificación del modelo	89
B.2.3.1	Independencia de los ruidos	89
B.2.3.2	Ruidos normalizados	89

B.2.3.	3	Puntos fuera de la curva	90
B.3	Mod	delo multivariado para múltiples embalses	90
B.4	Gen	eración sintética de caudales	90
B.1	Rep	resentación de variables climáticas exógenas	92
B.1.1.	1	Eligiendo el factor de ponderación	92
B.1.2	M	odelo de ajuste	92

1 INTRODUCCIÓN

Este informe presenta los lineamientos conceptuales del algoritmo de programación dinámica estocástica dual, utilizado en el modelo SDDP.

Se describen las variables de cada ecuación en tablas con cuatro columnas:

Nombre	Descripción	Unidad	Тіро
ej. $v_{t+1}(i)$	ej. volumen de la central i en el inicio de la etapa t	hm3	V (variable de deci- sión) o D (dato de entrada)

2 OPTIMIZACIÓN ESTOCÁSTICA DE SISTEMAS HIDROTÉRMICOS

2.1 Modelación de los componentes básicos del sistema

2.1.1 Plantas térmicas

En sistemas puramente térmicos el costo operativo de cada central depende básicamente de su costo de combustible. Por lo tanto, se representa una planta térmica por su costo operativo unitario { c_i , j = 1, ..., J} (\$/MWh) y su capacidad de generación:

$$g_t(j) \le \overline{g}(j)$$
 para $j = 1, ..., J$ (2.1)

donde:

j	indexa las plantas térmicas		
J	número de plantas		
$g_t(j)$	energía producida por la planta j en la etapa t	MWh	V
$\overline{g}(j)$	capacidad de generación de la planta <i>j</i>	MWh	D

2.1.2 Plantas hidroeléctricas

La Figura 2.1 muestra el diagrama esquemático de una planta hidroeléctrica.



Figura 2.1 – Planta hidroeléctrica con embalse

La operación de la planta se representa a través de las siguientes ecuaciones:

2.1.2.1 Balance hídrico

Representa el enlace en etapas consecutivas, como se ilustra en la Figura 2.2: el almacenamiento al final de la etapa t (inicio de la etapa t + 1) es igual al almacenamiento inicial menos el desfogue total (turbinamiento, vertimiento y riego) más el volumen afluente (caudales laterales más el desfogue de las plantas aguas arriba):

$$v_{t+1}(i) = v_t(i) - u_t(i) - s_t(i) + a_t(i) - r_t(i) + \delta r_t(i) + \sum_{m \in U_i} [u_t(m) + s_t(m)]$$
(2.2)
para $i = 1, ..., I$

donde:

i

indexa las plantas hidroeléctricas

Ι	número de plantas		
$v_{t+1}(i)$	volumen almacenado en la planta i al final de la etapa t	m^3	V
$v_t(i)$	volumen almacenado en la planta i en el inicio de la etapa t	m^3	D
$a_t(i)$	caudal lateral afluente a la planta i en la etapa t	m^3	D
$r_t(i)$	riego en la planta i en la etapa t	m^3	D
$\delta r_t(i)$	violación del riego de la planta i en la etapa t	m^3	D
$u_t(i)$	volumen turbinado en la etapa <i>t</i>	m^3	V
$s_t(i)$	volumen vertido en la etapa t	m^3	V

 $m \in U_i$ conjunto de plantas inmediatamente aguas arriba de la planta i



Figura 2.2 Balance marico

2.1.2.2 Límites en el almacenamiento y en el desfogue

$$v_t(i) \le \overline{v}(i)$$
 para $i = 1, ..., I$ (2.3)

$$u_t(i) \le \overline{u}(i)$$
 para $i = 1, ..., I$ (2.4)

donde:

$\overline{v}(i)$	Capacidad de almacenamiento de la planta i	m^3	D
$\overline{u}(i)$	Capacidad de turbinamiento de la planta i	m^3	D

2.1.2.3 Producción de energía

Las plantas hidroeléctricas convierten la energía potencial del agua almacenada en energía cinética, la cual se usa para mover las turbinas acopladas a generadores. La energía producida por el turbinamiento de $u(i) m^3$ se calcula por:

$$g_t(i) = \rho(v_t(i)) \times u_t(i)$$
(2.5)

donde:

$g_t(i)$	energía generada en la central hidroeléctrica i, en la etapa	MWh	V
$\rho(v_t(i))$	<i>t</i> coeficiente de producción de la central hidroeléctrica <i>i</i>	MWh/m ³	D
$u_t(i)$	turbinamiento de la central hidroeléctrica i , en la etapa t	m^3	V

El coeficiente de producción $\rho(v_t(i))$ a su vez se calcula por:

$$\rho(v_t(i)) = \eta(i) \times \phi \times \gamma \times h(vt(i))$$
(2.6)

donde:

η(<i>i</i>)	eficiencia del conjunto de turbinas/generadores de la central hi- droeléctrica <i>i</i>		D
		k	D
φ	masa específica del agua	Kg/m²	D
γ	factor de gravedad	m/s²	D
h(vt(i))	caída neta - la diferencia entre la cota del embalse y aguas de-	m	D
	bajo de la hidroeléctrica <i>i</i> (Figura 2.1)		

2.1.3 Demanda

La demanda de energía eléctrica se representa a través de una restricción en que la suma de la energía producida (en las centrales térmicas e hidroeléctricas) debe ser igual a la demanda (mensual o semanal), es decir:

$$\sum_{j=1}^{J} g_{t}(j) + \sum_{i=1}^{I} \rho(v_{t}(i)) \times u_{t}(i) = d_{t}$$

d_t	Demanda (mensual o semanal) de energía eléctrica	MWh	D
-------	--	-----	---

2.2 Problema de despacho hidrotérmico

2.2.1 Características del problema

El objetivo del despacho hidrotérmico es determinar la secuencia de desfogues de las plantas hidroeléctricas que minimice el valor esperado del costo operativo total (dado por el costo de combustible más las penalizaciones por racionamiento) a lo largo del período de estudio. Como muestra la Figura 2.3 este problema se puede representar como un árbol de decisiones.



Figura 2.3 – Proceso de decisión para el despacho hidrotérmico

Como muestra la figura, el operador tiene las opciones de usar la energía hidroeléctrica hoy, y con esto reducir los costos de la energía térmica complementar, o de almacenarla para usarla en la próxima etapa. Si la decisión hoy es utilizar la energía de base hidroeléctrica y en el futuro los caudales son altos – lo que permite llenar los embalses – la operación se dije eficiente. Sin embargo, si ocurre una sequía en el futuro, los embalses no se recuperarán, y será necesario utilizar generación térmica más cara, o hasta mismo interrumpir el suministro de la demanda.

Por otro lado, si la decisión de hoy es almacenar el agua para uso futuro a través del uso de más generación térmica, y los caudales futuros son altos será necesario verter el agua, lo que significa un desperdicio de energía. Sin embargo, se ocurre una sequía en el futuro, el almacenamiento se usará para evitar la generación más cara o un racionamiento de energía.

2.3 Formulación del problema

La Figura 2.4. muestra la formulación del despacho hidrotérmico estocástico para el caso de una planta y un árbol de caudales con tres etapas.



Figura 2.4 – Árbol de escenarios de caudales

donde:

a _{ts}	caudal en la etapa t, escenario s	m³	D
p_{ts}	probabilidad condicionada del escenario s de caudal en la etapa t	p.u.	D

El problema de despacho estocástico se formula como:

Min
$$c_1(u_{11}) + p_{21}[c_2(u_{21}) + p_{31}c_3(u_{31}) + p_{32}c_3(u_{32})]$$
 (2.7)
 $+ p_{22}[c_2(u_{22}) + p_{33}c_3(u_{33}) + p_{34}c_3(u_{34})]$

sujeto a

(a) restricciones de balance hídrico

$$v_{21} = v_{11} - u_{11} - s_{11} + a_{11}$$

$$v_{31} = v_{21} - u_{21} - s_{21} + a_{21}$$

$$v_{41} = v_{31} - u_{31} - s_{31} + a_{31}$$

$$v_{42} = v_{31} - u_{32} - s_{32} + a_{32}$$

$$v_{32} = v_{21} - u_{22} - s_{22} + a_{22}$$

$$v_{43} = v_{32} - u_{33} - s_{33} + a_{33}$$

$$v_{44} = v_{32} - u_{34} - s_{34} + a_{34}$$

(b) restricciones de almacenamiento y desfogue

$$v_{t+1,s} \leq \overline{v};$$
 $u_{t,s} \leq \overline{u}$ para todas las etapas t ; todos los escenarios

S

donde:

u _{t,s}	decisión operativa de la planta hidroeléctrica (volumen turbinado) en	т³	V
	la etapa t, escenario s		
$c_t(u_{t,s})$	costo de la generación térmica necesaria para complementar la deci-	\$	V
	sión hidroeléctrica		
$v_{t+1,s}$	nivel de almacenamiento del embalse al final de la etapa t, escenario s	m³	V
S _{t,s}	volumen vertido en la etapa t, escenario s	m³	V

La función de complementación térmica $c_t(u_{t,s})$ se representa implícitamente a través de la solución del siguiente problema de programación lineal (PL):

$$c_t(u_{t,s}) = \operatorname{Min} \quad \sum_{j=1}^J c_t(j) \times g_t(j)$$
(2.8)

Sujeto a

(c) restricciones del suministro de la demanda

$$\sum_{j=1}^{J} g_t(j) = d_t - \rho imes u_{ ext{ts}}$$
 para $t = 1, ..., T$

(d) restricciones de capacidad de generación térmica

$$g_t(j) \le \overline{g}(j)$$
 para $j = 1, ..., J$, para $t = 1, ..., T$

donde:

j	indexa las plantas térmicas		
J	número de plantas		
$c_t(j)$	costo operativo de la planta j	\$/MWh	D
$g_t(j)$	producción de energía de la planta j en la etapa t	MWh	V
g(j)	capacidad de producción de la planta <i>j</i>	MWh	D
d_t	demanda en la etapa t	MWh	D

ho coeficiente de producción de la planta hidroeléctrica (en este MWh/m³ D ejemplo es una constante)

En teoría, se puede resolver el problema (2.8) con algoritmos convencionales de programación lineal (LP). Sin embargo, la dimensión del problema para sistemas reales es demasiado grande pues se modelan docenas de plantas hidroeléctricas y el horizonte de planificación es de varios años. La razón es que el número de ramas en el árbol de decisiones aumenta exponencialmente con el número de etapas del estudio. Esta limitación de las formulaciones basadas en los árboles de decisión ha motivado el desarrollo de esquemas de solución basados en el *espacio de estados*, que se describen a continuación.

2.4 Enfoque de solución basada en el espacio de estados

2.4.1 Costos inmediatos y futuros

Como muestra la Figura 2.5, el problema de despacho se descompone en varios subproblemas de una etapa, donde el objetivo es minimizar la suma de los costos operativos *inmediatos y futuros*.



Figura 2.5 – Costos inmediatos y futuros x volumen turbinado

La función de costo inmediato (FCI) corresponde a la función de complementación térmica $c_t(u_t)$ discutida en la sección anterior. Se observa en la Figura que el monto (y costo) de esta complementación térmica disminuye con el aumento del volumen turbinado. A su vez, la función de costo futuro (FCF) refleja el valor esperado del costo de la generación térmica de la etapa t + 1 hasta el final del periodo de estudio. Se observa que la FCF aumenta con el aumento del volumen turbinado, pues menos energía hidroeléctrica estará disponible en el futuro para desplazar la generación térmica.

2.4.2 Despacho hidrotérmico de una etapa

Dado el almacenamiento inicial v_t y la función de costo futuro $\alpha_{t+1}(v_{t+1})$, el problema de despacho de una etapa se formula como:

$$Z_t = \text{Min} \quad c_t(u_t) + \alpha_{t+1}(v_{t+1}) \tag{2.9}$$
 sujeto a

$$v_{t+1} = v_t - u_t - s_t + a_t$$
$$v_{t+1} \le \overline{v}$$
$$u_t \le \overline{u}$$

Diferente del problema de optimización estocástico (2.8), que es muy grande, el problema de despacho de una solo etapa (2.9) se puede resolver con facilidad a través de técnicas estándar de programación lineal (LP).

2.4.3 Función de costo futuro

2.4.3.1 Enumeración de todos los estados futuros

El cálculo de la función de costo futuro es el tema clave de este esquema de espacio de estados. En teoría, $\alpha_{t+1}(v_{t+1})$ se podría calcular a través de una *simulación* de la operación del sistema en el futuro para diferentes valores iniciales de almacenamiento, como se ilustra en la Figura 2.6 a continuación.



Figura 2.6 – Cálculo de la FCF a través de simulaciones operativas

Sin embargo, este esquema de "fuerza bruta" tiene las mismas desventajas computacionales que la formulación del problema a través de un árbol de escenarios. Un esquema más eficiente de realizar este cálculo es la recursión de *programación dinámica estocástica* (PDE), que se describe a continuación:

2.4.3.2 Recursión de PDE

a) Para cada etapa t (típicamente una semana o mes) se definen un conjunto de estados del sistema indexados por m = 1, ..., M; por ejemplo, niveles de almacenamiento en 100%, 90%, etc. hasta 0%. La Figura 2.7 ilustra la definición de los estados del sistema para uno solo embalse. Observe que se supone conocido el estado inicial (el nivel de almacenamiento en el inicio de la primera etapa).



Figura 2.7 – Definición de los estados del sistema

b) Empezando de la última etapa, T, resuelva el problema de despacho de una etapa (2.9) suponiendo que el almacenamiento inicial es el primer valor del conjunto definido en el paso (a) – por ejemplo, 100%. Dado que se está en la última etapa, la función de costo futuro es igual a cero. Para tomar en cuenta la incertidumbre hidrológica, resuelva el problema de despacho para K *escenarios* de caudales, que representan los distintos valores posibles de afluencias en la etapa. La Figura 2.8 ilustra el procedimiento.



Figura 2.8 – Cálculo de la estrategia óptima – última etapa

c) Calcule el valor esperado del costo operativo asociado al nivel de almacenamiento 100% como el promedio de los costos de los K subproblemas de una etapa. Con esto se obtiene el primer punto de la función de costo futuro para la etapa T - 1, i.e. $\alpha_T(v_T)$. Repita el procedimiento de cálculo del valor esperado del costo operativo para cada uno de los estados de almacenamiento inicial en la etapa T. Interpole los costos entre los estados calculados y produzca la FCF $\alpha_T(v_T)$ para la etapa T - 1 (ver Figura 2.9)



Figura 2.9 – Cálculo de la FCF para la etapa T-1

d) Repita el procedimiento para cada uno de los estados seleccionados de la etapa T - 1, como se muestra en la Figura 2.10. Observe que el objetivo ahora es minimizar la suma del costo operativo inmediato de la etapa T - 1más el valor esperado del costo futuro, dado por la FCF calculada en el paso anterior.



Figura 2.10 – Cálculo de los Costos Operacionales para la Etapa T-1 y FCF calculada en la etapa T

- e) Repita el procedimiento del paso (d) para las demás etapas T 2, T 3 etc. hasta la primera etapa.
- 2.4.3.3 Implementación del esquema SDP

Inicialice la FCF de la última etapa $\alpha_{T+1}(v_T) \leftarrow 0$

Repita para *t* = T, T-1, ..., 1

Repita para cada valor de almacenamiento $v_t = v_{\rm t}^1, ..., \frac{\rm m}{\rm t}$, ..., $v_{\rm t}^{\rm M}$

Repita para cada escenario de caudales $a_t = a_t^1, ..., a_t^k, ..., a_t^K$

Resuelva el problema de despacho (2.9) para v_t^m y caudal a_t^k :

$$\alpha_t^k(v_t^m) =$$
 Min $c_t(u_t) + \alpha_{t+1}(v_{t+1})$ (2.10)

sujeto a

$$v_{t+1} = v_t^m - u_t - s_t + a_t^k$$
$$v_{t+1} \le \overline{v}$$
$$u_t \le \overline{u}$$

Fin del "loop"

Calcular los costos operativos considerando todos los escenarios de caudales:

$$\alpha_t(v_t^m) = \sum_{k=1}^K p_k \times \alpha_t^k(v_t^m)$$

Fin del "loop"

Crear una función de costo futuro $\alpha_t(v_t)$ para la etapa anterior por interpolación de los valores discretos { $\alpha_t(v_t^m), m = 1, ..., M$ }

Fin del "loop"

2.4.4 Representación de la dependencia temporal de los caudales

La mayor parte de los caudales presenta una correlación serial, esto es, si el caudal del mes pasado fue más "seco" que el promedio, existe una tendencia de que el caudal del mes corriente también o sea. Esto se debe al efecto de los acuíferos subterráneos, que funcionan como "capacitores" (la tasa de vaciado del acuífero depende del volumen total absorbido en el pasado). Esta correlación se puede representar por una cadena de Markov, donde p_{kl} es la probabilidad de transición del caudal a_t^k en la etapa t para el caudal a_{t+1}^l en la etapa t + 1:

$\begin{array}{c} t+1 \rightarrow \\ t \downarrow \end{array}$	a_{t+1}^1		a_{t+1}^l		a_{t+1}^L
\boldsymbol{a}_{t}^{1}	p_{11}		p_{1l}		p_{1L}
	•••	•••	•••	•••	
\boldsymbol{a}_{t}^{k}	p_{k1}		p_{kl}		p_{kL}
\boldsymbol{a}_{t}^{K}	p_{K1}		p_{Kl}		p_{KL}

La función de costo futuro en el esquema PDE tiene ahora dos variables de estado: el almacenamiento en el inicio de la etapa *t* y el caudal a lo largo de la misma etapa. La implementación de la PDE con dos variables de estado se presenta a continuación:

Inicialice la función de costo futuro de la última etapa $\alpha_{T+1}(v_T, a_T) \leftarrow 0$

Repita para *t* = T, T-1, ..., 1

Repita para cada nivel de almacenamiento $v_t = v_t^1, ..., v_t^m, ..., v_t^M$ Repita para cada escenario de caudales $a_t = a_t^1, ..., a_t^k, ..., a_t^K$

Resuelva el problema de despacho para el volumen inicial v_t^m y afluencia a_t^k donde el objetivo es minimizar la suma del costo inmediato más el valor esperado del costo futuro, calculado para todas las transiciones de a_t^k to $\{a_{t+1}^l\}$ en la próxima etapa (Figura 2.11):

$$\alpha_t(v_t^m, a_t^k) = \operatorname{Min} c_t(u_t) + \sum_{l=1}^L p_{kl} \times \alpha_{t+1}(v_{t+1}^k, a_{t+1}^l)$$
(2.11)
subeto a

$$v_{t+1}^{k} = v_{t}^{m} - u_{t} - s_{t} + a_{t}^{k}$$
$$v_{t+1}^{k} \le \overline{v}$$
$$u_{t} \le \overline{u}$$

Fin del "loop"

Fin del "loop"

Construya la función de costo futuro $\alpha_t(v_t, a_t)$ para la etapa anterior interpolando los valores calculados { $\alpha_t(v_t^m, a_t^k), m = 1, ..., M; k = 1, ..., K$ }

Fin del "loop"



Figura 2.11 – PDE con at como variable de estado

2.5 Representación alternativa de la correlación serial

Una manera alternativa – y equivalente en términos matemáticos – de representar las correlaciones seriales es usar como variable de estado el caudal de la etapa *anterior*, a_{t-1} (Figura 2.12). El procedimiento pasa a ser:

Inicialice la función de costo futuro de la última etapa $a_{T+1}(v_t, a_{T-1}) \leftarrow 0$

Repita para *t* = T, T-1, ..., 1

Repita para cada nivel de almacenamiento $v_t = v_t^1, ..., v_t^m, ..., v_t^M$

Repita para cada escenario de caudales anteriores $a_{t-1} = a_{t-1}^1, \dots, a_{t-1}^k, \dots, a_{t-1}^K$

Repita para cada caudal condicionado en a_{t-1}^k : $a_t = a_t^1, ..., a_t^l, ..., a_t^L$

Resuelva el despacho para los valores para v_t^m y a_t^l :

$$\alpha_t^l(v_t^m, a_{t-1}^k) = \operatorname{Min} c_t(u_t) + \alpha_{t+1}(v_{t+1}^l, a_t^l)$$
(2.12)

sujeto a

$$v_{t+1}^{l} = v_{t}^{m} - u_{t} - s_{t} + a_{t}^{l}$$
$$v_{t+1}^{l} \le \overline{v}$$

$$u_t \leq \overline{u}$$

Fin del "loop"

Calcule el valor esperado del costo

$$\alpha_t(v_t^m, a_{t-1}^k) = \sum_{l=1}^L p_{kl} \, \alpha_t^l(v_t^m, a_{t-1}^k)$$

Fin del "loop"

Fin del "loop"

Construya la función de costo futuro $\alpha_t(v_t, a_{t-1})$ para la etapa anterior interpolando los valores calculados { $\alpha_t(v_t^m, a_{t-1}^k), m = 1, ..., M; k = 1, ..., K$ }.

Fin del "loop"



Figura 2.12 – PDE con at-1 como variable de estado

2.6 Limitaciones del esquema PDE

El esquema PDE ha sido usado por varios años en los países con sistemas hidroeléctricos. Sin embargo, la recursión de PDE requiere la enumeración de todas las *combinaciones* de los valores del almacenamiento inicial y de los caudales anteriores. Como consecuencia, el esfuerzo computacional aumenta exponencialmente con el número de embalses. Este crecimiento (conocido como la "maldición de la dimensionalidad" de la programación dinámica) se ilustra en el Tabla 2.1, que muestra el número de combinaciones con el número de embalses, suponiendo que los niveles de los embalses y de los caudales se representan por 20 valores cada.

# embalses	# estados
1	$20^2 = 400$
2	20 ⁴ = 160 mil
3	20 ⁶ = 64 millones
4	$20^8 \approx 25$ mil millones
5	$20^{10} \approx 10$ billones

Tabla 2.1 – Maldición de la dimensionalidad

Esta limitación computacional llevó al desarrollo de esquemas aproximados de solución tales como la agregación de los embalses y la programación dinámica con aproximaciones sucesivas, donde la política operativa de cada embalse se calcula en separado, suponiendo conocidas las políticas para los demás embalses.

El enfoque utilizado en el modelo SDDP se basa en una técnica de representación analítica de la función de costo futuro, conocida como programación dinámica dual estocástica (PDDE). El esquema PDDE no requiere la discretización previa del espacio de estados, lo que alivia el esfuerzo computacional de la recursión de PD estocástica. La PDDE se aplicó a docenas de países en las Américas, Europa, Eurasia y Asia-Pacífico.

2.7 El esquema de PD Dual DP

2.7.1 El algoritmo PDDE

2.7.1.1 Aproximación lineal por partes de la función de costo futuro

El esquema PDDE se basa en el hecho que la FCF se puede representar como una función lineal por partes, esto es, no es necesario crear una tabla con interpolaciones. Además, se muestra que la inclinación de la FCF alrededor de un dado estado se obtiene analíticamente de los multiplicadores Simplex asociados a la solución óptima del problema de despacho de una etapa (2.9). La Figura 2.13 ilustra el cálculo por PDDE del costo operativo promedio y de la inclinación de la FCF para la última etapa, estado inicial = 100% (paso (c) del procedimiento tradicional de PDE).



Figura 2.13 – PDDE – Cálculo del primer segmento lineal de la FCF

Se muestra a continuación el problema de despacho de la última etapa (observe que la FCF para esta etapa, $\alpha_{T+1}(v_{T+1})$, se inicializa como igual a cero):

$z_T =$	Min $c_T(u_T)$	multiplicadores	
	Sujeto a		(2.13)
	$v_{T+1} = v_T - u_T - s_T + a_T$	π_h	
	$v_{T+1} \leq \overline{v}$	π_v	
	$u_{\rm T} \leq \overline{u}$	π_u	

De la teoría de la programación lineal, se sabe que los multiplicadores asociados a cada restricción del problema a (2.13) en su solución óptima representan la derivada del costo óptimo z_T con respecto a una perturbación en el lado derecho de la restricción. En particular, el multiplicador asociado a la ecuación de balance hídrico, π_h , representa la derivada de z_T con respecto a una variación en el almacenamiento inicial v_T :

$$\pi_h = \partial z_T / \partial v_T \tag{2.14}$$

Se observa en la Figura 2.13 que la expresión (2.14) corresponde a la inclinación de la FCF para la etapa T-1. El segmento lineal se puede interpretar como una expansión en series (hasta el primer término) de la FCF alrededor del almacenamiento inicial v_T .

La Figura 2.14 muestra el cálculo del costo operativo y de las inclinaciones de la FCF para cada estado en la etapa T. Se observa que la FCF $\alpha_T(v_T)$ de la etapa T-1 es una superficie lineal por partes, donde para cada punto se selecciona el segmento con el costo más alto ("convex hull").



Figura 2.14 – Construcción de una FCF lineal por partes para la etapa T-1

El despacho hidrotérmico para la etapa anterior T - 1 se representa como el siguiente problema de programación lineal:

$$\alpha_{T-1}(v_{T-1}) = Min c_{T-1}(u_{T-1}) + \alpha_T$$
sujeto a
$$v_T = v_{T-1} - u_{T-1} - s_{T-1} + a_{T-1}$$

$$v_T \le \overline{v}$$

$$u_{T-1} \le \overline{u}$$

$$\alpha_T \ge \varphi_T^n \times v_T + \delta_T^n \qquad n = 1, ..., N$$

$$(2.15)$$

>

La FCF se representa por la variable escalar α_T y por N restricciones lineales { $\alpha_T \ge \varphi_T^n \times v_T + \delta_T^n$ }, donde N es el número de segmentos lineales. Como muestra la Figura 2.15, las desigualdades { $\alpha_T \ge ...$ } representan la característica lineal por partes de esta función (para cualquier v_T , el segmento "activo" será el del más alto valor $\varphi_T^n \times v_T + \delta_T^n$).



Figura 2.15 – FCF lineal por partes

2.7.2 Esquema de recursión "backward"

El procedimiento recursivo para cálculo de la FCF lineal por partes es muy semejante al de la PDE tradicional:

Inicialice el número de segmentos lineales N = número de almacenamientos iniciales M

Inicialice la FCF para la última etapa: $\{\varphi_{T+1}^n \text{ and } \delta_{T+1}^n\}$ = 0 para n = 1, ..., N

Repita para t = T, T - 1, ..., 1

Repita para cada nivel de almacenamiento $v_t = \{v_t^m, m = 1, ..., M\}$

Repita para cada escenario de caudales $a_t = a_t^1, ..., a_t^k, ..., a_t^K$

Resuelva el problema de despacho para el volumen v_t^m caudal a_t^k :

$$\alpha_t^k(v_t^m) = Min \quad c_t(u_t) + \alpha_{t+1} \qquad \text{multiplicador} \quad (2.16)$$
sujeto a
$$v_{t+1} = v_t^m - u_t - s_t + a_t^k \qquad \pi_{ht}^k$$

$$v_{t+1} \le \overline{v}$$

$$u_t \le \overline{u}$$

$$\alpha_{t+1} \ge \varphi_{t+1}^n \times v_{t+1} + \delta_{t+1}^n$$
 para $n = 1, \dots, N$

Fin del "loop"

Calcule el coeficiente y el término constante para el segmento lineal m^{th} de la FCF de la etapa anterior:

$$arphi_t^m = \sum_{k=1}^K p_k imes \pi_{ht}^k$$
 and $\delta_t^m = \sum_{k=1}^K p_k imes lpha_t^k (v_t^m) - arphi_t^m imes v_t^m$

Fin del "loop"

Fin del "loop"

2.7.2.1 Cálculo del límite inferior

A la primera vista, no existen diferencias significativas entre el procedimiento de PDDE y el esquema tradicional de PD. Sin embargo, se observa que bajo el esquema tradicional se construí la FCF a través de la interpolación de los valores discretizados { $\alpha_t(v_t^m)$ }. Esto significa que el número de puntos necesario para representar un sistema de I plantas hidroeléctricas es por lo menos igual a 2^I combinaciones de dos puntos extremos para cada embalse (lleno/vacío).

En la PDDE, los segmentos lineales se usan para extrapolar los valores de la FCF, esto es, no es necesario calcular todas las combinaciones de puntos para obtener FCF completa, aunque aproximada. Además, si se usa un conjunto menor de almacenamientos iniciales, se generan menos segmentos lineales. Como muestra la Figura 2.15, la FCF resultante, que se basa en el máximo valor sobre todos los segmentos, será un límite inferior a la función "real".

En consecuencia, la FCF para la primera etapa es un límite inferior \underline{z} para la solución óptima del despacho hidrotérmico:

$$\underline{z} = \alpha_1(v_1) \tag{2.17}$$

2.7.3 Cálculo del límite superior

Si encontramos una manera de calcular un límite superior \overline{z} para el valor de la solución óptima, esto haría posible una estrategia de aumentar incrementalmente la precisión de la solución del problema (esto es, empezar con un conjunto pequeño de almacenamientos iniciales; calcular los límites superior e inferior; y aumentar el número de puntos si fuera necesario).

2.7.3.1 Esquema de simulación

Este límite superior se estima a través de una simulación Monte Carlo de la operación del sistema, usando el conjunto de las FCFs producida por el esquema de recursión "backward", vea la sección 2.7.2. El resultado de la simulación es un límite superior porque la única FCF que resultaría en el menor costo operativo promedio es la FCF óptima; una simulación operativa con cualquier otra FCF resultaría, por definición, en costos operativos más altos que el óptimo.

El esquema de simulación se implementa en los siguientes pasos:

Defina un conjunto de escenarios de caudales $a_t = \{a_t^1, ..., a_t^m, ..., a_t^M\}$ para t = 1, ..., TRepita para cada escenario $a_t = a_t^1, ..., a_t^m, ..., a_t^M$

Inicialice el almacenamiento para la etapa 1 como 1 las $v_t^m = v_1$

Repita para t = 1, ..., T

Resuelva el despacho para el almacenamiento v_t^m y caudal a_t^m

 $\begin{array}{lll} \text{Min} & c_t(u_t) \,+\, \alpha_{t+1} & (2.18) \\ \text{sujeto a} & & \\ & v_{t+1}^m \,=\, v_t^m - \, u_t^m - \, s_t \,+\, a_t^m \\ & v_{t+1}^m \,\leq\, \overline{v} \\ & u_t^m \,\leq\, \overline{u} \\ & \\ \alpha_{t+1} \geq\, \varphi_{t+1}^n \,\times\, v_{t+1}^m \,+\, \delta_{t+1}^n & \text{para } n \,=\, 1, \dots, N \end{array}$

Fin del "loop"

Calcule el costo operativo total z^m para el escenario m como la suma de todos los costos inmediatos a lo largo del periodo de estudio:

$$z^m = \sum_{t=1}^T c_t(u_t^m)$$

Fin del "loop"

2.7.3.2 Intervalo de confianza

El valor esperado del costo operativo se estima por el promedio de los costos considerando todos los senarios de caudales:

$$\hat{z} = \frac{1}{M} \sum_{t=1}^{T} z^{m}$$
(2.19)

Cuando se usa una simulación Monte-Carlo, se puede calcular la incertidumbre alrededor del valor "verdadero" (de populación) de \overline{z} . El intervalo de confianza a 95% es:

$$\overline{z} \in [\hat{z} - 1.96 \times \hat{\sigma}; \hat{z} + 1.96 \times \hat{\sigma}]$$

$$(2.20)$$

donde $\hat{\sigma}$ es la desviación estándar del estimador dada por:

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{M-1} \sqrt{\sum_{m=1}^{M} (z^m - \bar{z})^2}$$
(2.21)

2.7.4 Verificación de la optimalidad

Se obtiene la solución óptima cuando el límite inferior <u>z</u> calculado en (2.17) está en el intervalo de confianza (2.20). Se observa que, debido a la variación muestral, el límite inferior puede exceder el promedio estimado \hat{z} .

2.7.5 Nueva iteración

Si el límite inferior está fuera del intervalo de confianza, la recursión "backward" se ejecuta de nuevo, a partir de un conjunto adicional de valores de almacenamiento. Los candidatos naturales para los nuevos valores son los volúmenes $\{v_t^m, m = 1, ..., M\}$ producidos en el paso de simulación.

Observe que se retiene los segmentos lineales calculados en la iteración anterior, pues la FCF lineal por partes se calcula como el máximo sobre todos los segmentos. En otras palabras, es posible perfeccionar gradualmente la representación de la FCF.

2.8 Representación de la correlación serial en la PDDE

La representación de la correlación serial en la PDDE se basa en un proceso de Markov (modelo lineal autoregresivo) y no una cadena de Markov:

$$\frac{(a_t - \mu_t)}{\sigma_t} = \phi_1 \times \frac{(a_{t-1} - \mu_{t-1})}{\sigma_{t-1}} + \phi_2 \times \xi_t$$
(2.22)

donde:

μ_t	caudal promedio
σ_t	desviación estándar
ϕ_1 у ϕ_2	parámetros del modelo
ξ_t	variable aleatoria independiente

Se usa la formulación de la sección 2.5, donde las variables de estado son el almacenamiento en el inicio de la etapa t, v_t , y el caudal de la etapa anterior, a_{t-1} . Esto se ilustra en las ecuaciones abajo, que muestran el problema de despacho para la etapa t, con almacenamiento inicial v_t^m y caudal anterior a_{t-1}^m :

$$\alpha_t^l(v_t^m, a_{t-1}^m) = \qquad \text{Min} \quad c_t(u_t) + \alpha_{t+1} \qquad \text{multiplicador} \quad (2.23)$$
sujeto a
$$v_{t+1} = v_t^m - u_t - s_t + a_t^l \qquad \pi_{ht}^l$$

$$v_{t+1} \le \overline{v}$$

$$v_{t+1} \le \overline{v}$$

El caudal para la etapa t, a_t^l , resulta de la aplicación del proceso de Markov (2.22):
$$a_t^l = \sigma_t \times [\phi_1 \times \frac{(a_{t-1} - \mu_{t-1})}{\sigma_{t-1}} + \phi_2 \times \xi_t^l] + \mu_t$$
(2.24)

donde ξ_t^l se muestrea de la distribución de probabilidad correspondiente. La aproximación de la FCF para la etapa anterior tendrá dos coeficientes, basados en las derivadas de $\alpha_t^l(v_t^m, a_{t-1}^m)$ con respecto a v_t^m and a_{t-1}^m en la solución óptima. El primer coeficiente se calcula como en el caso independiente:

$$\partial \alpha_t^l / \partial v_t = \pi_{ht}^l \tag{2.25}$$

El segundo se calcula a través de la regla de la cadena:

$$\partial \alpha_t^l / \partial a_{t-1} = \partial \alpha_t^l / \partial a_t \times \partial a_t / \partial a_{t-1}$$
(2.26)

El término $\partial a_t^l / \partial a_t$ también corresponde al multiplicador π_{ht}^l , porque tanto v_t^m como a_t^l están en la misma ecuación de balance hídrico. A su vez, el término $\partial a_t / \partial a_{t-1}$ se calcula a partir de los parámetros del modelo de caudales de (2.24):

$$\partial a_t / \partial a_{t-1} = \sigma_t \phi_1 / \sigma_{t-1} \tag{2.27}$$

El esquema recursivo se implementa como:

1) Generación de M secuencias de caudales a lo largo del periodo de estudio

Inicialice $\{a_0^m\}, m = 1, \dots, M$

Repita para t = 1, ..., T

Repita para m = 1, ..., M

Muestre una variable aleatoria ξ_t^m

Calcule el caudal para la etapa t condicionado al caudal anterior a_{t-1}^m :

$$a_t^m = \sigma_t \times [\phi_1 \times \frac{(a_{t-1}^m - \mu_{t-1})}{\sigma_{t-1}} + \phi_2 \times \xi_t^m] + \mu_t$$

Fin del "loop"

Fin del "loop"

2) Recursión Backward

Repita para
$$t = T, T - 1, \dots, 1$$

Repita para m = 1, ..., M

Recupere el vector de estado [almacenamiento, caudal anterior] $\{v_t^m, a_{t-1}^m\}$

Repita para l = 1, ..., L

Muestre una variable aleatoria ξ_t^l

Calcule el caudal para la etapa t condicionado al caudal anterior a_{t-1}^m :

$$a_{t}^{l} = \sigma_{t} \times [\phi_{1} \times \frac{(a_{t-1}^{m} - \mu_{t-1})}{\sigma_{t-1}} + \phi_{2} \times \xi_{t}^{l}] + \mu_{t}$$

Resuelva el problema de despacho para v_t^m y a_t^k :

$$\begin{aligned} \alpha_t^l(v_t^m, a_{t-1}^m) &= Min \quad c_t(u_t) + \alpha_{t+1} \\ \text{sujeto a} \\ v_{t+1}^l &= v_t^m - u_t - s_t + a_t^l \\ v_{t+1}^l &\leq \overline{v} \\ u_t &\leq \overline{u} \\ \alpha_{t+1} &\geq \varphi_{t+1}^n \times v_{t+1} + \gamma_{t+1}^n \times a_t^l + \delta_{t+1}^n \\ \text{para } n &= 1, \dots, N \end{aligned}$$

$$(2.28)$$

Calcule los coeficientes de la aproximación de la FCF para la etapa anterior, como se ilustra en (2.25) - (2.27) Fin del "loop"

Fin del "loop"

Fin del "loop"

Observe que a_t^l es un valor conocido cuando se resuelve el problema de despacho (2.28). Consecuentemente, el término $\gamma_{t+1}^n \times a_t^l$ se suma al término constante δ_{t+1}^n . En otras palabras, dado que las derivadas se calculan analíticamente el esfuerzo computacional del esquema de la PDDE no cambia con el aumento de las dimensiones del espacio de estados.



Figura 2.16 – Correlación serial en la PDDE

3 DESPACHO DE UNA ETAPA: FORMULACIÓN BÁSICA

3.1 Planteamiento del problema

Se presenta ahora en más detalle el cálculo de la decisión operativa óptima para cada etapa de los estudios de mediano y largo plazo. El problema de despacho hidrotérmico para la etapa *t* se plantea como:

$$Min \ FCI \ + \ FCF \tag{3.1}$$

sujeto a las restricciones operativas básicas de la etapa.

3.2 Función objetivo

Como fue discutido anteriormente, el objetivo del despacho hidrotérmico es minimizar la suma de los costos operativos inmediato y futuro. El costo inmediato *FCI* está dado por los costos térmicos $c(j) \times g_{tk}(j)$ en la etapa t, más las penalizaciones por las violaciones de restricciones operativas:

$$FCI = \sum_{k=1}^{K} \sum_{j=1}^{J} c(j) \times g_{tk}(j) + c_{\delta} \times \delta_{gt}$$
(3.2)

donde

k	índice de los escalones de demanda en la etapa			
Κ	número de escalones			
j	índice de las centrales térmicas			
J	conjunto de centrales térmicas			
c(j)	costo variable de operación de la central <i>j</i>	\$/MWh		D
$g_{tk}(j)$	energía producida en la planta j en el tiempo t y escalón k	MWh		V
Cδ	representa (de manera genérica) el costo por la violación	\$/unidad		D
	de una restricción operativa	violación		
δ_{gt}	monto de la violación en la etapa <i>t</i>	unidad	viola-	V
-		ción		

A su vez, como se ilustró en la sección 2.4.3, el costo futuro *FCF* se representa por la siguiente función:

$$FCF = \alpha_{t+1}(v_{t+1}, a_t)$$
(3.3)

v_{t+1}	almacenamiento al final de la etapa t	hm^3	V
a_t	Caudales afluente a los embalses durante la etapa t	hm^3	D

Observe que la FCF depende de los caudales debido a una dependencia temporal, esto es, un caudal húmedo en la etapa t indica que en promedio los caudales de la etapa t + 1 también serán húmedos¹.

3.3 Restricciones operativas básicas

A continuación se describen las restricciones operativas básicas del problema de despacho. Estas restricciones son:

- ecuaciones de balance hídrico
- ecuaciones de suministro de la demanda
- límites operativos (límites de almacenamiento en los embalses, restricciones de turbinamiento mínimo y máximo y límites en la generación térmica)

3.3.1 Balance hídrico

Como se ilustró en la sección 2, la ecuación de balance hídrico relaciona el volumen de los embalses con el caudal afluente y el caudal defluente:

$$v_{t+1}(i) = v_t(i) + a_t(i) - \varepsilon(v_t(i)) - \sum_{k=1}^{K} [u_{tk}(i) + s_{tk}(i) + \phi_{tk}(i)] \quad (3.4)$$
$$+ \sum_{k=1}^{K} (\sum_{m \in I_U(i)} u_{tk}(m) + \sum_{m \in I_S(i)} s_{tk}(m) + \sum_{m \in I_F(i)} \phi_{tk}(m))$$
para $i = 1, ..., I$

donde:

i	índice de las centrales hidroeléctricas		
Ι	conjunto de centrales hidroeléctricas		
$I_U(i)$	conjunto de centrales que turbinan para la central i		
$I_S(i)$	conjunto de centrales que vierten para la central i		
$I_F(i)$	conjunto de centrales que filtran para la central <i>i</i>		
$v_{t+1}(i)$	almacenamiento final de la central i en la etapa t	hm^3	V
$v_t(i)$	almacenamiento inicial de la central i en la etapa t	hm^3	D
$a_t(i)$	caudal lateral afluente a la central i en la etapa t	hm^3	D
$\varepsilon(v_t(i))$	volumen evaporado en la central i en la etapa t	hm^3	D
$u_{tk}(i)$	volumen turbinado por la central i durante la etapa t , escalón k	hm^3	V
$s_{tk}(i)$	volumen vertido por la central i durante la etapa t , escalón k	hm^3	V
$\phi_{tk}(i)$	volumen filtrado por la central i durante la etapa t , escalón k	hm^3	V

3.3.2 Límites de almacenamiento

$$\underline{v}_t(i) \le v_t(i) \le \overline{v}_t(i) \quad \text{for } i = 1, \dots, I \tag{3.5}$$

¹ Esta dependencia se representa en los parámetros del modelo estocástico de caudales.

 $\underline{v}_t(i)$ volumen mínimo de almacenamiento de la central i en la etapa t hm^3 D

 $\overline{v}_t(i)$ volumen máximo de almacenamiento de la central i en la etapa hm^3 D t

3.3.3 Turbinamiento mínimo

Dado que puede ser físicamente imposible atender una restricción de turbinamiento mínimo, es decir, el problema de una etapa puede resultar inviable se modela variables de holgura en las restricciones de turbinamiento mínimo como se ilustra a continuación:

$$u_{tk}(i) + \delta u_{tk}(i) \ge \underline{u}_{tk}(i)$$
 for $i = 1, ..., I; k = 1, ..., K$ (3.6)

donde:

 $\underline{u}_{tk}(i)$ volumen turbinado mínimo para la central i en la etapa t, escalón k hm^3 D $\delta u_{tk}(i)$ violación del turbinamiento mínimo en la etapa t, escalón k hm^3 V

En la función objetivo se debe incluir la variable de holgura con un coeficiente de penalización alto²

3.3.4 Turbinamiento máximo

La máxima energía generada por una central hidroeléctrica está limitada por el mínimo valor entre la capacidad de la turbina y la capacidad del generador, como se muestra en la Figura 3.1.



Figura 3.1 – Producción de energía

La restricción de turbinamiento máximo se formula de la siguiente manera:

$$u_{tk}(i) \le Min(\overline{u}_{tk}(i), \overline{g}_{tk}(i) / \rho(v_t(i)))$$
 para $i = 1, ..., I; k = 1, ..., K$ (3.7)

² La penalización debe reflejar el "trade-off" entre el costo operativo y el prejuicio de las violaciones de la restricción

$\overline{u}_{tk}(i)$	máximo volumen turbinable para la central <i>i</i> , etapa <i>t</i> . Re-	hm^3	D
	presenta la capacidad de la turbina		
$\overline{g}_{tk}(i)$	potencia máxima de la central i en la etapa t . Representa la	MW	D
	capacidad del generador		
$\rho(v_t(i))$	coeficiente de producción de la central i en la etapa t calcu-	MWh/hm ³	D
	lado en función del volumen del embalse		

3.3.5 Producción de energía hidroeléctrica

$$g_{tk}(i) = \rho(vt(i)) \times u_{tk}(i)$$
 para $i = 1, ..., I; k = 1, ..., K$ (3.8)

donde:

$g_{tk}(i)$	energía producida por i en el escalón k , etapa t	MWh	V
$\rho(vt(i))$	coeficiente de producción de la central i en la etapa t	MWh/hm ³	D

3.3.6 Límites en la generación térmica

$$\underline{g}_{tk}(j) \le g_{tk}(j) \le \overline{g}_{tk}(j) \qquad \text{para } j = 1, \dots, J; \ k = 1, \dots, K \qquad 3.9$$

donde:

$g_{tk}(j)$	energía producida por la central térmica j en el escalón k	MWh	V
$\underline{g}_{tk}(j)$	límite de generación mínima de la central j en el escalón	MWh	D
	k		
$\overline{g}_{tk}(j)$	límite de generación máxima de la central t en el escalón	MWh	D
	k		

Cabe observar que los límites de generación en cada escalón de demanda se calculan de la siguiente manera:

$\overline{g}_{tk}(j) = \overline{g}_t(j) \times h(k)$	para $j = 1,, J; k = 1,, K$	(3.10a)
$\underline{g}_{tk}(j) = \underline{g}_t(j) \times h(k)$	para j = 1,, J; k = 1,, K	(3.11b)

donde:

h(k) duración del escalón k hora D

3.3.7 Máxima descarga de la batería

$$ds_k(b) \le \bar{p}(b)$$
 para $b = 1, ..., B; k = 1, ..., K$ (3.12)

donde:

h	índice	db	lac	haterías
D	muice	ue	IdS	Datenas

B conjunto de las baterías

$ds_k(b)$	descarga de la batería b en el escalón k	MWh	V
$\bar{p}(b)$	potencia máxima de la batería b	MWh	D

3.3.8 Máxima carga de la batería

$$cr_k(b) \le \bar{p}(b)$$
 para $b = 1, ..., B; k = 1, ..., K$ (3.13)

donde:

$cr_k(b)$	carga de la batería b en el escalón k	MWh V
-----------	---	-------

3.3.9 Balance de energía de batería

$$vb_{t+1}(b) = vb_t(b) + (\sum_{k=1}^{K} \beta_c cr_k(b) - ds_k(b))$$
 para $b = 1, ..., B$ (3.14)

donde:

$vb_{t+1}(b)$	carga almacenada en la batería b al final de la etapa t	MWh	V
$vb_t(b)$	carga almacenada inicial en la batería b	MWh	D
β_c	eficiencia de carga de la batería b	p.u.	D

3.3.10 Almacenamiento máximo de la batería

$$vb_{t+1}(b) \le vb(b)$$
 para $b = 1, ..., B$ (3.15)

donde:

vb(b)	almacenamiento máximo de la batería b	MWh	D

3.3.11 Almacenamiento mínimo de batería

$$vb_{t+1}(b) \ge \underline{vb}(b)$$
 para $b = 1, \dots, B$ (3.16)

donde:

 $\underline{vb}(b)$ almacenamiento mínimo de la batería b MWh D

3.3.12 Suministro de la demanda

$$\sum_{i=1}^{I} g_{tk}(i) + \sum_{j=1}^{J} g_{tk}(j) + \sum_{b=1}^{B} \left(\beta_d(b) \times ds_k(b) - cr_k(b)\right) = d_{tk} \text{ para}$$

$$k = 1, \dots, K \quad (3.17)$$

β_d	eficiencia de descarga de la batería b	p.u.	D
d_{tk}	demanda de energía en la etapa t , escalón k	MWh	D

3.4 Función de costo futuro

Como se ilustró en la sección 2.7, la función de costo futuro se representa como un conjunto de restricciones lineales, donde cada una representa una linealización de la función.

$$\begin{aligned} \alpha_{t+1}(v_{t+1}, a_t) &= \alpha \\ \text{sujeto a} \\ \alpha &\ge w_t(p) + \sum_{i=1}^{I} \lambda_{tv}(i, p) \times v_{t+1}(i) + \sum_{i=1}^{I} \lambda_{ta}(i, p) \times a_t(i) \end{aligned} (3.18)$$

para $p = 1, \dots, P$

p	índice de los cortes o linealizaciones		
Р	número de cortes o linealizaciones de la función de costo fu-		
	turo		
α	variable escalar que representa el valor esperado del costo fu-	k\$	V
	turo		
$w_t(p)$	término constante del p-ésimo corte	k\$	D
$\lambda_{tv}(i,p)$	coeficiente del volumen final del embalse <i>i</i> en el p-ésimo corte	k\$/hm ³	D
$\lambda_{ta}(i,p)$	coeficiente de la afluencia lateral a la central hidroeléctrica i en	k\$/hm ³	D
	el p-ésimo corte		

4 RESTRICCIONES OPERATIVAS ADICIONALES – HIDROELÉCTRICA

Además de las restricciones básicas el programa SDDP permite modelar una serie de aspectos adicionales. Cabe observar que la representación de estos aspectos es opcional y depende de las características del sistema en estudio.

4.1 Vertimiento no controlable

Para los representar los embalses que no pueden verter si no están llenos, se utilizan restricciones de programación entera mixta, como se ilustra a continuación:

$x_t(i) \le v_{t+1}(i) / \overline{v}_t(i)$	para $i = 1, \dots, I$	(4.1a)

$$s_t(i) \le M \times x_t(i)$$
 para $i = 1, ..., I$ (4.1b)

donde:

i	índice de las centrales hidroeléctricas		
Ι	número de centrales hidroeléctricas		
$x_t(i)$	variable de decisión de la planta i en la etapa t	0 - 1	V
$s_t(i)$	volumen vertido de la planta i en la etapa t	hm^3	V
Μ	una constante de grande valor (representa "infinito")	hm^3	D
$v_{t+1}(i)$	almacenamiento final de la planta i en la etapa t	hm^3	V
$\overline{v}_t(i)$	almacenamiento máximo de la planta i en la etapa t	hm^3	D

4.2 Restricciones de seguridad en los embalses – volúmenes de alerta

El objetivo de restricciones de volumen de alerta es penalizar el almacenamiento cuando si encuentra en situaciones debajo de un nivel de seguridad. Este tipo de restricciones se utiliza, por ejemplo, en el sistema de Colombia.

$$v_t(i) + \delta a_t(i) \ge \underline{va_t}(i) \qquad \text{para } i = 1, \dots, I \qquad (4.2)$$

donde:

$\underline{va}_t(i)$	volumen de alerta de la central i en la etapa t	hm^3	D
$\delta a_t(i)$	violación del volumen de alerta de la central i en la etapa t	hm^3	V

Esta variable de holgura entra en la función objetivo con un coeficiente de penalidad ($/hm^3$) que debe ser informado por el usuario o puede ser calculado automáticamente por el modelo como siendo:

 $1.1 \times [Costo de la térmica más cara (<math>MWh$)] $\times [Suma de los coeficientes de pro-$

ducción del embalse y de las centrales aguas abajo del embalse]

Por la expresión anterior se concluye que el costo para usar el volumen de alerta es más alto que el costo de utilizar la térmica más cara del sistema. Consecuentemente, el volumen de

alerta solo se utilizará cuando todas las plantas térmicas del sistema están generando su capacidad.

4.3 Restricciones de seguridad en los embalses – volúmenes mínimos operativos

La curva de volumen mínimo operativo representa una reserva operativa "estratégica", más importante que el volumen de alerta.

$$v_t(i) + \delta m_t(i) \ge v m_t(i) \qquad \text{para } i = 1, \dots, I \qquad (4.3)$$

donde:

$\underline{vm}_t(i)$	volumen mínimo operativo de la central i , etapa t	hm³	D
$\delta m_t(i)$	violación del volumen mínimo operativo de la central i en la etapa t	hm^3	V

Esta variable de holgura entra en la función objetivo con un coeficiente de penalidad $(\$/hm^3)$ que debe ser informado por el usuario o puede ser calculado automáticamente por el modelo como siendo:

1.1 × [Costo de Racionamiento (\$/MWh)] × [Suma de los coeficientes de producción del embalse y de las centrales aguas abajo del embalse]

En otras palabras esta restricción no será atendida únicamente si es físicamente imposible, por ejemplo, si el menor valor de la curva aumenta de una etapa para otra y el caudal no es suficiente para llenar el embalse hasta el nuevo nivel.

4.4 Restricciones de seguridad en los embalses – volúmenes máximos operativos

La curva de volumen máximo operativo representa el máximo nivel aceptable para la operación del embalse.

$$v_t(i) + \delta m_t(i) \ge \overline{vm}_t(i)$$
 para $i = 1, ..., I$ (4.4)

donde:

$\overline{v}\overline{m}_t(i)$	volumen máximo operativo de la central <i>i</i> , etapa <i>t</i>	hm^3	D
$\delta m_t(i)$	violación del volumen máximo operativo de la central i en la etapa t	hm^3	V

Esta variable de holgura entra en la función objetivo con un coeficiente de penalidad ($/hm^3$) que debe ser informado por el usuario o puede ser calculado automáticamente por el modelo como siendo:

1.1 × [Costo de Racionamiento (MWh)] × [Suma de los coeficientes de produc-

ción del embalse y de las centrales aguas abajo del embalse]

En otras palabras esta restricción no será atendida únicamente si es físicamente imposible.

4.5 Restricciones de seguridad en los embalses – volúmenes de espera

La curva de volúmenes de espera representa restricciones en el volumen almacenado en el embalse para control de inundaciones. Estas restricciones son modeladas de la siguiente manera:

$$v_t(i) \le Min\left(\overline{v}_t(i), \underline{ve}_t(i)\right) \text{ para } i = 1, \dots, I$$

$$(4.5)$$

donde:

 $\underline{ve}_t(i)$ volumen de espera de la central *i*, etapa *t* hm^3 D

4.6 Restricciones en el desfogue total

Las restricciones en el desfogue total de una central hidroeléctrica representan restricciones de navegación en el caso del desfogue total mínimo y en el caso del desfogue total máximo sirven para evitar daños aguas abajo en el caso de crecidas.

$$\underline{\Delta}_{t}(i) \leq u_{tk}(i) + s_{tk}(i) + \delta_{1t}(i) - \delta_{2t}(i) \leq \Delta_{t}(i)$$
para $i = 1, ..., I; k = 1, ..., K$
(4.6)

donde:

$\underline{\Delta}_t(i)$	desfogue total mínimo de la central i en la etapa t	hm ³	D
$\overline{\Delta}_t(i)$	desfogue total máximo de la central i en la etapa t	hm^3	D
$\delta_{1t}(i)$	violación del desfogue mínimo de la central i en la etapa t	hm^3	V
$\delta_{2t}(i)$	violación del desfogue máximo de la central i en la etapa t	hm^3	V

Las variables que representan las violaciones de las restricciones de desfogue entran en la función objetivo con un coeficiente de penalidad ((m^3)). Los valores de penalidad por violación del desfogue total (mínimo o máximo) deben ser informados por el usuario.

4.7 Restricciones de regulación en centrales de pasada

La mayoría de las centrales de pasada tienen pequeños embalses que permiten por lo menos una regulación diaria, es decir, el volumen afluente que llega en la hora fuera de la punta puede ser almacenados para ser turbinado en la hora de punta. En el caso de embalses muy pequeños es posible limitar esta transferencia a través de la siguiente restricción:

$$u_{tk}(i) + s_{tk}(i) \ge \phi(i) \times \left[a_t(i) \times h(k) + \sum_{m \in I_U(i)} u_{tk}(m) + \sum_{m \in I_S(i)} s_{tk}(m)\right]$$
(4.7)
para $i = 1, ..., I; k = 1, ..., K$

$$\phi(i)$$
 factor de regulación de la central de pasada p.u. D i

Si el factor de regulación $\phi(i) = 1$ significa que 100% del volumen lateral afluente en el escalón k (suma de la afluencia incremental y de los desfogues de las centrales aguas arriba) debe ser usado en el mismo escalón, es decir, no existe transferencia de energía entre los escalones: se trata de una central de pasada *pura*. Caso el factor de regulación $\phi(i) = 0$ significa que se puede transferir 100% del volumen afluente para producción de energía en cualquier otro escalón. Valores intermediarios para $\phi(i)$, entre 0 y 1, reflejan una capacidad parcial de regulación de los caudales entre los escalones.

4.8 Riego

Cuando se representan riegos, se modifica la ecuación de balance hídrico de las centrales con riego para considerar una constante r(i) (que corresponde a los valores especificados para el riego) y una variable de decisión $\delta r(i)$ para representar la violación del riego especificado, como ilustrado a continuación:

$$v_{t+1}(i) = v_t(i) + a_t(i) - \varepsilon(v_t(i)) - \sum_{k=1}^{K} [u_{tk}(i) + s_{tk}(i) + \phi_{tk}(i)]$$
(4.8)
- $r_t(i) + \delta r_t(i) + \sum_{k=1}^{K} (\sum_{m \in I_U(i)} u_{tk}(m) + \sum_{m \in I_S(i)} s_{tk}(m) + \sum_{m \in I_F(i)} \phi_{tk}(m))$
para $i = 1, ..., I$

donde:

$r_t(i)$	volumen retirado de la central i (riego) en la etapa t	hm^3	V
$\delta r_t(i)$	violación del riego de la central i en la etapa t	hm^3	V

La variable de holgura que representa la violación del riego $\delta r(i)$ tendrá sus límites establecidos por el propio valor del riego como:

$$\delta r_t(i) \le r_t(i)$$
 para $i = 1, ..., I$ (4.9)

La función objetivo penaliza estas variables de holgura (violación de riego) de acuerdo con el tipo del modelo de riego establecido por el usuario:

1. Riego es prioritario a la producción de energía:

$$\mu_r(i) = 1.1 \times costo \ de \ deficit \ \times [\sum_{m \in J(i)} \rho(v_t(m)) \times \delta r_t(m)]$$

donde:

J(i) conjunto de plantas aguas abajo de la planta i D

2. La producción de energía es prioritaria al riego:

 $\mu_r(i) = 1.1 \times costo operativo de la térmica más cara \times [\sum_{m \in J(i)} \rho(v_t(m)) \times \delta r_t(m)]$

3. Valor de penalidad informado por el usuario:

$$\mu_r(i) = C_{ri} \times \delta r_t(m)$$

donde:

 C_{ri} costo fijo proporcionado por el usuario k\$/ hm^3 D

4.9 Modelo de volumen muerto

El proceso de llenado de un embalse hasta que el volumen embalsado alcance el nivel mínimo (conocido como "volumen muerto") tiene efecto sobre la operación tanto de plantes que están aguas arriaba como también de plantas ubicadas aguas debajo de la central en proceso de llenado del volumen muerto. Para representar el llenado del volumen muerto se utiliza curva creciente para el almacenamiento mínimo (sección 4.3) como ilustrado por la Figura 4.1 a continuación.



Figura 4.1 – Modelaje del llenado del volumen muerto de una central hidroeléctrica

t	etapa del estudio		D
t_1	la etapa inicial del período definido para completar el volumen		D
	muerto		
t_2	el número de etapas para completar el volumen muerto		D
t_3	la etapa final del período definido para completar el volumen		D
	muerto, $t_2 = t_1 + N$		
Ν	la etapa de entrada en operación		D
VM ₀	condición del embalse en la primera etapa del período definido para completar el volumen muerto	p.u.	D
V _{max}	volumen máximo del embalse de los datos de configuración hidro-	hm^3	D
	eléctrica		
V _{min}	volumen mínimo del embalse de los datos de configuración hidro- eléctrica	hm ³	D

 Q_{max} Turbinamiento máximo de los datos de configuración hidroeléctrica m^3/s D

En este modelo se observan las siguientes variaciones en el tiempo:

- Antes de t₁ la planta es futura, o sea, no produce energía;
- El volumen mínimo, para aquellas plantas que tienen período definido para completar el volumen muerto, no puede ser una restricción dura porque esto puede provocar inviabilidad a partir del período ($t_1 \le t$) definido para completar el volumen muerto. El volumen mínimo será definido igual a cero y su volumen mínimo real será representado como un volumen mínimo operativo penalizado en la función objetivo;
- El proceso para completar el volumen muerto (t₁ ≤ t ≤ t₂) será realizado a través de una función lineal y creciente por bloques representada por el volumen mínimo operativo y penalizada como 1.1 × costo de déficit. En este período la planta deja de ser futura solamente para efecto de completar el volumen muerto pero no entra efectivamente en operación;
- A partir de t ≥ t₂, la planta comienza a contribuir para la energía almacenada y energía almacenable máxima, a pesar de no estar en operación. La contribución para el cálculo de las energías debe ser solamente la debida al volumen del embalse. La productibilidad de esta planta no debe ser acumulada para uso en el cálculo de la energía almacenada. El volumen mínimo operativo será utilizado para calcular el volumen útil de la planta;
- De t_3 en adelante, la planta entra efectivamente en operación.

La Tabla 4.1 presenta un sumario de cómo se representan las variables durante el período de llenado del volumen muerto.

Variable/Período	$t < t_1$	$t_1 \le t < t_2$ (k	$t_2 \le t < t_3$	$t_3 \leq t$
		$= 1 \dots N - 1)$		
Factor de producción	Constante	Constante	Constante	Constante
Volumen mínimo	VM0	VM0	VM0	VM0
Volumen máximo	0	Vmax	Vmax	Vmax
Volumen mínimo operativo	0	VM0 + (Vmin-VM0) × (k+1)/N	Vmin	Vmin
Turbinamiento Má- ximo	0	0	0	Qmax
Energía Almacenada y Almacenable Má- xima	0	0	Contabiliza solamente la contribución de la propia planta.	Contabiliza toda la cas- cada.

4.10 Canal de desfogue

La altura del canal de desfogue varía en función del desfogue total y esta dependencia influencia el cálculo del factor de producción, dado por:

$$\rho = \Delta h \times g \times \eta \tag{4.10}$$

donde la diferencia de alturas está definida como:

$$\Delta h = h(v) - h(u+s) \tag{4.11}$$

donde:

ν	volumen almacenado en el embalse
u	volumen turbinado
S	volumen vertido
h(v)	cota del embalse
h(u+s)	cota del canal de desfogue

Suponga que h(v) es constante o calculado a priori en función del volumen del embalse. Suponga también que se informa una tabla (h_i, d_i) que contiene la información de la cota del canal de desfogue función del desfogue total de la central. Por lo tanto, se puede considerar h_i la cota del canal de desfogue como representado en la Figura 4.2.



A partir de estos cinco intervalos es posible definir los siguientes valores para Δh :

$$\Delta h_i = h(v) - h_i \qquad \text{para } d_i \le d \le d_{i+1} \qquad (4.12)$$

Por lo tanto tendremos un factor de producción para cada intervalo:

$$\rho_i(d) = \Delta h_i \times g \times \eta \quad \text{para } d_i \le d \le d_{i+1} \tag{4.13}$$

Finalmente la generación hidroeléctrica para cada segmento estará dada por:

$$E_i = \rho_i(d) \times u \qquad \text{para } d_i \le d \le d_{i+1} \tag{4.14}$$

La construcción de la curva a continuación se hace a partir de la siguiente tabla:

Desfogue to-	Cota del canal de	Factor de produc-	Turbina-	Genera-
tal (m3/s)	desfogue (MSNM)	ción (MW/m3/s)	miento (m3/s)	ción (MW)
0	100	1.962	0	0.00
20	110	1.766	20	35.32
40	118	1.609	40	64.35
60	124	1.491	60	89.47
80	132	1.334	80	106.73
100	138	1.216	80	97.32
120	145	1.079	80	86.33

Para desfogues totales mayores que el turbinamiento máximo, la generación total va disminuir en función de la altura del canal de desfogue que aumenta con el vertimiento y por lo tanto disminuye el factor de producción.





Asociado a cada uno de los segmentos *i* se define una recta dada por:

$$a_i \left(u + s \right) + bi \tag{4.15}$$

$$a_i = (g_{i+1} - g_i)/(d_{i+1} - d_i)$$
 y $b_i = g_{i+1} - a_i d_{i+1}$

y por lo tanto la variación de la generación hidroeléctrica en función de la altura del canal de desfogue puede ser representada a través del siguiente conjunto de restricciones:

$$E_h \le a_i \ (u+s) \ + \ bi \tag{4.16a}$$

$$u \le \overline{u}$$
 (4.16b)

4.11 Generación en función de la afluencia

Para plantas filo de agua, el turbinamiento es igual a la afluencia total. La utilización de caudales promedio (mensuales o semanales) puede súper-estimar la generación de estas plantas. Una alternativa para modelar la generación de plantas filo de agua de manera más adecuada es definir una tabla que relaciona el caudal turbinable dado el caudal total. Por ejemplo:

Caudal total	Caudal turbinable
(11 / 3)	(11 / 3)
$a_t \leq 10$	10
$10{<}a_t{\leq}20$	19
$20{<}a_t{\leq}30$	28
$30 < a_t \le 40$	36
$40 < a_t \le 50$	38

Tabla 4.3 – Turbinamiento versus caudal afluente

Una manera de corregir esta sobre-estimativa seria ajustar el factor de producción de la central por un factor que represente que la producción de energía depende del caudal afluente total. Suponga el siguiente ajuste para una central con factor de producción de 1.2 MW/m³/s:

Caudal total	Caudal turbinable	Ajuste de factor	Factor de produc-
(m3/s)	(m3/s)	de producción	ción resultante
$a_t \le 10$	10	1.00	1.20
$10 < a_t \! \leq \! 20$	19	0.95	1.14
$20 < a_t \! \leq \! 30$	28	0.93	1.12
$30 < a_t \le 40$	36	0.90	1.08
$40 < a_t \le 50$	38	0.76	0.91

Tabla 4.4 – Factor de Producción

La generación hidroeléctrica, representada por la variable E_h para cada intervalo es dada por el producto del factor de producción resultante multiplicado por el caudal total, limitada por la capacidad de turbinamiento de la planta.





Asociado a cada uno de los segmentos *i* se define una recta dada por:

$$\phi_i \left(u + s \right) + \theta_i \tag{4.17}$$

Donde utilizando los puntos extremos (a_i, g_i) y (a_{i+1}, g_{i+1}) , se obtiene:

$$\phi_i = (g_{i+1} - g_i)/(a_{i+1} - a_i)$$
 y $\theta_i = g_{i+1} - \phi_i a_{i+1}$

y por lo tanto la variación de la generación hidroeléctrica en función de la afluencia total puede ser representada a través del siguiente conjunto de restricciones:

$$E_h \le \phi_i (u+s) + \theta_i \quad \text{para } i = 1, \dots, N \text{ úmero de segmentos}$$

$$u \le \overline{u}$$
(4.18a)
(4.18b)

4.12 Curva de aversión a riesgo

La Curva de Aversión a Riesgo (CAR) se representa en el modelo SDDP por sistema a través de la siguiente restricción:

$$\sum_{i \in N_r} \sum_{j \in J_i} (\rho(v_t(j)) \times (v_{t+1}(j) - \underline{v}_t(j)) \times f_{vutil}(j) + \delta_t \ge$$

$$f_{ea} \times \sum_{i \in N_r} \sum_{j \in J_i} (\overline{\rho}(j) \times (\overline{v}_t(j) - \underline{v}_t(j)) \times f_{vutil}(j)$$
(4.19)

i,j	índices para los embalses		
N _r	número de embalses del sistema		
J _i	conjunto de plantas hidroeléctricas aguas abajo de la		
	planta <i>i</i>		
$\rho(v_t(j)$	coeficiente de producción para cálculo de la energía al-	MWh/hm ³	V
	macenada de la CAR, de la planta j en la etapa t , calcu-		
	lado en función del volumen del embalse		
$\overline{\rho}(j)$	coeficiente de producción promedio para cálculo de la	MWh/hm ³	D
	energía almacenable máxima, de la planta j		
$v_{t+1}(j)$	almacenamiento final de j en la etapa t	hm^3	V
$\underline{v}_t(j)$	almacenamiento mínimo de j en la etapa t	hm^3	D
$\overline{v}_t(j)$	almacenamiento máximo de j en la etapa t	hm^3	D
f _{vutil} (j)	factor de participación del volumen de la planta j en el	p.u	D
	sistema		
δ_t	variable de holgura asociada a la restricción de la curva	MWh	V
	de aversión a riesgo en la etapa <i>t</i>		
f _{ea}	factor de la curva de aversión a riesgo	p.u	D

La variable de holgura entra en la función objetivo con un coeficiente de penalidad expresado en \$/MWh. Ella indica cual es el recurso más caro que se desea utilizar para evitar la violación del nivel de almacenaje establecido por la Curva de Aversión a Riesgo. El usuario puede seleccionar el tipo de penalización que desea asociar a la violación de la Curva de Aversión a Riesgo. Las siguientes dos posibilidades están disponibles en el programa.

- Penalidad de referencia: corresponde a un valor constante, informado por el usuario o calculado automáticamente por el modelo. Es la opción padrón (1.1 × Costo de la térmica más cara) determina que esta restricción no será atendida únicamente con la finalidad de evitar un racionamiento en el sistema.
- Penalidad reducida: corresponde a un valor de penalidad calculado automáticamente en función del valor del agua para cada etapa y escenario hidrológico.

En la recursión backward existen dos opciones adicionales para corrección del factor de penalización. En la primera se determina la penalización reducida para el primer escenario condicionado (abertura) de cada serie y se asume que este valor es una buena aproximación para las aberturas restantes. En la segunda opción, el programa determina una penalización reducida individualizada para cada escenario condicionado.

4.13 Energía de alerta para un conjunto de embalses

La siguiente restricción determina una cantidad mínima de energía de alerta a ser atendida por un conjunto de embalses.

$$\sum_{i \in U_r} \rho(v_t(i)) \times v_t(i) + \delta a_t(r) \ge \underline{ea}_t(r)$$
(4.20)

donde			
R_a	conjunto de restricciones de energía de alerta		
$U_{\rm r}$	conjunto de embalses para la restricción de energía de alerta		
	r		
$\delta a_t(r)$	violación da energía de alerta r en la etapa t	MWh	V
$\underline{ea}_t(r)$	energía de alerta r en la etapa t	MWh	D

La variable de holgura que representa la violación de las restricciones de energía de alerta es considerada en la función objetivo, multiplicada por un coeficiente de penalidad (/MWh), informado por el usuario o calculado automáticamente por el modelo como:

 $\mu_r(i) = 1.1 \times costo de la térmica más cara$

4.14 Energía mínima de seguridad para un conjunto de embalses

La siguiente restricción determina una cantidad mínima de energía de seguridad a ser atendida por un conjunto de embalses.

$$\sum_{i \in U_r} \rho(v_t(i)) \times v_t(i) + \delta m_t(r) \ge \underline{em}_t(r)$$

$$(4.21)$$
para $r = 1, ..., R_s$

donde

R _s	conjunto de restricciones de energía de seguridad		
Ur	conjunto de embalses para la restricción de energía de segu-		
	ridad <i>r</i>		
$\delta m_t(r)$	violación de la energía de seguridad r en la etapa t	MWh	V
$\underline{ea}_t(r)$	energía de seguridad r en la etapa t	MWh	D

La variable de holgura que representa la violación de las restricciones de energía de seguridad es considerada en la función objetivo, multiplicada por un coeficiente de penalidad (/MWh), informado por el usuario o calculado automáticamente por el modelo como:

$$\mu_r(i) = 1.1 imes$$
 costo de déficit

4.15 Energía de espera para un conjunto de embalses

La siguiente restricción determina una cantidad máxima de energía de espera a ser atendida por un conjunto de embalses.

$$\sum_{i \in U_r} \rho(v_t(i)) \times v_t(i) \le \overline{ee}_t(r)$$
(4.22)

para
$$r = 1, ..., R_e$$

para $r = 1, \dots, R_a$

- *R_e* conjunto de restricciones de energía de espera
- $U_{
 m r}$ conjunto de embalses para la restricción de energía de espera r
- $\overline{ee}_t(r)$ energía de espera r en la etapa t MWh D

RESTRICCIONES OPERATIVAS ADICIONALES – PLANTAS TÉRMICAS 5

5.1 Centrales térmicas con costos lineales por parte

El factor de consumo de centrales térmicas (en unidades de combustible/MWh) se representa variable hasta un máximo de tres valores de acuerdo al despacho de la central, como se muestra en la Figura 5.1 a continuación.



Capacidad (%)

Figura 5.1 – Factor de consumo en función de la producción de la central térmica

En este caso el costo operativo de la central térmica resulta en una función lineal por partes, como ilustrado en la Figura 5.2.



Figura 5.2 – Costo operativo térmico por una función lineal por partes

Se observa que los costos operativos unitarios son no decrecientes. Internamente, este tipo de central se representa con tres variables de generación térmica, cada una con un costo unitario de c(j,h) \$/MWh,parah = 1,2,3. Estas variables tienen los siguientes límites operativos:

SDDP MANUAL DE METODOLOGÍA

$$0 \le g_{tk}(j,h) \le \sigma(j,h) \times \overline{g}_{tk}(j)$$
 para $j = 1, ..., J; h = 1, 2, 3; k = 1, ..., K$ (5.1)

donde:

c(j,h)	costo unitario de la térmica j en el tramo h		D
$g_{tk}(j,h)$	generación de la central térmica j en el tramo h	MWh	V
$\sigma(j,h)$	factor de participación del tramo h en la capacidad	p.u	D
	total		

La generación total de la central en la etapa t, escalón k, es, por lo tanto, calculada como la suma de las variables generación de cada tramo:

$$g_{tk}(j) = \sum_{h=1}^{3} g_{tk}(j,h)$$
 para $j = 1, ..., J; k = 1, ..., K$ (5.2)

De forma similar, en la función objetivo del problema de despacho el costo de producción de la térmica se calculará por:

$$\sum_{h=1}^{3} c(j,h) \times g_{tk}(j,h) \qquad \text{para } j = 1, \dots, J; \ k = 1, \dots, K \qquad (5.3)$$

Cabe observar que si para la central térmica *j* se representan restricciones de generación mínima mayores que cero, las restricciones de límite operativo se escriben de la siguiente forma:

$$Min\left\{\underline{g}_{tk}(j) - \sum_{i < h} \sigma(j, i) \times \overline{g}_{tk}(j); \sigma(j, h) \times \overline{g}_{tk}(j)\right\} \leq g_{tk}(j, h) \leq \sigma(j, h) \times \overline{g}_{tk}(j)$$

$$(5.4)$$

$$para j = 1, ..., J; h = 1, 2, 3, k = 1, ..., K$$

5.2 Centrales térmicas must-run

Estas centrales se caracterizan por tener que generar, de forma forzada, su capacidad máxima. En este caso las restricciones de límite de generación térmica para centrales para este tipo de central se substituyen por las siguientes restricciones:

$$g_{tk}(j) = \overline{g}_{tk}(j)$$
 para $j = 1, ..., J; k = 1, ..., K$ (5.5)

5.3 Restricciones de generación mínima para grupos de centrales térmicas

Las restricciones de generación mínima son necesarias por ejemplo para aporte de reactivos. Cuando son individuales se representan como los límites inferiores de las variables de generación térmica3.9). Para grupos de centrales térmicas se representa la siguiente restricción:

$$\sum_{j \in J_r} g_{tk}(j) \ge \underline{G}_{tk}(r) \qquad \text{para } r = 1, \dots, R; \ k = 1, \dots, K$$
(5.6)

r	índice de los grupos de centrales térmicas
R	número de grupos de centrales térmicas
J _r	conjunto de térmicas que pertenecen al grupo r

 $\underline{G}_{tk}(r)$ generación mínima para el grupo r en la etapa t, escalón k MWh D

Observe que en la implementación de esta restricción existe la limitación de que cada unidad térmica sólo puede participar en una restricción de generación mínima.

5.4 Restricciones de generación

Estas restricciones son una generalización de las anteriores. Pueden combinar unidades hidroeléctricas y térmicas y pueden limitar su generación total inferior o superiormente. Además, cada generador hidroeléctrico o térmico puede participar en más de una restricción.

La expresión general es:

$$\underline{G}_{tk}(r) \leq \sum_{i \in I_r} g_{tk}(i) + \sum_{j \in J_r} g_{tk}(j) \leq \overline{G}_{tk}(r) \text{ para } r = 1, \dots, R; \ k = 1, \dots, K$$
(5.7)

donde:

r	índice de las restricciones de generación		
R	número de restricciones de generación		
I_r	conjunto de hidroeléctricas que pertenecen a la restricción r		
J _r	conjunto de térmicas que pertenecen a la restricción r		
$\frac{\underline{G}_{tk}(r)}{\overline{G}_{tk}(r)}$	Límite inferior de la restricción r en la etapa t , escalón k Límite superior de la restricción r en la etapa t , escalón k	MWh MWh	D D

5.5 Centrales térmicas multi-combustible

Una central térmica multi-combustible se representa como un grupo de centrales térmicas que comparten datos que son iguales, por ejemplo, generación mínima, factores de indisponibilidad y otros que son particulares al combustibles que está en uso, datos de consumo, costo operativo, generación máxima. De esta manera la variable de generación $g_{tk}(j)$ se substituye por un conjunto de variables $g_{tk}(j)$, cada una de ellas representando la parte de generación de la térmica j correspondiente a cada uno de los combustibles alternativos. Para representar la capacidad variable por los combustibles se define una variable $p_{tk}(i)$ que asume valores entre 0 y 1. La generación total de este grupo de plantas térmicas debe satisfacer la siguiente restricción:

$$g_{tk}(i) - \overline{g}_{tk}(j) \times p_{tk}(i) \le 0 \quad \text{para } i \in M(j); \ j \in J$$
(5.8a)

$$0 \leq \sum_{i \in M(j)} p_{tk}(i) \leq 1 \qquad \text{para } j \in J$$
(5.8b)

- *M*(*j*) conjunto de variables de generación térmica que representan la generación de cada combustibles en la central multi-combustible *j*
- $p_{tk}(i)$ parte de la capacidad utilizada para producción por el combustible *i* en la central térmica *j*
 - *J* Conjunto de térmicas multi-combustible

De forma similar al caso en que los costos operativos se representan por una función lineal por partes, las generaciones variables asociadas a térmicas multi-combustibles son consideradas en las restricciones de una central térmica. Por ejemplo, caso la central *j* es multi-combustible y *must-run*, se modifica la ecuación (5.8a) para:

$$g_{tk}(i) - \overline{g}_{tk}(j) \times p_{tk}(i) \le 0 \qquad \text{para } i \in M(j) \tag{5.9}$$

Similarmente, la función objetivo de problema de despacho se modifica para:

$$\sum_{i \in \mathcal{M}(j)} c(i)g_{tk}(i) \qquad \text{para } k = 1, \dots, K \qquad (5.10)$$

donde:

c(i) costo operativo de la térmica *j* considerando el combustible repre- \$/MWh D sentado por la variable de generación $g_{tk}(i)$

Se destaca que es posible combinar centrales térmicas multi-combustible con otros atributos de una central térmica, por ejemplo, costos operativos representados por una linear por partes y must-run.

5.6 Centrales térmicas tipo unit commitment

Las centrales térmicas tipo *commitment* representan aquellas para las cuales está asociado un costo de arranque. La decisión de despachar una central térmica de este tipo puede ser realizada para cada etapa o cada escalón de demanda dentro de la etapa. En ambos casos estas centrales se modelan usando variables de decisión entera (0/1). De esta forma la representación de este tipo de centrales requiere la utilización de algoritmos de programación entera mixta, lo que introduce una complicación de tipo computacional en el modelo. Si el número de estas centrales no es muy elevado este aspecto no es muy importante.

Si la decisión de despachar se realiza una vez en la etapa, los límites de generación se representan con las siguientes restricciones.

$$g_{tk}(j) - \overline{g}_{tk}(j) \times x_t(j) \le 0 \qquad \text{para } j \in C; \ k = 1, \dots, K \qquad (5.11a)$$
$$g_{tk}(j) - \underline{g}_{tk}(j) \times x_t(j) \ge 0 \qquad \text{para } j \in C; \ k = 1, \dots, K \qquad (5.11b)$$
$$x_t(j) \in \{0,1\} \qquad \text{para } j \in C \qquad (5.11c)$$

С	conjunto de las centrales térmicas tipo commitment	\$/MWh	D
$x_t(j)$	decisión de despachar la central térmica j (variable	p.u	V
	entera 0/1) en la etapa t		

Se incluye en la función objetivo la variable de decisión multiplicada por el costo de arranque correspondiente:

$$\sum_{j \in C} c_a(j) \times x_t(j) \tag{5.12}$$

donde:

 $c_a(j)$ costo de arranque de la central térmica j k D

Si la decisión de despachar la central térmica se realiza a cada escalón, entonces las restricciones resultan:

$g_{tk}(j) - \overline{g}_{tk}(j) \times x_{tk}(j) \le 0$	para $j \in C$; $k = 1, \dots, K$	(5.13a)
---	------------------------------------	---------

$g_{tk}(j)$ –	$g_{tk}(j) \times x_{tk}(j) \ge 0$	para $j \in C$; I	$k = 1, \dots, K$	(5.13b)

$$x_{tk}(j) \in \{0,1\}$$
 para $j \in C; k = 1, ..., K$ (5.13c)

y el término que debe ser incluido en la función objetivo es:

$$\sum_{j \in C} \sum_{j \in C} c_a(j) \times x_{tk}(j) \tag{5.14}$$

donde:

 $x_{tk}(j)$ decisión de despachar la central térmica en el escalón k p.u V

5.7 Plantas térmicas con contrato de combustible

En un contrato Take or Pay (ToP), el generador "pre-compra" una dada cantidad de combustible, el cual puede ser utilizado durante todo el periodo de duración del contrato. En cada etapa, el generador decide el montante de combustible que será retirado de su "cuenta" de contrato. Este combustible puede ser utilizado para producir energía y/o ser almacenado en un reservorio físico de combustible para utilización futura. Al final del contrato, cualquier cantidad remaneciente de combustible en la "cuenta" es generalmente perdida. En algunos contratos ToP especiales, una fracción remaneciente puede ser transferida para el contrato siguiente. Finalmente, el generador puede también comprar combustible adicional del mercado spot, a precios mayores.

Los parámetros de un contrato de combustible ToP son la duración (número de etapas), los volúmenes mínimo y máximo y una tasa de disponibilidad. Como mencionado, el volumen mínimo de combustible es un valor pre-pago (valor ToP). De esta manera, cada contrato de suministro de combustible puede ser modelado por dos reservorios, uno representando el componente ToP, y el otro la posibilidad de comprar combustible adicional hasta su capacidad

máxima. Un tercero reservorio es utilizado para representar el almacenamiento físico de combustible, cuando el mismo está disponible.

Los niveles de almacenaje de los reservorios de combustible formarán parte de las variables de estado del SDDP y serán incorporadas en el procedimiento de la etapa backward del algoritmo del SDDP, donde aproximaciones linearles de la función de costo futuro (FCF) son construidas.

Por simplicidad de notación, iremos ilustrar el modelo de contrato de combustible para el caso con solamente un contrato de combustible ToP, un reservorio físico de combustible y una única planta térmica. Los siguientes términos serán adicionados a la función objetivo.

$$\alpha_t(w_t, y_t, z_t) = Min\{Cc \times (\sum_{k=1}^{K} fy_{tk}(j) + \sum_{k=1}^{K} fy_{tk}(r))\} - \alpha_{t+1}(w_{t+1}, y_{t+1}, z_{t+1})$$
(5.15)

Observe que el montante fijo del contrato correspondiente a la parte ToP no es adicionado a la función objetivo porque él no afecta el proceso de optimización. Su contribución es adicionada separadamente en los informes de salida.

Las ecuaciones de balance para el contrato de combustible (ToP y compra adicional) se presentan a continuación:

$$w_{t+1} = w_t + aw_t - \sum_{k=1}^{K} f w_{tk}(j) - \sum_{k=1}^{K} f w_{tk}(r) - sw_t$$
(5.16)

$$0 \le w_{t+1} \le \overline{w} \tag{5.17}$$

$$y_{t+1} = y_t + ay_t - \sum_{k=1}^{K} fy_{tk}(j) - \sum_{k=1}^{K} fy_{tk}(r) - sy_t$$
(5.18)

$$0 \le y_{t+1} \le \overline{y} \tag{5.19}$$

El contrato tiene un límite de disponibilidad, por bloque.

$$0 \le f w_{tk}(j) + f w_{tk}(r) + f y_{tk}(j) + f y_{tk}(r) \le f c_k$$
(5.20)

El reservorio físico de combustible es por su vez representado por el balance del reservorio y sus límites de inyección y de retirada.

$$z_{t+1} = z_t + \sum_{k=1}^{K} f w_{tk}(r) + \sum_{k=1}^{K} f y_{tk}(r) - \sum_{k=1}^{K} f z_{tk}(j)$$
(5.21)

$$\underline{y} \le y_{t+1} \le \overline{y} \tag{5.22}$$

$$0 \le f w_{tk}(r) + f y_{tk}(r) \le \overline{lf} r_k \tag{5.23}$$

$$0 \le f z_{tk}(j) \le R f r_k \tag{5.24}$$

Finalmente, se representa el balance de combustible por planta térmica.

$$fw_{tk}(j) + fy_{tk}(j) + fz_{tk}(j) - \varphi(j) \times g_{tk}(j) = 0$$
(5.25)

donde:

r

índice para el reservorio físico de combustible

W_{t+1}	almacenaje final del reservorio del contrato, parcela ToP, al final de la etapa t	UC	V
\overline{W}	límite de almacenaje del reservorio ToP de combustible	UC	D
y_{t+1}	almacenaje final del reservorio adicional del contrato, al final de la etapa t	UC	V
\overline{y}	límite de almacenaje del reservorio adicional de combustible	UC	D
Z_{t+1}	almacenaje final del reservorio de combustible al final de la etapa t	UC	V
<u>Z</u>	límite mínimo de almacenaje del reservorio físico de combustible	UC	D
\overline{Z}	límite máximo de almacenaje del reservorio físico de combustible	UC	D
Сс	costo del contrato de combustible	\$/UC	D
$fw_{tk}(j)$	montante del contrato de combustible ToP consumido por la planta térmica j en la etapa t y en el bloque k	UC	V
$fw_{tk}(r)$	montante del contrato de combustible ToP almacenado en el reservo- rio físico del combustible r en la etapa t y en el bloque k	UC	V
$f y_{tk}(j)$	montante adicional del contrato de combustible consumido por la planta térmica <i>i</i> en la etapa t y en el blogue k	UC	V
$f y_{tk}(r)$	montante adicional del contrato de combustible almacenado en el re- servorio físico de combustible r en la etapa t y en el bloque k	UC	V
aw _t	afluencia del contrato de combustible ToP. Este valor corresponde al montante total del ToP, siendo solamente diferente de cero al inicio y renovación del contrato.	UC	D
SW _t	vertimiento del contrato de combustible ToP	UC	V
ay_t	afluencia adicional del contrato de combustible. Este valor corres- ponde al montante adicional de contrato, siendo solamente diferente de cero al inicio y renovación del contrato.	UC	D
SV+	vertimiento adicional del contrato de combustible	UC	v
$\frac{f}{f}c_{\nu}$	disponibilidad del contrato de combustible en el blogue k	UC	D
$f z_{tk}(j)$	montante de almacenaje del reservorio físico de combustible consu- mido por la planta térmica j en la etapa t y en el bloque k	UC	V
$\overline{If}r_k$	inyección máxima en el reservorio físico de combustible en el bloque k	UC	D
$\overline{Rf}r_k$	retirada máxima del reservorio de combustible en el bloque k	UC	D

5.8 Límites en el consumo de combustible

La restricción representa límites en la disponibilidad de un combustible en la etapa:

$$\sum_{k=1}^{K} (\sum_{j \in \Phi_T(l)} \varphi(j) \times g_{tk}(j) + \sum_{j \in \Phi_{TC}(l)} (f w_{tk}(j) + f y_{tk}(j)) + \sum_{r \in \Phi_R(l)} (f w_{tk}(r) + f y_{tk}(r))) \le \overline{\Phi}_t(l) \qquad \text{para } l = 1, \dots, F \qquad (5.26)$$

l	índice de los combustibles
F	número de combustibles

- $\Phi_T(l)$ conjunto de térmicas que utilizan el combustible l y no poseen contratos
- $\Phi_{TC}(l)$ conjunto de térmicas que utilizan el combustible l y poseen contratos
- $\Phi_R(l)$ conjunto de reservatorios que almacenan el combustible l
- $\varphi(j)$ factor de consumo de la central j UC / MWh D
- $\overline{\Phi}_t(l)$ disponibilidad del combustible de la central *l* en la etapa *t* UC D

5.9 Límites en la tasa de consumo de combustible

La restricción representa límites en la tasa de consumo de un combustible en la etapa, debido, por ejemplo, a la dimensión de un gaseoducto.

$$\sum_{j \in \Phi_T(l)} \varphi(j) \times g_{tk}(j) + \sum_{j \in \Phi_{TC}(l)} \left(f w_{tk}(j) + f y_{tk}(j) \right) + \sum_{r \in \Phi_R(l)} \left(f w_{tk}(r) + f y_{tk}(r) \right) \leq \tau_t(l) \times h(k) \qquad \text{para } l = 1, \dots, F; \ k = 1, \dots, K \qquad (5.27)$$

donde:

- *l* índice de los combustibles
- F número de combustibles
- $\Phi_T(l)$ conjunto de térmicas que utilizan el combustible l y no poseen contratos
- $\Phi_{TC}(l)$ conjunto de térmicas que utilizan el combustible l y poseen contratos
- $\Phi_R(l)$ conjunto de reservatorios que almacenan el combustible l
- $\varphi(j)$ factor de consumo de la central j
- $au_t(l)$ tasa máxima de consumo del combustible *l* en la etapa *t* UC/hora D
- h(k) duración del escalón k

UC/MWh

horas

D

D

6 RESTRICCIONES OPERATIVAS ADICIONALES – RESERVA DE GENE-RACIÓN

6.1 Reserva rodante

La reserva rodante es un margen operativo dado en MW para cada etapa y escalón de demanda, para ajustar la operación en tiempo real a las desviaciones con respecto a la operación programada.

6.1.1 Reserva rodante para centrales hidroeléctricas

En el caso de centrales hidroeléctricas la reserva rodante se representa como un valor que se substrae de la máxima capacidad de la planta. En este caso la restricción de turbinamiento máximo resulta:

$$u_{tk}(i) \le Min\left(\overline{u}_{tk}(i), \frac{\overline{g}_{tk}(i)}{\rho(v_t(i))}\right) - \frac{r_{tk}(i)}{\rho(v_t(i))} \qquad \text{para } i = 1, \dots, I; \ k = 1, \dots, K \ (6.1)$$

donde:

 $r_{tk}(i)$ reserva rodante de la central *i*, etapa *t*, escalón *k* MW D

6.1.2 Reserva rodante para centrales térmicas

En el caso de centrales térmicas la reserva rodante se representa a través de la siguiente restricción:

$$g_{tk}(j) \le \overline{g}_{tk}(j) - r_{tk}(j)$$
 para $j = 1, ..., J; k = 1, ..., K$ (6.2)

donde:

 $r_{tk}(j)$ reserva rodante de la central *i*, etapa *t*, escalón *k* MW D

Cabe observar que cuando la central térmica tiene una función de costos por tramos, la restricción resultante es:

$$\sum_{h=1}^{3} g_{tk}(j,h) \le \overline{g}_{tk}(j) - r_{tk}(j) \qquad \text{para } j = 1, \dots, J; \ k = 1, \dots, K$$
(6.3)

6.2 Restricciones de reserva de generación

Estas restricciones de reserva de generación pueden combinar unidades hidroeléctricas y térmicas. Existen tres opciones de representación, cuya expresión es detallada a seguir:

1. La reserva de generación debe ser mayor o igual a un porcentaje de la demanda del sistema:

$$\sum_{i \in I(r)} (\overline{g}_{tk}(i) - g_{tk}(i)) + \sum_{j \in J(r)} (\overline{g}_{tk}(j) - g_{tk}(j)) \ge f(r) \times d_{tk}$$
(6.4)

para
$$r = 1, ..., R_1; k = 1, ..., K$$

2. La reserva de generación compensa la salida de operación de cualquier unidad generadora del sistema que no pertenece al conjunto de reserva:

$$\sum_{i \in I(r)} (\overline{g}_{tk}(i) - g_{tk}(i)) + \sum_{j \in J(r)} (\overline{g}_{tk}(j) - g_{tk}(j)) \ge g_{tk}(s) \text{ para } s \notin I(r) \cup J(r) \quad (6.5)$$

$$para r = 1, \dots, R_2; \ k = 1, \dots, K$$

3. La reserva de generación compensa la salida de operación de cualquier unidad generadora del sistema que pertenece al conjunto de reserva.

$$\sum_{m \in I(r) \cup J(r) - s} (\overline{g}_{tk}(m) - g_{tk}(m)) \ge g_{tk}(s) \quad \text{para } s \in I(r) \cup J(r)$$
(6.6)
$$\text{para } r = 1, \dots, R_3; \ k = 1, \dots, K$$

r	índice de las restricciones de generación		
R_1	número de restricciones de generación tipo 1		
R_2	número de restricciones de generación tipo 2		
R_3	número de restricciones de generación tipo 3		
<i>I</i> (<i>r</i>)	conjunto de hidroeléctricas que pertenecen a la res- tricción <i>t</i>		
<i>J</i> (<i>r</i>)	conjunto de térmicas que pertenecen a la restricción r		
<i>f</i> (<i>r</i>)	factor de la demanda correspondiente a la restricción de reserva r	p.u	D
d_{tk}	demanda de la etapa t , escalón k	GWh	D

7 FUENTES DE ENERGIA RENOVABLE

El SDDP permite representar fuentes de energía renovable: centrales eólicas, pequeñas centrales hidroeléctricas, centrales de biomasa, etc. La representación adoptada en el SDDP presupone que el aporte de estas centrales es independiente de una etapa para la siguiente, i.e. la correlación serial es nula. Sin embargo, se preserva una característica importante que es la correlación espacial; por ejemplo, es posible representar la correlación espacial entre aportes en centrales eólicas en una misma región, donde las variaciones del viento son parecidas.

El usuario suministra escenarios estacionales de generación, que pueden ser registros históricos o generados por algún modelo externo. Antes de iniciar el proceso iterativo para cálculo de la política, el SDDP determina los escenarios que serán utilizados de la siguiente manera: para cada etapa t y para cada escenario de caudales condicionados s (abertura en la backward), se sortea un escenario de aporte de energía renovable entre los informados por el usuario para ese mes. Estos escenarios son utilizados en la fase backward.

En la fase de simulación forward se utilizan los mismos escenarios y si el número de series forward es mayor que el número de aberturas, se aplica un esquema de carrusel.

En el caso de una simulación separada, el modelo permite utilizar los mismos escenarios utilizados en la política o bien sortear directamente del archivo de escenarios del usuario. Para mayores detalles, referirse a los manuales de descripción de archivos y de usuario.

En el modelo matemático los aportes de las fuentes de energía renovable son descontados de la demanda, como mostrado a continuación:

$$\begin{array}{rll} {\rm Min} & cg \,+\,\alpha \\ & g \,+\,r \,=\,d' \\ & r \,\leq\,d' \end{array}$$

donde d' = d - ER, siendo ER la suma de los aportes de fuentes de energía renovable en el sistema en esa etapa y serie.

8 RED DE TRANSPORTE DE ENERGÍA

Existen dos diferentes formas para representar las restricciones de la red de transmisión: a través de un modelo de interconexiones, que se encuentra descripto en esta sección; o a través del modelo de flujo de potencia linealizado, que está descripto en la próxima sección.

8.1 Modelo de interconexión

El modelo de interconexiones representa los límites para cambios de energía entre sistemas vecinos. En este caso es necesario definir una ecuación de suministro de la demanda para cada sistema y modelar los límites para la transferencia de energía entre ellos:

La demanda del sistema es compuesta por partes elásticas e inelásticas. Todas las partes son opcionales, siendo que la demanda puede ser puramente inelástica, puramente elástica o una combinación de ambas.

$$d_{tk}(s) = \sum_{i \in In(s)} d_{tk}^{i}(s,i) + \sum_{e \in El(s)} \sum_{p \in P(s)} d_{tk}^{e}(s,e,p)$$
$$0 \le d_{tk}^{e}(s,l,p) \le \overline{d_{tk}^{e}}(s,l,p)$$

para s = 1, ..., S; k = 1, ..., Kl = 1, ..., L(l); p = 1, ..., P(p)

donde

S	índice dos sistemas o regiones		
S	número de sistemas		
i	índice de la parte inelástica de la demanda		
In(s)	números de demandas inelásticas del sistema s		
е	índice de la parte elástica de la demanda		
El(s)	números de demandas elásticas del sistema s		
p	índice del segmento de la parte elástica de la demanda		
P(s)	números de segmentos de la parte elástica de la demanda l		
$d_{tk}(s)$	demanda de energía en el sistema s en la etapa t , bloque k	MWh	V
$d_{tk}^i(s,i)$	demanda inelástica <i>i</i> de energía en el sistema <i>s</i> en la etapa <i>t</i> , blo-	MWh	D
	que <i>k</i>		
$d_{tk}^{e}(s, e, p)$	segmento p de la parte e de demanda elástica de energia en el	MWh	V
	sistema s en la etapa t , bloque k		
$\overline{d_{tk}^e}(s,e,p)$	limite máximo del segmento p de la parte e de demanda elástica	MWh	D
	de energía en el sistema s en la etapa t , bloque k		

La ecuación de suministro de la demanda es representada por:

$$\sum_{i \in I(s)} g_{tk}(i) + \sum_{j \in J(s)} g_{tk}(j) + \sum_{l \in \Omega(s)} (\omega_{tk}(l,s) - \omega_{tk}(s,l)) + r_{tk}(s)$$
$$= d_{tk}(s)$$
(8.1)

$$\omega_{tk}(l,s) \leq \overline{\omega}_{tk}(l,s)$$
$$0 \leq r_{tk}(s) \leq \sum_{i \in In(s)} d^{i}_{tk}(s,i)$$

para
$$s = 1, ..., S; k = 1, ..., K$$

S	índice dos sistemas o regiones		
S	número de sistemas		
I(s)	conjunto de plantas hidráulicas en el sistema <i>s</i>		
J(s)	conjunto de plantas térmicas en el sistema s		
$\Omega(s)$	conjunto de sistemas conectados al sistema s		
$\omega_{tk}(l,s)$	energía transferida del sistema l para el sistema s en la etapa t , blo-	MWh	V
	que <i>k</i>		
$\overline{\omega}_{tk}(l,s)$	capacidad de interconexión entre los sistemas l e s	MWh	D
$r_{tk}(s)$	déficit de energía en el sistema s en la etapa t , bloque k	MWh	V

La función objetivo considera un costo variable que depende del bloque, de la variable de interconexión, del costo de déficit de la parte inelástica de la demanda y del precio asociado a la parte elástica de la demanda, como se describe a seguir.

$$\operatorname{Min}\left(\sum_{l\in\Omega(s)} \left(c(l,s) \times \omega_{tk}(l,s) + c(s,l) \times \omega_{tk}(s,l)\right) + cr(s) \times r_{tk}(s) - \sum_{e\in El(s)} \sum_{p\in P(s)} \left(c^{e}_{tk}(s,e,p) \times d^{e}_{tk}(s,e,p)\right)\right)$$

$$(8.2)$$

donde

c(l,s)	costo de transferencia de energía del sistema l para el sistema	\$/MWh	D
	S		
c(s, l)	costo de transferencia de energía del sistema s para el sistema	\$/MWh	D
	l		
cr(s)	costo de déficit de energía del sistema s	\$/MWh	D
$c^e_{tk}(s,e,p)$	precio máximo del segmento p de la parte elástica de la de-	\$/MWh	D
	manda <i>e</i> en el sistema <i>s</i>		

8.1.1 Restricción de suma de intercambios

Estas restricciones permiten representar límites mínimos y máximos para un conjunto de líneas de interconexión seleccionadas por el usuario. Representando k como el índice del escalón de carga y t como el índice de tiempo, ellas pueden ser representadas por:

$$\underline{I}_{tk}(si) \leq \sum_{m \in K(si)} I_{tk}(m, si) \leq \overline{I}_{tk}(si) \text{ para } si = 1, \dots, N_{si}; k = 1, \dots, K$$
(8.3)

si	índice de la restricción de suma de intercambio
N _{si}	número de restricciones de suma de intercambios

- *K*(*si*) número de líneas de interconexión pertenecientes a la restricción de suma de intercambios *si*
- $I_{tk}(m,si)$ intercambio de la línea de interconexión m, en la etapa t, escalón MWh V k
- $I_{tk}(si)$ límite inferior de la restricción de suma de intercambios si, en la MWh D etapa t, escalón k
- $\overline{I}_{tk}(si)$ límite superior de la restricción de suma de intercambios si, en la MWh D etapa t, escalón k

8.2 Modelo de flujo de potencia linealizado

El modelo de flujo de potencia activa linealizado se compone de dos conjuntos de ecuaciones, correspondientes a la primera y segunda leyes de Kirchhoff y a las restricciones de límite de flujo en los circuitos.

8.2.1 Primera ley de Kirchhoff

La primera ley representa la ecuación de balance de energía en cada nodo (con el objetivo de simplificar la notación suponemos que existe un único generador en cada nodo):

$$\sum_{m \in \Omega(n)} f(m) + g(n) = d(n) \qquad \text{para } n = 1, ..., N \tag{8.4}$$

donde:

n	índice de los nodos		
Ν	número de nodos		
g(n)	generación en el nodo <i>n</i>	MWh	V
d(n)	demanda en el nodo <i>n</i>	MWh	D
т	índice de los circuitos		
М	número de circuitos		
f(m)	flujo de potencia en el circuito m	MWh	V
$\Omega(n)$	conjunto de circuitos conectados directamente con el nodo n		

El conjunto de las ecuaciones (8.4) se escribe en forma matricial como:

$$Sf + g = d \tag{8.5}$$

donde:

S Matriz de incidencia $N \times M$ que representa las conexiones nodo-circuito: la columna m de la matriz S contiene ceros en todas las posiciones excepto en las posiciones correspondientes a los nodos terminales del m-ésimo circuito, a saber, $n_F(m) \ge n_T(m)$
$$S(:,m) = \begin{pmatrix} 0 \\ ... \\ +1 \\ ... \\ -1 \\ ... \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow nodo DE n_F(m) \\ \leftarrow nodo PARA n_T(m)$$

- f vector M-dimensional de flujos en los circuitos
- *g* vector N-dimensional de generaciones
- *d* vector N-dimensional de demandas

8.2.2 Segunda ley de Kirchhoff

A su vez, la segunda ley de Kirchhoff establece que:

$$f(m) = \gamma(m)(\theta(n_F(m)) - \theta(n_T(m))) \text{ para } m = 1, \dots, M$$
(8.6)

donde:

$\gamma(m)$	susceptancia del circuito m		
$\theta(n_F(m)$	ángulo nodal en el nodo DE $n_F(m)$		
$\theta(n_T(m))$	ángulo nodal en el nodo PARA $n_T(m)$		

En términos matriciales, las ecuaciones, (8.6) son:

$$f = \gamma S' \theta \tag{8.7}$$

donde:

 γ matriz diagonal $M \times M$ que contiene las susceptancias de los circuitos

S' matriz $M \times N$, matriz transpuesta de la matriz incidencia S

 θ vector N-dimensional de ángulos nodales

8.2.3 Límites en los flujos en los circuitos

$$-\overline{f} \le f \le \overline{f} \tag{8.8}$$

Donde \overline{f} es el vector de capacidad de los circuitos.

8.2.4 Formulación compacta

Todas las restricciones de esta formulación (8.4) – (8.8) son lineales y pueden ser incluidas en el planteamiento del problema. Sin embargo, cabe observar que existen tres tipos de variables de decisión, correspondientes a los vectores $\theta y f$ (el vector de generación g ya está considerado en las ecuaciones básicas). En una red típica el número de generadores sería alrededor de 100, mientras que el número de barras y circuitos puede ser diez veces mayor. Ahora

vamos a mostrar que el esfuerzo computacional puede ser reducido rescribiendo el problema únicamente en términos del vector de decisiones *g*.

Substituyendo f como fue definido en (8.7) en (8.5) resulta:

$$B\theta + g = d \tag{8.9}$$

donde $B = S\gamma S'$ es una matriz $N \times N$ conocida como matriz susceptancia.

El sistema de ecuaciones lineales (8.9) puede ser resuelto en términos de θ calculando la matriz inversa de B, i.e. $\theta = B^{-1}(d - g)$. Sin embargo, Se puede demostrar que el rango de la matriz B es N - 1. Por lo tanto, se necesita eliminar una fila y una columna de B – por ejemplo las correspondientes al nodo s – y escribir el sistema de ecuaciones como:

$$\tilde{\theta} = \tilde{B}^{-1}(\tilde{d} - \tilde{g}) \tag{8.10}$$

donde ~ representa matrices y vectores sin el nodo s. El ángulo nodal para el nodo s, conocido como nodo de referencia, se define como $\theta_s = 0$. Para simplificar la notación escribimos la ecuación (8.10) en términos de los vectores completos de generación y demanda adicionando una línea y una columna nulas en la posición s de la matriz \tilde{B}^{-1} . Denotamos esta matriz resultante B^{-1} y se rescribe el sistema (8.10) en términos de los vectores originales:

$$\theta = B^{-1}(d - g) \tag{8.11}$$

Remplazando (8.11) en (8.7), se obtiene:

$$f = \beta(d - g) \tag{8.12}$$

donde $\beta = \gamma SB^{-1}$ es una matriz $M \times N$. Cada elemento β_{mn} representa la sensibilidad del flujo en el circuito m con respecto a una variación en la generación en el nodo n. Se observa que los factores de sensibilidad con respecto al nodo de referencia s son iguales a cero, es decir, una variación en la inyección en este nodo no afecta los flujos. La razón es que el valor de la generación en la barra de referencia se calcula implícitamente a partir del balance generación demanda de los otros nodos:

$$e'g = e'd \tag{8.13}$$

donde *e* es un vector unitario de dimensión *N*, es decir, $e' = (1, \dots, 1)$

Las ecuaciones resultantes de la formulación compacta son:

 $e'g = e'd \tag{8.14}$

$$g \leq \overline{g} \tag{8.15}$$

$$-\overline{f} \le \beta(d-g) \le \overline{f} \tag{8.16}$$

Las restricciones (8.14) y (8.15) ya están consideradas en la formulación pues corresponden al suministro de la demanda y límites para la generación. La nueva restricción que debe ser agregada al modelo es la (8.16). Escribiéndola en términos algébricos se obtiene:

$$-\overline{f}(m) \leq \sum_{n=1}^{N} \beta(m, N)(d(n) - g(n)) \leq \overline{f}(m) \quad \text{para } m = 1, \dots, M$$
(8.17)

Rescribiendo para considerar la demanda para el lado derecho de la ecuación, agregando las informaciones de la etapa y del escalón de demanda, y relajando la consideración de que existe un generador para cada nodo se obtiene:

$$\sum_{i=1}^{I} \beta(m, N(i)) g_{tk}(i) - \sum_{j=1}^{J} \beta(m, N(j)) g_{tk}(j) \ge -\overline{f}_{tk}(m) - \sum_{n=1}^{N} \beta(m, N) d_{tk}(n) \quad (8.18a)$$

$$- \sum_{i=1}^{I} \beta(m, N(i)) g_{tk}(i) - \sum_{j=1}^{J} \beta(m, N(j)) g_{tk}(j) \le \overline{f}_{tk}(m) - \sum_{n=1}^{N} \beta(m, N) d_{tk}(n) \quad (8.18b)$$

para $m = 1, ..., M, k = 1, ..., K$

donde:

i, j	índices para centrales hidros y térmicas en los conjuntos I y J		
n(i), n(j)	nodos asociados a las centrales hidros <i>i</i> y térmicas <i>j</i>		
$d_{tk}(n)$	demanda del nodo n en la etapa t , escalón k	MWh	D

8.2.5 Representación de los enlaces DC

De secciones anteriores se sabe que los flujos en los circuitos no son variables de decisión independientes porque deben ser formulados en función de los parámetros de la red de transmisión, de la generación y de la demanda.

Sin embargo, los flujos en los enlaces DC son se representan como variables de decisión independientes, dado que el flujo en ellos no está sujeto a la segunda Ley de Kirchhoff. Un flujo de γMW en el enlace DC es representado como una generación *negativa* de γMW en la barra *DE* n_F y una generación *positiva* de $(1 - \eta)\gamma MW$ en la barra *PARA* n_T , donde η es el factor de pérdida del enlace DC. Esta representación se incorpora a la ecuación de suministro a la demanda (8.14) y en las restricciones de flujo en los circuitos (8.16). En la ecuación de suministro a la demanda se tiene que:

$$\sum_{i=1}^{I} g_{tk}(i) + \sum_{j=1}^{J} g_{tk}(j) + \sum_{l=1}^{L} [(-\gamma_{tk}(l)) + (1 - \eta_l) \times \gamma_{tk}(l)] = d_{tk}$$
para $k = 1, ..., K$ (8.19)

Resultando:

$$\sum_{i=1}^{I} g_{tk}(i) + \sum_{j=1}^{J} g_{tk}(j) - \sum_{l=1}^{L} \eta_l \times \gamma_{tk}(l) = d_{tk} \quad \text{para } k = 1, \dots, K \quad (8.20)$$

Las restricciones que representan el flujo en los circuitos deben ser modificadas de la siguiente manera:

$$-\overline{f}_{tk}(m) - \sum_{n=1}^{N} \beta(m, N) d_{tk}(i) \le -\sum_{i=1}^{I} \beta(m, N(i)) g_{tk}(i) - \sum_{j=1}^{J} \beta(m, N(j)) g_{tk}(j) + \sum_{l=1}^{L} \left[\beta(m, N_F(l)) \gamma_{tk}(l) - \beta(m, N_T(l)) (1 - \eta_l) \times \gamma_{tk}(l) \right] \le \overline{f}_{tk}(m) - \sum_{n=1}^{N} \beta(m, N) d_{tk}(i)$$

para
$$k = 1, ..., K$$
 (8.21)

D

donde:

líndice de los enlaces DCLnúmero de enlaces DC $N_F(l)$ nodo DE del enlace DC l $N_T(l)$ nodo PARA del enlace DC l

Además los límites en los flujos del enlace DC se representan a través de las siguientes restricciones:

$$\gamma_{tk}(l) \le \overline{\gamma}_{tk}(l)$$
 for $l = 1, ..., L; k = 1, ..., K$ (8.22)

donde:

 $\overline{\gamma}_{tk}(l)$ límite del enlace DC en el escalón k MWh

8.2.6 Límites de importación y exportación entre áreas eléctricas

Estas restricciones permiten representar límites de importación y exportación entre áreas eléctricas. Dado que la importación o exportación de un área eléctrica está dada por la diferencia entre la generación y la demanda del área, se tiene que:

$$-\overline{I}_{tk}(a) \le \sum_{i \in I(a)} g_{tk}(i) + \sum_{j \in J(a)} g_{tk}(j) - \sum_{n \in N(a)} d_{tk}(n) \le \overline{E}_{tk}(a)$$
(8.23)
para $a = 1, ..., A; k = 1, ..., K$

а	índice de las áreas		
Α	número de áreas eléctricas		
<i>I</i> (<i>a</i>)	conjunto de centrales hidroeléctricas en el área a		
J(a)	conjunto de centrales térmicas en el área a		
N(a)	conjunto de nodos en el área <i>a</i>		
$\overline{I}_{tk}(a)$	límite de importación en el área a en la etapa t , escalón k	MWh	D
$\overline{E}_{tk}(a)$	límite de exportación en el área a en la etapa t , escalón k	MWh	D
Al rescrib	ir las ecuaciones anteriores para representar la demanda en e	l lado derech	10, se

tiene:

$$-\overline{I}_{tk}(a) + \sum_{n \in N(a)} d_{tk}(n) < \sum_{i \in I(a)} a_{tk}(i) + \sum_{i \in I(a)} a_{tk}(i) < \overline{E}_{tk}(a) + \sum_{n \in N(a)} d_{tk}(n)$$

$$-I_{tk}(a) + \sum_{n \in N(a)} d_{tk}(n) \le \sum_{i \in I(a)} g_{tk}(i) + \sum_{j \in J(a)} g_{tk}(j) \le E_{tk}(a) + \sum_{n \in N(a)} d_{tk}(n)$$

para $a = 1, ..., A; \ k = 1, ..., K$ (8.24)

8.2.7 Restricción de suma de flujo en circuitos

Estas restricciones permiten representar límites mínimos y máximos para un conjunto de circuitos seleccionados por el usuario. Utilizando la misma notación de la sección 8.2.4, se tiene que:

$$\underline{F}(sc) \leq \sum_{m \in K(sc)} \alpha(m) \sum_{n=1}^{N} \beta(m, N) (d(n) - g(n)) \leq \overline{F}(sc)$$

$$para \ sc = 1, \dots, N_{sc}$$
(8.25)

donde:

SC	índice de la restricción de suma de flujo en circuito		
N _{sc}	número de circuitos pertenecientes a la restricción de suma de flujo		
	en circuitos sc		
K(sc)	número de restricciones de suma de flujo en circuitos sc		
$\alpha(m)$	factor de participación del circuito m en la restricción de suma de		
	flujo en circuitos sc		
<u>F</u> (sc)	límite inferior de la restricción de suma de flujo en circuitos sc	MWh	D
$\overline{F}(sc)$	límite superior de la restricción de suma de flujo en circuitos sc	MWh	D

Siguiendo las notaciones de la formulación compacta de flujo en circuitos, siendo t el índice para la etapa, k para el escalón de demanda, se tiene el siguiente conjunto de restricciones:

$$\underline{F}_{tk}(sc) - \sum_{m \in K(sc)} \alpha(m) \sum_{n=1}^{N} \beta(m, N) d_{tk}(n) \leq -\sum_{m \in K(sc)} \sum_{i=1}^{I} \beta(m, N(i)) g_{tk}(i) - \sum_{m \in K(sc)} \sum_{j=1}^{J} \beta(m, N(j)) g_{tk}(j) \leq \overline{F}_{tk}(sc) - \sum_{m \in K(sc)} \alpha(m) \sum_{n=1}^{N} \beta(m, N) d_{tk}(n)$$

$$(8.26)$$

$$para \ sc = 1, \dots, N_{sc}; \ k = 1, \dots, K$$

8.3 Representación de pérdidas

8.3.1 Modelo de pérdidas de transmisión

Las pérdidas de transmisión en cada circuito se representan por demandas adicionales en los nodos terminales del circuito, como se ilustra a continuación.



Figura 8.1 – Representación de las pérdidas en un circuito

donde r(m) es la resistencia del circuito m. En términos matriciales, la primera ecuación del Kirchhoff se rescribe como:

$$Sf + g = d + \frac{1}{2} R|S| f^{2}$$
(8.27)

donde:

R matriz diagonal $M \times M$ con las resistencias de los circuitos

|S| Valor absoluto de la matriz incidencia $S, N \times M$

8.3.2 Modelo de pérdidas

El modelo utilizado para representar la red de transmisión está basado en una formulación compacta, donde los flujos no son representados explícitamente en el problema. En esta formulación se utiliza un esquema de relajación para incluir los circuitos violados mediante restricciones que utilizan las líneas de la matriz β . Los coeficientes de esta matriz representan la sensibilidad de variación de los flujos con relación a variaciones en la inyección de potencia (generación o demanda).

Sin embargo, para la representación de las pérdidas, este modelo no es adecuado y fue adoptada una formulación donde las pérdidas son representadas explícitamente:

$$\begin{aligned} & \text{Min } c'g & (4) \\ & \text{sujeito } a: \\ & B\theta + g - 1/2|S|p = d \\ & -\bar{f} \leq \gamma S'\theta \leq \bar{f} \\ p_j \geq \hat{p}_j^k + 2r_j \hat{f}_j^k \big(\gamma_j \Delta \theta_j - \hat{f}_j^k\big) & \forall j = 1, \dots, M; \ \forall \ k = 1, \dots, K \end{aligned}$$

Donde $B = S\gamma S'$. Este modelo tiene más variables que el modelo compacto, pues representa explícitamente los ángulos nodales y las pérdidas por circuito como variables del problema. Por otro lado, las restricciones tienen una estructura dispersa.

8.3.3 Estrategias de solución

Para la solución de este problema se adoptó una estrategia de relajación con criterios adaptativos para la inclusión de linealizaciones de pérdidas. Este método combina una estrategia de ajuste de los criterios para adición de linealizaciones en conjunto con la utilización de pérdidas fijas continuamente actualizadas para aquellos circuitos para los cuales todavía no fueron adicionadas linealizaciones.

La estrategia de ajuste de los criterios permite la adición gradual de las linealizaciones consideradas más importantes resultando en una reducción del número de restricciones adicionadas.. Por otro lado el uso de aproximaciones fijas de las pérdidas en los circuitos que todavía no fueron linealizados permite determinar soluciones más realistas en cada micro iteración. Cabe observar que la calidad de la solución no es afectada ya que las linealizaciones son adicionadas hasta que todos los criterios sean atendidos. Inicialmente se resuelve el problema sin considerar las restricciones de límite de flujo ni las linealizaciones de pérdidas. La inclusión de las restricciones se hace a medidas en que las violaciones son detectadas.

8.3.3.1 Relajación de los límites de flujo en los circuitos

Después de resolver el problema se calculan los flujos como $f = \gamma S' \theta$ y se verifica la existencia de circuitos violados. En este caso, estas restricciones son adicionadas al problema que se resuelve nuevamente. El proceso se repite hasta que todos los circuitos estén operando dentro de su capacidad.

8.3.3.2 Relajación de las linealizaciones de las pérdidas

El método de relajación de las linealizaciones de pérdidas posee tres criterios para la adición de las linealizaciones:

- CRIT1: es un criterio, en MW, con base en la pérdida cuadrática absoluta, que fuerza la adición de una linealización para todo circuito cuya pérdida cuadrática es mayor que CRIT1;
- CRIT2: es un criterio, en MW, con base en la diferencia absoluta entre la pérdida cuadrática y la pérdida lineal, que fuerza la adición de una linealización para todo circuito cuya diferencia absoluta es mayor que CRIT2;
- CRIT3: es un criterio, en pu, con base en la diferencia relativa entre la pérdida cuadrática y la pérdida lineal, que fuerza la adición de una linealización para todo circuito cuya diferencia relativa es mayor que CRIT3;

En la primera micro iteración de adición de linealizaciones, solamente se aplica el criterio 1. A partir de la segunda micro iteración, los tres criterios son aplicados simultáneamente.

Originalmente, los tres criterios están fijados en los siguientes valores:

CRIT1	1.0d-2	MW
CRIT2	1.0d-1	MW
CRIT3	2.5d-2	pu

Se observa, sin embargo que en sistemas grandes el número de linealizaciones adicionadas puede ser muy elevado implicando en un aumento en el tiempo de procesamiento.

8.3.3.3 Ajuste del criterio de adición de linealizaciones

El método de linealizaciones de pérdidas fue perfeccionado con la siguiente estrategia de ajuste de criterios:

 Inicialmente se resuelve el problema sin considerar las pérdidas. A continuación se calculan las pérdidas en función de los flujos resultante y se fijan estos valores.

- La primera linealización se realiza en el punto de operación obtenido después de fijar las pérdidas aproximadas.
- El criterio 1, inicializado en 3 MW, es ajustado a cada micro iteración de la siguiente manera: CRIT1 = max(0.5*CRIT1,1.0d-2).
- En cada micro iteración se adicionan las linealizaciones que violan los criterios, como mencionado en el ítem anterior.
- Para aquellos circuitos cuyas pérdidas no violan los criterios y que por lo tanto no tuvieron ninguna linealización adicionada, se fijan las pérdidas cuadráticas en el problema.
- Caso el criterio establecido en una micro iteración sea insuficiente para adicionar una nueva linealización (la mayor pérdida cuadrática es menor que CRIT1), un nuevo ajuste es realizado (CRIT1 = max(0.5*CRIT1,1.0d-2) hasta que una nueva linealización sea adicionada o hasta que el criterio 1 llegue a su valor mínimo. Este procedimiento garantiza la calidad de la solución para sistemas con pérdidas pequeñas.
- El número máximo de iteraciones para adición de linealizaciones sugerido es 6, pero puede ser alterado por el usuario.

Es importante observar que la calidad de la solución no es afectada dado que todas las linealizaciones son adicionadas hasta que CRIT1 llega a su valor mínimo.

8.3.3.4 Relajación de las restricciones de integralidad

En el caso que existan restricciones en el problema que requieren ser modeladas con variables enteras (vertimiento no controlable, térmicas *commiment* y/o costo cóncavo), cada micro iteración implica en la solución de un problema de programación entera con el consiguiente aumento del tiempo de solución.

Para resolver este problema, se adoptó una estrategia de solución donde en las primeras micro iteraciones se relajan las variables enteras y se adicionan las restricciones de circuitos violados y linealizaciones de pérdidas. Después de atendidos los criterios de convergencia, se activa la representación de las variables enteras y se realizan micro iteraciones adicionales.

Esta estrategia se mostró eficiente computacionalmente sin afectar la calidad de la solución.

8.3.3.5 Tratamiento de casos donde las pérdidas exceden la linealização

Fue adicionada una estrategia para los casos donde, debido al costo marginal negativo, las pérdidas en algunos circuitos eran aumentadas artificialmente, "dislocándose" de las aproximaciones lineares. Cuando un caso de estos es detectado, una penalidad de \$1/MWh es definida para las pérdidas. Esta penalidad puede ser aumentada, iterativamente, hasta que las pérdidas no sean utilizadas para aumentar artificialmente la demanda. Después de obtenida la solución, las pérdidas son fijadas en los valores obtenidos, las penalidades son retiradas y es realizado un *restart* primal, a partir de la base primal factible, para el cálculo correcto de los costos marginales.

9 DISPONIBILIDAD Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL

Este conjunto de restricciones visa modelar la estructura de producción, consumo y logística de transporte de gas natural, que es el combustible utilizado por algunas plantas termoeléctricas.

El sistema de gas natural se representa por un modelo de flujo en redes a través de un conjunto de nodos – que representan las áreas donde ocurre la producción y consumo del gas, y a los cuales están asociadas las plantas térmicas – y arcos – que representan los gasoductos que interconectan estas áreas.

9.1 Producción de gas

9.1.1 Costos de producción

Para la contabilización de los costos de producción de gas existen las siguientes posibilidades:

1. Red de gas con costo de combustible por térmica:

En esta representación se consideran los costos de combustibles de las térmicas y se ignoran los costos de producción de gas. Pequeñas penalidades (10-3) son adicionadas a la producción de gas en el nodo para ayudar en la convergencia del modelo.

2. Red de gas con costo de producción por nodo:

En este caso se consideran los costos de producción de gas, siendo ignorados los costos de combustible y de transporte de las plantas térmicas asociadas. Matemáticamente, los siguientes términos son adicionados a la función objetivo:

$$Min\sum_{n=1}^{N_g} CP_t(n)P_t(n)$$

donde:

 $CP_t(n)$ Costo de producción de gas natural en el nodo n, en la k\$/M[UV] D etapa t

9.1.2 Límites de producción

Los nodos del sistema de gas natural pueden contar con fuentes de producción locales a los cuales están asociados límites mínimo y máximo diarios. Estas restricciones operacionales son representadas por el siguiente conjunto de ecuaciones:

$$\overline{P}_t(n) \le P_t(n) \le \underline{P}_t(n) \qquad \text{for } n = 1, \dots, N_q \qquad (9.1)$$

n	índices de los nodos de producción de gas
N_g	número de nodos de producción de gas

$\overline{P}_t(n)$	máximo límite de producción en un nodo n en la	M[UV]/día	D
	etapa <i>t</i>		
$\underline{P}_t(n)$	mínimo límite de producción en un nodo n en la	M[UV]/día	D
	etapa t		
$P_t(n)$	producción de gas natural en el nodo n , etapa t	M[UV]/día	V

9.2 Transporte de gas

9.2.1 Costos de transporte en los gasoductos

De forma análoga al costo de producción del nodo, el costo de transporte en los gasoductos obedece a la siguiente representación:

1. Red de gas con costo de combustible por térmica:

En esta representación se ignoran los costos de transporte en los gasoductos. Pequeñas penalidades (10⁻³) son adicionadas a las variables de flujo en los gasoductos para facilitar la convergencia del modelo.

2. Red de gas con costo de producción por nodo:

En este caso se consideran los costos de transporte de gas en los gasoductos, ignorando los costos de combustible térmico, adicionando los siguientes términos en la función objetivo:

$$\sum_{n=1}^{N_g} \sum_{m=1}^{\Omega(n)} CT_t(m,n) f_t(m,n)$$

donde:

 $CT_t(m, n)$ Costo de transporte en el gasoducto que conecta los no- k\$/M[UV] D dos m y n en la etapa t

9.2.2 Límite de flujo en los gasoductos

Los nodos de gas natural son interconectados por gasoductos. Cada gasoducto puede ser caracterizado por sus límites de transporte de flujo mínimo y máximo, originando las siguientes restricciones:

$$f_t(n,m) \le f_t(n,m) \le \overline{f}_t(n,m) \qquad \text{para}(n,m) \in M_g \tag{9.2}$$

n, m	índices de los nodos terminales de los gasoductos		
M_g	número de gasoductos de gas natural		
$\overline{f}_t(n,m)$	límite máximo de flujo en el gasoducto que conecta los	M[UV]/día	D
C C	nodos terminales $n \vee m$ del sistema de gas en la etapa t		

- $\underline{f_t}(n,m)$ límite mínimo de flujo en el gasoducto que conecta los M[UV]/día D nodos terminales n y m del sistema de gas en la etapa t
- $f_t(n,m)$ flujo de gas natural en el gasoducto que conecta los no- M[UV]/día V dos terminales n y m del sistema de gas en la etapa t

9.3 Balance térmico en la simulación de la red de gas

Para cada etapa, la suma de las demanda en cada nodo debe ser igual a la suma de las ofertas – producción local o importación a través de los gasoductos – y el déficit de gas – caso no exista gas natural para el suministro de la demanda no eléctrica de gas. Para cada nodo del sistema de gas, la siguiente restricción de balance se aplica:

$$P_{t}(n) + \sum_{m \in \Omega(n)} (1 - p_{t}(m, n)) f_{t}(m, n) - \sum_{m \in \Omega(n)} f_{t}(n, m) - \sum_{j \in T(n)} \phi_{t}(j) g_{t}(j) + \sum_{k \in D(n)} \delta_{t}(n, k) = \sum_{k \in D(n)} d_{t}(n, k) \qquad \text{para } n = 1, \dots, N_{g}$$
(9.3)

conjunto de nodos del sistema de gas conectados al nodo n		
conjunto de térmicas directamente conectadas al nodo n del sistema de gas		
conjunto de demanda no eléctricas en el nodo n del sistema de gas		
producción de gas natural en el nodo n , en la etapa t	M[UV]/día	V
factor de pérdidas del gasoducto que conecta los no- dos m y n en la etapa t (dirección $m \rightarrow n$)	M[UV]/día /MWh	D
flujo de gas natural a través del gasoducto que conecta los nodos m y n en la etapa t (dirección $m \rightarrow n$)	M[UV]/día	V
factor de conversión de consumo para la planta térmica j en la etapa t	M[UV]/día/MWh	D
generación de la planta térmicas <i>j</i> en la etapa <i>t</i>	MWh	V
déficit de gas natural del nodo n en la etapa t , escalón k	M[UV]/día	V
demanda de gas natural del nodo n en la etapa t , escalón k	M[UV]/día	D
	conjunto de nodos del sistema de gas conectados al nodo n conjunto de térmicas directamente conectadas al nodo n del sistema de gas conjunto de demanda no eléctricas en el nodo n del sistema de gas producción de gas natural en el nodo n , en la etapa t factor de pérdidas del gasoducto que conecta los no- dos m y n en la etapa t (dirección $m \rightarrow n$) flujo de gas natural a través del gasoducto que co- necta los nodos m y n en la etapa t (dirección $m \rightarrow$ n) factor de conversión de consumo para la planta tér- mica j en la etapa t generación de la planta térmicas j en la etapa t déficit de gas natural del nodo n en la etapa t , esca- lón k	conjunto de nodos del sistema de gas conectados al nodo n conjunto de térmicas directamente conectadas al nodo n del sistema de gas conjunto de demanda no eléctricas en el nodo n del sistema de gas producción de gas natural en el nodo n , en la etapa t M[UV]/día factor de pérdidas del gasoducto que conecta los no- dos m y n en la etapa t (dirección $m \rightarrow n$) flujo de gas natural a través del gasoducto que co- necta los nodos m y n en la etapa t (dirección $m \rightarrow$ n) factor de conversión de consumo para la planta tér- mica j en la etapa t generación de la planta térmicas j en la etapa t , esca- lón k demanda de gas natural del nodo n en la etapa t , esc- calón k

10 PLANTAS TÉRMICAS CON COSTO DE EMISIÓN DE CO2

El SDDP permite representar los costos de emisión de CO2. En este caso la variable de generación térmica tiene una parcela adicional en la función objetivo:

$$\sum_{h=1}^{3} c_{co_2}(t) \times \varphi_e(l) \times \varphi_r(j) \times \varphi(j) \times g_{tk}(j,h) \qquad \text{para } j = 1, \dots, J \qquad (10.1)$$

l	índice del combustible asociado a la planta <i>j</i>		
$c_{co_2}(t)$	costo de emisión CO2 en la etapa t	\$/tCO ₂	D
$\varphi_e(l)$	factor de emisión del combustible l	tCO ₂ /UC	D
$\varphi_r(j)$	coeficiente de emisión de la planta térmica j	p.u.	D
φ(j)	factor de consumo de la planta térmica <i>j</i>	UC/MWh	D
$g_{tk}(j,h)$	generación de la planta térmica j en el segmento h , en la etapa	MWh	V
	<i>t</i> , escalón <i>k</i>		

11 CLASIFICACIÓN DE LAS RESTRICCIONES

Las restricciones del SDDP pueden ser clasificadas en restricciones blandas y restricciones duras. Las restricciones de tipo dura (D) son obligatoriamente obedecidas por el programa mientras que para las restricciones de tipo blandas (B) una variable de holgura, penalizada en la función objetivo, asume la inviabilidad de tales restricciones. A seguir son listadas todas las restricciones disponibles en el SDDP, su clasificación y el valor padrón de la penalización en el caso de las restricciones blandas.

Restricción	Тіро	Penalización padrón
Balance hídrico	Н	-
Límite almacenamiento	Н	-
Turbinamiento mínimo	S	Valor especificado en el campo "Penalización
		violación desfogue mínimo" en la sección "Pa-
		rámetros Económicos"
Turbinamiento máximo	Н	-
Límites generación térmica	Н	-
Suministro demanda	Н	-
Volumen alerta	S	1.1 × costo térmica más cara siendo despachada
Volumen mínimo	S	1.1 × costo déficit
Volumen espera	Н	-
Desfogue total mínimo	S	Valor especificado en el campo "Penalización
		violación desfogue mínimo" en la sección "Pa-
		rámetros Económicos"
Desfogue total máximo	S	0
Regularización centrales pasada	Н	-
Límite consumo de combustible	Н	_
Límite tasa consumo de combus-	Н	-
tible		
Restricción generación mínima	Н	-
Restricción generación	S	1.1 × costo déficit
Reserva rodante	Н	-
Reserva de generación	S	1.1 × costo déficit
Riego	S	Existen 3 tipos de restricciones:
		Energía prioritaria: 1.1 × costo déficit
		Riego prioritario: 1.1 × costo térmica más cara
		siendo despachada
		Valor fijo: 0
Suma de intercambios	н	_
Límite de flujo en los circuitos	Н	-
Representación enlace DC	Н	-
Límites exportación/importa-	Н	_
ción áreas		

Suma de flujo en los circuitos	Н	-

12 DICCIONARIO DE VARIABLES

Nombre	Descripción	Unidad	Тіро
k	índice de los escalones de demanda de una		
	etapa		
K	numero de escalones de demanda		
h(k)	duración del escalón de demanda k	horas	D
d_{tk}	demanda de energía de la etapa t , escalón k	MWh	D
c_{δ}	representación genérica para el costo de viola- ciones operativas	\$/ unidad viola- ción	D
δg_t	violación de la demanda (déficit) en la etapa t	unidad violación	V
i	índice de centrales hidroeléctricas		
Ι	número de centrales hidroeléctricas		
$I_U(i)$	conjunto de centrales aguas arriba que turbinan para <i>i</i>		
$I_S(i)$	conjunto de centrales aguas arriba que vierten para <i>i</i>		
$I_F(i)$	conjunto de centrales aguas arriba que filtran para <i>i</i>		
$v_{t+1}(i)$	volumen de la central i al final de la etapa t	hm³	V
$v_t(i)$	volumen de la central i al inicio de la etapa t	hm³	D
$a_t(i)$	volumen caudal afluente a la central i durante la etapa t	hm³	D
$\varepsilon(v_t(i))$	volumen evaporado por la central i durante la etapa t	hm³	D
$u_{tk}(i)$	volumen caudal turbinado por la planta i du- rante la etapa t , escalón k	hm³	V
$s_{tk}(i)$	volumen vertido por la central i durante la etapa t , escalón k	hm³	V
$\phi_{tk}(i)$	volumen filtrado en la central i , durante la etapa t , escalón k	hm ³	V
$x_t(i)$	variable 0-1 que implementa la característica de vertimiento no controlable para la central <i>i</i>	0-1	V
$\overline{v}_t(i)$	volumen mínimo almacenado de la central i al final de la etapa t	hm ³	D
$\underline{v}_t(i)$	volumen mínimo almacenado en la central i al final de la etapa t	hm³	D
$\overline{u}_{tk}(i)$	volumen turbinado máximo para la central i en la etapa t , escalón k	hm³	D
$\underline{u}_{tk}(i)$	volumen turbinado mínimo para la central i en la etapa t , escalón k	hm ³	D
$\delta u_{tk}(i)$	violación del volumen mínimo para la central i en la etapa t , escalón k	hm³	V

Nombre	Descripción	Unidad	Тіро
$\rho(v_t(i))$	coeficiente de producción de la central i en la	MWh/hm ³	D
	etapa t calculado en función del nivel del em-		
	balse al inicio de la etapa		
$\overline{\rho}(i)$	coeficiente de producción promedio de la cen-	MWh/hm ³	D
	tral i		
$\underline{v}_{at}(i)$	volumen de alerta de la central i en la etapa t	hm³	D
$\delta_{at}(i)$	violación del volumen de alerta de la central i en la etapa t	hm³	V
$\underline{v}_{mt}(i)$	volumen mínimo operativo de la central i en la	hm³	D
	etapa <i>t</i>		
$\delta_{mt}(i)$	violación del volumen mínimo operativo de la	hm³	V
	central <i>i</i> en la etapa <i>t</i>		
$\underline{v}_{et}(i)$	volumen de controle de crecidas de la central i	hm³	D
	en la etapa <i>t</i>		
$\underline{\Delta}_t(i)$	desfogue total máximo de la central i en la	hm³	D
<u> </u>	etapa t	1 2	_
$\Delta_t(\iota)$	desfogue total mínimo de la central i en la	hm ³	D
\$ (i)	etapa t	hm ³	N
$o_{1t}(l)$	nime de la central <i>i</i> en la etana <i>t</i>	nm ²	v
$\delta_{-1}(i)$	violación de la restricción de desfogue total má-	hm ³	V
$O_{2t}(t)$	ximo de la central i en la etapa t		
φ(i)	factor de regulación para la central <i>i</i>	p.u.	D
$r_t(i)$	volumen de riego de la central i en la etapa t	hm ³	V
$\delta r_t(i)$	violación del riego de la central i en la etapa t	hm ³	V
$r_{tk}(i)$	reserva rodante de la central i, etapa t, escalón	MW	D
	k		
p	índices para los segmentos de la función de		
	costo futuro (linear por partes)		
Р	número de segmentos de la función de costo fu-		
	turo (linear por partes)		
α	variable escalar que representa el valor espe-	kŞ	V
	rado del costo futuro	1.6	_
$w_t(p)$	termo constante del <i>p-esimo</i> segmento de la	KŞ	D
1 (i.m)	función de costo futuro (líneal por partes)	kć /hm ³	
$\Lambda_{tv}(l,p)$	mento de la función de costo futuro (lineal por	κγ/!!!!!	U
	nartes)		
λ . (in)	coeficiente para el volumen afluente a la cen-	k\$/hm³	D
rta(vP)	tral <i>i</i> del <i>p-ésimo</i> segmento de la función de	··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··	
	costo futuro (lineal por partes)		
N _r	número de embalses en el sistema		

Nombre	Descripción	Unidad	Тіро
J(i)	conjunto de plantas hidroeléctricas ubicadas		
	aguas debajo de la central <i>i</i>		
$f_{vutil}(i)$	factor de participación del volumen de la cen-	p.u.	D
	tral <i>i</i> en el sistema		
δ_t	violación de la curva de aversión a riesgo en la	MWh	V
	etapa <i>t</i>		
f _{ea}	factor de la curva de aversión a riesgo	p.u.	D
j	índice de las plantas térmicas		
J	número de plantas térmicas		
С	conjunto de plantas térmicas con representa-		D
	ción de unit commitment		
c(j)	costo operativo de la planta térmica j	\$/MWh	D
$c_a(j)$	costo de arranque de la planta térmica <i>j</i>	k\$	D
$x_{tk}(j)$	decisión de commitment de la planta térmica j	p.u.	V
	en la etapa <i>t</i> , escalón <i>k</i>		
$g_{tk}(j)$	generación de la planta j en la etapa t, escalón	MWh	V
	k		
$\underline{g}_{tk}(j)$	generación mínima generación de la planta <i>j</i> en	MWh	D
	la etapa t , escalón k		
$\overline{g}_{tk}(j)$	generación máxima generación de la planta <i>j</i> en	MWh	D
	la etapa t , escalón k		
c(j,h)	costo unitario de producción de la planta <i>j</i> en el	\$/MWh	D
	segmento h		
$g_{tk}(j,h)$	generación de planta térmica j en el segmento	MWh	V
	h		
$\sigma(j,h)$	factor de participación del segmento h respecto	p.u.	D
	a la capacidad de la planta térmica <i>j</i>		
l	índice de los combustibles		
F	número de combustibles		
$\Phi(l)$	conjunto de plantas que utilizan el combustible		
	l		
$\Phi_t(l)$	disponibilidad del combustible l en la etapa t	UC	D
$\varphi(j)$	factor de consumo de la planta <i>j</i>	UC/MWh	D
$\tau_t(l)$	tasa de consumo máxima del combustible l en	UC/hora	D
	la etapa <i>t</i>		
$C_{co_2}(t)$	costo de emisión de CO2 en la etapa t	\$/tCO ₂	D
$\varphi_e(l)$	factor de emisión del combustible l	tCO ₂ /UC	D
$\varphi_r(j)$	coeficiente de emisión de la planta <i>j</i>	p.u.	D
$\varphi(j)$	factor de consumo del combustible de la planta	UC/MWh	D
	j		
r	índice de las restricciones de generación		
R	número de restricciones de generación		

Nombre	Descripción	Unidad	Tipo
J(r)	conjunto de plantas térmicas en la restricción r		
I(r)	conjunto de plantas hidroeléctricas en la res- tricción r		
$\underline{G}_{tk}(r)$	límite inferior de la restricción r en la etapa t , escalón k	MWh	D
$\overline{G}_{tk}(r)$	límite superior de la restricción r en la etapa t , escalón k	MWh	D
r	índice de las restricciones de reserva de gene- ración		
<i>R</i> ₁	número de restricciones de reserva de genera- ción tipo 1		
<i>R</i> ₂	número de restricciones de reserva de genera- ción tipo 2		
<i>R</i> ₃	número de restricciones de reserva de genera- ción tipo 3		
<i>f</i> (<i>r</i>)	factor de la demanda correspondiente a la res- tricción de reserva <i>r</i>	p.u.	D
S	índices de los sistemas o regiones		
S	número de sistemas		
I(s)	conjunto de plantas hidroeléctricas en el sis- tema s		
J(s)	conjunto de plantas térmicas en el sistema s		
$\Omega(s)$	conjunto de sistemas directamente conectados al sistema <i>s</i>		
$d_{tk}(s)$	demanda de energía en el sistema <i>s</i> en la etapa <i>t</i> , en el escalón <i>k</i>	MWh	D
$\omega_{tk}(l,s)$	trasferencia de energía del sistema l al sistema s en la etapa t , escalón k	MWh	V
$\overline{\omega}(l,s)$	límite de transferencia desde el sistema l al sistema s	MWh	D
c(l,s)	costo de transferencia del sistema l al sistema s	\$/MWh	D
c(s,l)	costo de transferencia del sistema <i>s</i> al sistema <i>s</i>	\$/MWh	D
si	índices de las restricciones de suma de inter- cambio		
N _{si}	número de restricciones de suma de intercam- bio		
K(si)	número de líneas de intercambio pertenecien-		
	tes a la restricción de suma de intercambio si		
$I_{tk}(m,si)$	línea de intercambio m de la restricción si , en la etapa t , escalón k	MWh	V

Nombre	Descripción	Unidad	Тіро
$\underline{I}_{tk}(m,si)$	límite inferior de la restricción de suma de in-	MWh	D
	tercambio si , en el escalón k y en la etapa t		
$\overline{I}_{tk}(m,si)$	límite superior de la restricción de suma de in-	MWh	D
	tercambio si , en el escalón k y en la etapa t		
n	índices de barras		
Ν	número de barras		
g(n)	generación en la barra n	MWh	V
d(n)	demanda en la barra n	MWh	D
т	índices de circuitos		
М	número de circuitos		
f(m)	flujo de potencia en el circuito m	MWh	V
$\Omega(n)$	conjunto de circuitos directamente conectados		
	a la barra n		
$\gamma(m)$	susceptancia del circuito m		
$\theta(n)$	ángulo nodal de la barra n		
n(i)	conjunto de barras asociadas a la planta i		
$n_F(m)$	barra DE del circuito <i>m</i>		
$n_T(m)$	barra PARA del circuito m		
l	índices de enlace DC		
L	número de enlaces DC		
$\overline{\gamma}_{tk}(l)$	límite de flujo del enlace DC l en la etapa t , es-	MWh	D
	calón <i>k</i>		
а	índices de áreas eléctricas		
Α	número de áreas		
<i>l</i> (<i>a</i>)	conjunto de plantas hidroeléctricas pertene-		
	cientes al área a		
J(a)	conjunto de plantas térmicas pertenecientes al		
	área <i>a</i>		
N(a)	conjunto de barras pertenecientes al área a		
$\overline{I}_{tk}(a)$	límites de importación del área a en la etapa t ,	MWh	D
	escalón <i>k</i>		
$\overline{E}_{tk}(a)$	límites de exportación del área a en la etapa t ,	MWh	D
	escalón k		
SC	índices de las restricciones de suma de flujo en		
	los circuitos		
N _{sc}	número de restricciones de suma de flujo en los		
	circuitos		
K(sc)	número de circuitos pertenecientes a la restric-		
	ción de soma de flujo en circuitos <i>sc</i>		
$\alpha(m)$	factor multiplicativo asociado al circuito m de la		
	restricción <i>sc</i>		

Nombre	Descripción	Unidad	Тіро
<u>F</u> (sc)	límite inferior de la restricción de suma de flujo	MWh	D
	en circuitos <i>sc</i>		
$\overline{F}(sc)$	límite superior de la restricción de suma de flujo	MWh	D
	en circuitos <i>sc</i>		
n	índices de los nodos de producción de gas natu-		
	ral		
N_g	número de nodos de producción de gas natural		
$\Omega(n)$	conjunto de nodos del sistema de gas conecta-		
	dos al nodo n		
T(n)	conjunto de plantas térmicas asociadas al nodo		
	n del sistema de gas		
D(n)	conjunto de demandas no eléctricas conecta-		
	das al nodo <i>n</i> del sistema de gas	N 451 11 /2 / 1/	-
$P_t(n)$	limite maximo de producción de gas del nodo n	M[UV]/dia	D
D(m)	en la etapa t		D
$\underline{P_t}(n)$	an la etana t	wi[Uv]/dia	D
P(n)	producción de gas patural en el nodo n en la	M[UV]/día	V
$F_t(n)$	etana t		v
n m	índices de los nodos terminales de los gasoduc-		
10,110	tos		
Ma	número de gasoductos		
$\overline{f}(n,m)$	límite máximo de flujo de gas del gasoducto que	M[UV]/día	D
$f_t(0, 0)$	conecta los nodos t y m en la etapa t		
$f_t(n,m)$	límite mínimo de flujo de gas del gasoducto que	M[UV]/día	D
_	conecta los nodos n y m en la etapa t		
$f_t(n,m)$	flujo de gas natural del gasoducto que conecta	M[UV]/día	V
	los nodos n y m en la etapa t		
$p_t(m,n)$	factor de pérdidas del gasoducto que conecta	M[UV]/día/MWh	D
	los nodos m y n en la etapa t (cuando el flujo		
	está en la dirección $m ightarrow n$		
$\phi_t(j)$	factor de conversión de consumo de gas para la	M[UV]/día/MWh	D
	planta térmica <i>j</i> en la etapa <i>t</i>		
$\delta_t(n,k)$	déficit de la demanda de gas natural k en el	M[UV]/día	V
	nodo n en la etapa t		
$d_t(n,k)$	demanda de gas natural k en el nodo n en al	M[UV]/día	D
	etapa <i>t</i>		

13 BIBLIOGRAFÍA

Pereira, M.V., Pinto, L.M.V.G., "Multi-stage stochastic optimization applied to energy planning", *Mathematical Programming*, Volume 52, Numbers 1-3, pp. 359-375, May, 1991

Pereira, M.V., McCoy M.F., Merrill, H.M., "Managing risk in the new power business", *IEEE Computer Applications in Power*, pp.18-24, Apr, 2000.

Gorenstin, B.G., Campodonico, N.M., Costa, J.P., Pereira, M.V.F., "Stochastic optimization of a hydro-thermal system including networkconstraints", *Power Industry Computer Application Conference, 1991. Conference Proceedings*, pp. 127-133, May, 1991.

Pereira, M. V., Campodonico, N.M., Kelman, R., "Planning Risks. In: Risk Tutorial", *IEEE Pica Conference*, Santa Clara, 1999.

Pereira, M. V., Campodonico, N.M., Kelman, R., "Long-term Hydro Scheduling based on Stochastic Models", EPSOM'98, Zurique, Suiça, 1998.

Pereira, M. V., Campodonico, N.M., Kelman, R., "Programación Dinámica Dual Estocástica (MPODE y SUPER/OLADE)", Seminario Internacional Modelos de Planeación y Mercados para el Sistema Eléctrico Colombiano, 1998, Bogotá, Colombia, 1998

Pereira, M. V., Campodonico, N.M., Gorenstin, B.G., Costa, J. P., "Application of Stochastic Optimization in Power System Planning and Operation". *International Symposium on Electric Power Engineering*, Estocolmo, Suécia, 1995.

A. PROGRAMACIÓN DINÁMICA DUAL ESTOCÁSTICA

A.1 Formulación del problema

El despacho hidrotérmico multi-etapa se plantea como un problema de *programación dinámica estocástica*, caracterizado por la siguiente ecuación recursiva:

$$\begin{aligned} \alpha(v_{t-1}, a_{t-1}) &= E\{ Min \left[z_t(e_t) + \alpha_{t+1}(v_t, a_t) \right] \} \\ \text{s.t.} \quad v_t(i) + s_t(i) + u_t(i) - \sum_{m \in M_i} [s_t(m) + u_t(m)] = v_{t-1}(i) + a_t(i) \\ 0 &\leq v_t(i) \leq \overline{v}_t(i) \\ 0 &\leq u_t(i) \leq \overline{u}_t(i) \\ e_t(i) &= \rho(i)u_t(i) \end{aligned}$$
(A.1)

donde *i* índice de las centrales hidroeléctricas (I = número de centrales) y $z_t(e_t)$ representa el costo operativo asociado a la generación hidroeléctrica e_t , esto es:

$$z_t(e_t) = Min \sum_{j=1}^{J} c(j)g_t(j) + c_\delta \delta_t$$
(A.2)

s.a
$$\sum_{j=1}^{J} g_t(j) + \sum_{i=1}^{I} e_t(j) + \delta_t = d_t$$

$$0 \le g_t(j) \le \overline{g}_t(j)$$

$$j = 1, \dots, J$$

donde *j* índice de las térmicas (*J* = número de térmicas).

En teoría, el procedimiento recursivo (A.1) podría ser resuelto a través de un algoritmo de programación dinámica estocástica (PDE). Sin embargo, el esfuerzo computacional del algoritmo PDE tradicional crece exponencialmente con el número de variables de estado del problema.

Debido a esto, se utiliza la técnica de programación dinámica estocástica dual (SDDP), que permite obtener los mismos resultados de la PDE tradicional, sin la necesidad de discretización del espacio de estados. El algoritmo SDDP es un proceso iterativo de construcción de una aproximación de la función de costo futuro, cuya precisión depende de dos parámetros: el tamaño de la muestra de estados (L) y el número de escenarios condicionados utilizados en el cálculo de la función de costo futuro (N).

A.2 Pasos del algoritmo SDDP

A.2.1 Selección del conjunto inicial de estados

En la primera iteración se requieren L estados iniciales. Para cada etapa t el estado (v_{t-1}^l, a_{t-1}^l) representa las condiciones iniciales de almacenamiento y afluencias, para $l = 1, \ldots, L$.

A.2.1.1 Estados iniciales de almacenamiento

El estado inicial de almacenamiento para la etapa t = 1 es un dato conocido, igual a v_n para cada uno de los L estados. Los estados iniciales de almacenamiento $\{v_{t-1}^l\}, l = 1, ..., L \ y \ t = 2, ..., T$ se obtienen dividiendo la capacidad del embalse en L valores. Por ejemplo, si L = 5, los estados de almacenamiento serían 100%, 75%, 50%, 25% y 0%.

A.2.1.2 Estados iniciales de afluencias

La condición hidrológica inicial a_0 es un dato conocido. Los estados iniciales de afluencias anteriores $\{a_{t-1}^l\}, l = 1, ..., L$ se obtienen generando un conjunto de L secuencias hidrológicas para las etapas t = 2, ..., T. El proceso de generación consiste en sortear aleatoriamente un vector de ruidos ξ_t^l con distribución Lognormal de tres parámetros y calcular el vector de afluencias para la etapa t, secuencia l como:

$$a_t^l = \Phi_{t-1} \times a_{t-1}^l + \Lambda_t \times \xi_t^l \tag{A.3}$$

Las matrices Φ_{t-1} and Λ_t contienen los parámetros del modelo estocástico de afluencias. Φ_{t-1} representa la relación entre las afluencias de una misma central en etapas consecutivas (correlación temporal), mientras Λ_t representa la relación entre todas las afluencias del sistema en la misma etapa (correlación espacial). En esta presentación de la metodología se utiliza un modelo auto-regresivo de orden 1, con el objetivo de simplificar la notación. Se observa que la utilización de modelos de orden mayor que 1 no compromete la eficiencia de la metodología SDDP.

A.2.2 Cálculo de la función aproximada de costo futuro

La aproximación de la función de costo futuro se construye a través de una recursión en el sentido inverso del tiempo. Para cada etapa t y para cada estado (v_{t-1}^l, a_{t-1}^l) el siguiente proceso se repite.

A.2.2.1 Generación de N escenarios de afluencias condicionadas

Se generan N escenarios de afluencias condicionadas a la afluencia a_{t-1}^l , como se muestra a continuación:

$$a_t^{ln} = \Phi_{t-1} \times a_{t-1}^l + \Lambda_t \times \xi_t^n \qquad \text{para } n = 1, \dots, N \qquad (A.4)$$

donde Φ_{t-1} y Λ_t son los parámetros del modelo estocástico de afluencias para la etapa t, y el vector ξ_t^n se obtiene por un sorteo aleatorio de una distribución Lognormal.

A.2.2.2 Solución del problema operativo

Sea v_{t-1}^l el vector de almacenamientos iniciales y a_t^{ln} uno de los vectores de afluencias condicionadas producido en el paso A.2.2.1. Se resuelve entonces el problema operativo para la etapa *t*:

$$\begin{split} w_t^{ln} &= \ Min \, z_t(e_t) \, + \, \alpha_{t+1} & (A.5) \\ \text{s.t.} & v_t(i) + s_t(i) + u_t(i) - \sum_{m \in M_i} [s_t(m) + u_t(m)] = v_{t-1}^l(i) + a_t^{ln}(i) & \pi_{v_{t-1}}^{ln}(i) \\ & 0 \, \leq \, v_t(i) \, \leq \, \overline{v}_t(i) & \pi_{\overline{v}_t}^{ln}(i) \\ & 0 \, \leq \, u_t(i) \, \leq \, \overline{u}_t(i) & \pi_{\overline{u}_t}^{ln}(i) \\ & e_t(i) \, = \, \rho(i) u_t(i) \\ & \alpha_{t+1} - \sum_{i=1}^{I} \phi_{v_t}^p(i) \times v_t(i) \geq \sum_{i=1}^{I} \phi_{a_t}^p(i) \times a_t^{ln}(i) + r_t^p & \pi_{a_{t+1}}^{ln}(p) \\ & \alpha_{t+1} \geq 0 \\ & \text{para } i \, = \, 1, \dots, I; \text{ para } j \, = \, 1, \dots, J; \text{ para } p \, = \, 1, \dots, P(t) \end{split}$$

donde P(t) es el número de aproximaciones de la función de costo futuro en la etapa t. Inicialmente P(t) = 0.

A.2.2.3 Cálculo de las derivadas

Después de la solución del problema (A.5) para cada uno de los escenarios de afluencias condicionadas, se calculan las derivadas de la función objetivo con respecto a las condiciones iniciales (v_{t-1}^l, a_{t-1}^l) .

El vector $\partial w_t^{ln} / \partial v_{t-1}^l$ representa la variación del costo operativo con respecto a los almacenamientos iniciales. Como estos almacenamientos sólo aparecen en la ecuación de balance hídrico, se tiene:

$$\partial w_t^{ln} / \partial v_{t-1}^l = \pi_{v_{t-1}}^{ln} \tag{A.6}$$

donde $\pi_{\nu_{t-1}}^{ln}$ es el multiplicador Simplex asociado a la ecuación de balance hídrico del problema (A.5).

La variación del costo operativo con respecto a las afluencias anteriores, $\partial w_t^{ln} / \partial a_{t-1}^l$, se obtiene de la siguiente manera. Aunque a_{t-1}^l no aparezca en el lado derecho del problema (A.5), se utiliza la regla de la cadena para obtener la derivada:

$$\frac{\partial w_t^{ln}}{\partial a_{t-1}^l} = \frac{\partial w_t^{ln}}{\partial a_t^{ln}} \times \frac{\partial a_t^{ln}}{\partial a_{t-1}^l} \tag{A.7}$$

Dado que a_t^{ln} aparece en la ecuación de balance hídrico y en las restricciones de costo futuro, se tiene:

$$\frac{\partial w_t^{ln}}{\partial a_t^{ln}} = \pi_{v_{t-1}}^{ln}(i) + \sum_{p=1}^p \phi_{a_t}^p \times \pi_{\alpha_{t+1}}^{ln}(p)$$
(A.8)

Para obtener el término $\partial a_t^{ln} / \partial a_{t-1}^l$ se substituye a_t^{ln} por la expresión (A.4) del modelo estocástico de afluencias. Derivando, se tiene:

$$\partial a_t^{ln} / \partial a_{t-1}^l = \Phi_{t-1} \tag{A.9}$$

La derivada deseada se calcula como el producto de las dos expresiones anteriores, es decir:

$$\frac{\partial w_{t}^{ln}}{\partial a_{t-1}^{l}} = \left[\pi_{v_{t-1}}^{ln}(i) + \sum_{p=1}^{p} \phi_{a_t}^{p} \times \pi_{\alpha_{t+1}}^{ln}(p)\right] \times \Phi_{t-1}$$
(A.10)

Por simplicidad de notación, se define:

$$\phi_{a_{t-1}}^{ln} = \frac{\partial w_t^{ln}}{\partial a_{t-1}^l} \tag{A.11}$$

A.2.2.4 Cálculo de la aproximación de la función de costo futuro

Después de la solución de los N problemas correspondientes a los N escenarios condicionados al estado (v_{t-1}^l, a_{t-1}^l) y calculadas las derivadas con respecto a las condiciones iniciales para cada escenario n, el valor esperado de estas derivadas está dado por:

$$\phi_{\nu_{t-1}}^{l} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \pi_{\nu_{t-1}}^{ln}$$
(A.12)

$$\phi_{a_{t-1}}^{l} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \phi_{a_{t-1}}^{ln}$$
(A.13)

y el valor esperado de la función objetivo es:

$$w_t^l = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N w_t^{ln}$$
 (A.14)

Una aproximación de la función de costo futuro de la etapa anterior t - 1 se obtiene a través de la linealización del valor esperado w_t^l alrededor del estado inicial (v_{t-1}^l, a_{t-1}^l) :

$$\alpha_{t-1}^{l}(v_{t-1}^{l}, a_{t-1}^{l}) \geq w_{t}^{l} + \phi_{v_{t-1}}^{l} \times (v_{t-1} - v_{t-1}^{l}) + \phi_{a_{t-1}}^{l} \times (a_{t-1} - a_{t-1}^{l})$$
(A.15)

Separando los valores conocidos de las variables de decisión y agregando los términos, se tiene:

$$\alpha_{t-1}^{l} \left(v_{t-1}^{l}, a_{t-1}^{l} \right) \ge \phi_{v_{t-1}}^{l} \times v_{t-1} + \phi_{a_{t-1}}^{l} \times a_{t-1} + r_{t-1}^{l}$$
(A.16)

donde r_{t-1}^l es un término constante dado por:

$$r_{t-1}^{l} = w_{t}^{l} - \phi_{v_{t-1}}^{l} \times v_{t-1}^{l} - \phi_{a_{t-1}}^{l} \times a_{t-1}^{l}$$
(A.17)

A.2.2.5 Actualización de la función de costo futuro de la etapa anterior

El procedimiento presentado en A.2.2.4 produce un híperplano que aproxima la función de costo futuro de la etapa anterior t - 1 alrededor del estado inicial (v_{t-1}^l, a_{t-1}^l) . Este proceso se repite para cada estado l, con l = 1, ..., L. De esta forma generamos L aproximaciones de la función de costo futuro para la etapa t - 1. Estos L nuevos híperplanos son añadidos al problema de la etapa anterior, por lo tanto $P(t - 1) \leftarrow P(t - 1) + L$.

A.2.3 Cálculo del límite inferior

El problema operativo se resuelve ahora para la primera etapa t = 1. Los tramos de la función de costo futuro para esta etapa fueron obtenidos como se mostró en la sección A.2.2. El valor esperado del costo operativo a lo largo del período de planeamiento se calcula como:

$$\underline{w} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^{L} w_1^l \tag{A.18}$$

donde:

<u>w</u> valor esperado del costo operativo

 w_1^l valor óptimo del problema operativo de la primera etapa dado el volumen inicial v_0 y el vector de afluencias a_1^l :

$$w_1^l = Min \sum_{j=1}^J c_1(j) g_1(j) + c_\delta \delta_t + \alpha_1$$
(A.19)

sujeto a las restricciones operativas etc.

Si el procedimiento presentado en las secciones A.2.1 y A.2.2 se aplicara a todos los estados (v_{t-1}^l, a_{t-1}^l) , posibles del sistema, el costo operativo promedio calculado en (A.18) seria por definición la solución óptima del problema estocástico. Como el número total de estados es excesivamente elevado, se aplica el procedimiento a un subconjunto de *L* estados. Por lo tanto, las funciones de costo futuro { α_1 } calculadas son aproximaciones de las funciones verdaderas. En particular, dado que la aproximación de la función de costo futuro no incluye todos los tramos, el valor <u>w</u> en (A.18) es un límite inferior para la solución óptima.

A.2.4 Cálculo del límite superior

El cálculo del límite superior se basa en la observación de que el costo esperado resultante de la simulación operativa del sistema para cualquier función de costo futuro no puede ser

inferior al valor óptimo. El proceso consiste en una simulación en el sentido directo del tiempo para una muestra de tamaño L. El procedimiento de simulación se presenta a continuación.

A.2.4.1 Estados iniciales de almacenamiento

Para la etapa t = 1 se considera el vector de volúmenes iniciales v_o .

A.2.4.2 Estados iniciales de afluencias

Los estados iniciales de afluencias para las etapas t = 1, ..., T y para los escenarios l = 1, ..., L son los mismos que se sortearan en la sección A.2.1.2.

A.2.4.3 Simulación operativa

Para cada etapa t y para cada estado inicial (v_{t-1}^l, a_{t-1}^l) se resuelve el problema operativo:

$$w_{t}^{l} = Min z_{t}(e_{t}) + \alpha_{t+1}$$
(A.20)
s. a: $v_{t}(i) + s_{t}(i) + u_{t}(i) - \sum_{m \in M_{i}} [s_{t}(m) + u_{t}(m)] = v_{t-1}^{l}(i) + \alpha_{t}^{l}(i)$
 $0 \le v_{t}(i) \le \overline{v}_{t}(i)$
 $0 \le u_{t}(i) \le \overline{u}_{t}(i)$
 $e_{t}(i) = \rho(i)u_{t}(i)$
 $\alpha_{t+1} - \sum_{i=1}^{l} \phi_{v_{t}}^{p}(i) \times v_{t}(i) \ge \sum_{i=1}^{l} \phi_{a_{t}}^{p}(i) \times a_{t}(i) + r_{t}^{p}$
 $\alpha_{t+1} \ge 0$
para $i = 1, ..., I$; para $j = 1, ..., J$; para $p = 1, ..., P(t)$

donde P(t) es el número de aproximaciones de la función de costo futuro en la etapa t obtenidas en el proceso recursivo presentado en A.2.2. El siguiente valor está asociado a la solución de este problema:

$$z_t^l = w_t^l - \alpha_t^l \tag{A.21}$$

donde w_t^l es el valor óptimo de la solución y w_t^l es el valor de la variable de costo futuro en la solución óptima. En otras palabras, z_t^l representa el costo operativo en la etapa t, sin costo futuro.

A.2.4.4 Actualización del estado inicial de almacenamiento

Para las etapas t, t = 2, ..., T, actualice los estados iniciales de almacenamiento utilizando el vector de almacenamientos finales v_{t-1}^l obtenido en la solución del problema operativo de la etapa t - 1 para el *l*-ésimo escenario.

A.2.4.5 Obtención del límite superior

Después de la solución del problema (A.20) para cada estado inicial (v_{t-1}^l, a_{t-1}^l) y para cada etapa se calcula:

$$\overline{w} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^{L} z^{l} \tag{A.22}$$

donde z^l es el costo operativo total de la secuencia *l*:

$$z^l = \sum_{t=1}^T z_t^l \tag{A.23}$$

A.2.5 Verificación de la optimalidad

El límite superior estimado en (A.22) se basa en una muestra de L secuencias de afluencias. Por lo tanto, hay una incertidumbre alrededor de esta estimación, que depende de la desviación estándar del estimador:

$$\sigma_{w} = \sqrt{\frac{1}{L^{2}} \sum_{l=1}^{L} (z^{l} - \overline{w})^{2}}$$
(A.24)

El intervalo de confianza (95%) para \overline{w} es:

$$[\overline{w} - 1.96\sigma_w; \ \overline{w} + 1.96\sigma_w] \tag{A.25}$$

Si el límite inferior <u>w</u> está en el intervalo (A.25), se llegó a la solución óptima y el algoritmo termina. En caso contrario, se debe mejorar la aproximación de las funciones de costo futuro y por lo tanto repetir el procedimiento presentado en la sección A.2.2. Los nuevos estados de almacenamiento son los volúmenes (v_{t-1}^l) producidos en la simulación operativa presentada en la sección A.2.4. Los estados de afluencias (a_{t-1}^l) siguen iguales.

B. MODELO ESTOCÁSTICO DE CAUDALES

B.1 Objetivo

En este Anexo se describe el modelo estocástico de caudales utilizados en el modelo SDDP. El modelo busca caracterizar, de la forma más realista y simple posible:

- la dependencia de una secuencia de caudales afluentes a un embalse con el ciclo anual y con su propio histórico reciente;
- la naturaleza de la distribución del vector de ruidos en cada intervalo de tiempo;
- la naturaleza de la interdependencia entre las afluencias a los diferentes embalses.

El modelo de caudales es capaz de determinar y aplicar diferentes órdenes de autocorrelación para cada período del modelo. En este texto, se procura simplificar la representación matemática del modelo, considerando el tipo AR(1). Esperamos que esto haga más fácil la comprensión del modelo. El modelo de caudales afluentes a un embalse se describe en la Sección B.2, incluyendo procedimientos para la estimación de los parámetros del modelo autoregresivo, caracterización de la distribución de ruidos, y testes para verificar si el modelo es adecuado.

La sección B.3 describe como se modela y estima la relación entre los caudales afluentes a diferentes embalses.

El modelo genera series sintéticas de caudales que son utilizadas en la fase *forward* del algoritmo del SDDP, o en la simulación de la operación del sistema. El modelo de caudales también genera secuencias de caudales condicionadas, utilizadas en la fase *backward* del algoritmo. La Sección B.4 describe como el programa SDDP genera secuencias sintéticas de caudales para el modelo y estima los parámetros.

B.2 Modelación en una variable para secuencias de caudales afluentes a un único embalse

B.2.1 El Modelo ARP(1)

B.2.1.1 Introducción

Los parámetros que caracterizan las secuencias de caudales (media, desviación estándar, asimetría y correlación temporal) generalmente presentan un comportamiento periódico a lo largo del año. Estas secuencias se pueden analizar por modelos autoregresivos periódicos, ARP. En este texto se asume un modelo autoregresivo de orden 1 para cada período, es decir, toda la información de correlación entre caudales presente y pasada está contenida en la correlación con el período anterior. En este modelo, la autocorrelación se reduce exponencialmente en la medida que el número de períodos autoregresivos lineales aumenta.

Usaremos la siguiente notación para describir el modelo:

m para períodos, m = 1, 2, ... s donde s es el número de etapas del año (s = 12 para series mensuales, s = 52 para series semanales)

T para años, T = 1, 2, ..., N donde N es el número de años

t índice de las etapas, $t = 1, 2, ..., s \times N$,

 Z_t secuencia estacional de la etapa t

- μ_m media estacional del período m
- σ_m desviación estándar del período m
- ϕ_m parámetro autoregresivo (de orden *l*) para el período *m*
- a_t ruidos con media cero y varianza $\theta^2(t)$

Una autocorrelación de orden 1 en cada período significa que en cada período los caudales están relacionados a los caudales del período anterior por la ecuación:

$$\left(\frac{Z_t - \mu_m}{\sigma_m}\right) = \phi_m \left(\frac{Z_{t-1} - \mu_{m-1}}{\sigma_{m-1}}\right) + a_t$$

$$\left(\frac{Z_t - \mu_m}{\sigma_m}\right) = \phi_m \left(\frac{Z_{t-1} - \mu_{m-1}}{\sigma_{m-1}}\right) + a_t \tag{B.1}$$

donde a_t no depende de Z_{t-1} , Z_{t-2} etc.

B.2.1.2 Relación entre el parámetro autoregresivo y la correlación de caudales

La siguiente ecuación muestra que con un modelo autoregresivo de primer orden, el parámetro autoregresivo de cada período es el mismo que el coeficiente de correlación (de primer orden) del período correspondiente.

Denominaremos $\rho^m(k)$, la correlación entre Z_t y Z_{t-k} para t perteneciente al período m:

$$\rho^{m}(k) = E\left[\left(\frac{Z_{t-\mu_{m}}}{\sigma_{m}}\right)\left(\frac{Z_{t-k}-\mu_{m-k}}{\sigma_{m-k}}\right)\right]$$
(B.2)

El conjunto de funciones de autocorrelación $\rho^m(k)$ de los períodos m = 1, ..., s describen la estructura con dependencia temporal de las series de caudales. Substituyendo la ecuación (B.2) en (B.1), se obtiene:

$$\rho^{m}(k) = E\left[\left(\frac{Z_{t-\mu_{m}}}{\sigma_{m}}\right)\left(\frac{Z_{t-k}-\mu_{m-k}}{\sigma_{m-k}}\right)\right] + E\left[a_{t}\left(\frac{Z_{t-k}-\mu_{m-k}}{\sigma_{m-k}}\right)\right]$$
(B.3)

En función de la independencia de los ruidos con respecto al histórico, el segundo término del lado derecho de la ecuación es cero. Así:

$$\rho^m(k) = \phi_m \rho^{m-1}(k-1) \qquad \text{ para } k \ge 1$$

(B.4)

$$\rho^m(k) = \phi_m \phi_{m-1} \rho^{m-2}(k-1) \qquad \text{ para } k \ge 2$$

Si aplicamos la misma relación continuamente y observamos que $\rho^m(k-k) = \rho^m(0) = 1$, obtenemos:

$$\rho^{m}(k) = \phi_{m}\phi_{m-1}\dots\phi_{m-k+1}$$
(B.5)

En el caso particular en que k = 1, tenemos la siguiente relación:

$$\rho^m(1) = \phi_m \tag{B.6}$$

Por lo tanto, en un modelo ARP(1), el parámetro autoregresivo φ_m es idéntico a la correlación entre los caudales del período m y el período m - 1. Por eso podemos expresar la varianza del ruido en términos de los parámetros autoregresivos.

B.2.1.3 El vector de ruidos transformados

La generación de secuencias de caudales que serán usadas por el modelo SDDP requiere el conocimiento de los parámetros y de la forma de la distribución asociada a los caudales. En particular, es necesario determinar los parámetros de la distribución de ruidos de los caudales. Estos parámetros no están directamente relacionados a los caudales anteriores por medio de las autocorrelaciones.

Si asumimos que el ruido tiene una distribución Lognormal, con media 0, varianza $\theta^2(t)$ y un límite inferior ψ_t , entonces sabemos de la teoría Estadística, que $a_t - \psi_t$ tiene distribución Lognormal con media $-\psi_t$ y varianza $\theta^2(t)$. Si transformamos estas variables $a_t - \psi_t$, aplicando sus logaritmos, las variables resultantes tienen una distribución normal. Así, precisamos determinar los parámetros de la distribución Normal desde los parámetros calculados de los caudales observados. Inicialmente obtenemos la varianza de los ruidos en términos del parámetro autoregresivo.

Como a_t tiene media cero:

$$\begin{aligned} Var(a_{t}) &= E(a_{t}^{2}) \\ &= E\left[\left(\frac{Z_{t}-\mu_{m}}{\sigma_{m}}\right) - \phi_{m}\left(\frac{Z_{t-1}-\mu_{m-1}}{\sigma_{m-1}}\right)\right]^{2} \\ &= E\left[\left(\frac{Z_{t}-\mu_{m}}{\sigma_{m}}\right)^{2}\right] + \phi_{m}^{2}E\left[\left(\frac{Z_{t-1}-\mu_{m-1}}{\sigma_{m-1}}\right)^{2}\right] - 2\phi_{m}E\left[\left(\frac{Z_{t}-\mu_{m}}{\sigma_{m}}\right)\left(\frac{Z_{t-1}-\mu_{m-1}}{\sigma_{m-1}}\right)\right] \\ &= \rho^{m}(0) + \phi_{m}^{2}\rho^{m-1}(0) - 2\phi_{m}\rho^{m}(1) \\ &= 1 + \phi_{m}^{2} - 2\phi_{m}^{2} \\ &= 1 - \phi_{m}^{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\theta^2(t) = 1 - \phi_m^2 \tag{B.7}$$

Los caudales no pueden ser negativos, lo que implica un límite inferior para a_t , ψ_t . Definiremos ψ_t por el manejo de la ecuación (B.1). Z_t será positivo si:

$$a_{t} > -\frac{\mu_{m}}{\sigma_{m}} - \phi_{m} \left(\frac{Z_{t-1} - \mu_{m-1}}{\sigma_{m-1}} \right) = \psi_{t}$$
(B.8)

Ahora vamos a deducir los parámetros de las distribuciones normales log $(a_t - \psi_t)$, es decir, la media μ_v y la varianza σ_v^2 . Los valores de μ_v y σ_v^2 se pueden deducir por la función generadora de momentos de $a_t - \psi_t$. Por simplicidad de notación, dejaremos de lado el índice del tiempo t. También asumiremos el índice λ para simplificar la notación.

La función densidad de probabilidad de a_t , que tiene distribución Lognormal de 3 parámetros $(\psi_t, \mu_v, \sigma_v)$ es:

$$f_{a_t} = \frac{1}{(a_t - \psi_t)\sqrt{2\pi\sigma_v}} e^{-0.5\left(\frac{\log(a_t - \psi_t) - \mu_v}{\sigma_v}\right)^2} \quad \text{para } a_t \ge \psi_t \tag{B.9}$$

donde:

$$\mu_v = E(\log(a_t - \psi_t)) \tag{B.10}$$

$$\sigma_{\nu} = \sqrt{E[\log(a_t - \psi_t) - \mu_{\nu}]^2} \tag{B.11}$$

La función de probabilidad (B.9) tiene las siguientes estadísticas:

Media:

$$\mu_{\nu} = \psi_t + e^{\mu_{\nu} + \frac{\sigma_{\nu}^2}{2}} \tag{B.12}$$

Varianza:

$$\theta^2 = e^{2(\mu_v + \sigma_v^2)} - e^{2\mu_v + \sigma_v^2}$$
(B.13)

Llamando la variable auxiliar $\lambda = e^{\sigma_v^2}$ trabajando con el segundo momento B.13, se obtiene:

$$\theta^{2} = e^{2\mu_{v}}e^{\sigma_{v}^{2}}(e^{\sigma_{v}^{2}} - 1)$$
$$= e^{2\mu_{v}}\lambda(\lambda - 1)$$

Entonces tenemos que:

$$e^{2\mu_{v}} = \frac{\theta^{2}}{\lambda(\lambda-1)}$$

Aplicando el logaritmo:

$$\mu_{\nu} = 0.5 \log \left(\frac{\theta^2}{\lambda(\lambda - 1)} \right) \tag{B.14}$$

у

$$\sigma_{\nu}^2 = \log\left(\lambda\right) \tag{B.15}$$

A partir de los momentos de primer orden (B.12), de la distribución Lognormal, se tiene:

$$-\psi_t = e^{\mu_v + \frac{\sigma_v^2}{2}}$$

Aplicando logaritmo:

$$\log\left(-\psi_t\right) = \mu_v + \frac{\sigma_v^2}{2} \tag{B.16}$$

Substituyendo (B.14) y (B.15) en el lado derecho de (B.16)

$$= 0.5 \log \left(\frac{\theta^2}{\lambda(\lambda - 1)}\right) + 0.5 \log \lambda$$
$$= 0.5 \log \theta^2 - 0.5 \log (\lambda(\lambda - 1)) + 0.5 \log \lambda$$
$$= 0.5 \log \theta^2 - 0.5 \log \lambda - 0.5 \log (\lambda - 1) + 0.5 \log \lambda$$
$$= 0.5 \log \left(\frac{\theta^2}{\lambda - 1}\right)$$

Exponenciando ambos lados:

$$-\psi_t = \sqrt{\frac{\theta^2}{\lambda - 1}}$$
$$\psi_t^2 = \frac{\theta^2}{\lambda - 1}$$

Entonces:

$$\lambda = \frac{\theta^2}{\psi_t^2} + 1 \tag{B.17}$$

Sustituyendo (B.17) en (B.14) y (B.15) obtenemos expresiones para μ_v y σ_v^2 en términos de la varianza y del límite inferior de los ruidos. Estas son utilizadas en la generación sintética de caudales.

Consideraremos ahora la dependencia explícita con t. La variable $V_t = (log(a_t - \psi_t) - \mu_v)/\sigma_v$ es llamada ruido transformado.

B.2.2 Modelo de ajuste

El modelo de caudales permite la adopción de diferentes órdenes de regresión que se aplican a cada período. Box y Jenkins propusieron una metodología para el ajuste de modelos ARIMA de series temporales, que también se pueden aplicar a los modelos PAR(*p*). En este análisis, la selección del modelo se divide en tres partes. El primer paso, llamado *identificación* del modelo, consiste en la selección de un orden inicial para el modelo, basado en los estimadores de las funciones autoregresivas obtenidas desde el histórico. El segundo paso es la *estimación* de los parámetros del modelo, y el tercer paso es llamado *verificación* del modelo, donde testes estadísticos son utilizados para comprobar si las hipótesis adoptadas por el teste anterior son adecuadas. Si esto no se verifica se debe retornar al primer paso, hasta que los resultados sean satisfactorios.

B.2.3 Verificación del modelo

Se puede testar el modelo PAR(1) en cuanto a la independencia y normalización de las afluencias y por "outliers".

B.2.3.1 Independencia de los ruidos

Esta hipótesis se puede comprobar por el cálculo de la autocorrelación estacional de los ruidos transformados, como:

$$r_{v}^{(m)}(j) = \frac{N^{-1}(\sum_{i=1}^{N} V_{(i-1)s+m}V_{(i-1)s+m-j})}{\sigma_{v}^{(m)}\sigma_{v}^{(m-j)}}$$
(B.18)

Si el modelo fuera adecuado, $r_v^{(m)}(j)$ tiene una distribución aproximadamente Normal con media cero y varianza menor que N^{-1} . Las estadísticas de Portmanteau,

$$Q_{m,L} = N \sum_{j=1}^{L} \left(r_{\nu}^{(m)}(j) \right)^2 + L(L+1)/2N$$
(B.19)

son asintóticamente independientes y tienen una distribución χ^2 con (L-1) grados de libertad. Un valor (significativamente) alto de $Q_{m,L}$ indica que la modelación del período m no es adecuada. En este caso, se debe intentar variar el orden del modelo (aumentando el orden desde 1) hasta que los ruidos sean independientes. En este proceso, se puede analizar las funciones de autocorrelación parciales de la muestra.

El modelo también deberá ser probado para todo el conjunto, usando la estadística:

$$Q_L = \sum_{m=1}^{S} Q_{m,L}$$
(B.20)

donde Q_L tiene una distribución χ^2 con s(L-1) grados de libertad.

B.2.3.2 Ruidos normalizados

Esta hipótesis puede ser verificada a través del cálculo de la asimetría estacional:

$$\gamma_{\nu}^{m} = N^{-1} \sum_{i=1}^{N} \left(V_{(i-1)s+m} \right)^{3}$$
(B.21)

Por tener el estimador de la asimetría una distribución aproximadamente normal, con media cero y varianza $6N^{-1}$, la hipótesis que la *distribución transformada* tiene una distribución Normal es rechazada (con nivel de significancia α) siempre que $|\gamma_{\nu}^{m}| > Z_{n_{\alpha}}\sqrt{6N^{-1}}$, donde n_{α} es el límite superior del intervalo de confianza para un α dado, de una distribución Normal patrón.

B.2.3.3 Puntos fuera de la curva

El cálculo de la secuencia histórica $\{V_1, V_2, \dots\}$ caracteriza como "sospechoso" cualquier valor Z_t que resulte en un valor V_t fuera del intervalo de confianza de 99% de una distribución Normal.

B.3 Modelo multivariado para múltiples embalses

Sea:

$$V_t = [V_t(1), V_t(2), \dots, V_t(j)]$$
(B.22)

un conjunto de ruidos transformados espacialmente dependientes, donde $V_t(1)$ corresponde a la primera estación hidrológica, $V_t(2)$ la segunda, y así en adelante, para *j* estaciones.

El modelo espacial está representado por:

$$V_t = AW_t \tag{B.23}$$

donde W_t es un vector con *j* componentes, todos con distribución Normal estándar, e independientes entre si. La matriz A, conocida como matriz de carga se calcula por la siguiente ecuación:

$$AA' = Cov(V_t) = \Sigma \tag{B.24}$$

donde A' es la transpuesta de A y $Cov(V_t)$ es la matriz de covarianza de V_t , llamada Σ , la que se estima desde las observaciones simultaneas de $V_t(1), V_t(2), \ldots, V_t(j)$.

Una manera de resolver (B.24) es por descomposición en autovectores de Σ :

 $\Sigma = X\Lambda X'$

donde Λ es una matriz diagonal con los autovalores y X es una matriz de autovectores. Así,

$$\mathbf{A} = \mathbf{X} \Lambda^{1/2}$$

B.4 Generación sintética de caudales

La generación de caudales en un período cualquiera m se hace tomando una muestra, en cada tiempo t, con j variables dependientes de distribución Normal estándar, donde j es el número de plantas hidráulicas del estudio: $\widetilde{W}_t(1), \widetilde{W}_t(2), \ldots, \widetilde{W}_t(j)$.

El vector de ruidos transformado con dependencia espacial $\tilde{V}_t = [\tilde{V}_t(1), \tilde{V}_t(2), \dots, \tilde{V}_t(j)]$ se calcula por la ecuación (B.23), es decir, $\tilde{V}_t = A\tilde{W}_t$. Cada ruido $\tilde{V}_t(i), i = 1, \dots, J\tilde{V}_t$ recibe una transformación específica para resultar en el ruido $\tilde{a}_t(i)$ del modelo autoregresivo periódico.

$$\tilde{a}_t(i) = \exp(\tilde{V}_t(i) \times \tilde{\sigma}_v + \tilde{\mu}_v) + \tilde{\Psi}_t$$
(B.25)

donde $\tilde{\mu}_{v}$, $\tilde{\sigma}_{v}$ y $\tilde{\Psi}_{t}$ están relacionados a los residuos sintéticos de la misma manera que μ_{v} , σ_{v} y Ψ_{t} están a los ruidos reales (ecuaciones (B.14) y (B.15) y (B.8) respectivamente).

La variable normalizada para cada local satisface la ecuación autoregresiva específica de la variable local *i*:

$$\tilde{X}_t(i) = \varphi_m \tilde{X}_{t-1}(i) + \tilde{a}_t(i) \tag{B.26}$$

El caudal sintético $\tilde{Z}_t(i)$ satisface:

$$\tilde{Z}_t(i) = \tilde{X}_t(i)\sigma_m(i) + \mu_m(i) \tag{B.27}$$

donde $\mu_m(i)$ y $\sigma_m(i)$ corresponden a la media y desviación estándar de la muestra de los caudales reales afluentes al embalse *i* en el período *m*.

En el programa SDDP, es necesario que sean simultáneamente generados un conjunto de caudales sintéticos. En la etapa de optimización, es necesario que estas secuencias tengan un límite inferior común en cada paso de tiempo. Estas secuencias se llamarán secuencias separadas de $\tilde{Z}_t(t,k), k = 1, ..., K$.

En la práctica, debido a la naturaleza iterativa de los cálculos, se utiliza el siguiente procedimiento. En cada instante de tiempo se calcula:

$$\widetilde{\Psi}_{t}(i,k) = -\frac{\mu_{m}(i)}{\sigma_{m}(i)} - \varphi_{m}(i) \frac{\widetilde{Z}_{t-1}(i,k) - \mu_{m-1}(i)}{\sigma_{m-1}(i)}$$

El valor máximo de los límites inferiores calculados para las secuencias individuales es el límite inferior común. Matemáticamente, se hacía:

$$\widetilde{\Psi}_t(i) = max_{k=1}^K \widetilde{\Psi}_t(i,k)$$

De esta manera se calculan los parámetros $\tilde{\lambda}$, $\tilde{\mu}_v$ y $\tilde{\sigma}_v$ por:

$$\begin{split} \tilde{\lambda}(t,i,k) &= 1 + \frac{1 - \varphi_m(i)^2}{\tilde{\Psi}_t(i,k)^2} \\ \tilde{\mu}_v(t,i,k) &= 0.5 \log \frac{1 - \varphi_m(i)^2}{\tilde{\lambda}(t,i,k)(\tilde{\lambda}(t,i,k)-1)} \\ \tilde{\sigma}_v(t,i,k) &= \sqrt{\log \tilde{\lambda}(t,i,k)} \end{split}$$

Finalmente se calculan los caudales sintéticos como:
$$\tilde{Z}_t(i,k) = \sigma_m(i) \left(\exp[\tilde{\mu}_v(t,i,k) + \tilde{\sigma}_v(t,i,k)\tilde{V}_t(i)] + \tilde{\Psi}_t(i,k) \right)$$

Es necesaria la existencia de un punto inicial, esto es un valor de \tilde{Z}_{t-1} para el primero instante de tiempo. En algunos casos, este valor puede ser conocido, como en el caso de la simulación de continuidad de una secuencia de caudales reales. Caso contrario, se puede asumir un valor arbitrario, por ejemplo $\tilde{Z}_{t-1} = \mu_{m-1}$.

B.1 Representación de variables climáticas exógenas

Esta versión permite incorporar información climáticas exógenas, que pueden ser utilizadas para modelar, por ejemplo, la influencia de fenómenos climáticos como el Él Niño en los caudales.

B.1.1.1 Eligiendo el factor de ponderación

Utilizando la misma notación de la sección do B.2.1 y definiendo, $M_{t,m}$ como una secuencia escalar de mediciones históricas para un determinado índice y \tilde{M}_m una previsión de este índice para el período m, podemos definir una secuencia de pesos, $w_{t,m}$, de tal manera que:

$$w_{t,m} = e^{-k\left|M_{t,m} - \widetilde{M}_m\right|}$$

Donde k es um factor de ponderación arbitrado. El factor k define la velocidad de decaimiento, aumentando o disminuyendo el impacto de la variable climática en los parámetros del modelo de caudales. Un valor muy pequeño disminuye el impacto de la variable climática en el modelo, mientras que con un valor alto la tendencia es súper-ajustar los parámetros del modelo para las observaciones especificas relacionadas al índice climático, eliminando la influencia de los datos históricos adicionales en el modelo de caudales.

Idealmente, se debe evitar situaciones límites, es decir, es importante adoptar un factor que pondere de forma correcta la influencia de la variable climática y también preserve las propiedades estadísticas del histórico de caudales en los escenarios sintéticos que serán utilizados en el modelo SDDP. El valor *default* para el fector de ponderación es 1. Sin embargo, el usuario tiene la opción de eligir otros valores, permitiendo aumentar o reducir el efecto de fenómenos climáticos sobre los escenarios de caudales sintéticos generados para el modelo SDDP.

B.1.2 Modelo de ajuste

El peso acumulado en cada etapa puede ser definido por:

$$W_m = \sum_t w_{t,m}$$

De esta forma las estadísticas básicas del histórico de caudales serian redefinidas de forma a considerar la ponderación definida:

$$\mu_m = \frac{\sum Z_{t,m} \cdot w_{t,m}}{W_m}$$

$$\sigma_m = \sqrt{\left(\frac{\sum (Z_{t,m} - \mu_m)^2 \cdot w_{t,m}}{W_m}\right)}$$

La serie estacionaria, x_t , se define de forma similar al modelo PAR(p) convencional, sin embargo, considera las estadísticas ponderadas:

$$x_{t,m} = \frac{Z_{t,m} - \mu_m}{\sigma_m}$$

El modelo para estimar los parámetros de los modelos PAR(p) para los aportes de caudales del SDDP tiene como base el método de mínimo cuadrados. De esta forma, para incorporar el efecto del fenómeno Él Niño en la estimación de los coeficientes autoregresivos es necesario adoptar la metodología de mínimos cuadrados ponderados. La ecuación autoregresiva para la secuencia normalizada de la serie de orden L será dada por:

$$x_t = \sum_{l=1}^{L} \varphi_{m,l} x_{t-l} + a_t$$

Los coeficientes autoregresivos para cada etapa m se formulan, por meio da abordagem de mínimos quadrados ponderados, como um problema de minimización de la variancia de los residuos:

$$\arg_{\Phi} Min \ \theta^2(m)$$

Representando la variancia de forma ponderada, se puede escribir el problema de forma que:

$$\arg_{\Phi} Min \ \theta^{2}(m) = Min \ \sum_{t} \frac{W_{t,m} (x_{t,m} - \sum_{l=1}^{lmax} \varphi_{m,l} x_{t-l,m})^{2}}{W_{m}}$$

Después de calculados los coeficientes autoregresivos considerando el efecto de la variáble climática, el procedimiento para generación de los aportes de caudales a través del modelo estocástico de generación de escenarios sintéticos del SDDP es identico al especificado en las secciones anteriores.